

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向				
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值							是否 超标	超标 倍数	超标原因	
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>											
在线	2019-4-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	7.59	10	否			1.51	2.21	35	否			17.42	25.42	50	否			10.70	10.72	48.96	8.48	连续	大气
在线	2019-4-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.25	8.74	10	否			3.05	4.27	35	否			15.51	21.77	50	否			10.55	10.29	49.06	8.67	连续	大气
在线	2019-4-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.56	9.02	10	否			11.30	15.51	35	否			14.56	20.03	50	否			10.29	10.08	49.17	8.26	连续	大气
在线	2019-4-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.04	8.80	10	否			2.50	3.59	35	否			17.15	25.11	50	否			10.24	10.71	48.26	7.75	连续	大气
在线	2019-4-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.34	9.13	10	否			7.52	10.77	35	否			15.11	21.81	50	否			10.25	10.57	48.65	8.22	连续	大气
在线	2019-4-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	8.13	10	否			2.55	3.62	35	否			16.06	22.79	50	否			10.37	10.40	48.02	7.92	连续	大气
在线	2019-4-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.11	8.97	10	否			2.57	3.79	35	否			14.94	22.07	50	否			10.39	10.79	48.12	8.11	连续	大气
在线	2019-4-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	8.84	10	否			4.26	6.11	35	否			13.45	19.28	50	否			10.48	10.52	48.49	8.19	连续	大气
在线	2019-4-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.31	8.86	10	否			4.17	5.84	35	否			13.19	18.63	50	否			10.27	10.34	48.57	8.31	连续	大气
在线	2019-4-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	40.62	10	是	3.06	校准	14.99	360.65	35	是	9.30	校准	26.45	37.63	50	否			10.14	10.57	49.10	3.62	连续	大气
在线	2019-4-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.28	10	否			4.86	6.87	35	否			17.94	25.09	50	否			9.84	10.35	49.51	6.97	连续	大气
在线	2019-4-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	6.57	10	否			4.09	5.78	35	否			15.44	21.80	50	否			9.66	10.37	49.78	8.70	连续	大气
在线	2019-4-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	6.67	10	否			4.68	6.59	35	否			15.46	21.76	50	否			9.73	10.34	50.06	9.25	连续	大气
在线	2019-4-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.44	10	否			7.00	9.82	35	否			13.53	18.97	50	否			9.76	10.30	50.09	9.28	连续	大气
在线	2019-4-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	6.78	10	否			8.24	11.67	35	否			14.31	20.33	50	否			9.36	10.42	50.01	8.75	连续	大气
在线	2019-4-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.94	10	否			5.51	7.92	35	否			14.03	20.25	50	否			9.33	10.59	49.54	8.38	连续	大气
在线	2019-4-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	7.07	10	否			4.15	6.19	35	否			14.24	21.23	50	否			9.49	10.94	49.01	8.60	连续	大气
在线	2019-4-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	7.64	10	否			3.49	5.31	35	否			13.69	20.84	50	否			9.54	11.14	48.72	8.52	连续	大气
在线	2019-4-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	7.26	10	否			3.65	5.37	35	否			12.78	18.81	50	否			9.64	10.81	48.73	8.53	连续	大气
在线	2019-4-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.09	7.47	10	否			3.70	5.43	35	否			12.48	18.33	50	否			9.59	10.78	49.04	8.80	连续	大气
在线	2019-4-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.37	8.02	10	否			4.04	6.03	35	否			12.81	19.17	50	否			9.71	10.97	48.99	8.89	连续	大气
在线	2019-4-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	7.93	10	否			4.62	6.87	35	否			12.90	19.19	50	否			9.83	10.92	48.90	8.74	连续	大气
在线	2019-4-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	7.35	10	否			6.26	9.24	35	否			12.31	18.16	50	否			9.83	10.83	48.94	8.83	连续	大气
在线	2019-4-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	7.32	10	否			6.53	9.60	35	否			12.13	17.81	50	否			9.85	10.79	48.84	8.79	连续	大气
在线	2019-4-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.77	8.54	10	否			7.57	9.54	35	否			22.98	28.98	50	否			12.31	9.10	51.13	8.89	连续	大气
在线	2019-4-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.10	9.06	10	否			4.76	6.06	35	否			30.02	38.39	50	否			12.84	9.25	50.82	8.65	连续	大气
在线	2019-4-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.84	8.43	10	否			3.85	4.73	35	否			28.21	34.76	50	否			12.79	8.82	51.06	7.93	连续	大气
在线	2019-4-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.81	8.44	10	否			8.06	9.98	35	否			33.40	41.37	50	否			12.90	8.88	51.21	8.33	连续	大气
在线	2019-4-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.30	9.00	10	否			13.12	16.15	35	否			30.98	38.19	50	否			12.92	8.83	51.32	8.63	连续	大气
在线	2019-4-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.20	8.85	10	否			10.32	12.69	35	否			35.32	43.41	50	否			13.00	8.79	51.34	8.71	连续	大气
在线	2019-4-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.64	8.27	10	否			9.83	12.25	35	否			32.01	39.97	50	否			12.98	8.96	51.12	8.75	连续	大气
在线	2019-4-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.73	9.12	10	否			5.58	7.40	35	否			33.40	45.17	50	否			12.45	9.93	50.00	8.21	连续	大气
在线	2019-4-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.50	8.84	10	否			4.92	6.69	35	否			20.71	28.18	50	否			10.92	9.98	49.41	7.85	连续	大气
在线	2019-4-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.44	8.53	10	否			15.11	20.15	35	否			24.57	32.59	50	否			11.09	9.68	49.65	7.55	连续	大气
在线	2019-4-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.31	28.99	10	是	1.90	校准	19.03	174.88	35	是	4.00	校准	35.71	40.17	50	否			10.73	9.54	49.73	2.48	连续	大气
在线	2019-4-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.83	9.03	10	否			4.11	5.37	35	否			29.21	38.60	50	否			10.68	9.64	50.22	7.28	连续	大气
在线	2019-4-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	7.35	10	否			2.38	3.35	35	否			29.22	40.79	50	否			10.70	10.26	49.54	7.59	连续	大气
在线	2019-4-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	7.67	10	否			2.09	3.03	35	否			26.18	38.09	50	否			10.54	10.68	49.46	7.79	连续	大气
在线	2019-4-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.33	8.08	10	否			1.91	2.88	35	否			22.00	33.26	50	否			9.57	11.10	49.09	7.18	连续	大气
在线	2019-4-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	8.32	10	否			1.72	2.73	35	否			19.15	30.78	50	否			9.25	11.63	48.36	6.76	连续	大气
在线	2019-4-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.11	8.21	10	否			5.50	8.65	35	否			19.12	30.74	50	否			9.81	11.65	48.35	7.35	连续	大气
在线	2019-4-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.97	8.88	10	否			3.29	4.87	35	否			20.61	30.62	50	否			10.83	10.91	48.99	7.76	连续	大气
在线	2019-4-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.15	9.03	10	否			1.07	1.56	35	否			24.27	35.66	50	否			11.32	10.79	49.59	8.34	连续	大气
在线	2019-4-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.09	8.82	10	否			5.25	7.57	35	否			20.44	29.62	50	否			11.39	10.64	49.94	8.55	连续	大气
在线	2019-4-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.40	8.78	10	否			2.87	3.95	35	否			23.60	32.43	50	否			12.11	10.06	50.47	8.85	连续	大气
在线	2019-4-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	7.42	10	否			6.89	9.47	35	否			24.25	33.34	50	否			12.36	10.09	50.84	9.10	连续	大气
在线	2019-4-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.36	7.51	10	否			10.65	14.91	35	否			24.36	34.11	50	否			12.38	10.29	51.17	9.38	连续	大气
在线	2019-4-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.96	8.62	10	否			10.06	14.54	35	否			21.79	31.53	50	否			12.21	10.63	50.76	9.21	连续	大气