

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.52	10	否			6.38	9.73	35	否			17.39	26.55	50	否			10.61	11.17	49.80	8.77	连续	大气
在线	2019-4-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.80	9.07	10	否			8.51	13.36	35	否			17.54	27.42	50	否			10.65	11.40	49.48	8.55	连续	大气
在线	2019-4-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	8.96	10	否			7.68	12.11	35	否			15.39	24.19	50	否			10.49	11.46	49.60	8.56	连续	大气
在线	2019-4-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.27	9.57	10	否			10.47	16.05	35	否			14.96	22.85	50	否			10.33	11.18	49.72	8.48	连续	大气
在线	2019-4-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	9.42	10	否			12.04	17.59	35	否			15.52	22.62	50	否			10.32	10.70	49.65	8.27	连续	大气
在线	2019-4-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.47	9.59	10	否			2.93	4.35	35	否			16.48	24.42	50	否			10.36	10.87	48.98	7.98	连续	大气
在线	2019-4-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	9.44	10	否			11.53	17.36	35	否			15.06	22.65	50	否			10.44	11.02	49.28	8.28	连续	大气
在线	2019-4-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	9.81	10	否			6.91	10.51	35	否			14.55	22.12	50	否			10.21	11.13	49.02	8.16	连续	大气
在线	2019-4-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	9.95	10	否			2.25	3.42	35	否			16.51	25.18	50	否			10.32	11.16	48.71	8.04	连续	大气
在线	2019-4-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	8.03	10	否			4.73	7.39	35	否			15.44	24.13	50	否			10.06	11.40	49.31	8.53	连续	大气
在线	2019-4-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.99	10	否			9.20	14.00	35	否			14.59	22.23	50	否			10.00	11.15	49.95	8.71	连续	大气
在线	2019-4-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	7.18	10	否			11.41	16.49	35	否			15.02	21.75	50	否			9.98	10.64	50.60	9.05	连续	大气
在线	2019-4-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	7.37	10	否			13.83	18.98	35	否			16.04	22.01	50	否			9.98	10.06	51.04	9.31	连续	大气
在线	2019-4-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.86	8.41	10	否			11.26	15.98	35	否			16.38	23.37	50	否			10.81	10.47	51.22	9.41	连续	大气
在线	2019-4-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.22	9.28	10	否			7.64	11.33	35	否			14.83	22.02	50	否			10.96	10.88	50.31	8.98	连续	大气
在线	2019-4-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.42	9.30	10	否			9.69	14.02	35	否			15.73	22.76	50	否			10.49	10.64	50.76	9.11	连续	大气
在线	2019-4-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	7.92	10	否			7.44	11.14	35	否			14.33	21.48	50	否			9.93	10.99	49.72	8.44	连续	大气
在线	2019-4-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.69	8.63	10	否			6.96	10.53	35	否			19.63	29.77	50	否			10.06	11.11	49.22	8.39	连续	大气
在线	2019-4-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.87	10	否			11.03	16.70	35	否			17.43	26.26	50	否			10.36	11.04	49.45	8.46	连续	大气
在线	2019-4-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.34	8.50	10	否			7.53	11.92	35	否			18.93	30.17	50	否			10.71	11.58	49.66	8.69	连续	大气
在线	2019-4-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	7.48	10	否			5.84	9.25	35	否			19.30	30.59	50	否			10.44	11.53	49.33	8.59	连续	大气
在线	2019-4-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	7.89	10	否			5.33	8.38	35	否			18.05	28.43	50	否			10.19	11.47	49.07	8.44	连续	大气
在线	2019-4-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	7.58	10	否			10.43	15.83	35	否			17.20	26.14	50	否			10.36	11.13	48.72	8.45	连续	大气
在线	2019-4-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.78	9.13	10	否			6.91	10.92	35	否			20.70	32.71	50	否			10.35	11.49	48.55	8.32	连续	大气
在线	2019-4-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.78	8.31	10	否			5.37	7.63	35	否			20.58	29.58	50	否			10.38	10.56	50.32	8.62	连续	大气
在线	2019-4-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.68	8.20	10	否			5.98	8.49	35	否			25.69	36.92	50	否			11.89	10.57	49.97	8.40	连续	大气
在线	2019-4-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.63	6.60	10	否			7.12	10.21	35	否			25.86	36.85	50	否			12.27	10.48	50.97	8.82	连续	大气
在线	2019-4-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.52	6.45	10	否			9.43	13.30	35	否			27.46	39.13	50	否			12.25	10.46	50.83	7.70	连续	大气
在线	2019-4-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.98	6.92	10	否			4.14	5.74	35	否			29.02	40.33	50	否			12.34	10.20	50.76	8.18	连续	大气
在线	2019-4-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.63	6.62	10	否			10.52	15.02	35	否			27.19	38.90	50	否			12.20	10.51	50.55	8.44	连续	大气
在线	2019-4-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.39	6.58	10	否			7.55	11.32	35	否			26.94	40.42	50	否			12.20	11.00	50.18	8.39	连续	大气
在线	2019-4-7	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.51	6.70	10	否			12.66	18.63	35	否			23.97	35.64	50	否			11.20	10.85	49.92	8.33	连续	大气
在线	2019-4-7	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.76	7.30	10	否			12.30	18.84	35	否			22.25	34.17	50	否			10.31	11.21	49.56	8.13	连续	大气
在线	2019-4-7	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	7.30	10	否			11.05	16.56	35	否			22.52	33.86	50	否			10.36	11.00	49.15	7.93	连续	大气
在线	2019-4-7	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.20	7.29	10	否			13.59	19.21	35	否			24.16	33.88	50	否			10.63	10.30	49.80	8.15	连续	大气
在线	2019-4-7	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	7.37	10	否			7.99	11.37	35	否			29.99	42.75	50	否			11.40	10.45	50.41	8.62	连续	大气
在线	2019-4-7	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.84	7.23	10	否			10.88	16.09	35	否			26.60	39.78	50	否			11.33	10.92	50.18	8.62	连续	大气
在线	2019-4-7	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.06	7.49	10	否			8.94	13.21	35	否			24.14	35.74	50	否			11.46	10.85	50.43	8.65	连续	大气
在线	2019-4-7	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	6.80	10	否			7.32	10.45	35	否			22.43	32.07	50	否			11.15	10.50	50.22	8.55	连续	大气
在线	2019-4-7	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.69	6.57	10	否			8.82	12.36	35	否			23.83	33.42	50	否			10.95	10.30	50.41	7.61	连续	大气
在线	2019-4-7	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.62	6.73	10	否			10.22	14.68	35	否			24.97	36.35	50	否			10.93	10.69	50.14	7.70	连续	大气
在线	2019-4-7	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.93	10	否			14.08	19.43	35	否			29.03	40.01	50	否			11.80	10.12	50.68	8.29	连续	大气
在线	2019-4-7	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	6.80	10	否			11.84	15.43	35	否			30.40	39.89	50	否			12.01	9.60	51.16	8.65	连续	大气
在线	2019-4-7	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	6.79	10	否			17.89	22.73	35	否			32.19	40.90	50	否			12.29	9.19	51.61	9.07	连续	大气
在线	2019-4-7	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.56	7.32	10	否			6.76	8.81	35	否			30.87	40.50	50	否			11.99	9.60	51.79	9.35	连续	大气
在线	2019-4-7	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.53	10	否			4.72	6.65	35	否			25.57	35.97	50	否			11.08	10.33	50.40	8.68	连续	大气
在线	2019-4-7	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.34	7.57	10	否			4.42	6.23	35	否			24.91	35.33	50	否			10.71	10.42	49.91	8.41	连续	大气
在线	2019-4-7	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.91	6.84	10	否			11.32	15.72	35	否			22.98	32.05	50	否			10.85	10.23	50.07	8.50	连续	大气