

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2							NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2019-4-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	6.35	10	否			9.95	15.53	35	否			19.04	29.65	50	否			10.14	11.34	48.63	8.28	连续	大气	
在线	2019-4-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	8.60	10	否			8.40	13.34	35	否			20.97	35.26	50	否			10.37	11.88	48.44	8.23	连续	大气	
在线	2019-4-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.16	9.51	10	否			9.56	14.70	35	否			17.16	26.62	50	否			10.29	11.27	48.47	8.01	连续	大气	
在线	2019-4-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.99	8.93	10	否			14.60	21.49	35	否			17.42	26.05	50	否			10.49	10.92	48.97	8.02	连续	大气	
在线	2019-4-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.54	9.31	10	否			8.56	12.08	35	否			17.93	25.54	50	否			10.75	10.46	49.68	8.06	连续	大气	
在线	2019-4-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.99	8.97	10	否			6.63	9.88	35	否			16.72	25.08	50	否			10.77	10.99	49.22	7.92	连续	大气	
在线	2019-4-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.21	8.99	10	否			9.15	13.24	35	否			16.74	24.24	50	否			11.53	10.64	50.15	8.50	连续	大气	
在线	2019-4-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	8.99	10	否			14.49	23.67	35	否			14.99	25.52	50	否			13.50	12.21	49.54	8.58	连续	大气	
在线	2019-4-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	9.02	10	否			9.00	18.94	35	否			11.89	25.04	50	否			14.55	13.88	45.93	7.09	连续	大气	
在线	2019-4-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	8.33	10	否			5.86	11.89	35	否			12.66	25.75	50	否			14.81	13.62	45.48	6.69	连续	大气	
在线	2019-4-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	7.40	10	否			8.14	15.17	35	否			15.53	28.74	50	否			14.93	12.91	46.46	6.95	连续	大气	
在线	2019-4-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	8.54	10	否			1.26	2.25	35	否			19.82	35.56	50	否			14.99	12.64	47.19	7.31	连续	大气	
在线	2019-4-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	8.60	10	否			2.36	3.81	35	否			36.54	58.76	50	是	0.18	机组切换	15.05	11.85	47.54	7.47	连续	大气	
在线	2019-4-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	8.87	10	否			6.14	10.16	35	否			20.92	34.57	50	否			14.79	11.97	47.79	7.51	连续	大气	
在线	2019-4-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	7.04	10	否			5.55	8.32	35	否			29.93	45.72	50	否			14.87	11.16	48.69	7.87	连续	大气	
在线	2019-4-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	6.27	10	否			1.50	2.41	35	否			33.65	54.63	50	是	0.09	机组切换	14.61	11.73	47.95	7.62	连续	大气	
在线	2019-4-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	8.10	10	否			1.45	2.36	35	否			30.49	49.71	50	否			14.23	11.79	48.37	7.70	连续	大气	
在线	2019-4-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	7.54	10	否			3.86	6.01	35	否			30.54	47.57	50	否			14.94	11.37	48.27	7.81	连续	大气	
在线	2019-4-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.79	8.78	10	否			7.69	11.64	35	否			18.31	27.77	50	否			15.15	11.11	48.92	8.39	连续	大气	
在线	2019-4-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.74	9.08	10	否			4.37	6.74	35	否			19.26	30.69	50	否			15.53	11.48	49.04	8.50	连续	大气	
在线	2019-4-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	8.56	10	否			2.43	4.88	35	否			29.20	58.30	50	是	0.17	机组切换	15.23	13.46	47.24	7.61	连续	大气	
在线	2019-4-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	8.37	10	否			4.24	8.01	35	否			31.89	63.48	50	是	0.27	机组切换	15.41	13.25	47.25	7.30	连续	大气	
在线	2019-4-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	8.58	10	否			8.77	16.01	35	否			24.17	45.60	50	否			15.41	12.90	47.77	7.68	连续	大气	
在线	2019-4-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	8.21	10	否			7.63	12.63	35	否			18.76	31.21	50	否			15.10	11.96	49.13	8.31	连续	大气	
在线	2019-4-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.12	8.48	10	否			3.85	5.35	35	否			25.70	35.64	50	否			11.01	10.18	50.03	8.51	连续	大气	
在线	2019-4-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.70	7.72	10	否			13.88	18.61	35	否			30.09	40.68	50	否			11.92	9.91	50.50	8.63	连续	大气	
在线	2019-4-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.82	7.48	10	否			13.25	16.99	35	否			31.74	40.75	50	否			12.26	9.32	51.29	9.06	连续	大气	
在线	2019-4-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.79	6.09	10	否			10.19	12.96	35	否			29.86	37.95	50	否			12.44	9.19	51.35	8.16	连续	大气	
在线	2019-4-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	5.86	10	否			9.00	11.63	35	否			20.92	27.03	50	否			12.18	9.41	51.07	8.15	连续	大气	
在线	2019-4-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.50	5.83	10	否			13.11	16.96	35	否			18.26	23.65	50	否			11.65	9.42	50.86	8.47	连续	大气	
在线	2019-4-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.49	5.80	10	否			11.36	14.65	35	否			29.38	37.89	50	否			11.47	9.37	50.84	8.52	连续	大气	
在线	2019-4-8	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.55	10	否			12.47	17.05	35	否			28.58	38.73	50	否			11.90	9.95	50.61	8.54	连续	大气	
在线	2019-4-8	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.88	5.93	10	否			11.95	18.01	35	否			22.36	34.15	50	否			12.77	11.18	48.81	7.80	连续	大气	
在线	2019-4-8	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.33	6.04	10	否			4.36	6.05	35	否			26.48	36.92	50	否			12.98	10.24	49.35	7.89	连续	大气	
在线	2019-4-8	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	5.69	10	否			14.79	20.42	35	否			26.20	36.21	50	否			13.23	10.15	50.12	8.38	连续	大气	
在线	2019-4-8	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.64	6.38	10	否			16.30	22.40	35	否			26.85	36.91	50	否			13.30	10.08	50.60	8.65	连续	大气	
在线	2019-4-8	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	6.68	10	否			7.72	10.87	35	否			28.75	40.28	50	否			13.27	10.32	50.16	8.58	连续	大气	
在线	2019-4-8	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.92	7.36	10	否			1.60	2.40	35	否			21.67	32.35	50	否			13.01	10.96	49.60	8.29	连续	大气	
在线	2019-4-8	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.71	6.61	10	否			2.66	3.74	35	否			27.38	38.44	50	否			12.84	10.31	49.79	8.26	连续	大气	
在线	2019-4-8	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.71	6.45	10	否			8.67	11.88	35	否			26.24	35.93	50	否			12.83	10.05	50.47	7.80	连续	大气	
在线	2019-4-8	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.89	10	否			6.40	9.11	35	否			26.73	39.68	50	否			12.67	10.81	49.92	7.41	连续	大气	
在线	2019-4-8	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.15	5.63	10	否			8.69	11.77	35	否			23.94	32.44	50	否			13.28	9.93	50.18	7.91	连续	大气	
在线	2019-4-8	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.54	6.12	10	否			10.96	14.80	35	否			21.60	29.14	50	否			13.41	9.87	50.92	8.73	连续	大气	
在线	2019-4-8	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.74	6.45	10	否			10.16	13.83	35	否			25.07	34.13	50	否			13.78	9.98	50.92	8.78	连续	大气	
在线	2019-4-8	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.77	6.47	10	否			12.63	17.11	35	否			23.54	31.88	50	否			13.75	9.93	50.98	8.90	连续	大气	
在线	2019-4-8	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.96	6.71	10	否			11.08	15.00	35	否			24.88	33.65	50	否			13.78	9.91	50.87	8.86	连续	大气	
在线	2019-4-8	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.36	7.34	10	否			7.62	10.43	35	否			24.69	33.81	50	否			13.75	10.05	50.72	8.74	连续	大气	
在线	2019-4-8	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.42	7.65	10	否			2.74	3.88	35	否			25.67	36.23	50	否			13.42	10.38	50.39	8.71	连续	大气	