

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数							超标原因
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-4-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	6.46	10	否			2.66	4.94	35	否			20.05	37.28	50	否			13.15	12.93	45.80	6.95	连续	大气
在线	2019-4-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	6.24	10	否			4.55	7.55	35	否			23.46	39.00	50	否			13.30	12.03	46.45	7.01	连续	大气
在线	2019-4-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	6.74	10	否			3.60	5.69	35	否			23.39	36.95	50	否			13.49	11.51	48.63	7.93	连续	大气
在线	2019-4-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	6.31	10	否			5.65	8.96	35	否			24.71	39.18	50	否			13.51	11.54	48.78	8.15	连续	大气
在线	2019-4-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.71	10	否			5.92	9.62	35	否			22.47	36.38	50	否			13.50	11.76	48.28	7.85	连续	大气
在线	2019-4-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	3.62	10	否			9.13	16.29	35	否			16.91	30.10	50	否			13.06	12.57	46.97	7.26	连续	大气
在线	2019-4-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	3.89	10	否			7.22	13.36	35	否			15.50	28.87	50	否			13.08	12.93	45.12	6.32	连续	大气
在线	2019-4-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	4.93	10	否			6.39	12.07	35	否			16.08	30.85	50	否			13.21	13.14	44.80	6.23	连续	大气
在线	2019-4-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	7.94	10	否			4.08	8.04	35	否			15.69	31.58	50	否			12.44	13.51	43.86	6.06	连续	大气
在线	2019-4-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	8.59	10	否			1.78	3.36	35	否			15.15	28.74	50	否			12.16	13.07	42.70	5.53	连续	大气
在线	2019-4-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	8.51	10	否			2.33	3.98	35	否			16.18	27.93	50	否			12.54	12.29	44.54	6.03	连续	大气
在线	2019-4-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	8.59	10	否			3.68	5.99	35	否			17.64	28.85	50	否			12.58	11.82	45.91	6.65	连续	大气
在线	2019-4-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	8.90	10	否			5.99	9.59	35	否			15.86	25.39	50	否			12.69	11.63	46.71	7.03	连续	大气
在线	2019-4-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	9.30	10	否			8.86	14.11	35	否			16.96	27.00	50	否			12.72	11.58	46.83	7.10	连续	大气
在线	2019-4-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	7.86	10	否			5.54	9.17	35	否			17.96	29.90	50	否			12.50	11.97	45.92	6.80	连续	大气
在线	2019-4-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.96	10	否			11.86	18.67	35	否			20.49	32.23	50	否			12.63	11.46	46.63	7.03	连续	大气
在线	2019-4-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	6.97	10	否			6.52	10.80	35	否			19.69	33.61	50	否			12.36	12.21	45.94	7.20	连续	大气
在线	2019-4-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	7.04	10	否			14.49	22.34	35	否			21.13	32.83	50	否			12.82	11.34	46.31	6.88	连续	大气
在线	2019-4-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.04	9.21	10	否			6.79	10.28	35	否			26.56	40.50	50	否			13.07	11.16	47.65	7.24	连续	大气
在线	2019-4-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.12	8.02	10	否			8.01	12.61	35	否			22.80	35.80	50	否			13.30	11.44	48.10	7.63	连续	大气
在线	2019-4-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.13	8.00	10	否			12.99	20.14	35	否			24.40	38.09	50	否			13.49	11.38	48.42	8.01	连续	大气
在线	2019-4-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	9.27	10	否			4.53	7.28	35	否			23.82	38.29	50	否			13.45	11.67	48.22	7.91	连续	大气
在线	2019-4-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.46	9.26	10	否			8.64	14.68	35	否			20.88	35.43	50	否			13.24	12.15	47.59	7.74	连续	大气
在线	2019-4-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	8.20	10	否			9.40	15.98	35	否			21.09	36.00	50	否			13.27	12.21	47.06	7.42	连续	大气
在线	2019-4-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.45	6.70	10	否			8.52	12.85	35	否			24.01	36.16	50	否			12.46	11.03	50.09	8.47	连续	大气
在线	2019-4-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	7.50	10	否			10.51	15.71	35	否			24.51	36.56	50	否			12.79	10.94	50.24	8.58	连续	大气
在线	2019-4-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.30	7.58	10	否			12.02	17.21	35	否			21.69	31.03	50	否			13.05	10.50	51.11	9.02	连续	大气
在线	2019-4-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.62	8.16	10	否			7.81	11.42	35	否			23.83	34.58	50	否			13.13	10.66	51.14	9.08	连续	大气
在线	2019-4-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.11	7.03	10	否			6.71	9.22	35	否			20.42	28.15	50	否			13.09	10.11	51.54	9.28	连续	大气
在线	2019-4-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.11	4.27	10	否			4.16	5.70	35	否			20.70	28.41	50	否			12.50	10.07	50.38	7.54	连续	大气
在线	2019-4-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.51	4.92	10	否			1.92	2.69	35	否			21.56	30.21	50	否			12.37	10.29	49.97	7.47	连续	大气
在线	2019-4-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.77	5.36	10	否			8.81	12.57	35	否			21.32	30.29	50	否			12.51	10.44	50.30	7.92	连续	大气
在线	2019-4-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.71	5.69	10	否			2.52	3.80	35	否			24.74	38.01	50	否			11.59	11.22	49.30	7.90	连续	大气
在线	2019-4-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.96	10	否			6.84	9.84	35	否			19.44	28.60	50	否			11.61	10.76	49.30	7.77	连续	大气
在线	2019-4-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.32	5.83	10	否			14.42	19.41	35	否			21.37	28.80	50	否			12.03	9.87	50.60	8.54	连续	大气
在线	2019-4-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.15	5.60	10	否			13.65	18.33	35	否			22.50	30.31	50	否			12.07	9.86	50.92	8.89	连续	大气
在线	2019-4-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.21	5.54	10	否			15.73	20.72	35	否			20.14	26.54	50	否			11.96	9.62	51.31	9.33	连续	大气
在线	2019-4-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	5.96	10	否			14.29	18.83	35	否			18.90	24.89	50	否			11.96	9.61	51.41	9.34	连续	大气
在线	2019-4-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	6.63	10	否			10.16	13.29	35	否			19.04	25.04	50	否			11.93	9.58	51.31	9.27	连续	大气
在线	2019-4-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	6.91	10	否			11.63	15.41	35	否			21.51	28.82	50	否			11.88	9.77	51.43	9.40	连续	大气
在线	2019-4-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.53	10	否			5.03	7.04	35	否			21.66	30.95	50	否			11.64	10.48	50.15	8.67	连续	大气
在线	2019-4-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.98	6.90	10	否			13.53	18.75	35															