

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数							
在线	2019-4-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	6.31	10	否			4.81	7.60	35	否			20.80	32.97	50	否			13.13	12.13	48.69	8.67	连续	大气
在线	2019-4-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.41	10	否			10.49	14.02	35	否			29.26	40.24	50	否			13.20	12.16	48.32	8.41	连续	大气
在线	2019-4-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	7.51	10	否			9.80	15.65	35	否			23.42	38.06	50	否			12.81	12.23	48.28	8.12	连续	大气
在线	2019-4-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	8.50	10	否			8.17	14.02	35	否			21.76	37.43	50	否			12.73	12.49	47.82	8.12	连续	大气
在线	2019-4-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	8.92	10	否			9.03	15.18	35	否			20.61	34.94	50	否			12.66	12.71	47.67	8.07	连续	大气
在线	2019-4-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	8.78	10	否			10.45	17.71	35	否			20.67	35.08	50	否			12.41	12.31	47.51	7.96	连续	大气
在线	2019-4-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	7.83	10	否			11.02	18.84	35	否			21.15	36.23	50	否			12.37	10.90	49.41	8.78	连续	大气
在线	2019-4-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	8.63	10	否			10.25	18.03	35	否			22.00	38.75	50	否			13.25	11.36	50.51	9.49	连续	大气
在线	2019-4-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	9.31	10	否			10.03	18.09	35	否			21.50	39.08	50	否			13.66	12.44	48.37	8.66	连续	大气
在线	2019-4-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	9.04	10	否			12.28	20.84	35	否			20.71	35.88	50	否			13.55	12.21	48.53	8.55	连续	大气
在线	2019-4-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	7.55	10	否			10.11	14.91	35	否			26.20	38.98	50	否			12.90	12.99	47.86	8.38	连续	大气
在线	2019-4-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.50	8.65	10	否			12.80	19.04	35	否			26.85	41.89	50	否			12.69	13.17	46.50	7.88	连续	大气
在线	2019-4-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.18	9.13	10	否			11.10	19.23	35	否			21.60	37.98	50	否			12.43	13.32	45.36	7.24	连续	大气
在线	2019-4-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	9.54	10	否			6.43	10.92	35	否			24.02	41.08	50	否			13.41	12.45	46.97	7.77	连续	大气
在线	2019-4-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	9.18	10	否			4.79	8.96	35	否			18.02	33.83	50	否			13.15	12.34	47.08	7.50	连续	大气
在线	2019-4-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	9.04	10	否			5.54	10.52	35	否			20.03	38.46	50	否			13.46	12.02	47.48	7.68	连续	大气
在线	2019-4-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	8.31	10	否			6.22	11.73	35	否			18.29	36.27	50	否			13.71	11.64	49.14	8.50	连续	大气
在线	2019-4-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	8.00	10	否			6.55	11.33	35	否			21.06	37.00	50	否			13.79	11.74	49.45	8.93	连续	大气
在线	2019-4-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	8.23	10	否			8.38	14.28	35	否			18.84	32.71	50	否			13.46	12.21	47.93	8.20	连续	大气
在线	2019-4-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	7.79	10	否			3.67	6.07	35	否			21.91	36.62	50	否			13.40	12.36	47.91	8.26	连续	大气
在线	2019-4-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	7.91	10	否			7.87	12.60	35	否			25.04	40.13	50	否			13.37	9.60	52.03	9.58	连续	大气
在线	2019-4-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.79	9.40	10	否			5.25	8.49	35	否			25.49	41.20	50	否			13.40	9.62	51.74	9.53	连续	大气
在线	2019-4-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	7.19	10	否			3.47	5.92	35	否			22.33	38.10	50	否			12.99	10.26	51.55	9.70	连续	大气
在线	2019-4-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	6.90	10	否			10.53	18.24	35	否			23.90	41.48	50	否			11.98	9.83	51.22	9.40	连续	大气
在线	2019-4-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	7.01	10	否			6.56	9.32	35	否			25.60	36.82	50	否			11.51	10.57	50.25	9.11	连续	大气
在线	2019-4-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.65	6.47	10	否			12.96	18.01	35	否			28.50	39.73	50	否			11.90	10.23	50.47	8.95	连续	大气
在线	2019-4-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	7.16	10	否			7.45	10.32	35	否			27.92	38.92	50	否			12.70	10.24	51.25	9.45	连续	大气
在线	2019-4-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.38	7.35	10	否			14.82	20.10	35	否			27.44	37.53	50	否			12.52	10.01	51.81	9.73	连续	大气
在线	2019-4-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.62	7.64	10	否			10.52	14.26	35	否			28.74	39.07	50	否			12.45	9.95	52.17	10.03	连续	大气
在线	2019-4-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	7.12	10	否			13.39	18.39	35	否			27.50	37.90	50	否			12.59	10.11	51.80	9.42	连续	大气
在线	2019-4-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.52	4.98	10	否			10.02	13.94	35	否			26.93	38.09	50	否			12.22	10.37	51.50	8.21	连续	大气
在线	2019-4-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.62	5.36	10	否			8.16	12.05	35	否			27.01	40.02	50	否			12.05	10.87	50.63	8.37	连续	大气
在线	2019-4-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.98	6.08	10	否			12.36	18.80	35	否			22.77	34.81	50	否			11.95	11.17	50.48	8.48	连续	大气
在线	2019-4-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.00	6.00	10	否			9.28	13.89	35	否			25.38	38.05	50	否			11.82	10.99	50.60	8.75	连续	大气
在线	2019-4-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.43	5.12	10	否			14.49	21.64	35	否			25.97	38.85	50	否			12.02	10.97	50.90	9.04	连续	大气
在线	2019-4-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.93	5.69	10	否			9.39	13.46	35	否			25.37	36.75	50	否			12.94	10.65	51.73	9.45	连续	大气
在线	2019-4-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	6.13	10	否			11.98	17.14	35	否			29.33	42.02	50	否			12.96	10.52	52.28	10.13	连续	大气
在线	2019-4-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.85	6.99	10	否			5.74	8.27	35	否			25.26	36.37	50	否			13.10	10.58	52.16	9.93	连续	大气
在线	2019-4-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.15	5.98	10	否			11.55	16.52	35	否			22.53	32.44	50	否			12.25	10.57	51.81	9.67	连续	大气
在线	2019-4-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.84	5.83	10	否			6.14	9.38	35	否			27.73	42.02	50	否			11.87	11.09	50.88	9.31	连续	大气
在线	2019-4-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	6.36	10	否			8.86	13.64	35	否			23.92	37.18	50	否			11.91	11.31	50.37	8.82	连续	大气
在线	2019-4-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	6.20	10	否			15.22	20.83	35	否			25.37	34.97	50	否			12.81	10.03	51.35	8.92	连续	大气
在线	2019-4-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.94	6.47	10	否			4.82	6.25	35	否			24.42	32.03	50	否			12.50	9.55	52.33	8.35	连续	大气
在线	2019-4-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.73	6.06	10	否			8.67	11.02	35	否			27.46	35.13	50	否			13.04	9.27	52.39	9.04	连续	大气
在线	2019-4-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	5.64	10	否			13.05	16.73	35	否			27.61	35.59	50	否			13.28	9.36	52.44	9.48	连续	大气
在线	2019-4-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	5.73	10	否			14.09	18.22	35	否			27.22	35.48	50	否			13.21	9.47	52.53	9.75	连续	大气
在线	2019-4-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.14	5.46	10	否			16.75	22.10	35	否			26.05	34.35	50	否			12.75	9.62	52.04	9.65	连续	大气
在线	2019-4-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.61	4.80	10	否			10.84	14.38	35	否			31.79	42.27	50	否			12.80	9.72	51.64	9.54	连续	大气