

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	5.16	10	否			6.88	10.56	35	否			25.99	40.15	50	否			11.50	11.22	49.85	8.76	连续	大气
在线	2019-5-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.67	10	否			10.52	15.51	35	否			25.53	37.59	50	否			12.29	10.80	50.92	9.51	连续	大气
在线	2019-5-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.79	10	否			17.97	25.70	35	否			24.16	34.56	50	否			12.32	10.51	51.35	10.06	连续	大气
在线	2019-5-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.79	10	否			18.39	25.60	35	否			28.57	39.77	50	否			12.54	10.23	51.50	10.23	连续	大气
在线	2019-5-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.87	10	否			13.55	18.47	35	否			30.51	41.63	50	否			12.69	10.00	51.84	10.47	连续	大气
在线	2019-5-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.43	10	否			11.84	16.42	35	否			29.15	40.69	50	否			12.52	10.26	51.42	10.36	连续	大气
在线	2019-5-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.61	10	否			11.39	15.86	35	否			29.01	40.65	50	否			12.52	10.29	50.45	9.78	连续	大气
在线	2019-5-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.49	10	否			17.35	23.30	35	否			30.20	40.65	50	否			12.50	9.85	50.74	9.78	连续	大气
在线	2019-5-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	5.16	10	否			10.87	16.29	35	否			24.98	37.91	50	否			11.63	11.07	49.74	9.56	连续	大气
在线	2019-5-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	5.15	10	否			12.84	18.86	35	否			25.49	37.66	50	否			11.97	10.87	48.95	8.88	连续	大气
在线	2019-5-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.24	10	否			9.93	14.05	35	否			31.90	45.54	50	否			12.16	10.51	49.66	9.30	连续	大气
在线	2019-5-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.99	10	否			10.18	13.85	35	否			31.08	42.82	50	否			12.19	10.11	49.82	9.07	连续	大气
在线	2019-5-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.82	10	否			11.41	15.35	35	否			29.21	39.32	50	否			12.26	9.86	50.50	8.87	连续	大气
在线	2019-5-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.96	10	否			12.25	16.53	35	否			28.57	38.55	50	否			12.30	9.88	50.82	9.41	连续	大气
在线	2019-5-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.94	10	否			13.75	18.84	35	否			27.86	38.14	50	否			12.38	10.04	50.62	9.55	连续	大气
在线	2019-5-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	5.04	10	否			13.22	18.55	35	否			27.91	39.61	50	否			12.41	10.41	50.37	9.52	连续	大气
在线	2019-5-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.94	10	否			16.05	22.14	35	否			26.46	36.45	50	否			12.21	10.11	50.32	9.64	连续	大气
在线	2019-5-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	5.10	10	否			6.70	9.58	35	否			25.09	35.94	50	否			12.06	10.54	49.52	9.43	连续	大气
在线	2019-5-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.84	10	否			10.03	13.32	35	否			31.28	41.58	50	否			12.50	9.72	50.22	9.70	连续	大气
在线	2019-5-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.12	10	否			6.51	9.18	35	否			23.20	32.72	50	否			11.77	10.37	49.89	9.79	连续	大气
在线	2019-5-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.77	10	否			4.99	7.05	35	否			24.33	34.34	50	否			11.98	10.37	48.87	9.07	连续	大气
在线	2019-5-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.59	10	否			7.12	9.52	35	否			28.59	38.23	50	否			12.30	9.78	50.24	9.51	连续	大气
在线	2019-5-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.68	10	否			11.85	15.93	35	否			27.68	37.65	50	否			12.38	9.96	50.64	9.88	连续	大气
在线	2019-5-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.56	10	否			13.67	18.51	35	否			28.31	38.81	50	否			12.26	10.07	50.53	9.81	连续	大气
在线	2019-5-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.43	7.71	10	否			10.54	14.89	35	否			20.34	28.86	50	否			12.60	10.43	51.44	9.68	连续	大气
在线	2019-5-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.43	7.41	10	否			14.84	20.23	35	否			24.68	33.64	50	否			13.80	10.00	52.16	9.96	连续	大气
在线	2019-5-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.63	7.47	10	否			14.33	18.99	35	否			25.72	34.13	50	否			13.54	9.70	52.78	10.41	连续	大气
在线	2019-5-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.88	6.46	10	否			9.88	13.07	35	否			25.54	33.75	50	否			13.94	9.65	52.60	10.37	连续	大气
在线	2019-5-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.16	5.50	10	否			14.04	18.54	35	否			28.49	37.62	50	否			14.06	9.64	52.43	10.29	连续	大气
在线	2019-5-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.74	6.51	10	否			9.44	12.95	35	否			23.11	31.85	50	否			13.74	10.06	51.78	9.93	连续	大气
在线	2019-5-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.86	10	否			13.62	18.56	35	否			24.57	33.49	50	否			13.59	9.99	51.48	9.16	连续	大气
在线	2019-5-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.07	6.92	10	否			14.07	19.25	35	否			24.95	34.10	50	否			13.86	10.02	51.23	8.83	连续	大气
在线	2019-5-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.23	7.81	10	否			12.73	18.96	35	否			25.02	37.36	50	否			12.75	10.95	50.25	8.76	连续	大气
在线	2019-5-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	7.63	10	否			12.53	18.26	35	否			28.80	42.08	50	否			13.25	10.73	49.95	8.49	连续	大气
在线	2019-5-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.51	7.92	10	否			10.89	15.57	35	否			29.27	41.98	50	否			13.76	10.54	50.66	9.00	连续	大气
在线	2019-5-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.69	8.32	10	否			15.44	22.31	35	否			24.62	36.05	50	否			13.78	10.73	50.27	8.81	连续	大气
在线	2019-5-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.78	8.14	10	否			9.00	12.65	35	否			26.53	37.33	50	否			13.95	10.34	50.64	9.02	连续	大气
在线	2019-5-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.91	8.21	10	否			15.52	21.52	35	否			24.97	34.68	50	否			13.98	10.19	50.96	9.20	连续	大气
在线	2019-5-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.46	7.69	10	否			7.55	10.63	35	否			24.66	34.72	50	否			13.69	10.35	50.75	9.05	连续	大气
在线	2019-5-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.51	7.84	10	否			11.48	16.17	35	否			24.30	34.63	50	否			13.85	10.44	50.80	9.15	连续	大气
在线	2019-5-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.70	8.32	10	否			12.07	17.35	35	否			21.24	31.03	50	否			13.58	10.69	50.34	9.27	连续	大气
在线	2019-5-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.90	8.15	10	否			10.76	14.84	35	否			20.57	28.41	50	否			13.34	10.13	50.88	9.30	连续	大气
在线	2019-5-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.11	8.05	10	否			15.10	19.79	35	否			17.49	23.02	50	否			14.14	9.60	51.37	9.21	连续	大气
在线	2019-5-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.49	8.73	10	否			15.08	20.27	35	否			21.73	29.27	50	否			13.25	9.86	51.32	9.02	连续	大气
在线	2019-5-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.61	8.99	10	否			14.51	19.75	35	否			24.11	32.78	50	否			13.77	9.97	50.98	9.11	连续	大气
在线	2019-5-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.65	8.94	10	否			8.00	10.75	35	否			25.10	33.74	50	否			14.12	9.84	50.80	9.12	连续	大气
在线	2019-5-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.46	8.77	10	否			6.01	8.15	35	否			25.39	34.47	50	否			14.02	9.95	50.74	9.11	连续	大气
在线	2019-5-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.13	8.38	10	否			6.16	8.42	35	否			25.85	35.33	50	否			14.00	10.03	50.74	9.20	连续	大气