

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标 准	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.40	10	否			6.60	9.79	35	否			22.31	33.47	50	否			594299.38	12.31	10.96	51.22	9.54	73	连续	大气
在线	2019-6-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.76	10	否			9.45	14.52	35	否			27.39	42.66	50	否			634360.31	13.11	11.32	51.03	9.47	73	连续	大气
在线	2019-6-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.70	10	否			10.71	15.53	35	否			28.59	41.37	50	否			631583.31	13.10	10.62	51.56	9.63	73	连续	大气
在线	2019-6-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.16	10	否			8.36	12.83	35	否			29.50	45.49	50	否			626741.31	13.00	11.28	51.53	9.62	73	连续	大气
在线	2019-6-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	6.34	10	否			10.67	16.37	35	否			28.41	43.81	50	否			641868.94	13.15	11.28	51.21	8.57	73	连续	大气
在线	2019-6-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	6.37	10	否			10.31	16.02	35	否			25.38	39.92	50	否			620006.50	12.75	11.42	50.88	8.97	73	连续	大气
在线	2019-6-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.95	10	否			8.16	11.98	35	否			26.48	39.77	50	否			626344.25	12.92	10.96	51.15	9.19	73	连续	大气
在线	2019-6-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.96	10	否			12.97	19.32	35	否			27.21	41.98	50	否			619150.19	12.77	11.23	50.85	9.28	73	连续	大气
在线	2019-6-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.46	10	否			12.74	20.34	35	否			23.03	37.03	50	否			572267.06	11.80	11.67	50.43	9.27	73	连续	大气
在线	2019-6-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.51	10	否			14.23	21.20	35	否			22.98	34.62	50	否			609090.25	12.49	11.01	50.40	8.87	73	连续	大气
在线	2019-6-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	6.82	10	否			14.40	21.73	35	否			22.32	33.78	50	否			591533.13	12.22	11.08	50.58	9.49	73	连续	大气
在线	2019-6-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	6.10	10	否			12.73	18.39	35	否			25.09	36.38	50	否			602474.63	12.44	10.65	50.82	9.42	73	连续	大气
在线	2019-6-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.34	10	否			11.30	16.06	35	否			27.31	39.72	50	否			600437.75	12.47	10.65	51.43	9.78	73	连续	大气
在线	2019-6-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.68	10	否			16.35	22.78	35	否			26.45	37.23	50	否			614335.88	12.83	10.32	52.03	10.15	73	连续	大气
在线	2019-6-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	5.75	10	否			15.97	21.10	35	否			29.89	39.63	50	否			618571.31	12.98	9.68	52.54	10.42	73	连续	大气
在线	2019-6-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	5.92	10	否			11.00	14.80	35	否			31.57	43.00	50	否			624031.25	13.08	9.95	52.27	10.42	73	连续	大气
在线	2019-6-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	6.26	10	否			10.50	15.28	35	否			26.68	39.28	50	否			610922.00	12.59	10.76	51.16	9.15	73	连续	大气
在线	2019-6-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.38	10	否			12.19	16.47	35	否			26.86	36.44	50	否			625778.94	12.94	9.94	51.67	9.35	73	连续	大气
在线	2019-6-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.17	10	否			12.55	17.08	35	否			29.20	40.21	50	否			614837.19	12.84	10.10	52.44	10.05	73	连续	大气
在线	2019-6-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.75	10	否			13.52	19.48	35	否			27.06	39.05	50	否			619780.00	12.94	10.60	52.08	10.11	73	连续	大气
在线	2019-6-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	6.19	10	否			10.43	15.24	35	否			24.84	36.45	50	否			619788.75	12.92	10.76	51.79	10.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.36	10	否			9.68	13.94	35	否			21.75	31.27	50	否			608376.81	12.61	10.55	51.04	9.66	73	连续	大气
在线	2019-6-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.84	10	否			5.38	7.80	35	否			23.14	33.69	50	否			615477.94	12.71	10.68	50.78	9.42	73	连续	大气
在线	2019-6-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.65	10	否			4.75	7.20	35	否			22.08	33.47	50	否			597499.88	12.35	11.09	50.74	9.46	73	连续	大气
在线	2019-6-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.25	4.11	10	否			9.98	12.55	35	否			17.99	22.67	50	否			668531.88	12.56	9.13	52.30	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.64	4.45	10	否			13.49	16.53	35	否			20.95	25.64	50	否			716888.25	13.47	8.75	52.53	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.83	4.79	10	否			16.82	21.02	35	否			18.93	23.65	50	否			725815.63	13.64	8.99	52.59	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.72	4.65	10	否			12.93	16.15	35	否			17.65	22.07	50	否			723175.50	13.58	9.00	52.35	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.87	4.83	10	否			18.35	22.86	35	否			17.71	22.08	50	否			729320.94	13.69	8.97	52.26	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.55	4.55	10	否			13.65	17.46	35	否			17.94	22.96	50	否			701794.13	13.16	9.29	51.81	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.23	4.07	10	否			16.98	21.37	35	否			18.83	23.74	50	否			717666.94	13.46	9.10	51.89	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.51	4.42	10	否			14.29	18.01	35	否			17.23	21.67	50	否			699958.94	13.14	9.08	52.05	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.76	4.86	10	否			16.45	21.28	35	否			15.50	20.04	50	否			638546.94	11.98	9.40	51.54	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-8	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.26	10	否			10.22	12.87	35	否			22.41	28.1												