

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2019-6-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	6.22	10	否			10.42	15.91	35	否			18.26	27.87	50	否			571196.50	11.77	11.16	50.32	9.25	71	连续	大气
在线	2019-6-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.66	10	否			7.49	11.18	35	否			20.69	31.12	50	否			595304.69	12.27	11.01	50.52	9.29	71	连续	大气
在线	2019-6-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	6.32	10	否			10.81	16.55	35	否			21.68	33.71	50	否			602086.00	12.41	11.31	50.46	9.33	71	连续	大气
在线	2019-6-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.34	10	否			8.63	12.75	35	否			19.67	29.69	50	否			597162.13	12.33	11.03	50.63	9.35	71	连续	大气
在线	2019-6-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	5.64	10	否			10.75	16.92	35	否			20.50	32.54	50	否			593949.81	12.23	11.52	50.38	9.16	71	连续	大气
在线	2019-6-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	6.41	10	否			12.85	20.56	35	否			20.65	33.29	50	否			601522.94	12.26	11.69	50.10	8.31	71	连续	大气
在线	2019-6-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.56	10	否			15.47	23.56	35	否			19.05	29.15	50	否			602804.69	12.33	11.19	50.24	8.67	71	连续	大气
在线	2019-6-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	7.25	10	否			11.82	18.95	35	否			17.27	28.10	50	否			567236.00	11.62	11.74	50.22	8.72	71	连续	大气
在线	2019-6-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	7.17	10	否			12.10	18.68	35	否			20.26	31.46	50	否			565979.69	11.63	11.33	50.33	8.96	71	连续	大气
在线	2019-6-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	7.58	10	否			13.45	19.89	35	否			21.44	31.51	50	否			577635.75	11.95	10.78	51.32	9.34	71	连续	大气
在线	2019-6-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	7.35	10	否			6.94	10.14	35	否			24.45	35.75	50	否			589876.38	12.30	10.74	51.84	9.94	71	连续	大气
在线	2019-6-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	40.97	10	是	3.10	定期校准	22.28	974.00	35	是	26.83	定期校准	37.66	44.03	50	否			643569.19	12.48	10.17	52.16	3.08	71	连续	大气
在线	2019-6-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.36	10	否			10.27	14.03	35	否			31.15	42.62	50	否			617702.94	12.59	10.04	52.24	7.84	71	连续	大气
在线	2019-6-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.61	10	否			17.24	23.37	35	否			30.21	41.03	50	否			615092.38	12.82	9.95	52.40	9.84	71	连续	大气
在线	2019-6-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.74	10	否			13.07	17.78	35	否			26.90	36.91	50	否			609089.44	12.72	10.05	52.18	10.09	71	连续	大气
在线	2019-6-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.72	10	否			13.20	19.17	35	否			26.48	38.50	50	否			597166.25	12.47	10.67	51.69	10.17	71	连续	大气
在线	2019-6-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	5.55	10	否			17.08	24.10	35	否			24.52	35.40	50	否			601127.00	12.49	10.59	51.30	9.83	71	连续	大气
在线	2019-6-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.90	10	否			11.64	16.45	35	否			25.07	35.78	50	否			615386.88	12.67	10.49	51.40	9.02	71	连续	大气
在线	2019-6-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	5.98	10	否			12.89	17.63	35	否			23.02	31.79	50	否			609573.31	12.64	10.11	51.52	9.60	71	连续	大气
在线	2019-6-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.40	10	否			8.45	11.49	35	否			24.72	34.11	50	否			611986.88	12.77	10.11	51.87	10.12	71	连续	大气
在线	2019-6-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.72	10	否			3.98	5.95	35	否			24.88	37.06	50	否			609634.44	12.70	10.92	51.67	10.03	71	连续	大气
在线	2019-6-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	5.48	10	否			7.73	12.23	35	否			22.69	36.17	50	否			603974.94	12.58	11.58	51.40	10.05	71	连续	大气
在线	2019-6-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.40	10	否			7.90	12.03	35	否			21.57	32.90	50	否			600370.38	12.45	11.14	50.95	9.74	71	连续	大气
在线	2019-6-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.30	10	否			7.53	11.03	35	否			21.38	31.41	50	否			605399.88	12.58	10.78	51.20	9.86	71	连续	大气
在线	2019-6-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.47	6.12	10	否			12.95	17.62	35	否			17.95	24.50	50	否			577469.19	12.07	10.03	52.14	10.12	71	连续	大气
在线	2019-6-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.45	5.92	10	否			17.84	23.77	35	否			22.59	30.10	50	否			599298.63	12.60	9.74	52.45	10.57	71	连续	大气
在线	2019-6-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.78	6.47	10	否			15.05	20.35	35	否			22.09	29.87	50	否			607167.56	12.79	9.91	52.49	10.73	71	连续	大气
在线	2019-6-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.74	5.01	10	否			13.49	18.09	35	否			26.43	35.44	50	否			612033.06	12.89	9.82	52.51	10.75	71	连续	大气
在线	2019-6-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.83	5.27	10	否			13.52	18.63	35	否			22.80	31.35	50	否			599226.38	12.59	10.11	52.09	10.62	71	连续	大气
在线	2019-6-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.88	10	否			13.40	18.37	35	否			24.22	33.23	50	否			595130.75	12.51	10.09	52.13	10.64	71	连续	大气
在线	2019-6-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	6.18	10	否			15.87	21.79	35	否			23.17	31.88	50	否			602199.38	12.63	10.11	51.98	10.47	71	连续	大气
在线	2019-6-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.45	6.36	10	否			12.76	18.05	35	否			17.84	25.37	50	否			561885.81	11.74	10.49	51.71	10.14	71	连续	大气
在线	2019-6-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	6.09	10	否			16.56	22.98	35	否			14.42	20.07	50	否			569715.69	11.87	10.22	51.18	10.05	71	连续	大气
在线	2019-6-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.38	10	否			14.03	19.49	35	否			15.12	21.07	50	否			592175.94	12.32	10.23	51.25	9.98	71	连续	大气
在线	2019-6-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	14.58	10	是	0.46	定期校准	25.70	238.58	35	是	5.82	定期校准	10.14	14.09	50	否			640216.00	12.76	10.60	51.54	6.01	71	连续	大气
在线	2019-6-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.18	4.05	10	否			5.73	6.94	35	否			39.60	46.56	50	否			662508.44	13.11	8.76	51.88	5.29	71	连续	大气
在线	2019-6-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.87	5.17	10	否			12.78	16.93	35	否			22.28	29.75	50	否			642261.63	13.24	9.79	52.39	8.95	71	连续	大气
在线	2019-6-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.43	5.73	10	否			10.72	13.87	35	否			25.20	32.59	50	否			636598.88	13.31	9.41	52.87	10.10	71	连续	大气
在线	2019-6-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.03	10	否			17.30	22.40	35	否			25.36	32.74	50	否			628797.69	13.24	9.40	53.17	10.63	71	连续	大气
在线	2019-6-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.41	10	否			15.68	19.98	35	否			29.46	37.54	50	否			619908.75	13.06	9.25	52.88	10.73	71	连续	大气
在线	2019-6-13	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	5.47	10	否			16.08	20.13	35	否			22.86	28.59	50	否			615489.44	12.98	9.02	52.91	10.79	71	连续	大气
在线	2019-6-13	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.46	5.61	10	否			12.83	16.09	35	否			29.05	36.54	50	否			618557.38	13.09	9.08	52.94	11.14	71	连续	大气
在线	2019-6-13	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.01	10	否			9.82	12.72	35	否			22.40	28.87	50	否			622773.69	13.16	9.36	52.80	11.04	71	连续	大气
在线	2019-6-13	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	5.55	10	否			7.49	9.70	35	否			21.20	27.44	50	否			636446.13	13.48	9.41	53.03	11.19	71	连续	大气
在线	2019-6-13	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.47	4.57	10	否			9.11	12.03	35	否			19.95	26.31	50	否			632060.56	13.39	9.62	53.02	11.25	71	连续	大气
在线	2019-6-13	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.86	5.18	10	否			9.32	12.44	35	否			22.52	30.18	50	否			621606.31	13.15	9.81	52.84	11.07	71	连续	大气
在线	2019-6-13	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.53	10	否			10.42	14.06	35	否			23.16	31.28	50	否			619588.63	13.07	9.90	52.53	10.90	71	连续	大气
在线	2019-6-13	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.21	5.74	10	否			5.85	7.95	35	否			21.61	29.42	50	否			623584.00	13.08	9.99	52.30	10.50	71	连续	大气