

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.57	10	否			8.53	12.70	35	否			21.49	32.39	50	否			590135.50	12.26	11.03	51.01	9.82	72	连续	大气
在线	2019-6-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.88	10	否			7.88	11.68	35	否			22.69	33.60	50	否			614989.00	12.80	10.86	51.40	9.96	72	连续	大气
在线	2019-6-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	6.11	10	否			15.65	23.12	35	否			23.24	34.39	50	否			610603.00	12.72	10.86	51.48	10.02	72	连续	大气
在线	2019-6-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.49	10	否			10.96	16.43	35	否			23.76	36.05	50	否			610542.13	12.72	11.10	51.47	10.03	72	连续	大气
在线	2019-6-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	5.66	10	否			10.17	16.29	35	否			22.23	35.73	50	否			605590.50	12.58	11.66	51.04	9.84	72	连续	大气
在线	2019-6-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.86	10	否			12.36	19.29	35	否			23.89	37.41	50	否			622361.44	12.75	11.43	50.73	8.66	72	连续	大气
在线	2019-6-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.22	10	否			14.26	22.12	35	否			22.46	35.04	50	否			619697.19	12.78	11.37	50.88	9.24	72	连续	大气
在线	2019-6-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	6.48	10	否			14.02	21.65	35	否			20.48	31.83	50	否			591462.50	12.21	11.32	50.74	9.34	72	连续	大气
在线	2019-6-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	6.59	10	否			12.39	19.41	35	否			19.60	30.98	50	否			581644.50	12.01	11.48	50.59	9.43	72	连续	大气
在线	2019-6-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.62	10	否			6.86	9.73	35	否			22.59	32.62	50	否			604107.69	12.51	10.60	51.04	9.57	72	连续	大气
在线	2019-6-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	6.65	10	否			15.77	22.04	35	否			23.51	33.25	50	否			607624.81	12.69	10.38	51.74	10.17	72	连续	大气
在线	2019-6-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	6.31	10	否			14.01	19.19	35	否			25.21	34.81	50	否			597798.69	12.54	10.13	52.11	10.46	72	连续	大气
在线	2019-6-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	6.29	10	否			11.22	15.47	35	否			26.89	37.47	50	否			590393.63	12.38	10.22	52.26	10.45	72	连续	大气
在线	2019-6-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.22	10	否			6.42	8.75	35	否			24.13	33.12	50	否			575961.00	12.07	10.05	52.06	10.36	72	连续	大气
在线	2019-6-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.22	10	否			13.05	18.31	35	否			25.21	35.72	50	否			585231.63	12.25	10.39	51.77	10.38	72	连续	大气
在线	2019-6-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.46	10	否			18.36	25.02	35	否			25.55	34.93	50	否			596249.31	12.49	10.01	51.91	10.43	72	连续	大气
在线	2019-6-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.42	10	否			12.06	16.16	35	否			22.25	30.28	50	否			572208.13	11.95	9.98	51.75	10.13	72	连续	大气
在线	2019-6-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.56	10	否			14.50	19.76	35	否			25.90	35.42	50	否			610490.63	12.64	10.06	51.60	9.46	72	连续	大气
在线	2019-6-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	6.08	10	否			12.55	17.82	35	否			26.46	37.69	50	否			617316.13	12.78	10.46	51.49	9.48	72	连续	大气
在线	2019-6-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.40	10	否			15.28	20.64	35	否			26.73	36.19	50	否			616147.56	12.82	9.92	51.83	9.87	72	连续	大气
在线	2019-6-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.40	10	否			10.96	15.10	35	否			25.73	35.58	50	否			612892.00	12.76	10.14	51.72	9.92	72	连续	大气
在线	2019-6-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.66	10	否			10.68	14.75	35	否			26.39	36.78	50	否			611433.94	12.77	10.23	51.96	10.11	72	连续	大气
在线	2019-6-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	5.02	10	否			12.44	17.44	35	否			24.51	34.51	50	否			605212.44	12.60	10.35	51.54	9.93	72	连续	大气
在线	2019-6-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	5.10	10	否			6.76	9.67	35	否			25.35	36.28	50	否			609607.69	12.66	10.52	51.35	9.77	72	连续	大气
在线	2019-6-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	6.28	10	否			10.24	14.38	35	否			19.31	27.36	50	否			601988.38	12.50	10.44	51.75	9.65	72	连续	大气
在线	2019-6-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	5.77	10	否			16.76	22.19	35	否			27.99	37.05	50	否			630800.69	13.22	9.68	52.47	10.37	72	连续	大气
在线	2019-6-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	6.39	10	否			17.83	24.39	35	否			23.84	32.60	50	否			632113.75	13.32	10.04	52.82	10.77	72	连续	大气
在线	2019-6-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.81	5.12	10	否			16.63	22.30	35	否			24.26	32.54	50	否			631939.81	13.30	9.82	52.55	10.73	72	连续	大气
在线	2019-6-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.77	5.09	10	否			16.39	22.15	35	否			24.40	32.96	50	否			626717.56	13.20	9.90	52.49	10.75	72	连续	大气
在线	2019-6-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	5.45	10	否			15.77	21.25	35	否			24.82	33.47	50	否			627409.06	13.21	9.88	52.47	10.74	72	连续	大气
在线	2019-6-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	5.90	10	否			16.84	23.15	35	否			21.34	29.34	50	否			619224.31	13.02	10.10	52.37	10.68	72	连续	大气
在线	2019-6-14	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.32	5.93	10	否			15.91	21.79	35	否			20.10	27.55	50	否			600212.69	12.58	10.08	51.98	10.40	72	连续	大气
在线	2019-6-14	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	6.23	10	否			14.16	20.53	35	否			16.77	24.38	50	否			591639.56	12.38	10.68	51.57	10.36	72	连续	大气
在线	2019-6-14	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	5.97	10	否			6.78	9.07	35	否			23.62	31.81	50	否			615884.44	12.90	9.89	51.81	10.50	72	连续	大气
在线	2019-6-14	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.54	5.98	10	否			14.60	19.22	35	否			27.00	35.52	50	否			624667.31	13.20	9.60	52.67	11.05	72	连续	大气
在线	2019-6-14	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.78	6.20	10	否			17.39	22.57	35	否			28.95	37.61	50	否			626879.13	13.25	9.45	52.89	11.06	72	连续	大气
在线	2019-6-14	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	6.03	10	否			16.44	21.07	35	否			29.88	38.29	50	否			635910.94	13.34	9.29	52.95	10.37	72	连续	大气
在线	2019-6-14	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.68	4.80	10	否			8.89	11.62	35	否			23.93	31.24	50	否			617561.38	12.99	9.52	52.72	10.66	72	连续	大气
在线	2019-6-14	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.50	4.73	10	否			11.58	15.63	35	否			21.14	28.59	50	否			631598.31	13.24	9.92	52.11	10.55	72	连续	大气
在线	2019-6-14	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.91	5.38	10	否			12.10	16.61	35	否			19.10	26.23	50	否			625335.31	13.09	10.08	51.85	10.44	72	连续	大气
在线	2019-6-14	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.03	5.45	10	否			10.93	14.54	35	否			20.20	26.91	50	否			592632.63	12.37	9.86	51.78	10.11	72	连续	大气
在线	2019-6-14	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.39	10	否			10.90	14.06	35	否			27.80	35.86	50	否			617676.69	13.01	9.38	52.44	10.84	72	连续	大气
在线	2019-6-14	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.43	10	否			15.74	20.46	35	否			23.57	30.63	50	否			628042.81	13.23	9.45	52.55	10.87	72	连续	大气
在线	2019-6-14	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.67	4.78	10	否			8.16	10.52	35	否			22.64	29.43	50	否			636039.31	13.40	9.44	52.54	10.84	72	连续	大气
在线	2019-6-14	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.32	4.30	10	否			10.97	14.22	35	否			25.33	32.85	50	否			639527.88	13.47	9.43	52.70	10.80	72	连续	大气
在线	2019-6-14	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.57	4.66	10	否			13.19	17.20	35	否			27.12	35.38	50	否			637230.69	13.42	9.50	52.57	10.83	72	连续	大气
在线	2019-6-14	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.99	5.23	10	否			13.28	17.43	35	否			26.30	34.49	50	否			640946.75	13.51	9.56	52.76	10.83	72	连续	大气
在线	2019-6-14	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.10	5.40	10	否			7.93	10.45	35	否			25.22	33.24	50	否			643540.94	13.54	9.63	52.62	10.74	72	连续	大气