

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	5.10	10	否			9.42	13.35	35	否			22.56	32.44	50	否			603941.25	12.53	10.59	51.13	9.75	74	连续	大气
在线	2019-6-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.73	10	否			11.26	16.26	35	否			26.30	38.43	50	否			621814.06	12.95	10.71	51.49	10.00	74	连续	大气
在线	2019-6-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.91	10	否			14.64	21.55	35	否			22.62	33.32	50	否			614479.31	12.76	10.82	51.14	9.79	74	连续	大气
在线	2019-6-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.96	10	否			12.68	18.20	35	否			23.44	33.96	50	否			616764.88	12.78	10.65	51.04	9.68	74	连续	大气
在线	2019-6-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.23	10	否			9.46	13.34	35	否			30.90	43.97	50	否			622812.81	12.99	10.45	51.75	10.05	74	连续	大气
在线	2019-6-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	6.16	10	否			11.52	18.10	35	否			25.98	40.88	50	否			628638.81	12.99	11.47	51.44	9.32	74	连续	大气
在线	2019-6-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.00	10	否			17.20	25.10	35	否			23.17	34.37	50	否			635536.25	13.12	10.85	51.36	9.25	74	连续	大气
在线	2019-6-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.99	10	否			9.96	14.55	35	否			22.65	33.22	50	否			608382.00	12.66	10.78	51.73	9.81	74	连续	大气
在线	2019-6-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.90	10	否			14.44	22.21	35	否			18.71	28.83	50	否			564928.50	11.72	11.25	51.12	9.66	74	连续	大气
在线	2019-6-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.77	10	否			9.99	14.90	35	否			17.85	26.86	50	否			580692.63	11.98	11.03	50.37	9.38	74	连续	大气
在线	2019-6-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.09	10	否			11.24	16.11	35	否			21.63	31.37	50	否			606021.31	12.56	10.65	51.12	9.66	74	连续	大气
在线	2019-6-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.00	10	否			15.55	21.10	35	否			24.79	33.80	50	否			606970.81	12.73	10.00	52.36	10.38	74	连续	大气
在线	2019-6-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.01	10	否			14.14	19.25	35	否			25.04	34.48	50	否			604870.50	12.71	10.10	52.36	10.55	74	连续	大气
在线	2019-6-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.07	10	否			7.60	10.29	35	否			25.37	34.46	50	否			598116.19	12.56	9.96	52.41	10.45	74	连续	大气
在线	2019-6-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.13	10	否			6.43	8.87	35	否			25.04	34.65	50	否			597923.44	12.53	10.17	52.10	10.41	74	连续	大气
在线	2019-6-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.47	10	否			5.88	8.18	35	否			27.41	38.20	50	否			603660.88	12.64	10.23	51.95	10.34	74	连续	大气
在线	2019-6-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.95	10	否			9.14	12.87	35	否			25.59	36.82	50	否			593888.69	12.44	10.56	51.81	10.39	74	连续	大气
在线	2019-6-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.82	10	否			11.03	14.58	35	否			29.32	39.50	50	否			618694.44	12.92	9.86	52.32	10.05	74	连续	大气
在线	2019-6-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.04	10	否			11.73	16.01	35	否			32.09	43.34	50	否			624109.00	13.06	9.90	52.64	10.15	74	连续	大气
在线	2019-6-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.10	10	否			18.27	24.61	35	否			32.69	44.12	50	否			622012.56	13.08	9.88	52.80	10.53	74	连续	大气
在线	2019-6-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.61	10	否			8.82	12.43	35	否			30.88	44.16	50	否			618907.19	13.01	10.50	52.42	10.59	74	连续	大气
在线	2019-6-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.66	10	否			9.79	14.31	35	否			26.61	39.29	50	否			622055.75	13.01	10.84	51.84	10.30	74	连续	大气
在线	2019-6-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.67	10	否			5.19	7.87	35	否			26.78	40.81	50	否			616373.06	12.89	11.15	51.70	10.30	74	连续	大气
在线	2019-6-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.96	10	否			11.82	17.81	35	否			27.12	40.88	50	否			616213.19	12.90	11.04	51.63	10.44	74	连续	大气
在线	2019-6-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.31	5.73	10	否			9.10	12.16	35	否			23.87	31.68	50	否			630334.69	13.11	9.72	52.18	9.79	74	连续	大气
在线	2019-6-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	5.91	10	否			9.32	12.32	35	否			25.75	33.98	50	否			645131.56	13.50	9.63	52.33	10.30	74	连续	大气
在线	2019-6-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.84	6.57	10	否			15.98	21.68	35	否			23.79	32.27	50	否			630689.56	13.21	9.94	52.27	10.38	74	连续	大气
在线	2019-6-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.69	4.93	10	否			15.54	20.66	35	否			25.17	33.52	50	否			640792.81	13.44	9.75	52.34	10.50	74	连续	大气
在线	2019-6-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.80	5.00	10	否			15.63	20.52	35	否			27.04	35.55	50	否			657147.38	13.82	9.59	52.64	10.73	74	连续	大气
在线	2019-6-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.63	6.35	10	否			12.59	17.25	35	否			23.23	31.83	50	否			637354.19	13.40	10.06	52.44	10.66	74	连续	大气
在线	2019-6-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	6.34	10	否			18.54	24.67	35	否			26.33	35.05	50	否			646576.75	13.58	9.75	52.47	10.63	74	连续	大气
在线	2019-6-15	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.63	6.09	10	否			18.92	24.88	35	否			27.19	35.75	50	否			617635.81	13.02	9.59	52.73	10.77	74	连续	大气
在线	2019-6-15	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.14	5.78	10	否			15.04	20.71	35	否			19.48	26.80	50	否			572692.25	12.03	10.18	52.07	10.58	74	连续	大气
在线	2019-6-15	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.40	4.54	10	否			7.21	9.53	35	否			24.29	32.24	50	否			593842.25	12.47	9.76	52.24	10.53	74	连续	大气
在线	2019-6-15	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.88	4.94	10	否			13.55	17.26	35	否			31.39	39.98	50	否			621609.38	13.16	9.23	53.19	11.09	74	连续	大气
在线	2019-6-15	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.45	10	否			13.86	18.01	35	否			27.31	35.59	50	否			624291.25	13.24	9.52	53.23	11.27	74	连续	大气
在线	2019-6-15	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	5.67	10	否			13.07	17.24	35	否			27.12	35.70	50	否			621174.63	13.03	9.61	52.87	10.36	74	连续	大气
在线	2019-6-15	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	5.83	10	否			12.47	16.90	35	否			21.49	29.08	50	否			618024.31	12.99	9.93	52.72	10.56	74	连续	大气
在线	2019-6-15	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	5.50	10	否			6.51	8.64	35	否			26.77	35.41	50	否			615812.63	12.96	9.75	52.66	10.71	74	连续	大气
在线	2019-6-15	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.32	4.42	10	否			10.70	14.25	35	否			24.73	32.76	50	否			635376.88	13.37	9.70	52.49	10.74	74	连续	大气
在线	2019-6-15	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.83	5.15	10	否			12.43	16.76	35	否			17.42	23.38	50	否			618276.31	13.02	9.85	52.36	10.81	74	连续	大气
在线	2019-6-15	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.94	5.15	10	否			11.96	15.38	35	否			30.32	39.43	50	否			635651.00	13.43	9.51	52.62	11.10	74	连续	大气
在线	2019-6-15	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.21	10	否			9.73	12.47	35	否			29.67	38.02	50	否			643962.00	13.66	9.29	52.90	11.38	74	连续	大气
在线	2019-6-15	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.05	5.25	10	否			12.61	16.34	35	否			33.18	43.02	50	否			640813.19	13.59	9.43	52.84	11.39	74	连续	大气
在线	2019-6-15	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	5.55	10	否			12.33	16.03	35	否			30.35	39.50	50	否			628016.19	13.33	9.49	52.88	11.43	74	连续	大气
在线	2019-6-15	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.01	5.22	10	否			11.62	15.14	35	否			29.49	38.42	50	否			629243.38	13.35	9.49	52.92	11.40	74	连续	大气
在线	2019-6-15	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.45	4.52	10	否			14.58	19.13	35	否			31.03	40.69	50	否			634917.44	13.54	9.56	53.26	11.71	74	连续	大气
在线	2019-6-15	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.90	5.19	10	否			14.15	18.80	35	否			29.20	38.84	50	否			631575.44	13.49	9.72	53.21	11.89	74	连续	大气