

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³													
在线	2019-6-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.72	10	否			11.73	17.43	35	否			25.85	39.20	50	否			613238.88	12.86	11.10	51.60	10.57	71	连续	大气
在线	2019-6-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	6.14	10	否			6.82	10.74	35	否			24.20	38.40	50	否			612005.25	12.82	11.52	51.29	10.56	71	连续	大气
在线	2019-6-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	6.00	10	否			8.07	12.33	35	否			21.83	33.66	50	否			607952.00	12.70	11.23	50.99	10.34	71	连续	大气
在线	2019-6-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.09	10	否			7.62	11.47	35	否			24.73	37.76	50	否			617254.19	12.90	11.15	51.15	10.40	71	连续	大气
在线	2019-6-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	6.52	10	否			4.16	6.63	35	否			24.43	39.19	50	否			624589.44	13.02	11.64	50.92	10.25	71	连续	大气
在线	2019-6-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	5.31	10	否			6.39	9.98	35	否			23.38	37.06	50	否			615309.81	12.83	11.52	51.28	10.11	71	连续	大气
在线	2019-6-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	5.46	10	否			5.38	8.70	35	否			22.51	36.38	50	否			620342.56	12.87	11.72	51.22	9.73	71	连续	大气
在线	2019-6-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	5.68	10	否			6.74	10.46	35	否			20.41	32.00	50	否			610993.00	12.70	11.42	51.18	9.89	71	连续	大气
在线	2019-6-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	6.15	10	否			4.25	6.68	35	否			19.45	31.83	50	否			564641.63	11.77	11.74	50.89	10.12	71	连续	大气
在线	2019-6-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	5.24	10	否			7.87	12.01	35	否			18.25	27.81	50	否			579049.75	12.01	11.16	50.62	9.80	71	连续	大气
在线	2019-6-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.85	10	否			11.84	16.87	35	否			26.40	37.54	50	否			612332.75	12.75	10.47	51.30	10.07	71	连续	大气
在线	2019-6-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.36	10	否			12.38	17.40	35	否			29.76	42.08	50	否			609665.56	12.85	10.38	52.64	10.80	71	连续	大气
在线	2019-6-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	5.02	10	否			10.65	15.52	35	否			27.14	39.59	50	否			599585.69	12.59	10.71	52.10	10.62	71	连续	大气
在线	2019-6-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.25	10	否			11.61	16.88	35	否			24.41	35.59	50	否			603604.00	12.62	10.70	51.68	10.33	71	连续	大气
在线	2019-6-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.46	10	否			12.36	16.93	35	否			25.70	36.30	50	否			602932.81	12.60	10.38	51.57	10.29	71	连续	大气
在线	2019-6-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.90	10	否			12.55	16.65	35	否			29.89	40.10	50	否			603033.88	12.68	9.80	52.42	10.64	71	连续	大气
在线	2019-6-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.89	10	否			8.77	12.66	35	否			26.22	38.69	50	否			579811.19	12.17	10.81	52.01	10.55	71	连续	大气
在线	2019-6-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.90	10	否			13.60	18.81	35	否			25.40	35.38	50	否			611734.00	12.80	10.24	52.05	10.33	71	连续	大气
在线	2019-6-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.25	10	否			9.65	13.16	35	否			27.50	37.81	50	否			610132.94	12.73	10.08	52.44	9.90	71	连续	大气
在线	2019-6-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.76	10	否			11.50	16.43	35	否			29.01	41.77	50	否			616797.56	12.86	10.58	51.92	10.05	71	连续	大气
在线	2019-6-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.98	10	否			9.08	13.58	35	否			25.50	38.61	50	否			605992.38	12.67	11.07	51.84	10.25	71	连续	大气
在线	2019-6-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.47	10	否			7.38	10.32	35	否			25.70	36.57	50	否			619012.44	12.97	10.44	52.25	10.35	71	连续	大气
在线	2019-6-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	5.00	10	否			6.67	10.62	35	否			23.64	37.33	50	否			605501.94	12.66	11.49	51.61	10.33	71	连续	大气
在线	2019-6-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.97	10	否			11.65	17.13	35	否			24.58	37.12	50	否			608453.00	12.61	11.03	50.81	9.76	71	连续	大气
在线	2019-6-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.77	6.64	10	否			11.39	15.67	35	否			23.85	33.09	50	否			609475.56	12.91	10.21	52.87	11.19	71	连续	大气
在线	2019-6-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.87	10	否			10.96	14.95	35	否			25.35	34.62	50	否			607219.31	12.87	10.02	52.96	11.21	71	连续	大气
在线	2019-6-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.24	7.12	10	否			8.73	11.82	35	否			24.90	33.81	50	否			596975.81	12.72	9.96	53.24	11.58	71	连续	大气
在线	2019-6-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	7.11	10	否			4.15	5.64	35	否			24.61	33.49	50	否			618639.31	13.18	9.97	53.13	11.62	71	连续	大气
在线	2019-6-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.30	7.28	10	否			4.24	5.82	35	否			23.38	32.13	50	否			630262.06	13.39	10.09	52.86	11.48	71	连续	大气
在线	2019-6-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.16	5.71	10	否			11.53	15.81	35	否			21.75	29.84	50	否			623202.13	13.25	10.07	53.00	11.52	71	连续	大气
在线	2019-6-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.72	10	否			12.44	16.72	35	否			21.67	29.12	50	否			621026.19	13.22	9.84	53.13	11.56	71	连续	大气
在线	2019-6-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.52	6.29	10	否			7.16	9.89	35	否			21.31	29.63	50	否			606933.25	12.91	10.20	53.03	11.52	71	连续	大气
在线	2019-6-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.88	7.13	10	否			9.71	14.11	35	否			18.63	27.15	50	否			550114.50	11.67	10.72	52.28	11.36	71	连续	大气
在线	2019-6-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.59	6.68	10	否			5.36	7.77	35	否			21.36	30.97	50	否			572621.13	12.09	10.66	52.16	11.00	71	连续	大气
在线	2019-6-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.57	6.13	10	否			13.27	17.76	35	否			26.23	35.16	50	否			624575.69	13.24	9.83	52.95	11.28	71	连续	大气
在线	2019-6-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.69	6.01	10	否			13.30	17.07	35	否			32.28	41.43	50	否			634534.00	13.50	9.31	53.30	11.54	71	连续	大气
在线	2019-6-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	6.29	10	否			10.44	13.41	35	否			32.08	41.23	50	否			632835.38	13.38	9.33	53.22	11.00	71	连续	大气
在线	2019-6-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.25	6.67	10	否			14.39	18.26	35	否			32.53	41.31	50	否			619747.31	13.09	9.19	53.33	10.85	71	连续	大气
在线	2019-6-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.39	7.06	10	否			15.63	20.53	35	否			25.67	33.60	50	否			626013.44	13.23	9.55	53.05	11.02	71	连续	大气
在线	2019-6-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.81	6.37	10	否			9.81	12.96	35	否			22.04	29.22	50	否			638576.75	13.46	9.69	52.70	10.86	71	连续	大气
在线	2019-6-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.32	5.86	10	否			12.57	16.97	35	否			20.80	28.13	50	否			609593.13	12.81	9.94	52.33	10.68	71	连续	大气
在线	2019-6-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.71	6.42	10	否			11.72	15.94	35	否			24.52	33.42	50	否			626543.50	13.24	10.00	52.57	11.15	71	连续	大气
在线	2019-6-17	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	7.03	10	否			14.82	19.64	35	否			26.95	35.81	50	否			614071.13	13.03	9.75	53.06	11.35	71	连续	大气
在线	2019-6-17	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.62	7.29	10	否			19.90	25.84	35	否			31.34	40.64	50	否			623577.63	13.27	9.44	53.24	11.56	71	连续	大气
在线	2019-6-17	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.84	7.63	10	否			14.45	18.87	35	否			32.37	42.27	50	否			626158.75	13.33	9.52	53.27	11.59	71	连续	大气
在线	2019-6-17	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	6.73	10	否			11.97	15.18	35	否			29.84	37.69	50	否			633865.88	13.50	9.13	53.46	11.57	71	连续	大气
在线	2019-6-17	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.60	6.19	10	否			8.18	10.95	35	否			23.15	31.04	50	否			611547.25	13.01	9.85	53.13	11.54	71	连续	大气
在线	2019-6-17	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.42	7.35	10	否			18.88	25.52	35	否			25.75	34.78	50	否			616408.56	13.08	9.91	53.03	11.35	71	连续	大气