

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
在线	2019-6-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.42	10	否			10.77	16.21	35	否			23.77	36.43	50	否			605083.25	12.51	11.20	50.60	9.59	75	连续	大气
在线	2019-6-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.62	10	否			11.62	16.43	35	否			26.53	38.51	50	否			619847.19	12.91	10.67	51.37	10.06	75	连续	大气
在线	2019-6-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.27	10	否			9.82	14.41	35	否			26.68	39.40	50	否			625356.25	13.09	10.83	51.79	10.38	75	连续	大气
在线	2019-6-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.71	10	否			3.69	5.28	35	否			28.44	40.77	50	否			616052.88	12.92	10.53	52.10	10.49	75	连续	大气
在线	2019-6-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	4.00	10	否			3.15	4.77	35	否			22.43	34.29	50	否			607446.13	12.70	11.18	51.51	10.34	75	连续	大气
在线	2019-6-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	4.33	10	否			7.22	10.90	35	否			22.61	34.71	50	否			607081.38	12.63	11.21	51.09	9.96	75	连续	大气
在线	2019-6-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.73	10	否			5.40	7.90	35	否			23.02	33.87	50	否			608738.00	12.52	10.79	51.12	8.90	75	连续	大气
在线	2019-6-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.28	10	否			12.17	18.41	35	否			22.59	34.42	50	否			623095.19	12.85	11.15	50.93	9.23	75	连续	大气
在线	2019-6-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.58	10	否			13.45	19.80	35	否			21.35	32.40	50	否			582885.31	12.06	11.06	50.98	9.49	75	连续	大气
在线	2019-6-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.17	10	否			10.56	14.94	35	否			24.45	35.01	50	否			599599.75	12.47	10.50	51.45	9.85	75	连续	大气
在线	2019-6-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.24	10	否			13.79	18.64	35	否			27.22	36.95	50	否			615992.63	12.92	9.94	52.40	10.41	75	连续	大气
在线	2019-6-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.71	10	否			10.23	13.55	35	否			27.56	37.27	50	否			619390.00	13.05	9.89	52.88	10.69	75	连续	大气
在线	2019-6-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.84	10	否			13.95	17.96	35	否			25.66	33.40	50	否			613757.06	12.93	9.46	53.04	10.69	75	连续	大气
在线	2019-6-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.74	10	否			19.01	24.11	35	否			26.00	32.99	50	否			602833.75	12.77	9.18	53.40	11.03	75	连续	大气
在线	2019-6-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.91	10	否			11.68	15.07	35	否			27.93	36.07	50	否			598039.00	12.64	9.38	53.13	10.93	75	连续	大气
在线	2019-6-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.04	10	否			15.24	19.63	35	否			26.37	34.05	50	否			605548.38	12.80	9.38	53.21	10.88	75	连续	大气
在线	2019-6-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.38	10	否			9.56	12.79	35	否			26.48	36.49	50	否			581261.94	12.25	10.09	52.44	10.77	75	连续	大气
在线	2019-6-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.50	10	否			10.41	13.93	35	否			32.04	42.98	50	否			614284.25	12.88	9.82	52.30	10.46	75	连续	大气
在线	2019-6-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.84	10	否			12.34	16.51	35	否			31.47	42.02	50	否			629070.94	13.13	9.75	52.84	9.90	75	连续	大气
在线	2019-6-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.12	10	否			16.20	21.46	35	否			30.37	40.24	50	否			632202.19	13.27	9.68	53.06	10.34	75	连续	大气
在线	2019-6-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.81	10	否			15.33	21.27	35	否			30.06	41.78	50	否			626661.06	13.16	10.19	52.58	10.47	75	连续	大气
在线	2019-6-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.56	10	否			14.90	20.07	35	否			30.07	40.63	50	否			623695.94	13.08	9.90	52.51	10.42	75	连续	大气
在线	2019-6-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.59	10	否			13.00	17.74	35	否			30.90	42.19	50	否			620101.69	13.04	10.02	52.83	10.54	75	连续	大气
在线	2019-6-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	6.03	10	否			9.93	15.12	35	否			27.55	42.02	50	否			621624.06	13.03	11.16	52.05	10.45	75	连续	大气
在线	2019-6-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.79	7.76	10	否			15.36	20.36	35	否			27.22	36.03	50	否			618359.00	13.01	9.76	52.69	10.65	75	连续	大气
在线	2019-6-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.58	7.29	10	否			11.60	15.14	35	否			28.45	37.17	50	否			632074.69	13.30	9.51	52.82	10.67	75	连续	大气
在线	2019-6-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.67	7.61	10	否			12.07	16.20	35	否			27.71	37.18	50	否			650162.88	13.68	9.82	52.60	10.72	75	连续	大气
在线	2019-6-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.41	4.60	10	否			6.10	8.23	35	否			26.25	35.43	50	否			645526.50	13.57	9.89	52.38	10.73	75	连续	大气
在线	2019-6-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.15	4.24	10	否			9.67	13.02	35	否			25.57	34.49	50	否			619796.75	13.00	9.88	51.98	10.58	75	连续	大气
在线	2019-6-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.71	4.98	10	否			13.46	18.07	35	否			25.03	33.58	50	否			618027.25	13.04	9.82	52.57	10.90	75	连续	大气
在线	2019-6-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.71	10	否			12.47	16.73	35	否			24.31	32.65	50	否			611618.94	12.91	9.83	52.63	10.96	75	连续	大气
在线	2019-6-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.19	5.72	10	否			14.35	19.58	35	否			21.97	29.95	50	否			624121.00	13.11	10.00	52.07	10.64	75	连续	