

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
在线	2019-6-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.03	10	否			13.88	20.24	35	否			23.97	35.61	50	否			605033.81	12.61	10.90	51.49	10.10	74	连续	大气
在线	2019-6-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.60	10	否			25.74	34.57	35	否			25.66	34.62	50	否			619892.00	12.99	9.87	52.27	10.34	74	连续	大气
在线	2019-6-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	5.99	10	否			9.72	13.39	35	否			30.28	41.82	50	否			626907.00	13.16	10.13	52.38	10.51	74	连续	大气
在线	2019-6-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.91	10	否			12.90	18.18	35	否			27.84	39.34	50	否			625962.25	13.13	10.38	52.16	10.46	74	连续	大气
在线	2019-6-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.94	10	否			8.01	11.36	35	否			25.40	36.99	50	否			612116.56	12.77	10.68	51.73	10.07	74	连续	大气
在线	2019-6-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	5.02	10	否			7.78	11.04	35	否			23.84	34.86	50	否			603764.75	12.58	10.69	51.68	9.95	74	连续	大气
在线	2019-6-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.38	10	否			12.41	16.90	35	否			25.99	35.67	50	否			613599.00	12.76	10.06	52.28	9.67	74	连续	大气
在线	2019-6-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.88	10	否			13.88	18.63	35	否			25.97	36.04	50	否			613943.19	12.74	10.16	51.73	9.62	74	连续	大气
在线	2019-6-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.89	10	否			13.19	18.46	35	否			22.64	33.08	50	否			583809.38	12.12	10.70	51.41	9.71	74	连续	大气
在线	2019-6-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	6.07	10	否			11.93	17.25	35	否			21.07	31.03	50	否			588222.44	12.21	10.80	51.25	9.72	74	连续	大气
在线	2019-6-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.23	10	否			13.51	19.50	35	否			22.56	32.86	50	否			584229.38	12.16	10.69	51.22	9.97	74	连续	大气
在线	2019-6-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.29	10	否			9.04	12.98	35	否			24.24	34.75	50	否			585169.19	12.25	10.53	51.85	10.31	74	连续	大气
在线	2019-6-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.67	10	否			10.22	15.00	35	否			21.58	31.70	50	否			577643.56	12.11	10.77	51.92	10.41	74	连续	大气
在线	2019-6-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.13	10	否			10.89	15.43	35	否			22.34	32.12	50	否			597416.63	12.51	10.52	52.08	10.31	74	连续	大气
在线	2019-6-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	6.32	10	否			13.31	18.81	35	否			25.21	35.98	50	否			614962.13	12.82	9.88	52.22	9.90	74	连续	大气
在线	2019-6-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	22.02	10	是	1.20	定期校准	28.29	374.43	35	是	9.70	定期校准	63.23	91.95	50	是	0.84	定期校准	646559.13	12.70	10.48	51.81	4.57	74	连续	大气
在线	2019-6-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.94	10	否			11.09	15.57	35	否			27.89	39.41	50	否			603792.50	12.41	10.37	51.41	8.78	74	连续	大气
在线	2019-6-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.52	10	否			16.88	22.33	35	否			32.54	43.05	50	否			619043.19	12.82	9.66	52.00	9.39	74	连续	大气
在线	2019-6-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.33	10	否			13.96	19.27	35	否			29.41	40.67	50	否			613141.13	12.64	10.14	52.23	8.92	74	连续	大气
在线	2019-6-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.59	10	否			15.70	21.38	35	否			26.24	35.83	50	否			630626.94	13.05	10.01	52.19	9.30	74	连续	大气
在线	2019-6-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.58	10	否			11.49	15.63	35	否			28.32	38.55	50	否			633651.63	13.15	9.98	52.24	9.51	74	连续	大气
在线	2019-6-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.44	10	否			14.49	20.28	35	否			28.87	40.47	50	否			629556.56	13.09	10.29	52.18	9.68	74	连续	大气
在线	2019-6-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.35	10	否			15.14	20.68	35	否			28.35	38.84	50	否			628882.50	13.08	10.04	52.20	9.74	74	连续	大气
在线	2019-6-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.95	10	否			9.21	12.63	35	否			28.08	39.08	50	否			620833.63	12.90	10.21	51.98	9.65	74	连续	大气
在线	2019-6-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.91	6.52	10	否			13.26	17.49	35	否			26.48	34.81	50	否			611680.00	12.93	9.68	52.64	11.09	74	连续	大气
在线	2019-6-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	6.71	10	否			17.84	22.93	35	否			28.11	36.13	50	否			643942.00	13.54	9.33	52.81	10.64	74	连续	大气
在线	2019-6-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	7.17	10	否			17.54	22.39	35	否			30.09	38.44	50	否			641190.50	13.55	9.26	52.97	11.00	74	连续	大气
在线	2019-6-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.72	7.40	10	否			12.37	15.98	35	否			29.17	37.67	50	否			637335.94	13.48	9.39	52.89	11.10	74	连续	大气
在线	2019-6-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.91	5.11	10	否			8.06	10.49	35	否			29.52	38.51	50	否			627588.00	13.24	9.52	52.79	10.89	74	连续	大气
在线	2019-6-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.20	5.66	10	否			7.39	9.91	35	否			26.27	35.24	50	否			619447.25	13.04	9.86	52.51	10.76	74	连续	大气
在线	2019-6-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	6.64	10	否			10.39	14.00	35	否			23.93	32.33	50	否										