

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原 因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原 因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原 因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.20	10	否			4.60	6.55	35	否			27.02	39.32	50	否			616512.19	12.81	10.67	51.94	9.66	75	连续	大气
在线	2019-6-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.66	10	否			7.71	10.72	35	否			25.48	35.57	50	否			621652.06	12.99	10.25	52.64	10.02	75	连续	大气
在线	2019-6-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.10	10	否			12.80	17.64	35	否			25.84	35.64	50	否			625891.50	13.12	10.12	52.92	10.21	75	连续	大气
在线	2019-6-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.56	10	否			9.48	12.59	35	否			28.23	37.50	50	否			626558.81	13.18	9.71	53.30	10.43	75	连续	大气
在线	2019-6-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.28	10	否			4.77	6.66	35	否			31.21	43.47	50	否			624657.94	13.15	10.23	53.28	10.48	75	连续	大气
在线	2019-6-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	5.28	10	否			4.89	7.45	35	否			23.54	36.46	50	否			603262.44	12.62	11.30	52.45	10.15	75	连续	大气
在线	2019-6-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.70	10	否			11.04	16.45	35	否			24.72	37.14	50	否			635029.13	13.14	10.99	52.42	9.22	75	连续	大气
在线	2019-6-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.88	10	否			16.27	23.24	35	否			23.37	33.87	50	否			630837.63	13.07	10.64	52.58	9.22	75	连续	大气
在线	2019-6-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	6.46	10	否			12.49	19.24	35	否			21.14	33.10	50	否			581272.38	12.04	11.39	51.69	9.33	75	连续	大气
在线	2019-6-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.47	10	否			14.73	22.04	35	否			20.96	31.78	50	否			620831.25	12.81	11.08	51.50	9.15	75	连续	大气
在线	2019-6-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.72	10	否			16.77	23.09	35	否			24.43	33.60	50	否			634780.88	13.21	10.09	52.58	9.66	75	连续	大气
在线	2019-6-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.80	10	否			16.87	22.87	35	否			26.18	35.50	50	否			627637.50	13.18	9.94	53.24	10.26	75	连续	大气
在线	2019-6-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.33	10	否			12.41	17.22	35	否			25.47	35.74	50	否			610665.25	12.79	10.30	52.91	10.11	75	连续	大气
在线	2019-6-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.37	10	否			14.82	20.32	35	否			24.32	33.68	50	否			613827.69	12.83	10.16	52.72	9.95	75	连续	大气
在线	2019-6-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	5.73	10	否			19.77	25.95	35	否			25.69	33.78	50	否			630634.25	13.21	9.59	53.12	10.08	75	连续	大气
在线	2019-6-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.39	10	否			9.43	13.50	35	否			26.10	37.61	50	否			627545.56	13.09	10.58	52.34	9.94	75	连续	大气
在线	2019-6-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	6.44	10	否			11.82	16.61	35	否			24.46	35.34	50	否			626850.63	13.01	10.58	51.92	9.58	75	连续	大气
在线	2019-6-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.66	10	否			10.86	15.44	35	否			26.98	38.71	50	否			638504.19	13.27	10.53	52.08	9.68	75	连续	大气
在线	2019-6-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.56	10	否			19.24	25.82	35	否			29.81	40.22	50	否			646298.25	13.41	9.88	52.66	9.39	75	连续	大气
在线	2019-6-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	6.99	10	否			10.51	15.05	35	否			28.42	40.69	50	否			641784.06	13.30	10.53	52.45	9.33	75	连续	大气
在线	2019-6-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.99	10	否			12.90	17.81	35	否			27.66	38.78	50	否			636983.69	13.22	10.28	52.42	9.48	75	连续	大气
在线	2019-6-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.19	10	否			13.31	18.29	35	否			27.15	37.32	50	否			636377.94	13.21	10.09	52.42	9.53	75	连续	大气
在线	2019-6-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.57	10	否			7.53	10.87	35	否			25.64	37.07	50	否			627285.19	13.06	10.62	52.45	9.72	75	连续	大气
在线	2019-6-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	5.93	10	否			8.68	12.66	35	否			24.29	35.39	50	否			632492.63	13.17	10.70	52.49	9.73	75	连续	大气
在线	2019-6-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.12	4.16	10	否			14.21	18.76	35	否			24.33	32.21	50	否			630025.81	13.26	9.73	52.61	10.77	75	连续	大气
在线	2019-6-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.56	4.53	10	否			13.40	17.07	35	否			29.78	37.97	50	否			643955.19	13.56	9.22	53.55	10.55	75	连续	大气
在线	2019-6-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.03	5.14	10	否			13.01	16.59	35	否			27.18	34.69	50	否			638797.44	13.54	9.25	53.65	11.07	75	连续	大气
在线	2019-6-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.87	5.00	10	否			9.89	12.76	35	否			29.36	37.94	50	否			645710.13	13.69	9.39	53.58	11.16	75	连续	大气
在线	2019-6-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.41	4.42	10	否			13.07	16.98	35	否			31.43	40.78	50	否			647169.06	13.70	9.45	53.37	11.08	75	连续	大气
在线	2019-6-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.94	5.45	10	否			11.37	15.73	35	否			20.75	28.65	50	否			617761.94	13.05	10.14	52.92	10.92	75	连续	大气
在线	2019-6-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	5.84	10	否			13.01	17.66	35	否			23.72	32.44	50	否			638703.31	13.48	10.05	53.02	10.90	75	连续	大气
在线	2019-6-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.50	5.94	10	否			16.58	21.88	35	否			28.56	37.66	50	否			627944.13	13.24	9.63	52.91	10.81	75	连续	大气
在线	2019-6-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.57	6.18	10	否			11.60	15.53	35	否			19.55	26.35	50	否			563193.75	11.87	9.90	52.29	10.78	75	连续	大气
在线	2019-6-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.92	6.55	10	否			14.25	18.93	35	否			22.35	29.72	50	否			607855.00	12.82	9.72	52.56	10.88	75	连续	大气
在线	2019-6-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.62	6.16	10	否			13.23	17.60	35	否			22.26	29.61	50	否			633337.69	13.42	9.73	53.14	11.21	75	连续	大气
在线	2019-6-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.78	5.00	10	否			13.55	17.92	35	否			22.44	29.66	50	否			632798.25	13.44	9.65	53.24	11.38	75	连续	大气
在线	2019-6-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.19	5.67	10	否			15.52	20.94	35	否			19.88	26.84	50	否			625887.25	13.26	9.90	53.02	11.18	75	连续	大气
在线	2019-6-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.76	6.28	10	否			14.03	18.41	35	否			21.44	28.18	50	否			622106.63	13.09	9.61	53.08	10.55	75	连续	大气
在线	2019-6-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.88	6.40	10	否			12.17	15.96	35	否			20.75	27.19	50	否			630522.19	13.27	9.56	52.89	10.66	75	连续	大气
在线	2019-6-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.38	7.08	10	否			16.38	21.50	35	否			20.64	27.09	50	否			625486.69	13.22	9.58	53.12	10.92	75	连续	大气
在线	2019-6-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.70	7.51	10	否			14.64	18.89	35	否			24.48	31.82	50	否			618727.19	13.06	9.58	52.93	10.85	75	连续	大气
在线	2019-6-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.70	7.23	10	否			15.96	20.26	35	否			25.05	31.79	50	否			637945.50	13.51	9.18	53.10	11.19	75	连续	大气
在线	2019-6-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.65	7.21	10	否			13.75	17.54	35	否			27.91	35.60	50	否			635839.44	13.47	9.24	53.13	11.20	75	连续	大气
在线	2019-6-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.88	7.63	10	否			13.88	18.00	35	否			27.21	35.29	50	否			626570.75	13.28	9.43	53.12	11.24	75	连续	大气
在线	2019-6-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.72	7.36	10	否			12.39	15.95	35	否			30.80	39.61	50	否			630239.50	13.36	9.34	53.21	11.24	75	连续	大气
在线	2019-6-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.84	6.23	10	否			13.32	17.14	35	否			31.84	40.98	50	否			638272.63	13.55	9.35	53.36	11.33	75	连续	大气
在线	2019-6-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.58	4.61	10	否			12.48	16.07	35	否			32.18	41.41	50	否			634388.19	13.48	9.34	53.42	11.37	75	连续	大气
在线	2019-6-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.99	5.11	10	否			13.41	17.17	35	否			31.15	39.89	50	否			635005.88	13.49	9.29	53.38	11.37	75	连续	大气