监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	6.57	10	否			10.11	15.08	35	否			21.99	33.18	50	否			600145.13	12.47	11.05	51.87	9.60	75	连续	大气
在线	2019-6-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	6.21	10	否			17.05	24.13	35	否			25.05	35.62	50	否			625376.25	13.03	10.44	52.45	9.76	75	连续	大气
在线	2019-6-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	6.48	10	否			9.05	13.25	35	否			25.43	37.42	50	否			633624.69	13.20	10.79	52.36	9.79	75	连续	大气
在线	2019-6-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.98	10	否			14.02	20.00	35	否			25.54	36.59	50	否			629193.31	13.13	10.53	52.66	9.90	75	连续	大气
在线	2019-6-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	5.42	10	否			4.67	7.34	35	否			24.53	39.30	50	否			613797.44	12.75	11.62	51.86	9.64	75	连续	大气
在线	2019-6-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.88	10	否			3.38	5.44	35	否			23.58	37.62	50	否			633992.63	13.07	11.60	51.16	9.21	75	连续	大气
在线	2019-6-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	6.24	10	否			9.60	15.13	35	否			22.79	36.11	50	否			632433.06	13.00	11.53	51.19	8.90	75	连续	大气
在线	2019-6-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	6.23	10	否			12.16	18.30	35	否			22.85	34.43	50	否			630022.00	12.89	11.04	51.42	8.43	75	连续	大气
在线	2019-6-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.86	10	否			14.13	21.78	35	否			21.77	33.99	50	否			606951.44	12.47	11.36	51.07	8.86	75	连续	大气
在线	2019-6-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	7.10	10	否			10.82	16.90	35	否			21.46	33.56	50	否			616730.44	12.65	11.42	50.82	8.79	75	连续	大气
在线	2019-6-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	7.38	10	否			8.25	12.98	35	否			21.54	33.93	50	否			623839.06	12.87	11.47	51.16	9.25	75	连续	大气
在线	2019-6-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.57	10	否			10.96	16.16	35	否			23.55	34.87	50	否			626010.44	12.97	10.86	51.80	9.50	75	连续	大气
在线	2019-6-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.62	10	否			14.93	20.55	35	否			25.50	35.29	50	否			623816.25	12.98	10.16	52.36	9.74	75	连续	大气
在线	2019-6-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.26	10	否			13.30	17.73	35	否			28.69	38.47	50	否			624297.63	13.08	9.81	53.01	10.20	75	连续	大气
在线	2019-6-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	6.99	10	否			8.63	11.69	35	否			28.23	39.02	50	否			628374.31	13.18	10.16	52.92	10.32	75	连续	大气
在线	2019-6-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	6.96	10	否			13.69	19.13	35	否			25.66	35.90	50	否			634316.75	13.23	10.26	52.45	9.96	75	连续	大气
在线	2019-6-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	7.22	10	否			12.12	17.35	35	否			24.08	35.26	50	否			608948.44	12.66	10.73	51.94	9.75	75	连续	大气
在线	2019-6-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	6.67	10	否			20.41	28.21	35	否			23.59	33.28	50	否			624496.44	12.95	10.35	51.85	9.57	75	连续	大气
在线	2019-6-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.31	10	否			20.72	27.42	35	否			27.37	36.33	50	否			624503.38	13.01	9.68	52.58	9.74	75	连续	大气
在线	2019-6-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.25	10	否			13.32	17.84	35	否			28.88	38.91	50	否			636617.75	13.16	9.85	52.81	9.03	75	连续	大气
在线	2019-6-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.51	10	否			13.69	18.78	35	否			28.78	39.77	50	否			622201.56	13.02	10.15	53.39	9.97	75	连续	大气
在线	2019-6-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	6.02	10	否			17.37	23.23	35	否			27.17	36.56	50	否			631616.56	13.24	9.85	53.46	10.13	75	连续	大气
在线	2019-6-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.53	10	否			15.29	20.86	35	否			27.18	37.30	50	否			628220.31	13.22	10.07	53.59	10.39	75	连续	大气
在线	2019-6-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	6.41	10	否			18.28	25.63	35	否			27.58	38.98	50	否			634160.06	13.30	10.37	53.06	10.26	75	连续	大气
在线	2019-6-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	7.42	10	否			16.05	22.37	35	否			15.27	21.27	50	否			589643.38	12.45	10.24	52.65	10.93	75	连续	大气
在线	2019-6-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	6.97	10	否			16.26	21.45	35	否			20.48	27.04	50	否			622129.88	13.04	9.65	52.68	10.32	75	连续	大气
在线	2019-6-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.24	6.93	10	否			12.52	16.53	35	否			20.89	27.62	50	否			634372.00	13.36	9.66	53.01	10.65	75	连续	大气
在线	2019-6-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.81	6.34	10	否			13.29	17.53	35	否			20.89	27.56	50	否			633148.38	13.35	9.63	53.00	10.75	75	连续	大气
在线	2019-6-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.45	4.69	10	否			13.64	18.48	35	否			18.48	25.05	50	否			621657.75	13.09	9.96	52.70	10.68	75	连续	大气
在线	2019-6-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.81	5.21	10	否			14.01	19.16	35	否			18.40	25.15	50	否			633013.31	13.29	10.03	52.46	10.53	75	连续	大气
在线	2019-6-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.46	5.98	10	否			10.28	13.77	35	否			20.49	27.48	50	否			630154.56	13.26	9.82	52.69	10.69	75	连续	大气
在线	2019-6-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.96	6.71	10	否			11.30	15.26	35	否			20.18	27.25	50	否			617014.94	13.00	9.90	52.65	10.81	75	连续	大气
在线	2019-6-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	7.32	10	否			11.64	15.75	35	否			18.36	25.00	50	否			581192.25	12.24	10.02	52.27	10.77	75	连续	大气
在线	2019-6-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	7.24	10	否			7.41	9.82	35	否			22.24	29.59	50	否			592184.94	12.50	9.80	52.51	10.95	75	连续	大气
在线	2019-6-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.54	7.14	10	否			16.08	20.72	35	否			27.76	35.78	50	否			604466.31	12.88	9.36	53.34	11.64	75	连续	大气
在线	2019-6-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	6.37	10	否			11.44	14.90	35	否			24.52	31.96	50	否			619836.31	13.19	9.50	53.22	11.56	75	连续	大气
在线	2019-6-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.55	10	否			12.57	16.42	35	否			23.30	30.43	50	否			632641.81	13.42	9.52	53.09	11.32	75	连续	大气
在线	2019-6-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.86	6.25	10	否			15.40	19.81	35	否			24.77	31.82	50	否			634318.06	13.41	9.33	53.23	11.04	75	连续	大气
在线	2019-6-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.54	7.09	10	否			9.38	12.00	35	否			27.16	34.77	50	否			629474.38	13.31	9.28	53.35	11.00	75	连续	大气
在线	2019-6-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.69	7.30	10	否			13.93	17.87	35	否			28.34	36.36	50	否			634580.63	13.44	9.31	53.24	11.16	75	连续	大气
在线	2019-6-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.73	7.37	10	否			15.30	19.61	35	否			25.18	32.31	50	否			594779.00	12.58	9.33	52.93	11.04	75	连续	大气
在线	2019-6-22	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.80	7.36	10	否			20.56	26.08	35	否			28.05	35.58	50	否			618225.75	13.14	9.17	53.33	11.44	75	连续	大气
在线	2019-6-22	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	6.24	10	否			18.33	23.41	35	否			26.32	33.58	50	否			630184.56	13.38	9.24	53.26	11.35	75	连续	大气
在线	2019-6-22	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.29	4.25	10	否			15.42	19.93	35	否			23.45	30.31	50	否			647351.19	13.70	9.40	52.95	11.17	75	连续	大气
在线	2019-6-22	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.96	5.20	10	否			13.07	17.08	35	否			22.86	29.91	50	否			635769.63	13.48	9.56	53.15	11.29	75	连续	大气
在线	2019-6-22	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.57	5.97	10	否			14.95	19.47	35	否			23.14	30.17	50	否			647452.75	13.73	9.50	53.24	11.28	75	连续	大气
在线	2019-6-22	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	6.66	10	否			14.06	18.53	35	否			22.94	30.24	50	否			633206.88	13.43	9.62	53.19	11.30	75	连续	大气
在线	2019-6-22	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	6.82	10	否			16.88	22.31	35	否			22.57	29.87	50	否			640103.38	13.62	9.67	53.38	11.51	75	连续	大气