

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	6.63	10	否			12.12	17.95	35	否			23.84	35.66	50	否			580952.69	12.14	10.97	52.43	9.98	74	连续	大气
在线	2019-6-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.94	10	否			12.65	18.97	35	否			21.99	33.29	50	否			603588.44	12.54	11.07	51.90	9.66	74	连续	大气
在线	2019-6-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	7.26	10	否			8.63	13.85	35	否			24.25	38.97	50	否			615894.88	12.76	11.66	51.54	9.50	74	连续	大气
在线	2019-6-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	7.00	10	否			9.32	15.69	35	否			23.87	40.18	50	否			619941.06	12.81	12.09	51.27	9.37	74	连续	大气
在线	2019-6-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.54	10	否			9.13	15.17	35	否			23.71	39.58	50	否			613314.69	12.66	12.01	51.13	9.29	74	连续	大气
在线	2019-6-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.84	10	否			12.79	19.56	35	否			24.75	37.88	50	否			624657.31	12.93	11.20	51.68	9.45	74	连续	大气
在线	2019-6-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	6.18	10	否			9.47	14.96	35	否			25.59	40.38	50	否			610480.81	12.67	11.49	51.82	9.58	74	连续	大气
在线	2019-6-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	6.00	10	否			10.55	15.65	35	否			25.48	37.70	50	否			633025.75	12.95	10.86	51.80	8.31	74	连续	大气
在线	2019-6-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.81	10	否			10.19	15.60	35	否			22.88	36.91	50	否			600358.88	12.35	11.46	51.35	8.84	74	连续	大气
在线	2019-6-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	5.54	10	否			6.51	9.73	35	否			21.73	32.93	50	否			610601.44	12.53	11.10	51.16	8.74	74	连续	大气
在线	2019-6-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.65	10	否			10.20	14.50	35	否			26.05	37.38	50	否			620269.50	12.84	10.54	51.92	9.35	74	连续	大气
在线	2019-6-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.56	10	否			8.51	12.19	35	否			28.57	41.13	50	否			624478.75	13.03	10.58	52.59	9.88	74	连续	大气
在线	2019-6-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	6.38	10	否			7.44	11.18	35	否			26.73	40.20	50	否			620812.63	12.95	11.01	52.40	9.92	74	连续	大气
在线	2019-6-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	6.15	10	否			10.39	15.04	35	否			26.73	38.64	50	否			630518.19	13.13	10.63	52.34	9.83	74	连续	大气
在线	2019-6-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.79	10	否			6.56	9.82	35	否			23.96	36.07	50	否			625994.88	13.02	11.03	52.23	9.71	74	连续	大气
在线	2019-6-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	6.72	10	否			12.26	17.96	35	否			23.83	35.66	50	否			629636.69	13.10	10.94	52.11	9.74	74	连续	大气
在线	2019-6-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	6.17	10	否			10.03	14.50	35	否			24.45	36.55	50	否			619263.94	12.86	10.94	51.98	9.59	74	连续	大气
在线	2019-6-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.42	10	否			18.67	26.15	35	否			25.44	36.34	50	否			634526.19	13.27	10.46	52.84	10.03	74	连续	大气
在线	2019-6-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	6.18	10	否			14.06	19.07	35	否			26.47	36.08	50	否			623630.81	13.13	9.99	53.57	10.43	74	连续	大气
在线	2019-6-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	5.85	10	否			17.48	23.21	35	否			29.80	40.02	50	否			636688.25	13.22	9.81	53.14	9.30	74	连续	大气
在线	2019-6-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.13	10	否			9.53	13.95	35	否			28.20	41.11	50	否			633239.69	13.16	10.71	52.75	9.53	74	连续	大气
在线	2019-6-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.67	10	否			13.26	19.11	35	否			22.85	33.04	50	否			618251.50	12.88	10.62	52.62	9.71	74	连续	大气
在线	2019-6-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	6.08	10	否			13.84	20.34	35	否			24.97	36.75	50	否			633635.56	13.18	10.80	52.38	9.69	74	连续	大气
在线	2019-6-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	6.27	10	否			16.35	24.58	35	否			24.70	37.41	50	否			637335.19	13.25	11.08	52.28	9.65	74	连续	大气
在线	2019-6-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.74	7.69	10	否			14.28	19.06	35	否			17.85	23.86	50	否			575247.88	12.22	9.80	52.96	11.33	74	连续	大气
在线	2019-6-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.41	7.18	10	否			13.01	17.27	35	否			18.51	24.56	50	否			598880.94	12.59	9.70	52.48	10.62	74	连续	大气
在线	2019-6-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.23	6.95	10	否			10.81	14.34	35	否			20.66	27.40	50	否			618379.31	12.99	9.70	52.59	10.51	74	连续	大气
在线	2019-6-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.77	6.38	10	否			9.68	12.94	35	否			21.57	28.84	50	否			624464.25	13.14	9.78	52.56	10.72	74	连续	大气
在线	2019-6-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.43	4.62	10	否			11.30	15.24	35	否			21.41	28.85	50	否			622809.94	13.11	9.87	52.51	10.73	74	连续	大气
在线	2019-6-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.16	5.56	10	否			14.47	19.31	35	否			24.31	32.44	50	否			639894.19	13.50	9.77	52.80	10.89	74	连续	大气
在线	2019-6-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	6.54	10	否			12.49	16.78	35	否			20.96	28.15	50	否			625052.00	13.19	9.83	52.82	10.88	74	连续	大气
在线	2019-6-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.21	6.99	10	否			13.84	18.58	35	否			21.51	28.88	50	否			619473.38	13.04	9.82	52.64	10.74	74	连续	大气
在线	2019-6-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.25	7.30	10	否			12.51	17.28	35	否			17.76	24.60	50	否			583046.50	12.27	10.19	52.26	10.71	74	连续	大气
在线	2019-6-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.19	5.62	10	否			13.10	17.50	35	否			21.66	28.87	50	否			610283.88	12.86	9.77	52.71	10.74	74	连续	大气
在线	2019-6-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.86	5.00	10	否			13.26	17.22	35	否			29.05	37.70	50	否			630937.38	13.37	9.44	53.14	11.19	74	连续	大气
在线	2019-6-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.92	5.10	10	否			10.09	13.13	35	否			27.02	35.17	50	否			633308.25	13.41	9.48	53.18	11.16	74	连续	大气
在线	2019-6-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	5.91	10	否			9.83	12.82	35	否			26.04	33.96	50	否			623954.31	13.26	9.50	53.28	11.40	74	连续	大气
在线	2019-6-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.10	6.60	10	否			11.43	14.79	35	否			27.85	36.07	50	否			633547.63	13.46	9.42	53.50	11.36	74	连续	大气
在线	2019-6-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.67	7.36	10	否			14.74	19.14	35	否			28.05	36.38	50	否			623360.81	13.19	9.44	53.56	10.91	74	连续	大气
在线	2019-6-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	7.43	10	否			12.05	15.68	35	否			18.54	24.15	50	否			619246.13	13.13	9.47	53.39	11.21	74	连续	大气
在线	2019-6-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.92	7.85	10	否			13.61	17.99	35	否			22.79	30.17	50	否			619144.25	13.13	9.69	53.21	11.21	74	连续	大气
在线	2019-6-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.68	7.32	10	否			16.91	21.83	35	否			30.01	38.68	50	否			636142.38	13.54	9.37	53.49	11.53	74	连续	大气
在线	2019-6-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.39	7.04	10	否			16.08	21.01	35	否			27.67	36.01	50	否			619132.63	13.22	9.51	53.71	11.69	74	连续	大气
在线	2019-6-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	6.71	10	否			14.95	19.83	35	否			22.63	30.06	50	否			636299.38	13.45	9.71	52.90	11.09	74	连续	大气
在线	2019-6-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.55	4.65	10	否			15.33	20.09	35	否			27.72	36.31	50	否			639325.25	13.52	9.56	53.04	11.10	74	连续	大气
在线	2019-6-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.31	5.63	10	否			14.30	18.65	35	否			27.69	36.15	50	否			623221.13	13.22	9.52	53.20	11.29	74	连续	大气
在线	2019-6-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	6.83	10	否			15.69	20.36	35	否			29.24	37.95	50	否			631608.44	13.44	9.44	53.51	11.49	74	连续	大气
在线	2019-6-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.56	7.28	10	否			15.82	20.72	35	否			27.30	35.75	50	否			631195.44	13.39	9.55	53.19	11.30	74	连续	大气