

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
在线	2019-6-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	6.94	10	否			10.33	15.82	35	否			24.76	38.60	50	否			622090.00	12.93	11.37	51.83	9.72	76	连续	大气
在线	2019-6-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.48	10	否			15.50	23.00	35	否			26.82	40.09	50	否			635167.38	13.14	10.95	51.70	9.38	76	连续	大气
在线	2019-6-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.89	10	否			12.24	18.44	35	否			24.53	37.45	50	否			621246.88	12.83	11.14	51.38	9.27	76	连续	大气
在线	2019-6-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.93	10	否			13.49	19.48	35	否			29.23	42.57	50	否			632916.56	13.09	10.68	51.70	9.33	76	连续	大气
在线	2019-6-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.92	10	否			10.62	15.88	35	否			28.38	42.72	50	否			637435.25	13.19	11.02	51.71	9.39	76	连续	大气
在线	2019-6-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.73	10	否			10.31	15.97	35	否			25.91	40.61	50	否			615007.38	12.71	11.44	51.42	9.29	76	连续	大气
在线	2019-6-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.85	10	否			18.74	27.38	35	否			26.26	38.76	50	否			629226.50	12.99	10.84	51.23	9.24	76	连续	大气
在线	2019-6-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.77	10	否			16.03	22.67	35	否			26.51	37.89	50	否			616101.94	12.55	10.49	50.91	8.11	76	连续	大气
在线	2019-6-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	6.95	10	否			9.29	13.91	35	否			24.18	36.74	50	否			572694.63	11.65	11.11	50.42	8.03	76	连续	大气
在线	2019-6-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.72	10	否			14.74	20.96	35	否			27.13	38.97	50	否			588248.13	12.01	10.55	50.53	8.42	76	连续	大气
在线	2019-6-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.04	10	否			25.39	33.69	35	否			31.89	42.68	50	否			623142.00	12.82	9.80	51.56	8.92	76	连续	大气
在线	2019-6-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	4.98	10	否			10.57	13.78	35	否			31.89	41.53	50	否			624203.31	12.95	9.47	52.33	9.48	76	连续	大气
在线	2019-6-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	6.02	10	否			8.42	11.49	35	否			32.77	44.39	50	否			625015.94	13.02	9.91	52.61	9.74	76	连续	大气
在线	2019-6-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	6.21	10	否			12.23	16.83	35	否			30.53	42.22	50	否			631639.81	13.13	10.14	52.27	9.67	76	连续	大气
在线	2019-6-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.09	10	否			9.76	13.19	35	否			27.63	37.99	50	否			613993.00	12.73	10.04	52.06	9.47	76	连续	大气
在线	2019-6-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.24	10	否			5.58	7.89	35	否			28.09	39.92	50	否			626170.19	12.97	10.43	51.78	9.45	76	连续	大气
在线	2019-6-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	6.44	10	否			12.53	17.95	35	否			25.81	38.56	50	否			630214.13	12.98	10.91	51.17	9.16	76	连续	大气
在线	2019-6-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	3.03	10	否			10.90	14.54	35	否			25.68	34.56	50	否			623680.44	12.84	9.84	51.37	9.04	76	连续	大气
在线	2019-6-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.48	10	否			21.18	26.90	35	否			28.18	35.79	50	否			631301.94	13.11	9.19	52.57	9.51	76	连续	大气
在线	2019-6-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.21	10	否			12.54	16.01	35	否			33.31	42.54	50	否			641859.88	13.36	9.25	53.18	9.53	76	连续	大气
在线	2019-6-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.78	10	否			9.78	12.76	35	否			33.12	43.31	50	否			639059.38	13.30	9.53	53.24	9.52	76	连续	大气
在线	2019-6-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.84	10	否			5.45	7.67	35	否			28.57	40.87	50	否			631574.13	13.13	10.52	52.41	9.60	76	连续	大气
在线	2019-6-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.34	10	否			17.54	23.55	35	否			26.87	36.20	50	否			641668.06	13.29	9.87	52.05	9.44	76	连续	大气
在线	2019-6-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.87	10	否			8.13	11.06	35	否			28.00	39.53	50	否			629211.00	13.05	10.36	52.01	9.54	76	连续	大气
在线	2019-6-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.10	8.03	10	否			13.21	17.41	35	否			30.53	40.19	50	否			630612.13	13.37	9.61	53.15	11.22	76	连续	大气
在线	2019-6-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.15	8.20	10	否			15.62	20.83	35	否			24.98	33.31	50	否			646027.50	13.60	9.75	52.65	10.76	76	连续	大气
在线	2019-6-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.00	6.71	10	否			14.67	19.65	35	否			22.78	30.55	50	否			639088.69	13.32	9.83	52.30	9.88	76	连续	大气
在线	2019-6-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.98	5.44	10	否			13.66	18.60	35	否			20.02	27.30	50	否			649130.94	13.51	10.01	51.85	9.95	76	连续	大气
在线	2019-6-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.62	6.29	10	否			14.74	19.99	35	否			20.97	28.52	50	否			653615.94	13.62	9.98	51.88	10.02	76	连续	大气
在线	2019-6-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.01	7.08	10	否			11.56	16.30	35	否			17.31	24.44	50	否			622146.31	12.92	10.38	51.38	9.81	76	连续	大气
在线	2019-6-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	7.22	10	否			9.97	13.88	35	否			18.39	25.66	50	否			628010.44	13.03	10.27	51.17	9.82	76	连续	大气
在线	2019-6-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.45	7.69	10	否			13.59	19.15	35																	