

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.96	10	否			11.06	15.14	35	否			23.95	34.24	50	否			634360.00	13.06	10.51	51.12	9.09	77	连续	大气
在线	2019-6-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.63	10	否			13.26	17.97	35	否			25.26	34.44	50	否			637897.00	13.20	9.99	51.75	9.36	77	连续	大气
在线	2019-6-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.43	10	否			12.01	16.16	35	否			27.94	37.99	50	否			629841.06	13.04	9.95	51.74	9.42	77	连续	大气
在线	2019-6-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.46	10	否			7.47	10.90	35	否			29.18	42.62	50	否			625006.56	12.91	10.72	51.40	9.25	77	连续	大气
在线	2019-6-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	5.10	10	否			7.89	11.73	35	否			24.61	37.07	50	否			628065.13	12.94	11.01	51.34	9.09	77	连续	大气
在线	2019-6-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.20	10	否			7.57	11.53	35	否			24.76	38.08	50	否			630690.19	13.01	11.23	51.46	9.14	77	连续	大气
在线	2019-6-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	6.18	10	否			14.10	20.71	35	否			22.65	33.67	50	否			617407.38	12.71	10.91	51.21	8.99	77	连续	大气
在线	2019-6-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.99	10	否			18.47	24.62	35	否			29.37	39.21	50	否			617090.00	12.65	9.77	51.65	8.56	77	连续	大气
在线	2019-6-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.91	10	否			7.05	10.00	35	否			24.98	38.18	50	否			570169.56	11.69	11.13	51.33	8.49	77	连续	大气
在线	2019-6-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	6.46	10	否			4.84	6.82	35	否			25.47	36.00	50	否			601392.50	12.33	10.38	51.18	8.64	77	连续	大气
在线	2019-6-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	6.42	10	否			9.23	13.13	35	否			24.69	35.40	50	否			601300.69	12.43	10.53	51.54	9.32	77	连续	大气
在线	2019-6-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.76	10	否			12.20	16.60	35	否			25.91	35.40	50	否			604419.69	12.54	10.01	51.99	9.57	77	连续	大气
在线	2019-6-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.81	10	否			5.44	7.23	35	否			27.20	36.52	50	否			590380.63	12.26	9.82	52.03	9.58	77	连续	大气
在线	2019-6-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	5.63	10	否			4.08	5.57	35	否			28.76	39.90	50	否			588878.75	12.25	10.14	52.11	9.73	77	连续	大气
在线	2019-6-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.63	10	否			9.91	13.05	35	否			29.54	39.25	50	否			610467.31	12.70	9.71	52.22	9.75	77	连续	大气
在线	2019-6-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	5.80	10	否			14.06	18.25	35	否			30.11	39.32	50	否			610363.19	12.76	9.50	52.70	10.03	77	连续	大气
在线	2019-6-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	5.91	10	否			9.00	12.04	35	否			24.65	33.48	50	否			603033.25	12.55	9.94	51.90	9.81	77	连续	大气
在线	2019-6-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.47	10	否			13.12	17.46	35	否			25.72	34.50	50	否			624412.00	12.97	9.79	52.23	9.60	77	连续	大气
在线	2019-6-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.07	10	否			8.33	10.99	35	否			27.96	37.06	50	否			630015.44	13.18	9.66	52.87	10.10	77	连续	大气
在线	2019-6-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	6.23	10	否			13.75	18.12	35	否			29.77	39.56	50	否			634610.81	13.29	9.69	53.28	10.03	77	连续	大气
在线	2019-6-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.38	10	否			8.74	11.74	35	否			28.63	38.93	50	否			632109.44	13.07	9.99	52.70	9.09	77	连续	大气
在线	2019-6-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.59	10	否			8.66	11.78	35	否			28.86	39.56	50	否			643387.63	13.38	10.05	52.69	9.63	77	连续	大气
在线	2019-6-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	6.75	10	否			16.71	22.47	35	否			28.31	38.32	50	否			645232.25	13.49	9.90	52.96	10.01	77	连续	大气
在线	2019-6-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	6.78	10	否			10.38	14.44	35	否			26.92	37.70	50	否			635562.50	13.29	10.27	52.74	10.05	77	连续	大气
在线	2019-6-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	6.60	10	否			9.83	12.72	35	否			29.21	37.86	50	否			621833.81	13.07	9.45	52.24	10.66	77	连续	大气
在线	2019-6-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.56	7.26	10	否			11.08	14.49	35	否			25.99	33.96	50	否			631557.13	13.28	9.53	52.48	10.69	77	连续	大气
在线	2019-6-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.73	7.55	10	否			15.71	20.66	35	否			23.74	31.19	50	否			637311.88	13.30	9.61	52.40	10.03	77	连续	大气
在线	2019-6-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.89	5.28	10	否			13.38	18.05	35	否			20.37	27.55	50	否			637401.94	13.29	9.93	51.89	10.05	77	连续	大气
在线	2019-6-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.10	5.51	10	否			12.28	16.47	35	否			19.50	26.15	50	否			634529.25	13.21	9.83	51.73	9.94	77	连续	大气
在线	2019-6-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.60	6.01	10	否			12.11	15.83	35	否			23.63	30.84	50	否			631783.25	13.21	9.51	52.17	10.22	77	连续	大气
在线	2019-6-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	6.30	10	否			10.30	13.62	35	否			22.85	30.26	50	否			641061.75	13.38	9.69	51.97	10.18	77	连续	大气
在线	2019-6-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.02	6.56	10	否			14.45	18.76	35	否			24.43	31.83	50	否			661137.56	13.81	9.51	52.03	10.26	77	连续	大气
在线	2019-6-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	7.35	10	否			8.12	11.16	35	否			17.69	24.35	50	否			600235.00	12.53	10.12	51.53	10.20	77	连续	大气
在线	2019-6-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.37	7.44	10	否			20.29	28.14	35	否			17.59	24.39	50	否			641357.75	13.32	10.18	51.27	9.89	77	连续	大气
在线	2019-6-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	6.97	10	否			21.03	27.92	35	否			22.91	30.21	50	否			636397.13	13.32	9.67	51.97	10.43	77	连续	大气
在线	2019-6-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	6.38	10	否			21.09	26.54	35	否			35.82	45.13	50	否			656866.06	13.86	9.11	52.78	10.99	77	连续	大气
在线	2019-6-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.22	10	否			6.67	8.53	35	否			21.85	27.95	50	否			659114.44	13.85	9.27	52.33	10.74	77	连续	大气
在线	2019-6-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.16	5.39	10	否			13.95	18.07	35	否			21.75	28.17	50	否			647644.63	13.60	9.42	52.16	10.69	77	连续	大气
在线	2019-6-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	6.15	10	否			20.49	25.72	35	否			25.46	31.97	50	否			663005.06	13.85	9.07	52.38	10.20	77	连续	大气
在线	2019-6-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.37	6.95	10	否			16.66	21.55	35	否			19.81	25.62	50	否			648459.25	13.55	9.41	52.19	10.28	77	连续	大气
在线	2019-6-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.70	7.43	10	否			15.03	19.56	35	否			20.35	26.49	50	否			617836.06	13.00	9.49	52.44	10.74	77	连续	大气
在线	2019-6-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	7.46	10	否			9.78	13.01	35	否			18.78	24.96	50	否			647413.25	13.67	9.72	52.70	11.02	77	连续	大气
在线	2019-6-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.75	7.57	10	否			13.53	17.83	35	否			19.01	25.05	50	否			654064.19	13.78	9.62	52.70	10.89	77	连续	大气
在线	2019-6-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.60	7.11	10	否			12.15	15.47	35	否			28.79	36.53	50	否			646544.75	13.67	9.19	53.00	11.07	77	连续	大气
在线	2019-6-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	7.24	10	否			6.11	7.73	35	否			22.73	28.86	50	否			639460.88	13.56	9.17	53.22	11.30	77	连续	大气
在线	2019-6-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	7.28	10	否			9.88	12.59	35	否			30.15	38.46	50	否			654428.81	13.86	9.24	53.14	11.22	77	连续	大气
在线	2019-6-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.81	7.36	10	否			14.45	18.30	35	否			35.36	44.78	50	否			649348.50	13.77	9.16	53.29	11.30	77	连续	大气
在线	2019-6-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.80	7.34	10	否			12.69	16.05	35	否			24.00	30.38	50	否			636489.44	13.53	9.14	53.40	11.42	77	连续	大气