

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.93	10	否			7.70	11.54	35	否			21.79	32.80	50	否			599045.50	12.42	11.02	51.33	9.58	77	连续	大气
在线	2019-6-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.83	10	否			10.16	14.26	35	否			25.59	36.20	50	否			627411.81	12.94	10.38	51.27	9.20	77	连续	大气
在线	2019-6-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	6.06	10	否			8.50	12.37	35	否			26.57	38.83	50	否			632460.38	13.11	10.73	51.84	9.48	77	连续	大气
在线	2019-6-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.17	10	否			14.77	19.99	35	否			25.47	34.73	50	否			628841.38	13.08	9.99	52.38	9.66	77	连续	大气
在线	2019-6-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.23	10	否			8.92	12.45	35	否			29.77	42.14	50	否			629609.63	13.12	10.38	52.50	9.83	77	连续	大气
在线	2019-6-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.85	10	否			9.61	13.98	35	否			26.62	39.42	50	否			638726.75	13.28	10.83	52.26	9.68	77	连续	大气
在线	2019-6-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	6.46	10	否			11.90	18.23	35	否			27.39	42.05	50	否			636939.00	13.23	11.22	52.03	9.61	77	连续	大气
在线	2019-6-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	7.02	10	否			11.81	18.42	35	否			23.78	37.82	50	否			614865.00	12.70	11.55	51.50	9.23	77	连续	大气
在线	2019-6-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.38	10	否			11.47	16.44	35	否			19.38	28.02	50	否			589550.81	12.03	10.61	51.40	8.08	77	连续	大气
在线	2019-6-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.72	10	否			6.22	9.04	35	否			18.80	27.40	50	否			608875.63	12.44	10.69	50.90	8.41	77	连续	大气
在线	2019-6-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	96.71	10	是	8.67	定期校准	16.33	536.76	35	是	14.34	定期校准	21.53	34.33	50	否			652521.44	12.91	10.99	51.03	5.48	77	连续	大气
在线	2019-6-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	6.43	10	否			10.07	14.27	35	否			28.67	40.70	50	否			637979.19	13.07	10.43	51.44	8.55	77	连续	大气
在线	2019-6-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	6.30	10	否			14.66	20.40	35	否			26.75	37.31	50	否			621564.81	12.89	10.24	51.86	9.57	77	连续	大气
在线	2019-6-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.47	10	否			13.58	18.43	35	否			27.25	36.86	50	否			606762.94	12.64	9.91	51.90	9.91	77	连续	大气
在线	2019-6-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.31	10	否			5.07	7.16	35	否			27.89	39.60	50	否			623430.63	12.97	10.43	51.79	9.87	77	连续	大气
在线	2019-6-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.66	10	否			10.45	14.31	35	否			28.06	38.58	50	否			632446.50	13.18	10.09	51.96	9.95	77	连续	大气
在线	2019-6-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.60	10	否			12.15	17.24	35	否			28.86	41.43	50	否			618547.50	12.99	10.55	52.53	10.48	77	连续	大气
在线	2019-6-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.76	10	否			8.58	12.16	35	否			27.84	39.70	50	否			627299.50	13.12	10.48	52.00	10.28	77	连续	大气
在线	2019-6-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	6.02	10	否			14.50	20.49	35	否			30.13	42.51	50	否			648178.75	13.59	10.37	52.49	10.38	77	连续	大气
在线	2019-6-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.69	10	否			12.14	18.28	35	否			28.51	43.62	50	否			633213.56	13.26	11.21	52.17	10.30	77	连续	大气
在线	2019-6-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	6.38	10	否			8.62	12.57	35	否			25.62	37.57	50	否			653246.19	13.37	10.74	51.47	8.48	77	连续	大气
在线	2019-6-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	6.60	10	否			14.33	20.69	35	否			24.43	35.93	50	否			641311.50	13.26	10.78	51.48	9.35	77	连续	大气
在线	2019-6-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	5.07	10	否			9.16	13.79	35	否			27.87	42.24	50	否			641165.50	13.26	11.09	51.15	9.49	77	连续	大气
在线	2019-6-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.50	10	否			12.02	18.46	35	否			26.89	41.39	50	否			631749.56	13.06	11.25	51.08	9.45	77	连续	大气
在线	2019-6-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.01	7.84	10	否			9.91	12.87	35	否			29.12	37.87	50	否			598477.63	12.68	9.49	52.93	11.20	77	连续	大气
在线	2019-6-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.58	7.13	10	否			18.11	23.13	35	否			23.25	29.71	50	否			632578.38	13.43	9.25	53.28	11.37	77	连续	大气
在线	2019-6-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	7.10	10	否			18.45	23.51	35	否			28.07	35.78	50	否			647386.50	13.66	9.23	53.30	10.77	77	连续	大气
在线	2019-6-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.83	6.13	10	否			17.50	22.22	35	否			24.36	30.92	50	否			644460.63	13.56	9.19	53.13	10.62	77	连续	大气
在线	2019-6-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.24	5.41	10	否			17.59	22.43	35	否			22.33	28.47	50	否			646922.94	13.63	9.24	53.09	10.75	77	连续	大气
在线	2019-6-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.78	6.16	10	否			14.55	18.71	35	否			20.22	26.02	50	否			640328.13	13.51	9.36	53.11	10.83	77	连续	大气
在线	2019-6-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	7.01	10	否			13.30	17.68	35	否			16.46	21.90	50	否			637016.00	13.39	9.72	52.53	10.66	77	连续	大气
在线	2019-6-27	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.36	7.15	10	否			13.89	18.43	35	否			16.39	21.84	50	否			613591.25	12.88	9.76	52.30	10.55	77	连续	大气
在线	2019-6-27	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.60	7.79	10	否			9.63	13.35	35	否			14.44	20.04	50	否			578911.75	12.12	10.20	51.74	10.35	77	连续	大气
在线	2019-6-27	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.08	10	否			12.63	16.16	35	否			23.74	30.32	50	否			602751.75	12.56	8.74	52.58	9.81	77	连续	大气
在线	2019-6-27	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.53	37.63	10	是	2.76	定期校准	23.64	544.04	35	是	14.54	定期校准	24.63	30.46	50	否			647276.44	12.94	10.09	53.20	5.75	77	连续	大气
在线	2019-6-27	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.66	3.44	10	否			12.29	15.76	35	否			20.35	26.11	50	否			633715.63	13.31	9.33	52.96	10.50	77	连续	大气
在线	2019-6-27	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.87	7.48	10	否			13.21	16.81	35	否			22.34	28.42	50	否			631417.25	13.30	9.22	52.95	10.71	77	连续	大气
在线	2019-6-27	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.91	6.48	10	否			8.35	10.99	35	否			16.54	21.83	50	否			622890.13	13.07	9.64	52.29	10.57	77	连续	大气
在线	2019-6-27	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.50	10	否			13.00	16.79	35	否			17.19	22.21	50	否			642895.50	13.40	9.39	52.24	9.97	77	连续	大气
在线	2019-6-27	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.80	6.10	10	否			15.03	19.08	35	否			19.71	25.02	50	否			654576.50	13.71	9.19	52.82	10.30	77	连续	大气
在线	2019-6-27	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.86	6.39	10	否			17.86	23.44	35	否			19.28	25.19	50	否			629530.50	13.25	9.57	52.73	10.66	77	连续	大气
在线	2019-6-27	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	6.88	10	否			14.81	19.44	35	否			20.34	26.68	50	否			628445.50	13.22	9.62	52.50	10.72	77	连续	大气
在线	2019-6-27	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	7.04	10	否			21.16	27.22	35	否			28.34	36.47	50	否			643456.44	13.62	9.34	53.22	11.10	77	连续	大气
在线	2019-6-27	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	7.17	10	否			19.31	25.29	35	否			21.02	27.44	50	否			620773.69	13.13	9.56	52.94	11.03	77	连续	大气
在线	2019-6-27	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.60	7.19	10	否			21.64	27.77	35	否			27.44	35.19	50	否			630065.38	13.33	9.31	53.03	11.09	77	连续	大气
在线	2019-6-27	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.62	7.57	10	否			13.78	18.38	35	否			18.84	25.20	50	否			624532.19	13.17	9.84	52.58	10.88	77	连续	大气
在线	2019-6-27	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.35	6.02	10	否			12.03	16.62	35	否			17.00	23.55	50	否			644362.38	13.51	10.17	52.11	10.56	77	连续	大气
在线	2019-6-27	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.62	6.26	10	否			20.86	28.28	35	否			16.93	22.95	50	否			642947.31	13.52	9.94	52.47	10.71	77	连续	大气