

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³													
在线	2019-6-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.96	10	否			7.62	11.87	35	否			22.81	36.47	50	否			607015.94	12.53	11.59	50.85	9.37	77	连续	大气
在线	2019-6-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.91	10	否			14.67	21.17	35	否			25.57	37.50	50	否			647998.13	13.40	10.77	51.25	9.48	77	连续	大气
在线	2019-6-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.94	10	否			10.37	14.77	35	否			27.12	38.64	50	否			648500.69	13.50	10.47	51.70	9.92	77	连续	大气
在线	2019-6-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	5.21	10	否			10.11	14.63	35	否			25.86	37.59	50	否			642210.19	13.35	10.68	51.50	9.87	77	连续	大气
在线	2019-6-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.81	10	否			7.19	11.04	35	否			24.15	37.14	50	否			637979.50	13.22	11.25	51.09	9.69	77	连续	大气
在线	2019-6-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.70	10	否			10.65	16.11	35	否			25.68	39.71	50	否			649152.63	13.44	11.26	51.07	9.60	77	连续	大气
在线	2019-6-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.59	10	否			9.07	13.22	35	否			25.72	38.18	50	否			646897.13	13.43	10.86	51.41	9.78	77	连续	大气
在线	2019-6-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.74	10	否			6.67	9.97	35	否			27.40	41.70	50	否			659011.56	13.65	11.12	51.26	9.61	77	连续	大气
在线	2019-6-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	6.28	10	否			7.63	11.85	35	否			26.17	41.05	50	否			621986.19	12.67	11.41	50.95	8.12	77	连续	大气
在线	2019-6-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	6.13	10	否			6.42	9.78	35	否			23.38	35.73	50	否			629371.63	12.90	11.18	50.53	8.80	77	连续	大气
在线	2019-6-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	5.39	10	否			6.39	9.77	35	否			24.50	37.53	50	否			624480.75	12.87	11.20	50.49	9.33	77	连续	大气
在线	2019-6-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.93	10	否			11.47	17.02	35	否			27.53	41.51	50	否			637760.13	13.17	11.07	50.73	9.50	77	连续	大气
在线	2019-6-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	5.08	10	否			11.41	16.52	35	否			29.32	42.97	50	否			632851.75	13.17	10.76	51.47	9.99	77	连续	大气
在线	2019-6-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	5.45	10	否			4.82	7.29	35	否			26.43	40.10	50	否			612636.19	12.73	11.11	51.06	9.90	77	连续	大气
在线	2019-6-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	5.28	10	否			10.12	15.27	35	否			25.78	39.19	50	否			610655.88	12.63	11.13	50.59	9.64	77	连续	大气
在线	2019-6-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.30	10	否			11.47	17.13	35	否			27.90	41.74	50	否			612514.31	12.64	10.96	50.32	9.47	77	连续	大气
在线	2019-6-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.34	10	否			19.60	28.63	35	否			27.29	40.21	50	否			614603.31	12.70	10.80	50.60	9.55	77	连续	大气
在线	2019-6-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	5.22	10	否			16.71	22.91	35	否			30.16	41.51	50	否			626884.75	13.03	10.09	51.41	9.88	77	连续	大气
在线	2019-6-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.26	10	否			17.05	22.84	35	否			32.74	43.98	50	否			624509.44	13.05	9.83	52.15	10.19	77	连续	大气
在线	2019-6-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.42	10	否			17.41	23.66	35	否			30.24	41.79	50	否			634736.56	13.25	10.12	52.05	10.14	77	连续	大气
在线	2019-6-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.20	10	否			21.63	28.52	35	否			30.90	40.89	50	否			640327.56	13.24	9.67	52.61	9.08	77	连续	大气
在线	2019-6-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.00	10	否			11.85	15.94	35	否			28.88	39.04	50	否			640213.50	13.25	9.90	51.73	9.38	77	连续	大气
在线	2019-6-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.62	10	否			22.96	29.78	35	否			28.36	36.81	50	否			645884.75	13.44	9.44	52.20	9.77	77	连续	大气
在线	2019-6-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.82	10	否			11.60	15.37	35	否			31.72	43.61	50	否			624105.88	13.00	10.06	51.85	9.90	77	连续	大气
在线	2019-6-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	7.30	10	否			15.63	21.40	35	否			15.76	21.52	50	否			604322.19	12.68	10.06	52.20	10.50	77	连续	大气
在线	2019-6-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	7.07	10	否			10.68	13.72	35	否			25.58	32.95	50	否			633293.31	13.29	9.38	52.49	10.50	77	连续	大气
在线	2019-6-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	7.11	10	否			10.84	13.87	35	否			32.01	40.85	50	否			642890.31	13.49	9.25	52.84	10.41	77	连续	大气
在线	2019-6-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.68	7.25	10	否			10.51	13.41	35	否			33.41	42.61	50	否			630831.25	13.23	9.24	52.93	10.30	77	连续	大气
在线	2019-6-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.75	7.42	10	否			11.66	15.04	35	否			27.44	35.40	50	否			616851.50	12.99	9.37	52.83	10.69	77	连续	大气
在线	2019-6-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.93	7.67	10	否			16.82	21.75	35	否			27.81	35.94	50	否			636055.44	13.40	9.39	52.82	10.73	77	连续	大气
在线	2019-6-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.96	7.63	10	否			12.27	15.71	35	否			22.35	28.62	50	否			630165.44	13.27	9.29	52.78	10.70	77	连续	大气
在线	2019-6-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.09	7.74	10	否			14.61	18.57	35	否			27.28	34.67	50	否			641240.94	13.51	9.20	52.86	10.74	77	连续	大气
在线	2019-6-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.02	8.01	10	否			7.48	9.88	35	否			17.71	23.45	50	否			598122.50	12.55	9.72	52.08	10.49	77	连续	大气
在线	2019-6-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.47	8.37	10	否			15.67	20.29	35	否			24.19	31.31	50	否			610530.63	12.80	9.41	52.10	10.44	77	连续	大气
在线	2019-6-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	6.75	10	否			17.70	22.68	35	否			28.80	36.91	50	否			617568.38	13.03	9.29	52.62	10.93	77	连续	大气
在线	2019-6-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.78	6.13	10	否			13.93	17.84	35	否			27.07	34.68	50	否			629405.88	13.32	9.29	52.74	11.19	77	连续	大气
在线	2019-6-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.49	7.07	10	否			13.68	17.62	35	否			28.01	36.07	50	否			619779.63	13.12	9.35	52.75	11.24	77	连续	大气
在线	2019-6-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.04	7.80	10	否			13.01	16.77	35	否			26.55	34.22	50	否			607617.13	12.89	9.37	52.90	11.31	77	连续	大气
在线	2019-6-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.20	7.96	10	否			13.55	17.39	35	否			26.96	34.58	50	否			611966.88	12.89	9.31	52.47	10.77	77	连续	大气
在线	2019-6-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.09	7.97	10	否			11.66	15.21	35	否			19.08	24.93	50	否			632681.31	13.11	9.53	51.50	9.64	77	连续	大气
在线	2019-6-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.88	7.71	10	否			19.59	25.53	35	否			19.63	25.69	50	否			639919.13	13.26	9.55	51.14	9.73	77	连续	大气
在线	2019-6-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.21	7.81	10	否			19.07	24.02	35	否			23.43	29.51	50	否			647775.81	13.54	9.09	51.90	10.37	77	连续	大气
在线	2019-6-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.07	7.56	10	否			19.97	24.88	35	否			24.17	30.10	50	否			647860.38	13.58	8.96	52.27	10.54	77	连续	大气
在线	2019-6-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.07	7.66	10	否			18.45	23.19	35	否			23.57	29.67	50	否			648800.69	13.60	9.11	52.23	10.55	77	连续	大气
在线	2019-6-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.85	7.44	10	否			9.00	11.34	35	否			27.36	34.65	50	否			648077.75	13.61	9.20	52.43	10.64	77	连续	大气
在线	2019-6-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.02	7.84	10	否			8.78	11.42	35	否			22.60	29.43	50	否			647337.38	13.57	9.48	52.22	10.47	77	连续	大气
在线	2019-6-28	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.92	7.62	10	否			15.10	19.33	35	否			25.06	32.26	50	否			654356.88	13.72	9.35	52.31	10.54	77	连续	大气
在线	2019-6-28	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.88	7.64	10	否			10.16	13.17	35	否			24.44	31.60	50	否			637396.81	13.37	9.45	52.24	10.55	77	连续	大气