

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>													
在线	2019-6-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.61	10	否			6.48	9.77	35	否			26.76	40.78	50	否			603254.94	12.46	11.15	50.63	9.40	75	连续	大气
在线	2019-6-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	5.62	10	否			5.58	8.82	35	否			26.84	42.41	50	否			606396.88	12.47	11.51	50.23	9.18	75	连续	大气
在线	2019-6-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.69	10	否			7.52	11.92	35	否			25.27	40.27	50	否			627563.38	12.91	11.58	50.39	9.19	75	连续	大气
在线	2019-6-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	5.54	10	否			9.89	15.34	35	否			24.81	38.97	50	否			618098.69	12.74	11.42	50.52	9.33	75	连续	大气
在线	2019-6-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	6.06	10	否			7.60	11.50	35	否			27.04	41.73	50	否			628031.50	12.93	11.28	50.48	9.25	75	连续	大气
在线	2019-6-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	6.13	10	否			7.31	11.49	35	否			22.34	35.46	50	否			609853.13	12.55	11.53	50.33	9.19	75	连续	大气
在线	2019-6-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	6.43	10	否			4.60	7.57	35	否			22.58	37.32	50	否			622716.25	12.77	11.93	49.95	8.98	75	连续	大气
在线	2019-6-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	5.06	10	否			4.70	7.41	35	否			21.14	33.53	50	否			618615.50	12.63	11.53	49.60	8.65	75	连续	大气
在线	2019-6-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.75	10	否			7.76	12.15	35	否			22.26	34.89	50	否			590096.00	11.94	11.41	49.95	7.67	75	连续	大气
在线	2019-6-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.77	10	否			9.95	15.43	35	否			21.84	33.97	50	否			626842.94	12.75	11.37	50.00	8.26	75	连续	大气
在线	2019-6-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.58	10	否			6.90	10.27	35	否			28.84	42.80	50	否			641325.06	13.24	10.89	50.81	9.42	75	连续	大气
在线	2019-6-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.39	10	否			8.88	12.37	35	否			33.21	46.26	50	否			633840.56	13.18	10.23	51.47	9.89	75	连续	大气
在线	2019-6-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.78	10	否			18.18	24.62	35	否			30.42	41.23	50	否			616140.81	12.82	9.93	51.34	9.95	75	连续	大气
在线	2019-6-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.96	10	否			12.66	17.30	35	否			29.62	41.00	50	否			612288.44	12.71	10.14	51.20	9.76	75	连续	大气
在线	2019-6-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.67	10	否			11.12	14.86	35	否			30.93	41.39	50	否			613303.56	12.78	9.79	51.54	10.03	75	连续	大气
在线	2019-6-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.66	10	否			15.70	21.06	35	否			31.78	42.65	50	否			616924.31	12.85	9.82	51.56	10.01	75	连续	大气
在线	2019-6-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.90	10	否			19.47	26.43	35	否			30.40	41.78	50	否			609733.56	12.67	10.09	51.20	9.89	75	连续	大气
在线	2019-6-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.79	10	否			16.21	21.28	35	否			33.80	44.36	50	否			626384.44	13.04	9.57	51.48	10.01	75	连续	大气
在线	2019-6-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.07	10	否			14.16	18.60	35	否			36.29	47.73	50	否			633618.75	13.22	9.60	51.76	10.13	75	连续	大气
在线	2019-6-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.93	10	否			19.11	24.97	35	否			33.95	44.36	50	否			643185.69	13.45	9.52	51.98	10.31	75	连续	大气
在线	2019-6-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.35	10	否			9.58	12.77	35	否			37.35	50.60	50	是			645871.56	13.30	9.94	51.71	8.93	75	连续	大气
在线	2019-6-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.79	10	否			9.71	13.99	35	否			26.71	39.00	50	否			638188.31	13.09	10.70	50.71	8.83	75	连续	大气
在线	2019-6-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.66	10	否			8.43	12.02	35	否			30.95	44.37	50	否			641415.69	13.18	10.54	50.58	9.12	75	连续	大气
在线	2019-6-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.21	10	否			13.66	19.03	35	否			32.34	45.06	50	否			641112.75	13.25	10.23	51.00	9.48	75	连续	大气
在线	2019-6-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.87	7.97	10	否			12.28	16.60	35	否			17.74	24.04	50	否			610603.38	12.71	9.95	51.31	10.02	75	连续	大气
在线	2019-6-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.76	7.66	10	否			11.50	15.28	35	否			16.83	22.38	50	否			615179.94	12.79	9.72	51.24	9.94	75	连续	大气
在线	2019-6-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.76	7.60	10	否			9.72	12.82	35	否			18.96	25.02	50	否			634741.38	13.20	9.64	51.43	9.92	75	连续	大气
在线	2019-6-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	7.68	10	否			8.87	11.63	35	否			19.37	25.39	50	否			621040.50	12.85	9.56	51.54	9.41	75	连续	大气
在线	2019-6-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.80	7.60	10	否			10.95	14.33	35	否			19.70	25.79	50	否			633591.88	13.14	9.55	51.44	9.67	75	连续	大气
在线	2019-6-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.87	7.79	10	否			11.87	15.75	35	否			17.55	23.30	50	否			609861.19	12.67	9.70	51.41	9.79	75	连续	大气
在线	2019-6-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.91	7.79	10	否			14.32	18.88	35	否			19.08	25.15	50	否			611454.38	12.75	9.62	51.78	10.05	75	连续	大气
在线	2019-6-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.93	7.91	10	否			13.21	17.62	35	否			18.01	24.03	50	否			612134.63	12.78	9.76	51.93	10.15	75	连续	大气
在线	2019-6-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.94	8.07	10	否			15.48	20.98	35	否			15.91	21.57	50	否			574875.25	12.01	9.97	51.56	10.19	75	连续	大气
在线	2019-6-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.90	7.67	10	否			12.82	16.64	35	否			26.10	33.83	50	否			603271.31	12.70	9.46	52.41	10.75	75	连续	大气
在线	2019-6-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.79	7.36	10	否			15.32	19.48	35	否			31.13	39.57	50	否			630600.00	13.38	9.20	53.04	11.39	75	连续	大气
在线	2019-6-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.81	7.50	10	否			13.79	17.80	35	否			23.11	29.82	50	否			641525.19	13.55	9.38	52.66	11.07	75	连续	大气
在线	2019-6-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.85	7.69	10	否			15.97	21.00	35	否			17.73	23.31	50	否			628870.56	13.18	9.59	51.82	10.54	75	连续	大气
在线	2019-6-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	7.70	10	否			11.90	15.63	35	否			16.55	21.75	50	否			629345.88	13.12	9.58	51.43	10.17	75	连续	大气
在线	2019-6-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.97	7.84	10	否			12.67	16.63	35	否			16.79	22.03	50	否			634235.50	13.23	9.57	51.49	10.24	75	连续	大气
在线	2019-6-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.74	7.52	10	否			14.71	19.27	35	否			16.56	21.69	50	否			643590.06	13.24	9.55	51.13	9.06	75	连续	大气
在线	2019-6-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.56	7.12	10	否			19.08	24.36	35	否			17.86	22.80	50	否			629793.25	13.03	9.28	51.19	9.54	75	连续	大气
在线	2019-6-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.43	7.09	10	否			9.73	12.72	35	否			17.53	22.89	50	否			640369.50	13.33	9.51	51.39	10.08	75	连续	大气
在线	2019-6-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	7.36	10	否			12.13	15.89	35	否			18.56	24.32	50	否			646772.63	13.48	9.55	51.53	10.13	75	连续	大气
在线	2019-6-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.83	7.56	10	否			13.77	17.89	35	否			21.48	27.82	50	否			651992.19	13.63	9.43	51.81	10.38	75	连续	大气
在线	2019-6-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.04	7.85	10	否			10.38	13.41	35	否			25.25	32.66	50	否			644776.56	13.53	9.44	52.16	10.61	75	连续	大气
在线	2019-6-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.28	7.91	10	否			6.66	8.38	35	否			21.07	26.50	50	否			636271.25	13.41	9.08	52.63	10.83	75	连续	大气
在线	2019-6-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.39	8.08	10	否			10.08	12.74	35	否			23.53	29.72	50	否			652058.25	13.71	9.13	52.49	10.72	75	连续	大气
在线	2019-6-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.42	8.10	10	否			13.13	16.56	35	否			19.73	24.88	50	否			657164.75	13.80	9.11	52.25	10.72	75	连续	大气