

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>													
在线	2019-6-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.69	10	否			9.96	14.63	35	否			27.52	41.51	50	否			614295.25	12.69	11.02	50.73	9.44	75	连续	大气
在线	2019-6-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.88	10	否			6.35	10.01	35	否			24.86	39.28	50	否			631376.00	12.94	11.50	49.91	9.02	75	连续	大气
在线	2019-6-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.64	10	否			10.69	16.18	35	否			26.68	41.18	50	否			651020.00	13.33	11.27	49.89	8.92	75	连续	大气
在线	2019-6-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	5.93	10	否			7.82	12.31	35	否			25.82	41.27	50	否			651112.50	13.31	11.60	49.74	8.85	75	连续	大气
在线	2019-6-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.70	10	否			10.95	16.03	35	否			26.56	39.36	50	否			648448.94	13.31	10.85	50.16	9.06	75	连续	大气
在线	2019-6-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.92	10	否			8.15	12.73	35	否			23.49	36.81	50	否			635713.38	13.01	11.42	49.73	8.91	75	连续	大气
在线	2019-6-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.74	10	否			12.19	17.28	35	否			26.62	38.20	50	否			644359.56	13.20	10.53	50.08	8.96	75	连续	大气
在线	2019-6-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.45	10	否			8.24	12.32	35	否			26.38	39.61	50	否			642935.44	13.20	11.00	50.10	9.11	75	连续	大气
在线	2019-6-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	6.26	10	否			8.66	13.49	35	否			25.98	42.01	50	否			595502.56	12.06	11.71	49.60	7.90	75	连续	大气
在线	2019-6-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.99	10	否			12.17	19.07	35	否			22.29	35.23	50	否			622220.06	12.59	11.49	49.46	7.92	75	连续	大气
在线	2019-6-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	6.06	10	否			14.44	21.91	35	否			21.14	32.58	50	否			586388.19	11.97	11.24	49.46	8.71	75	连续	大气
在线	2019-6-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	5.32	10	否			19.82	28.17	35	否			26.66	38.06	50	否			603162.00	12.34	10.51	49.51	8.87	75	连续	大气
在线	2019-6-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.66	10	否			12.48	18.35	35	否			27.74	41.12	50	否			609219.69	12.49	10.88	49.78	9.02	75	连续	大气
在线	2019-6-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.59	10	否			15.56	22.35	35	否			26.35	38.25	50	否			605240.38	12.43	10.65	49.99	9.11	75	连续	大气
在线	2019-6-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	5.24	10	否			16.07	21.92	35	否			28.80	39.31	50	否			605723.13	12.51	10.01	50.64	9.47	75	连续	大气
在线	2019-6-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	5.23	10	否			14.07	19.24	35	否			31.70	43.68	50	否			615896.81	12.74	10.10	50.68	9.63	75	连续	大气
在线	2019-6-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.47	10	否			13.79	18.97	35	否			28.41	39.44	50	否			602129.31	12.46	10.19	50.84	9.57	75	连续	大气
在线	2019-6-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.77	10	否			14.75	20.97	35	否			31.21	44.43	50	否			610781.69	12.65	10.46	50.71	9.70	75	连续	大气
在线	2019-6-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.80	10	否			15.55	21.62	35	否			31.77	44.69	50	否			622413.94	12.83	10.35	50.50	9.38	75	连续	大气
在线	2019-6-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.38	10	否			17.83	24.24	35	否			34.05	46.31	50	否			637118.31	13.17	9.97	51.06	9.50	75	连续	大气
在线	2019-6-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.50	10	否			8.70	12.48	35	否			32.44	47.31	50	否			613151.88	12.54	10.71	50.98	8.49	75	连续	大气
在线	2019-6-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.66	10	否			3.20	5.01	35	否			25.44	39.89	50	否			626419.94	12.66	11.43	49.69	7.81	75	连续	大气
在线	2019-6-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.42	10	否			10.12	15.42	35	否			25.84	39.53	50	否			635375.94	12.91	11.20	49.73	8.24	75	连续	大气
在线	2019-6-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	5.13	10	否			12.11	18.16	35	否			28.07	42.19	50	否			616694.75	12.57	11.01	49.73	8.51	75	连续	大气
在线	2019-6-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.18	8.03	10	否			14.70	18.99	35	否			16.67	21.58	50	否			628180.31	13.12	9.44	51.73	10.29	75	连续	大气
在线	2019-6-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.22	7.97	10	否			13.62	17.46	35	否			25.79	33.05	50	否			632669.38	13.20	9.30	51.75	10.17	75	连续	大气
在线	2019-6-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.01	7.73	10	否			11.40	14.65	35	否			23.54	30.26	50	否			648047.13	13.55	9.33	52.05	10.35	75	连续	大气
在线	2019-6-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.74	7.36	10	否			15.29	19.59	35	否			28.29	36.24	50	否			658143.56	13.63	9.29	51.86	9.50	75	连续	大气
在线	2019-6-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.88	7.54	10	否			10.99	14.10	35	否			23.31	29.91	50	否			652175.31	13.57	9.31	51.99	9.92	75	连续	大气
在线	2019-6-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.15	7.92	10	否			14.36	18.48	35	否			27.69	35.62	50	否			626358.63	13.06	9.35	51.86	10.06	75	连续	大气
在线	2019-6-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.22	7.95	10	否			11.25	14.36	35	否			30.45	38.89	50	否			648229.88	13.54	9.25	51.92	10.22	75	连续	大气
在线	2019-6-30	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.04	7.73	10	否			7.47	9.56	35	否			32.77	41.91	50	否			641671.25	13.39	9.27	51.76	10.22	75	连续	大气
在线	2019-6-30	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.15	8.02	10	否			6.15	8.01	35	否			18.09	23.58	50	否			585485.94	12.22	9.50	51.34	10.22	75	连续	大气
在线	2019-6-30	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.26	8.12	10	否			15.13	19.62	35	否			23.27	30.16	50	否			611758.13	12.71	9.44	50.90	9.99	75	连续	大气
在线	2019-6-30	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.43	8.36	10	否			15.23	19.78	35	否			21.68	28.15	50	否			585767.06	12.21	9.46	51.09	10.16	75	连续	大气
在线	2019-6-30	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.35	8.24	10	否			15.43	20.02	35	否			26.03	33.79	50	否			612753.94	12.75	9.44	51.08	10.04	75	连续	大气
在线	2019-6-30	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.18	8.14	10	否			16.00	21.08	35	否			25.34	33.39	50	否			632530.50	13.13	9.62	51.09	9.89	75	连续	大气
在线	2019-6-30	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.22	8.14	10	否			15.41	20.12	35	否			21.93	28.66	50	否			629260.56	13.05	9.52	50.99	9.84	75	连续	大气
在线	2019-6-30	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.95	7.75	10	否			13.70	17.85	35	否			19.53	25.46	50	否			621247.38	12.87	9.49	50.93	9.75	75	连续	大气
在线	2019-6-30	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.79	7.45	10	否			13.71	17.66	35	否			20.71	26.67	50	否			636232.19	13.10	9.35	50.98	9.16	75	连续	大气
在线	2019-6-30	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	7.21	10	否			14.30	18.40	35	否			18.98	24.50	50	否			619296.81	12.77	9.40	50.88	9.30	75	连续	大气
在线	2019-6-30	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.80	7.54	10	否			15.56	20.22	35	否			19.37	25.17	50	否			618658.19	12.83	9.45	51.01	9.80	75	连续	大气
在线	2019-6-30	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.98	7.71	10	否			17.03	21.91	35	否			21.96	28.28	50	否			629203.38	13.07	9.36	51.37	9.90	75	连续	大气
在线	2019-6-30	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.04	7.72	10	否			14.71	18.81	35	否			27.85	35.58	50	否			657790.88	13.71	9.27	51.76	10.14	75	连续	大气
在线	2019-6-30	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.09	7.83	10	否			14.63	18.79	35	否			31.35	40.29	50	否			640893.44	13.39	9.33	51.96	10.32	75	连续	大气
在线	2019-6-30	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.10	7.99	10	否			10.48	13.74	35	否			23.21	30.41	50	否			641932.25	13.36	9.55	51.51	10.06	75	连续	大气
在线	2019-6-30	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.33	8.23	10	否			9.16	11.90	35	否			27.23	35.35	50	否			647945.38	13.47	9.45	51.49	9.95	75	连续	大气
在线	2019-6-30	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.23	8.22	10	否			14.84	19.63	35	否			22.15	29.16	50	否			631396.00	13.13	9.63	51.36	9.99	75	连续	大气