

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
在线	2019-7-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	5.40	10	否			10.52	16.38	35	否			25.31	39.54	50	否			590777.63	12.04	11.38	49.47	8.52	75	连续	大气
在线	2019-7-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	5.11	10	否			16.64	24.77	35	否			26.40	39.68	50	否			627110.50	12.75	10.99	49.37	8.44	75	连续	大气
在线	2019-7-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.11	10	否			15.46	22.25	35	否			27.73	40.07	50	否			638108.88	13.07	10.61	50.37	8.83	75	连续	大气
在线	2019-7-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.02	10	否			17.34	23.78	35	否			28.18	38.67	50	否			645300.31	13.33	10.06	51.27	9.34	75	连续	大气
在线	2019-7-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.50	10	否			11.28	15.90	35	否			30.19	43.57	50	否			625592.25	12.92	10.59	51.01	9.37	75	连续	大气
在线	2019-7-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.87	10	否			9.36	14.35	35	否			27.70	42.44	50	否			616962.31	12.63	11.21	49.95	8.82	75	连续	大气
在线	2019-7-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.62	10	否			19.09	27.64	35	否			26.04	37.86	50	否			624601.44	12.80	10.68	50.09	8.89	75	连续	大气
在线	2019-7-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	6.07	10	否			10.68	16.71	35	否			24.77	38.98	50	否			600426.31	12.26	11.46	49.66	8.65	75	连续	大气
在线	2019-7-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.82	10	否			16.11	23.90	35	否			24.97	37.33	50	否			582054.50	11.79	11.00	49.63	7.89	75	连续	大气
在线	2019-7-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.81	10	否			14.01	20.52	35	否			25.02	36.88	50	否			626468.13	12.65	10.82	49.92	7.64	75	连续	大气
在线	2019-7-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.89	10	否			21.09	29.64	35	否			25.45	35.76	50	否			621361.50	12.78	10.33	50.86	9.11	75	连续	大气
在线	2019-7-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.39	10	否			23.64	31.39	35	否			27.72	36.75	50	否			617536.13	12.78	9.69	51.46	9.52	75	连续	大气
在线	2019-7-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	5.65	10	否			14.78	19.06	35	否			31.70	40.92	50	否			608606.44	12.68	9.38	52.09	9.94	75	连续	大气
在线	2019-7-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.06	10	否			10.55	13.88	35	否			31.45	41.98	50	否			596205.69	12.44	9.72	51.83	10.05	75	连续	大气
在线	2019-7-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.49	10	否			12.88	17.86	35	否			26.45	37.14	50	否			591062.19	12.26	10.32	51.31	9.70	75	连续	大气
在线	2019-7-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	6.16	10	否			17.34	23.20	35	否			28.07	38.12	50	否			583766.88	12.14	9.94	51.33	9.86	75	连续	大气
在线	2019-7-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	6.00	10	否			15.86	21.29	35	否			30.46	41.48	50	否			595273.88	12.36	9.96	51.24	9.77	75	连续	大气
在线	2019-7-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.00	10	否			20.26	27.44	35	否			28.84	39.21	50	否			596373.75	12.40	9.95	51.39	9.87	75	连续	大气
在线	2019-7-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.83	10	否			9.72	13.22	35	否			29.37	40.01	50	否			603205.94	12.47	9.99	50.86	9.49	75	连续	大气
在线	2019-7-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.29	10	否			7.69	10.92	35	否			26.61	37.73	50	否			592263.38	12.21	10.43	50.74	9.29	75	连续	大气
在线	2019-7-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.26	10	否			14.55	20.13	35	否			30.72	42.90	50	否			632883.69	12.98	10.25	51.07	8.80	75	连续	大气
在线	2019-7-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.01	10	否			15.01	19.95	35	否			31.61	42.18	50	否			640185.38	13.12	9.75	51.71	8.52	75	连续	大气
在线	2019-7-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.18	10	否			7.02	9.80	35	否			29.88	41.78	50	否			620691.94	12.79	10.28	51.26	9.12	75	连续	大气
在线	2019-7-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.90	10	否			6.73	9.80	35	否			29.08	42.51	50	否			608599.88	12.51	10.73	50.66	9.02	75	连续	大气
在线	2019-7-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.09	8.21	10	否			10.95	14.73	35	否			17.26	23.26	50	否			604872.56	12.48	9.87	50.43	9.48	75	连续	大气
在线	2019-7-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	7.98	10	否			16.82	22.40	35	否			19.03	25.35	50	否			643809.63	13.27	9.74	50.44	9.43	75	连续	大气
在线	2019-7-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.11	8.02	10	否			18.66	24.49	35	否			22.37	29.33	50	否			653844.00	13.51	9.58	50.83	9.61	75	连续	大气
在线	2019-7-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.77	7.37	10	否			10.42	13.30	35	否			24.85	31.73	50	否			672816.56	13.85	9.26	51.25	9.16	75	连续	大气
在线	2019-7-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.73	7.47	10	否			11.48	14.77	35	否			15.47	20.16	50	否			649286.44	13.37	9.49	50.89	9.23	75	连续	大气
在线	2019-7-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.93	7.90	10	否			10.12	13.46	35	否			17.18	22.85	50	否			633993.69	13.03	9.73	50.41	9.15	75	连续	大气
在线	2019-7-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.98	7.83	10	否			13.81	18.08	35	否			20.35	26.65	50	否			632237.25	13.05	9.55					