

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
在线	2019-7-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.94	10	否			12.80	18.07	35	否			26.36	37.62	50	否			611293.31	12.55	10.49	50.56	8.97	71	连续	大气
在线	2019-7-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	5.16	10	否			7.82	11.43	35	否			27.33	41.11	50	否			625816.38	12.89	11.01	50.73	9.19	71	连续	大气
在线	2019-7-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.60	10	否			6.53	9.92	35	否			26.36	40.13	50	否			630776.13	12.96	11.14	50.50	9.08	71	连续	大气
在线	2019-7-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	6.05	10	否			9.15	14.20	35	否			28.65	44.52	50	否			645507.88	13.31	11.34	50.95	9.27	71	连续	大气
在线	2019-7-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.36	10	否			8.54	13.40	35	否			26.19	41.35	50	否			640769.06	13.24	11.48	51.08	9.43	71	连续	大气
在线	2019-7-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	6.67	10	否			7.89	12.57	35	否			22.95	37.05	50	否			633351.00	13.06	11.68	50.86	9.31	71	连续	大气
在线	2019-7-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	5.62	10	否			7.69	11.99	35	否			25.38	39.96	50	否			640524.38	13.19	11.45	50.82	9.21	71	连续	大气
在线	2019-7-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.44	10	否			13.29	18.99	35	否			24.44	35.14	50	否			620435.94	12.87	10.57	51.77	9.61	71	连续	大气
在线	2019-7-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	6.21	10	否			8.21	12.24	35	否			25.67	38.93	50	否			604317.06	12.53	11.13	51.48	9.57	71	连续	大气
在线	2019-7-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	6.37	10	否			13.28	20.17	35	否			24.28	37.03	50	否			601693.63	12.29	11.21	51.55	8.22	71	连续	大气
在线	2019-7-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.38	10	否			16.03	23.23	35	否			26.68	39.09	50	否			613784.94	12.69	10.75	51.33	9.36	71	连续	大气
在线	2019-7-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	6.28	10	否			16.73	24.04	35	否			25.25	36.86	50	否			606462.13	12.60	10.70	51.48	9.80	71	连续	大气
在线	2019-7-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.17	10	否			15.06	20.77	35	否			29.10	40.44	50	否			591375.19	12.34	10.18	51.91	10.08	71	连续	大气
在线	2019-7-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.34	10	否			14.80	21.03	35	否			28.28	40.20	50	否			588788.38	12.31	10.45	52.08	10.22	71	连续	大气
在线	2019-7-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.31	10	否			17.56	25.60	35	否			25.10	36.62	50	否			585213.00	12.25	10.72	52.06	10.32	71	连续	大气
在线	2019-7-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.67	10	否			18.00	25.94	35	否			25.34	36.51	50	否			592661.56	12.37	10.59	51.73	10.12	71	连续	大气
在线	2019-7-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	6.69	10	否			18.08	25.77	35	否			27.66	39.43	50	否			606633.75	12.64	10.48	51.63	10.01	71	连续	大气
在线	2019-7-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.26	10	否			18.44	26.02	35	否			29.14	41.12	50	否			608237.25	12.69	10.37	51.77	10.10	71	连续	大气
在线	2019-7-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.52	10	否			19.15	26.47	35	否			32.15	44.41	50	否			617000.13	12.88	10.14	51.87	10.18	71	连续	大气
在线	2019-7-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.73	10	否			15.08	21.37	35	否			32.21	45.68	50	否			620566.94	12.94	10.42	51.80	10.10	71	连续	大气
在线	2019-7-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.61	10	否			10.23	14.37	35	否			30.24	42.62	50	否			633105.44	13.20	10.35	52.18	10.01	71	连续	大气
在线	2019-7-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.29	10	否			11.92	16.29	35	否			31.75	43.42	50	否			640972.88	13.14	10.03	52.11	8.45	71	连续	大气
在线	2019-7-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.14	10	否			14.91	20.18	35	否			29.01	39.28	50	否			631562.25	13.08	9.92	52.04	9.35	71	连续	大气
在线	2019-7-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.18	10	否			14.96	20.34	35	否			31.23	42.54	50	否			631163.44	13.10	9.99	51.99	9.60	71	连续	大气
在线	2019-7-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.76	5.00	10	否			10.77	14.26	35	否			18.72	24.84	50	否			622463.56	12.93	9.71	51.34	9.87	71	连续	大气
在线	2019-7-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	5.88	10	否			15.90	20.85	35	否			25.80	33.73	50	否			631223.88	13.15	9.57	51.71	10.04	71	连续	大气
在线	2019-7-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.01	6.50	10	否			12.63	16.36	35	否			23.65	30.66	50	否			622866.06	13.02	9.44	52.03	10.29	71	连续	大气
在线	2019-7-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.30	6.83	10	否			10.89	14.06	35	否			21.87	28.15	50	否			647893.13	13.48	9.36	52.01	9.87	71	连续	大气
在线	2019-7-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	7.36	10	否			12.40	16.27	35	否			27.38	35.87	50	否			641463.31	13.31	9.56	51.94	9.67	71	连续	大气
在线	2019-7-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.83	7.91	10	否			9.46	12.80	35	否			23.35	31.64	50	否			633173.63	13.15	9.94	51.69	9.75	71	连续	大气
在线	2019-7-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.34	7.22	10	否			11.64	15.70	35	否			26.82	36.27	50	否			65							