

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	6.08	10	否			16.37	23.24	35	否			26.31	37.60	50	否			622466.06	12.82	10.51	52.22	8.76	73	连续	大气
在线	2019-7-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.90	10	否			21.12	29.50	35	否			28.04	39.18	50	否			639310.13	13.15	10.26	52.12	8.76	73	连续	大气
在线	2019-7-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.36	10	否			19.13	26.97	35	否			30.02	42.65	50	否			629970.50	12.98	10.43	52.28	8.86	73	连续	大气
在线	2019-7-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.56	10	否			9.66	13.91	35	否			26.73	38.50	50	否			631992.81	13.04	10.58	52.25	8.97	73	连续	大气
在线	2019-7-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	6.00	10	否			13.64	19.68	35	否			31.95	46.09	50	否			641839.00	13.23	10.60	52.20	8.92	73	连续	大气
在线	2019-7-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	6.19	10	否			14.83	21.75	35	否			27.33	40.12	50	否			642547.06	13.25	10.78	52.23	8.96	73	连续	大气
在线	2019-7-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	6.45	10	否			12.39	18.87	35	否			27.59	42.12	50	否			635101.75	13.06	11.17	51.92	8.78	73	连续	大气
在线	2019-7-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	5.49	10	否			10.75	16.47	35	否			24.43	37.72	50	否			596304.63	12.26	11.28	51.61	8.72	73	连续	大气
在线	2019-7-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	6.01	10	否			7.20	11.49	35	否			23.95	38.43	50	否			564052.25	11.52	11.65	50.77	8.33	73	连续	大气
在线	2019-7-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	6.01	10	否			9.84	14.17	35	否			25.57	37.11	50	否			607795.44	12.32	10.64	51.45	7.51	73	连续	大气
在线	2019-7-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	6.19	10	否			11.43	16.17	35	否			25.64	36.36	50	否			628028.25	12.92	10.42	52.00	8.77	73	连续	大气
在线	2019-7-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	6.49	10	否			10.98	15.93	35	否			26.14	38.31	50	否			627629.94	12.97	10.74	51.93	9.18	73	连续	大气
在线	2019-7-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.35	10	否			12.25	17.33	35	否			26.40	38.00	50	否			629941.56	13.03	10.55	51.97	9.28	73	连续	大气
在线	2019-7-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.23	10	否			14.83	20.14	35	否			27.55	37.76	50	否			629495.56	13.06	10.05	52.33	9.48	73	连续	大气
在线	2019-7-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	6.11	10	否			13.82	17.77	35	否			28.75	37.71	50	否			622827.13	12.97	9.50	52.66	9.72	73	连续	大气
在线	2019-7-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	32.76	10	是	2.28	定期校准	15.30	125.21	35	是	2.58	定期校准	40.06	810.38	50	是	15.21	定期校准	660579.88	13.07	10.59	52.24	5.10	73	连续	大气
在线	2019-7-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.42	10	否			17.40	22.73	35	否			27.41	36.21	50	否			635541.31	12.93	9.60	52.37	7.67	73	连续	大气
在线	2019-7-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.83	10	否			15.96	21.57	35	否			29.89	40.49	50	否			622322.88	13.03	9.92	52.77	10.22	73	连续	大气
在线	2019-7-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.62	10	否			21.59	28.35	35	否			27.08	35.59	50	否			621302.50	13.10	9.59	52.93	10.74	73	连续	大气
在线	2019-7-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.25	10	否			22.45	29.27	35	否			30.04	39.13	50	否			612679.31	12.92	9.49	52.82	10.84	73	连续	大气
在线	2019-7-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.26	10	否			22.61	30.00	35	否			35.16	46.75	50	否			622425.06	13.09	9.72	52.56	10.62	73	连续	大气
在线	2019-7-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.32	10	否			15.86	20.96	35	否			28.16	37.32	50	否			633272.13	13.20	9.67	53.12	9.64	73	连续	大气
在线	2019-7-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.42	10	否			20.55	26.80	35	否			30.44	40.13	50	否			615498.06	12.90	9.61	52.98	10.16	73	连续	大气
在线	2019-7-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.61	10	否			9.26	12.68	35	否			29.75	41.18	50	否			632077.13	13.22	10.13	52.15	10.23	73	连续	大气
在线	2019-7-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.62	7.35	10	否			19.03	24.81	35	否			25.48	33.16	50	否			613655.88	12.99	9.53	53.23	11.05	73	连续	大气
在线	2019-7-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.71	6.09	10	否			23.06	29.78	35	否			29.13	37.57	50	否			640116.44	13.55	9.38	53.26	11.08	73	连续	大气
在线	2019-7-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.01	5.27	10	否			15.94	20.92	35	否			23.09	30.27	50	否			630264.38	13.35	9.57	53.28	11.12	73	连续	大气
在线	2019-7-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.46	5.82	10	否			10.26	13.37	35	否			22.88	29.78	50	否			631223.94	13.31	9.50	52.85	10.80	73	连续	大气
在线	2019-7-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.94	6.42	10	否			16.31	21.18	35	否			26.34	34.18	50	否			643527.75	13.50	9.45	53.00	10.36	73	连续	大气
在线	2019-7-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.25	6.95	10	否			14.16	18.74	35	否			23.47	31.03	50	否			640577.50	13.47	9.67	52.87	10.61	73	连续	大气
在线	2019-7-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.52	7.36	10	否			16.76	22.33	35	否			23.11	30.76												