

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	6.69	10	否			12.70	18.68	35	否			20.89	31.39	50	否			613866.44	12.66	11.01	50.53	9.36	70	连续	大气
在线	2019-7-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	6.77	10	否			10.28	15.73	35	否			21.99	33.67	50	否			614727.63	12.68	11.21	50.37	9.44	70	连续	大气
在线	2019-7-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.61	10	否			13.03	19.57	35	否			22.25	33.44	50	否			621340.44	12.81	11.03	50.32	9.36	70	连续	大气
在线	2019-7-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	6.66	10	否			11.03	17.07	35	否			23.64	36.54	50	否			624671.44	12.89	11.30	50.36	9.49	70	连续	大气
在线	2019-7-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	7.02	10	否			12.55	19.16	35	否			22.18	34.08	50	否			600307.31	12.41	11.25	50.37	9.59	70	连续	大气
在线	2019-7-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	7.02	10	否			10.19	15.31	35	否			18.87	29.01	50	否			591958.06	12.27	11.19	50.46	9.75	70	连续	大气
在线	2019-7-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.88	10	否			9.17	14.57	35	否			20.05	32.00	50	否			604983.88	12.47	11.60	49.90	9.44	70	连续	大气
在线	2019-7-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	7.69	10	否			12.24	19.68	35	否			19.97	32.13	50	否			609793.25	12.56	11.67	49.89	9.37	70	连续	大气
在线	2019-7-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	7.88	10	否			15.14	23.47	35	否			18.44	29.05	50	否			582906.56	12.02	11.43	50.02	9.38	70	连续	大气
在线	2019-7-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.13	7.75	10	否			12.50	18.73	35	否			18.28	27.58	50	否			583412.75	12.04	11.04	50.15	9.46	70	连续	大气
在线	2019-7-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	7.36	10	否			10.72	15.98	35	否			23.20	34.76	50	否			618464.69	12.48	11.00	50.04	7.49	70	连续	大气
在线	2019-7-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	7.33	10	否			9.77	14.80	35	否			19.73	29.93	50	否			613089.88	12.52	11.11	50.06	8.57	70	连续	大气
在线	2019-7-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	7.04	10	否			12.20	18.58	35	否			19.87	30.25	50	否			590370.00	12.16	11.15	50.29	9.26	70	连续	大气
在线	2019-7-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	7.43	10	否			10.20	15.68	35	否			19.55	30.59	50	否			577045.38	11.92	11.38	50.35	9.49	70	连续	大气
在线	2019-7-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	7.14	10	否			6.74	10.30	35	否			19.00	29.06	50	否			573025.56	11.84	11.18	50.39	9.48	70	连续	大气
在线	2019-7-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	5.46	10	否			6.99	10.85	35	否			18.08	28.29	50	否			559746.44	11.59	11.40	50.52	9.62	70	连续	大气
在线	2019-7-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.90	10	否			11.14	16.70	35	否			19.49	29.46	50	否			577723.63	11.98	11.10	50.94	9.63	70	连续	大气
在线	2019-7-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	7.11	10	否			5.52	8.39	35	否			24.02	36.98	50	否			599023.31	12.47	11.22	51.30	9.97	70	连续	大气
在线	2019-7-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	7.74	10	否			7.49	11.71	35	否			22.31	35.14	50	否			606831.88	12.61	11.49	51.15	9.88	70	连续	大气
在线	2019-7-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	8.48	10	否			4.98	8.31	35	否			22.30	37.33	50	否			610594.13	12.65	12.04	50.75	9.69	70	连续	大气
在线	2019-7-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	8.26	10	否			6.62	10.69	35	否			19.82	32.34	50	否			604733.38	12.42	11.81	49.88	9.12	70	连续	大气
在线	2019-7-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	7.43	10	否			5.54	8.96	35	否			21.18	34.32	50	否			612296.63	12.61	11.75	50.30	9.25	70	连续	大气
在线	2019-7-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.94	10	否			6.31	10.38	35	否			22.59	37.19	50	否			618617.50	12.46	11.88	50.16	7.21	70	连续	大气
在线	2019-7-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	6.03	10	否			4.98	8.03	35	否			20.01	32.31	50	否			594067.19	12.07	11.71	50.25	7.97	70	连续	大气
在线	2019-7-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	2.45	10	否			11.26	15.37	35	否			16.25	22.25	50	否			600179.44	12.58	10.05	52.21	10.39	70	连续	大气
在线	2019-7-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	2.55	10	否			13.89	18.65	35	否			16.46	22.07	50	否			606550.38	12.74	9.82	52.43	10.51	70	连续	大气
在线	2019-7-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.61	10	否			14.27	19.51	35	否			16.18	22.10	50	否			609991.94	12.78	10.02	52.26	10.38	70	连续	大气
在线	2019-7-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	2.62	10	否			14.57	20.13	35	否			16.26	22.48	50	否			610254.50	12.79	10.15	52.07	10.42	70	连续	大气
在线	2019-7-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.63	10	否			13.90	19.42	35	否			14.93	20.90	50	否			595400.50	12.44	10.29	51.79	10.14	70	连续	大气
在线	2019-7-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	2.11	10	否			10.45	14.38	35	否			14.10	19.43	50	否			592946.75	12.30	10.12	51.64	9.54	70	连续	大气
在线	2019-7-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	2.03	10	否			11.11	15.48	35	否			15.63	21.75	50	否			606411.75							