

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	6.34	10	否			6.88	11.24	35	否			18.60	31.16	50	否			568064.13	11.55	12.05	49.68	8.18	70	连续	大气
在线	2019-7-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.92	10	否			8.34	13.42	35	否			21.40	34.53	50	否			599437.06	12.26	11.70	50.46	8.60	70	连续	大气
在线	2019-7-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	7.61	10	否			11.73	18.99	35	否			20.82	33.79	50	否			612380.63	12.56	11.75	50.66	8.81	70	连续	大气
在线	2019-7-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	7.59	10	否			14.40	22.11	35	否			19.47	30.10	50	否			609536.81	12.53	11.29	50.88	8.90	70	连续	大气
在线	2019-7-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	7.97	10	否			10.27	16.54	35	否			20.35	33.03	50	否			615897.00	12.65	11.75	50.65	8.92	70	连续	大气
在线	2019-7-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	5.66	10	否			8.12	13.68	35	否			18.05	30.57	50	否			603178.25	12.32	12.14	49.98	8.56	70	连续	大气
在线	2019-7-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	6.02	10	否			7.70	12.73	35	否			17.06	28.27	50	否			589866.56	12.05	11.94	50.10	8.53	70	连续	大气
在线	2019-7-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	7.08	10	否			9.57	15.80	35	否			16.07	26.78	50	否			565404.31	11.57	11.99	50.26	8.65	70	连续	大气
在线	2019-7-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	8.42	10	否			10.50	18.94	35	否			17.11	30.79	50	否			577027.50	11.77	12.62	49.77	8.51	70	连续	大气
在线	2019-7-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	7.09	10	否			9.70	18.42	35	否			18.88	35.88	50	否			610807.81	12.44	13.10	49.51	8.50	70	连续	大气
在线	2019-7-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	5.45	10	否			11.87	20.77	35	否			19.84	34.71	50	否			607930.44	12.19	12.43	49.54	7.04	70	连续	大气
在线	2019-7-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	6.00	10	否			9.74	16.73	35	否			17.81	30.56	50	否			604266.63	12.21	12.25	49.56	7.68	70	连续	大气
在线	2019-7-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	6.23	10	否			10.25	16.14	35	否			16.42	26.05	50	否			601819.69	12.29	11.54	50.25	8.48	70	连续	大气
在线	2019-7-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	6.55	10	否			12.80	19.43	35	否			16.35	24.91	50	否			596382.63	12.24	11.16	50.40	8.90	70	连续	大气
在线	2019-7-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	6.83	10	否			9.91	15.02	35	否			17.18	26.21	50	否			599380.88	12.27	11.16	50.21	8.71	70	连续	大气
在线	2019-7-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	6.72	10	否			11.46	17.39	35	否			17.16	26.08	50	否			595541.19	12.23	11.13	50.34	8.94	70	连续	大气
在线	2019-7-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	6.91	10	否			13.87	21.80	35	否			17.02	26.80	50	否			584455.44	11.95	11.47	49.85	8.68	70	连续	大气
在线	2019-7-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	7.05	10	否			11.10	15.99	35	否			19.47	28.26	50	否			600489.94	12.36	10.67	50.74	9.10	70	连续	大气
在线	2019-7-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	7.56	10	否			14.59	20.92	35	否			22.23	32.47	50	否			620354.50	12.83	10.71	51.29	9.42	70	连续	大气
在线	2019-7-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	7.67	10	否			12.61	18.60	35	否			23.91	35.45	50	否			624572.25	12.95	10.88	51.66	9.58	70	连续	大气
在线	2019-7-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.89	10	否			16.93	24.29	35	否			23.48	33.99	50	否			615447.00	12.74	10.62	51.58	9.46	70	连续	大气
在线	2019-7-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.69	10	否			18.73	29.34	35	否			24.33	38.16	50	否			615869.94	12.74	11.42	51.33	9.43	70	连续	大气
在线	2019-7-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.67	10	否			22.42	32.68	35	否			24.10	35.26	50	否			634978.44	12.90	10.76	51.05	7.88	70	连续	大气
在线	2019-7-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.68	10	否			17.50	25.90	35	否			23.59	34.99	50	否			629536.50	12.84	10.87	51.18	8.16	70	连续	大气
在线	2019-7-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.57	10	否			9.84	14.01	35	否			13.24	18.87	50	否			582313.44	12.14	10.47	51.65	9.96	70	连续	大气
在线	2019-7-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.63	10	否			12.86	18.35	35	否			15.39	22.00	50	否			613066.81	12.76	10.50	51.62	9.94	70	连续	大气
在线	2019-7-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	2.67	10	否			13.20	18.60	35	否			15.41	21.75	50	否			610679.38	12.76	10.37	52.03	10.19	70	连续	大气
在线	2019-7-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.77	10	否			13.97	19.65	35	否			16.27	22.91	50	否			604188.69	12.66	10.33	52.31	10.36	70	连续	大气
在线	2019-7-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	2.79	10	否			12.80	17.82	35	否			16.58	23.12	50	否			612603.88	12.82	10.23	52.14	10.24	70	连续	大气
在线	2019-7-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.82	10	否			13.14	18.00	35	否			15.82	21.67	50	否			621583.69	12.94	10.05	52.49	9.73	70	连续	大气
在线	2019-7-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	3.04	10	否			12.84	17.76	35	否			14.86	20.57	50	否			609072.19	12.						