

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-7-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	6.37	10	否			8.23	12.32	35	否			23.23	34.81	50	否			613098.81	12.62	10.96	51.42	8.92	72	连续	大气
在线	2019-7-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.88	10	否			4.45	6.56	35	否			26.16	39.06	50	否			627696.38	12.96	10.94	51.65	9.21	72	连续	大气
在线	2019-7-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	7.37	10	否			3.35	5.13	35	否			25.99	40.01	50	否			637526.00	13.14	11.24	51.40	9.14	72	连续	大气
在线	2019-7-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	7.64	10	否			3.92	6.16	35	否			22.52	35.52	50	否			621231.00	12.82	11.49	51.32	9.17	72	连续	大气
在线	2019-7-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	7.92	10	否			6.58	9.94	35	否			24.10	36.70	50	否			628017.25	12.95	11.15	51.37	9.17	72	连续	大气
在线	2019-7-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.98	10	否			7.47	11.16	35	否			21.57	32.44	50	否			593259.44	12.26	11.05	51.37	9.28	72	连续	大气
在线	2019-7-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.61	10	否			7.90	12.10	35	否			24.30	37.44	50	否			619048.75	12.72	11.27	50.86	8.97	72	连续	大气
在线	2019-7-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.01	10	否			13.94	20.96	35	否			27.43	41.31	50	否			628519.44	13.00	11.01	51.60	9.39	72	连续	大气
在线	2019-7-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	7.57	10	否			6.09	10.41	35	否			24.37	41.42	50	否			614464.44	12.74	12.14	51.53	9.58	72	连续	大气
在线	2019-7-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	7.74	10	否			6.31	10.04	35	否			24.75	39.38	50	否			624374.25	12.93	11.57	51.55	9.47	72	连续	大气
在线	2019-7-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	8.06	10	否			12.22	19.84	35	否			27.30	44.48	50	否			630383.19	12.90	11.80	51.32	8.49	72	连续	大气
在线	2019-7-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	6.44	10	否			12.70	20.11	35	否			25.75	40.81	50	否			631128.88	12.90	11.53	51.11	8.40	72	连续	大气
在线	2019-7-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.91	10	否			17.55	27.39	35	否			24.86	38.81	50	否			616016.31	12.68	11.39	51.15	9.06	72	连续	大气
在线	2019-7-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.99	10	否			9.97	17.68	35	否			21.52	38.60	50	否			554978.00	11.42	12.62	50.47	8.99	72	连续	大气
在线	2019-7-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	6.03	10	否			12.23	21.91	35	否			20.27	36.62	50	否			579446.50	11.75	12.65	48.81	8.23	72	连续	大气
在线	2019-7-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.89	10	否			9.65	14.62	35	否			19.40	29.21	50	否			575329.19	11.83	11.01	50.79	8.90	72	连续	大气
在线	2019-7-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	6.32	10	否			12.61	18.24	35	否			21.73	31.52	50	否			579308.50	12.02	10.64	51.64	9.52	72	连续	大气
在线	2019-7-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	7.26	10	否			13.96	22.34	35	否			23.32	37.48	50	否			612198.88	12.67	11.67	51.36	9.47	72	连续	大气
在线	2019-7-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.53	10	否			10.46	15.52	35	否			25.11	38.44	50	否			630575.63	13.06	11.18	51.65	9.51	72	连续	大气
在线	2019-7-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	8.45	10	否			8.81	14.19	35	否			22.55	36.44	50	否			633637.25	13.14	11.71	51.70	9.54	72	连续	大气
在线	2019-7-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	6.07	10	否			7.86	12.55	35	否			23.24	37.09	50	否			622545.56	12.85	11.60	51.14	9.30	72	连续	大气
在线	2019-7-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	5.44	10	否			9.28	14.64	35	否			21.10	34.12	50	否			609971.06	12.56	11.63	50.93	9.11	72	连续	大气
在线	2019-7-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.85	10	否			8.36	12.56	35	否			23.65	36.02	50	否			619252.69	12.67	11.12	51.24	8.46	72	连续	大气
在线	2019-7-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	6.66	10	否			7.78	12.29	35	否			23.11	36.85	50	否			623442.00	12.68	11.59	50.86	8.00	72	连续	大气
在线	2019-7-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.84	10	否			9.88	13.65	35	否			15.61	21.57	50	否			612201.00	12.88	10.16	52.66	10.64	72	连续	大气
在线	2019-7-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.82	10	否			11.39	15.52	35	否			16.23	22.16	50	否			641117.13	13.45	10.01	52.46	10.48	72	连续	大气
在线	2019-7-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.89	10	否			9.24	12.64	35	否			15.76	21.56	50	否			651816.13	13.67	10.04	52.51	10.48	72	连续	大气
在线	2019-7-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	3.01	10	否			11.97	16.49	35	否			15.52	21.41	50	否			633316.75	13.29	10.13	52.42	10.47	72	连续	大气
在线	2019-7-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.95	10	否			8.16	11.42	35	否			16.21	22.60	50	否			639064.06	13.36	10.24	52.06	10.29	72	连续	大气
在线	2019-7-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.86	10	否			11.39	15.40	35	否			14.90	20.35	50	否			606717.44	12.62	10.04	52.17	9.68	72	连续	大气
在线	2019-7-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.88	10	否			11.69	15.83	35	否			16.29	22.20	50	否			644379.69	13.43	10.00	52.29	9.92	72	连续	大气
在线	2019-7-10	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.83	10	否			13.08	17.18	35	否			18.32	24.07	50	否			657740.25	13.82	9.59	52.90	10.57	72	连续	大气
在线	2019-7-10	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.84	10	否			13.23	17.75	35	否			17.10	22.94	50	否			645998.25	13.59	9.83	52.71	10.66	72	连续	大气
在线	2019-7-10	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	3.03	10	否			12.49	16.90	35	否			17.28	23.62	50	否			650012.81	13.67	10.02	52.72	10.68	72	连续	大气
在线	2019-7-10	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	3.20	10	否			11.83	16.78	35	否			16.19	23.04	50	否			628970.06	13.19	10.46	52.24	10.50	72	连续	大气
在线	2019-7-10	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	3.25	10	否			8.15	11.33	35	否			16.00	22.36	50	否			632353.06	13.26	10.26	52.20	10.53	72	连续	大气
在线	2019-7-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	3.35	10	否			13.69	18.98	35	否			16.57	22.99	50	否			636871.13	13.40	10.19	52.58	10.73	72	连续	大气
在线	2019-7-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	3.73	10	否			6.41	9.64	35	否			14.27	21.84	50	否			561219.63	11.81	11.20	52.12	10.63	72	连续	大气
在线	2019-7-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	3.45	10	否			7.28	10.77	35	否			13.56	20.18	50	否			568098.31	11.84	10.92	51.34	10.02	72	连续	大气
在线	2019-7-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	3.27	10	否			12.16	17.76	35	否			13.62	19.91	50	否			583890.88	12.14	10.74	51.42	9.86	72	连续	大气
在线	2019-7-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	3.22	10	否			17.48	24.57	35	否			13.86	19.50	50	否			590322.50	12.30	10.34	51.68	9.97	72	连续	大气
在线	2019-7-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	3.19	10	否			11.32	15.39	35	否			15.98	21.82	50	否			601726.81	12.56	10.00	52.51	9.93	72	连续	大气
在线	2019-7-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	3.16	10	否			13.68	18.17	35	否			19.11	25.41	50	否			623190.63	13.14	9.72	53.48	10.64	72	连续	大气
在线	2019-7-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	3.30	10	否			10.24	13.96	35	否			18.19	24.73	50	否			620324.06	13.10	9.98	53.35	10.83	72	连续	大气
在线	2019-7-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	3.20	10	否			12.53	16.58	35	否			19.36	25.55	50	否			630669.56	13.32	9.64	53.34	10.83	72	连续	大气
在线	2019-7-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.52	3.39	10	否			15.24	20.42	35	否			18.60	24.97	50	否			624940.63	13.20	9.84	53.31	10.83	72	连续	大气
在线	2019-7-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.58	3.42	10	否			16.56	21.96	35	否			20.56	27.23	50	否			637742.81	13.48	9.68	53.39	10.91	72	连续	大气
在线	2019-7-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	3.31	10	否			15.06	20.11	35	否			19.34	25.84	50	否			636038.38	13.42	9.77	53.11	10.80	72	连续	大气