

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向				
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因												
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																
在线	2020-1-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.52	10	否		9.77	11.64	35	否		26.89	32.08	50	否			580241.25	11.89	8.41	50.39	8.52	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.56	10	否		11.92	13.69	35	否		27.52	31.70	50	否			591446.38	12.10	7.99	50.14	8.49	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	4.83	10	否		10.23	11.75	35	否		28.44	32.86	50	否			612129.38	12.55	8.01	50.39	8.64	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	4.84	10	否		9.71	11.16	35	否		29.43	34.00	50	否			636701.69	13.06	8.00	50.47	8.70	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.06	10	否		12.41	14.00	35	否		30.05	34.14	50	否			640190.88	13.21	7.79	51.14	9.12	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.22	10	否		9.26	10.53	35	否		29.53	33.75	50	否			635719.69	13.10	7.88	50.67	9.05	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.07	10	否		12.96	14.54	35	否		32.63	36.61	50	否			640221.50	13.06	7.62	50.90	8.09	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.33	10	否		14.01	15.89	35	否		25.58	29.11	50	否			607528.88	12.28	7.81	50.93	7.15	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	5.30	10	否		6.25	7.30	35	否		29.74	35.21	50	否			589310.00	11.88	8.31	49.83	7.20	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	4.91	10	否		5.95	7.01	35	否		27.60	32.53	50	否			586046.69	11.80	8.27	49.37	7.24	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	4.89	10	否		8.07	9.42	35	否		27.06	31.62	50	否			583238.69	11.78	8.16	49.65	7.46	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	5.39	10	否		5.46	6.51	35	否		30.97	36.95	50	否			600536.94	12.18	8.42	49.98	7.74	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	5.24	10	否		7.06	8.39	35	否		27.51	32.72	50	否			595253.31	12.15	8.39	50.51	8.16	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	4.96	10	否		8.98	10.55	35	否		24.43	28.79	50	否			578258.44	11.85	8.26	50.77	8.44	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.35	10	否		10.60	12.23	35	否		24.09	27.86	50	否			555496.56	11.38	8.03	50.60	8.42	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.89	10	否		13.05	14.93	35	否		28.47	32.70	50	否			562171.94	11.52	7.92	50.43	8.51	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.04	10	否		6.26	7.48	35	否		27.59	33.20	50	否			583966.44	12.00	8.53	50.59	8.77	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	4.89	10	否		15.33	17.36	35	否		31.29	35.82	50	否			592487.50	12.25	7.84	51.31	9.15	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	5.35	10	否		9.77	11.01	35	否		30.78	34.66	50	否			617571.00	12.69	7.67	51.46	8.61	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.87	10	否		9.96	11.30	35	否		26.88	30.53	50	否			621154.38	12.58	7.80	51.19	7.35	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.12	10	否		10.51	11.95	35	否		28.68	32.91	50	否			624279.13	12.68	7.95	51.14	7.65	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.37	10	否		13.04	15.04	35	否		28.98	33.56	50	否			613087.38	12.49	8.05	51.02	7.91	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.38	10	否		6.11	7.28	35	否		29.44	35.25	50	否			626166.75	12.74	8.48	50.34	8.02	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.41	10	否		5.19	6.27	35	否		30.19	36.67	50	否			614838.94	12.52	8.65	50.13	8.07	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.94	10	否		9.42	8.86	35	否		39.07	36.82	50	否			435772.81	9.21	5.07	53.20	10.50	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.96	10	否		11.66	10.71	35	否		38.84	35.70	50	否			449498.16	9.49	4.69	53.16	10.42	80	连续	大气					
在线	2020-1-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.04	10	否		9.46	8.84	35	否		44.82	41.85	50	否															