

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向				
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因												
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																
在线	2020-5-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.77	10	否		13.75	19.71	35	否		28.10	40.42	50	否			540506.25	11.17	10.56	51.95	8.90	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	6.82	10	否		13.58	19.98	35	否		27.41	40.19	50	否			542452.25	11.26	10.75	52.02	9.30	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.68	10	否		18.18	26.70	35	否		24.33	35.67	50	否			539944.69	11.23	10.76	51.92	9.48	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	7.15	10	否		18.00	25.86	35	否		24.30	34.92	50	否			531387.31	11.07	10.56	51.92	9.67	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.83	10	否		16.42	24.33	35	否		23.80	35.26	50	否			521846.81	10.88	10.88	51.75	9.78	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	6.54	10	否		15.34	22.43	35	否		23.51	34.38	50	否			530207.44	11.07	10.74	51.75	9.88	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	7.11	10	否		13.55	19.95	35	否		23.50	34.62	50	否			512763.56	10.71	10.82	51.73	9.90	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.65	10	否		14.01	20.20	35	否		22.86	33.06	50	否			503844.56	10.54	10.61	51.76	10.04	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	5.11	10	否		16.28	24.72	35	否		24.13	36.92	50	否			487992.75	10.21	11.13	51.53	10.17	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.80	10	否		18.65	26.22	35	否		27.29	38.40	50	否			539354.56	11.04	10.34	51.76	8.04	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.97	10	否		22.86	30.57	35	否		27.32	36.59	50	否			535143.19	11.02	9.81	52.36	8.45	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.54	10	否		22.37	29.90	35	否		28.18	37.67	50	否			525805.75	10.91	9.77	52.80	9.01	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	6.13	10	否		19.18	25.41	35	否		29.57	39.31	50	否			519693.19	10.83	9.70	52.86	9.45	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.72	10	否		15.60	20.94	35	否		28.48	38.33	50	否			522398.25	10.91	9.83	52.91	9.60	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.42	10	否		21.40	28.31	35	否		28.86	38.18	50	否			533623.88	11.16	9.66	52.78	9.83	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.98	10	否		14.60	20.01	35	否		29.74	40.97	50	否			521239.31	10.96	10.10	53.04	10.20	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.79	10	否		6.36	9.10	35	否		24.90	35.63	50	否			480146.19	10.10	10.45	52.60	10.26	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	6.11	10	否		4.65	6.61	35	否		26.67	38.01	50	否			501721.22	10.48	10.45	51.69	9.97	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	6.79	10	否		4.93	7.17	35	否		29.06	42.22	50	否			507712.53	10.58	10.67	51.40	9.80	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.91	10	否		8.69	12.10	35	否		28.46	39.62	50	否			514553.75	10.75	10.22	51.92	9.96	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.87	10	否		15.53	23.19	35	否		28.96	43.16	50	否			515594.72	10.88	10.90	52.27	10.73	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	6.50	10	否		17.47	25.88	35	否		29.49	43.81	50	否			517507.28	10.62	10.89	51.84	8.30	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	6.24	10	否		19.32	27.64	35	否		27.92	40.00	50	否			527490.44	10.79	10.52	51.44	8.12	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.89	10	否		15.55	22.44	35	否		28.20	40.69	50	否			520539.59	10.65	10.60	51.14	8.18	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.12	10	否		15.29	17.17	35	否		32.33	36.65	50	否			408958.53	8.70	7.76	54.29	10.83	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.22	10	否		12.98	14.80	35	否		37.67	43.06	50	否			413505.44	8.80	7.87	54.26	10.83	65	连续	大气					
在线	2020-5-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.17	10	否		15.66	17.77	35	否	</																			