

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2021-3-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.25	10	否			3.99	3.64	35	否			38.68	35.33	50	否			506373.56	10.61	4.57	53.48	9.63	70	连续	大气
在线	2021-3-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	3.29	10	否			3.89	3.48	35	否			45.41	40.62	50	否			509451.28	10.67	4.23	53.39	9.66	70	连续	大气
在线	2021-3-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	3.56	10	否			6.35	5.78	35	否			45.54	41.68	50	否			523498.84	10.95	4.61	53.28	9.57	70	连续	大气
在线	2021-3-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	3.37	10	否			7.38	6.61	35	否			43.46	38.95	50	否			539775.69	10.99	4.26	53.41	7.06	70	连续	大气
在线	2021-3-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.35	10	否			4.13	3.72	35	否			46.35	41.75	50	否			526658.38	10.87	4.39	53.40	8.35	70	连续	大气
在线	2021-3-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	3.35	10	否			3.29	2.94	35	否			43.54	38.90	50	否			532077.00	11.06	4.20	53.48	8.95	70	连续	大气
在线	2021-3-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.40	10	否			3.17	2.86	35	否			48.08	43.36	50	否			528650.88	11.05	4.38	53.65	9.39	70	连续	大气
在线	2021-3-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	3.47	10	否			3.04	2.81	35	否			44.26	40.91	50	否			536249.31	11.17	4.77	53.14	9.23	70	连续	大气
在线	2021-3-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.20	10	否			3.11	2.85	35	否			28.47	26.09	50	否			492527.53	10.28	4.60	53.24	9.29	70	连续	大气
在线	2021-3-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	2.91	10	否			4.10	3.66	35	否			40.10	35.80	50	否			514136.47	10.76	4.16	53.59	9.51	70	连续	大气
在线	2021-3-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	3.64	10	否			9.94	9.31	35	否			32.74	30.73	50	否			541257.69	11.32	5.02	53.31	9.56	70	连续	大气
在线	2021-3-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	3.57	10	否			11.18	10.14	35	否			35.71	32.35	50	否			534267.88	11.20	4.46	53.56	9.76	70	连续	大气
在线	2021-3-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	3.54	10	否			10.00	9.01	35	否			41.51	37.42	50	否			523798.91	11.00	4.35	53.65	9.81	70	连续	大气
在线	2021-3-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	3.55	10	否			9.26	8.29	35	否			39.97	35.92	50	否			524674.56	11.01	4.24	53.68	9.81	70	连续	大气
在线	2021-3-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	3.61	10	否			10.61	9.32	35	否			45.23	39.80	50	否			538268.06	11.33	3.92	54.10	10.00	70	连续	大气
在线	2021-3-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	3.46	10	否			16.31	14.11	35	否			38.20	33.07	50	否			541472.50	11.20	3.66	54.42	8.23	70	连续	大气
在线	2021-3-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	3.64	10	否			13.85	12.26	35	否			36.51	32.42	50	否			538926.69	11.22	4.05	54.17	8.96	70	连续	大气
在线	2021-3-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	3.68	10	否			13.04	11.63	35	否			45.23	40.36	50	否			545446.63	11.40	4.18	53.58	9.50	70	连续	大气
在线	2021-3-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	3.72	10	否			12.04	10.77	35	否			37.28	33.38	50	否			551066.50	11.51	4.23	53.41	9.49	70	连续	大气
在线	2021-3-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	3.46	10	否			11.98	10.48	35	否			37.75	33.03	50	否			551079.50	11.57	3.85	53.82	9.85	70	连续	大气
在线	2021-3-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	3.35	10	否			12.33	10.78	35	否			44.56	38.96	50	否			549045.44	11.55	3.84	53.92	9.97	70	连续	大气
在线	2021-3-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	3.44	10	否			12.58	11.31	35	否			40.50	36.49	50	否			552868.63	11.62	4.30	53.55	9.99	70	连续	大气
在线	2021-3-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.00	10	否			11.86	10.63	35	否			33.45	30.03	50	否			541293.25	11.36	4.27	53.17	9.91	70	连续	大气
在线	2021-3-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.18	10	否			12.10	10.89	35	否			44.99	40.52	50	否			552646.13	11.58	4.33	53.01	9.86	70	连续	大气
在线	2021-3-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	3.09	10	否			13.82	12.27	35	否			43.06	38.18	50	否			540680.13	11.37	4.10	53.22	10.09	70	连续	大气
在线	2021-3-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	2.54	10	否			16.09	14.18	35	否			46.35	40.89	50	否			550951.06	11.52	3.98	52.68	9.77	70	连续	大气
在线	2021-3-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.34	10	否			20.22	17.73	35	否			48.77	42.76	50	否			542861.50	11.38	3.88	52.96	9.88	70	连续	大气
在线	2021-3-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.44	10	否			23.28	20.27	35	否			52.62	45.83	50	否			546221.44	11.34	3.78	53.57	8.85	70	连续	大气
在线	2021-3-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.61	10	否			14.48	12.70	35	否			51.12	44.86	50	否			545003.00	11.39	3.90	53.79	9.42	70	连续	大气
在线	2021-3-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	2.99	10	否			11.21	9.89	35	否			51.14	45.12	50	否			556311.56	11.67	4.00	53.64	9.75	70	连续	大气
在线	2021-3-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	3.16	10	否			9.70	8.64	35	否			52.05	46.36	50	否			552270.88	11.61	4.15	53.62	10.00	70	连续	大气
在线	2021-3-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	3.22	10	否			8.78	7.83	35	否			49.00	43.75	50	否			552931.75	11.64	4.17	53.91	10.00	70	连续	大气
在线	2021-3-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	3.34	10	否			7.91	7.16	35	否			35.76	32.52	50	否			553083.00	11.63	4.40	53.60	10.04	70	连续	大气
在线	2021-3-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	3.32	10	否			7.80	6.95	35	否			42.77	38.19	50	否			542164.94	11.43	4.15	54.02	10.14	70	连续	大气
在线	2021-3-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	3.33	10	否			10.01	8.85	35	否			48.05	42.46	50	否			537166.06	11.36	4.02	54.28	10.32	70	连续	大气
在线	2021-3-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.37	10	否			11.18	10.14	35	否			42.65	38.70	50	否			504794.22	10.66	4.46	53.92	10.30	70	连续	大气
在线	2021-3-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.52	10	否			8.46	8.30	35	否			38.10	37.38	50	否			466521.53	9.78	5.72	52.64	9.88	70	连续	大气
在线	2021-3-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.21	10	否			7.18	6.52	35	否			36.34	33.03	50	否			480388.38	10.06	4.47	52.98	9.76	70	连续	大气
在线	2021-3-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	2.81	10	否			7.28	6.52	35	否			42.28	37.86	50	否			476818.78	10.02	4.25	53.17	10.02	70	连续	大气
在线	2021-3-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.98	10	否			10.60	9.62	35	否			38.72	35.20	50	否			455117.09	9.47	4.50	52.77	9.21	70	连续	大气
在线	2021-3-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.33	10	否			6.52	6.15	35	否			35.56	33.43	50	否			443139.81	9.16	5.07	52.56	8.59	70	连续	大气
在线	2021-3-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	3.20	10	否			5.04	4.70	35	否			42.65	39.74	50	否			472781.59	9.81	4.91	52.37	9.11	70	连续	大气
在线	2021-3-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	3.65	10	否			3.98	3.81	35	否			40.12	38.39	50	否			509812.97	10.58	5.32	52.29	9.16	70	连续	大气
在线	2021-3-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	3.56	10	否			3.75	3.48	35	否			41.88	38.88	50	否			537842.06	11.24	4.86	53.08	9.65	70	连续	大气
在线	2021-3-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	3.41	10	否			8.65	7.78	35	否			29.94	27.20	50	否			517252.31	10.91	4.48	53.79	10.22	70	连续	大气
在线	2021-3-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	2.56	10	否			36.13	32.29	35	否			43.34	38.79	50	否			525748.00	11.00	4.24	52.73	9.75	70	连续	大气
在线	2021-3-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	3.37	10	否			17.12	15.64	35	否			42.50	38.88	50	否			537464.25	11.27	4.54	52.77	10.03	70	连续	大气
在线	2021-3-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	3.30	10	否			11.28	9.93	35	否			42.69	37.58	50	否			543256.25	11.47	3.96	53.61	10.41	70	连续	大气
在线	2021-3-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.20	10	否			8.55	7.63	35	否			37.39	33.33	50	否			517808.25	10.96	4.18	53.53	10.57	70	连续	大气
在线	2021-3-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	3.30	1																							

在线	2021-3-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.25	10	否			2.54	2.37	35	否			38.14	35.61	50	否			474918.78	9.87	4.94	52.46	9.18	70	连续	大气
在线	2021-3-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.14	10	否			2.36	2.16	35	否			42.09	38.57	50	否			475964.09	9.89	4.63	52.60	9.15	70	连续	大气
在线	2021-3-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.11	10	否			2.42	2.19	35	否			42.30	38.30	50	否			493391.47	10.29	4.42	52.85	9.42	70	连续	大气
在线	2021-3-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.13	10	否			2.64	2.42	35	否			39.62	36.31	50	否			487676.66	10.23	4.63	53.31	9.81	70	连续	大气
在线	2021-3-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.76	10	否			2.69	2.45	35	否			39.06	35.58	50	否			483959.66	10.15	4.53	53.29	9.83	70	连续	大气
在线	2021-3-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.45	10	否			2.80	2.52	35	否			44.94	40.52	50	否			483066.84	10.12	4.37	53.09	9.79	70	连续	大气
在线	2021-3-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.68	10	否			10.88	9.73	35	否			46.61	41.60	50	否			494584.06	10.29	4.18	53.09	9.13	70	连续	大气
在线	2021-3-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	2.93	10	否			9.88	8.70	35	否			31.57	27.79	50	否			472672.59	9.83	3.90	53.85	8.87	70	连续	大气
在线	2021-3-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	3.56	10	否			11.93	11.02	35	否			33.59	31.07	50	否			519665.13	10.83	4.78	53.44	9.25	70	连续	大气
在线	2021-3-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	3.66	10	否			6.42	6.03	35	否			39.80	37.43	50	否			524163.69	10.88	5.06	52.86	9.10	70	连续	大气
在线	2021-3-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.41	10	否			3.86	3.49	35	否			36.16	32.66	50	否			520636.44	10.83	4.38	53.00	9.21	70	连续	大气
在线	2021-3-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	3.48	10	否			2.77	2.53	35	否			36.28	33.16	50	否			519865.72	10.84	4.56	53.09	9.41	70	连续	大气
在线	2021-3-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	3.42	10	否			2.20	2.01	35	否			40.12	36.76	50	否			528504.06	11.03	4.59	53.12	9.49	70	连续	大气
在线	2021-3-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	3.52	10	否			2.07	1.90	35	否			38.50	35.33	50	否			530555.69	11.11	4.64	53.33	9.73	70	连续	大气
在线	2021-3-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	3.56	10	否			2.14	1.98	35	否			45.66	42.22	50	否			527910.19	11.08	4.78	53.38	9.92	70	连续	大气
在线	2021-3-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	3.75	10	否			1.87	1.74	35	否			26.61	24.72	50	否			503323.97	10.57	4.84	53.16	9.93	70	连续	大气
在线	2021-3-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	3.73	10	否			1.83	1.66	35	否			32.74	29.81	50	否			528267.75	11.08	4.49	53.16	9.86	70	连续	大气
在线	2021-3-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	3.57	10	否			2.18	1.93	35	否			42.54	37.66	50	否			507971.25	10.75	4.02	54.21	10.33	70	连续	大气
在线	2021-3-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	3.51	10	否			7.77	6.83	35	否			45.22	40.07	50	否			512733.06	10.79	4.07	54.09	9.89	70	连续	大气
在线	2021-3-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	3.49	10	否			4.34	3.97	35	否			44.52	40.62	50	否			520504.34	10.87	4.58	53.61	9.30	70	连续	大气
在线	2021-3-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	3.47	10	否			4.01	3.67	35	否			33.35	30.52	50	否			515033.69	10.75	4.59	53.25	9.38	70	连续	大气
在线	2021-3-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	3.94	10	否			3.84	3.67	35	否			40.21	38.36	50	否			533815.00	11.12	5.28	52.90	9.32	70	连续	大气
在线	2021-3-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	3.76	10	否			3.68	3.35	35	否			41.01	37.34	50	否			532515.81	11.11	4.52	53.31	9.36	70	连续	大气
在线	2021-3-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.13	10	否			4.98	4.54	35	否			26.51	24.31	50	否			487872.50	10.19	4.56	53.06	9.40	70	连续	大气
在线	2021-3-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.56	10	否			42.80	37.46	35	是	0.07	燃烧异常	33.52	29.59	50	否			473076.84	9.71	3.98	51.59	8.26	70	连续	大气
在线	2021-3-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.03	10	否			16.41	14.65	35	否			36.90	33.13	50	否			496968.28	10.27	4.13	52.14	8.80	70	连续	大气
在线	2021-3-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	3.83	10	否			8.79	8.39	35	否			44.73	42.86	50	否			492945.94	10.28	5.36	52.59	9.49	70	连续	大气
在线	2021-3-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	3.99	10	否			4.74	4.77	35	否			33.39	33.57	50	否			475598.06	9.91	6.06	52.27	9.47	70	连续	大气
在线	2021-3-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	3.51	10	否			3.68	3.53	35	否			34.97	33.49	50	否			460248.41	9.60	5.34	52.50	9.54	70	连续	大气
在线	2021-3-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	3.56	10	否			2.85	2.76	35	否			30.65	29.71	50	否			474747.78	9.89	5.53	52.40	9.50	70	连续	大气
在线	2021-3-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.31	10	否			8.12	7.92	35	否			36.76	35.71	50	否			443737.38	9.21	5.57	52.10	9.18	70	连续	大气
在线	2021-3-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.06	10	否			2.89	2.73	35	否			29.26	27.71	50	否			443291.72	9.13	5.12	52.26	8.40	70	连续	大气
在线	2021-3-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	2.97	10	否			2.34	2.14	35	否			39.21	35.89	50	否			481195.44	10.01	4.62	52.83	9.20	70	连续	大气
在线	2021-3-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.05	10	否			2.24	2.04	35	否			35.70	32.67	50	否			510537.09	10.67	4.49	53.45	9.53	70	连续	大气
在线	2021-3-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.06	10	否			2.13	1.93	35	否			44.59	40.60	50	否			515753.28	10.84	4.40	54.17	9.88	70	连续	大气
在线	2021-3-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.06	10	否			1.83	1.64	35	否			44.04	39.74	50	否			525324.63	11.10	4.38	54.45	10.20	70	连续	大气
在线	2021-3-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	2.98	10	否			1.49	1.35	35	否			39.04	35.36	50	否			531909.13	11.25	4.44	54.35	10.38	70	连续	大气
在线	2021-3-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	2.87	10	否			1.71	1.49	35	否			45.13	39.32	50	否			523186.09	11.11	3.78	54.80	10.62	70	连续	大气
在线	2021-3-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.48	10	否			1.91	1.65	35	否			43.89	38.08	50	否			517768.78	11.01	3.71	54.65	10.75	70	连续	大气
在线	2021-3-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.07	10	否			1.77	1.65	35	否			41.32	38.44	50	否			495862.31	10.48	4.88	53.56	10.43	70	连续	大气
在线	2021-3-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.14	10	否			1.80	1.65	35	否			41.81	38.13	50	否			508852.25	10.71	4.57	53.18	10.14	70	连续	大气
在线	2021-3-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.47	10	否			2.10	1.92	35	否			46.21	42.18	50	否			526994.56	11.12	4.59	53.56	10.34	70	连续	大气
在线	2021-3-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	2.68	10	否			7.06	6.51	35	否			38.44	35.77	50	否			540198.38	11.32	4.92	53.29	9.79	70	连续	大气
在线	2021-3-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.66	10	否			3.36	3.07	35	否			42.06	38.41	50	否			543849.38	11.27	4.59	53.25	8.78	70	连续	大气
在线	2021-3-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.06	10	否			2.27	2.09	35	否			32.48	29.89	50	否			542674.44	11.29	4.74	53.05	9.16	70	连续	大气
在线	2021-3-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.11	10	否			2.06	1.86	35	否			39.69	35.79	50	否			532921.81	11.12	4.34	53.31	9.36	70	连续	大气
在线	2021-3-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.28	10	否			1.69	1.57	35	否			43.07	39.86	50	否			534742.00	11.14	4.78	52.96	9.33	70	连续	大气
在线	2021-3-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.85	10	否			1.36	1.25	35	否			36.68	33.63	50	否			489086.84	10.19	4.62	53.30	9.20	70	连续	大气
在线	2021-3-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	9.42	10	否			10.90	25.85	35	否			45.14	49.29	50	否			485735.41	9.59	5.95	53.11	4.32	70	连续	大气
在线	2021-3-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	2.85	10	否			6.76	6.17	35	否			45.24	41.50	50	否			522837.59	10.67	4.64	53.21	7.33	70	连续	大气
在线	2021-3-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.71	10	否			1.82	1.64	35	否			40.00	36.13	50	否			507042.75	10.56	4.31	53.71	9.12	70	连续	大气
在线	2021-3-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.63	10	否			1.45	1.29	35	否			42.87	38.34	50	否										

在线	2021-3-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.35	10	否		0.70	0.72	35	否		28.30	29.06	50	否		521674.28	10.89	6.39	52.28	9.66	70	连续	大气
在线	2021-3-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.24	10	否		0.75	0.77	35	否		37.73	38.56	50	否		496591.41	10.38	6.29	52.36	9.71	70	连续	大气
在线	2021-3-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.89	10	否		0.81	0.78	35	否		31.14	29.87	50	否		467646.19	9.82	5.27	52.87	9.97	70	连续	大气
在线	2021-3-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	2.98	10	否		6.23	5.88	35	否		30.98	29.22	50	否		510455.72	10.75	5.08	53.11	10.23	70	连续	大气
在线	2021-3-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	2.97	10	否		6.27	5.74	35	否		41.11	37.58	50	否		526618.25	11.13	4.59	53.72	10.41	70	连续	大气
在线	2021-3-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	2.92	10	否		7.54	6.88	35	否		42.22	38.78	50	否		521955.31	11.03	4.67	54.03	10.27	70	连续	大气
在线	2021-3-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.81	10	否		5.06	4.69	35	否		35.04	32.46	50	否		508745.34	10.57	4.79	53.53	8.87	70	连续	大气
在线	2021-3-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.81	10	否		2.47	2.28	35	否		35.89	33.26	50	否		484261.78	10.13	4.76	53.21	9.51	70	连续	大气
在线	2021-3-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.73	10	否		1.90	1.77	35	否		31.81	29.70	50	否		489202.63	10.21	4.88	52.93	9.45	70	连续	大气
在线	2021-3-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.77	10	否		1.88	1.74	35	否		38.87	35.95	50	否		488550.16	10.25	4.77	53.37	9.75	70	连续	大气
在线	2021-3-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.79	10	否		1.70	1.56	35	否		30.35	27.80	50	否		465432.75	9.80	4.72	53.44	10.04	70	连续	大气
在线	2021-3-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	2.98	10	否		1.88	1.73	35	否		36.36	33.32	50	否		498824.97	10.49	4.71	53.33	9.98	70	连续	大气
在线	2021-3-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	2.97	10	否		1.75	1.60	35	否		40.34	36.89	50	否		478128.38	10.07	4.59	53.55	10.05	70	连续	大气
在线	2021-3-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.93	10	否		1.53	1.42	35	否		39.05	36.37	50	否		482927.25	10.16	4.86	53.46	9.99	70	连续	大气
在线	2021-3-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.40	10	否		1.18	1.09	35	否		33.45	30.70	50	否		462351.09	9.70	4.72	53.25	9.78	70	连续	大气
在线	2021-3-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.73	10	否		1.09	1.00	35	否		38.33	35.11	50	否		501366.09	10.53	4.64	53.39	9.99	70	连续	大气
在线	2021-3-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	2.99	10	否		0.98	0.89	35	否		34.25	30.93	50	否		496625.69	10.49	4.38	54.08	10.22	70	连续	大气
在线	2021-3-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.96	10	否		1.32	1.22	35	否		33.16	30.70	50	否		457763.88	9.68	4.76	53.90	10.30	70	连续	大气
在线	2021-3-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.74	10	否		3.13	2.98	35	否		26.46	25.32	50	否		430601.66	8.84	5.16	52.66	7.93	70	连续	大气
在线	2021-3-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.24	10	否		0.74	0.73	35	否		31.51	30.93	50	否		427016.41	8.81	5.76	51.82	8.63	70	连续	大气
在线	2021-3-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.40	10	否		0.67	0.66	35	否		33.39	33.04	50	否		456013.50	9.39	5.86	51.40	8.58	70	连续	大气
在线	2021-3-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.74	10	否		0.64	0.66	35	否		34.17	35.35	50	否		446529.53	9.15	6.51	50.72	8.38	70	连续	大气
在线	2021-3-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.66	10	否		0.65	0.68	35	否		31.47	33.07	50	否		437542.91	8.97	6.73	50.56	8.40	70	连续	大气
在线	2021-3-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.65	10	否		0.62	0.64	35	否		36.08	37.01	50	否		467119.88	9.57	6.38	50.54	8.41	70	连续	大气
在线	2021-3-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.85	10	否		0.64	0.67	35	否		37.49	39.20	50	否		468606.91	9.61	6.66	50.42	8.45	70	连续	大气
在线	2021-3-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.88	10	否		0.62	0.65	35	否		36.73	38.12	50	否		478928.31	9.83	6.53	50.57	8.56	70	连续	大气
在线	2021-3-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.97	10	否		0.63	0.66	35	否		37.57	39.72	50	否		473420.25	9.73	6.74	50.66	8.64	70	连续	大气
在线	2021-3-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.72	10	否		0.54	0.54	35	否		33.37	33.66	50	否		510653.41	10.52	6.15	51.11	8.78	70	连续	大气
在线	2021-3-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.93	10	否		0.64	0.67	35	否		39.29	40.75	50	否		507543.88	10.53	6.52	51.77	9.24	70	连续	大气
在线	2021-3-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.16	10	否		0.63	0.64	35	否		36.50	37.22	50	否		505674.09	10.50	6.28	51.75	9.34	70	连续	大气
在线	2021-3-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.25	10	否		9.32	9.43	35	否		37.32	37.76	50	否		506112.84	10.34	6.17	51.92	7.79	70	连续	大气
在线	2021-3-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.54	10	否		9.26	9.48	35	否		39.52	40.43	50	否		512571.06	10.56	6.34	51.84	8.60	70	连续	大气
在线	2021-3-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.69	10	否		12.38	12.18	35	否		35.74	35.29	50	否		524274.22	10.85	5.78	52.12	8.88	70	连续	大气
在线	2021-3-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.90	10	否		19.28	19.23	35	否		32.83	32.51	50	否		531726.88	11.04	5.94	52.44	9.16	70	连续	大气
在线	2021-3-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.91	10	否		14.20	13.67	35	否		27.23	26.08	50	否		498446.31	10.38	5.33	52.54	9.29	70	连续	大气
在线	2021-3-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.38	10	否		31.60	29.09	35	否		37.19	34.12	50	否		460061.44	9.62	4.68	52.91	9.60	70	连续	大气
在线	2021-3-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.09	10	否		18.90	17.36	35	否		40.73	37.53	50	否		466048.94	9.71	4.66	53.02	9.20	70	连续	大气
在线	2021-3-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	3.59	10	否		10.36	9.67	35	否		37.44	35.03	50	否		463793.97	9.73	4.91	53.26	9.75	70	连续	大气
在线	2021-3-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.39	10	否		6.48	5.93	35	否		35.99	32.83	50	否		460938.69	9.67	4.59	53.52	9.71	70	连续	大气
在线	2021-3-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	3.76	10	否		4.25	4.06	35	否		12.37	11.81	50	否		475950.41	10.00	5.20	53.27	9.94	70	连续	大气
在线	2021-3-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.35	10	否		2.89	2.78	35	否		27.69	26.66	50	否		471532.13	9.87	5.40	53.00	9.72	70	连续	大气
在线	2021-3-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.86	10	否		2.09	2.03	35	否		37.38	36.29	50	否		471895.84	9.83	5.53	52.60	9.40	70	连续	大气
在线	2021-3-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.17	10	否		4.54	4.65	35	否		40.14	40.83	50	否		472513.88	9.67	6.24	52.06	7.87	70	连续	大气
在线	2021-3-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.06	10	否		1.15	1.11	35	否		34.72	33.58	50	否		494872.50	10.18	5.50	52.03	8.35	70	连续	大气
在线	2021-3-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.45	10	否		1.13	1.13	35	否		41.28	41.28	50	否		499311.66	10.34	5.99	52.36	8.86	70	连续	大气
在线	2021-3-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.34	10	否		1.01	0.99	35	否		41.54	40.58	50	否		500727.25	10.39	5.63	52.50	9.05	70	连续	大气
在线	2021-3-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.51	10	否		0.88	0.87	35	否		33.07	32.55	50	否		513143.41	10.68	5.74	52.64	9.31	70	连续	大气
在线	2021-3-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	3.89	10	否		0.72	0.74	35	否		30.64	31.71	50	否		488699.66	10.14	6.52	52.01	9.16	70	连续	大气
在线	2021-3-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	3.81	10	否		0.70	0.72	35	否		39.15	40.42	50	否		475845.31	9.83	6.43	51.52	8.85	70	连续	大气
在线	2021-3-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.47	10	否		0.65	0.67	35	否		40.78	41.87	50	否		493287.38	10.17	6.38	51.46	8.79	70	连续	大气
在线	2021-3-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.19	10	否		0.62	0.62	35	否		40.01	40.17	50	否		486147.91	10.05	6.05	51.75	8.93	70	连续	大气
在线	2021-3-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.04	10	否		0.61	0.58	35	否		36.77	35.44	50	否		502382.22	10.44	5.42	52.48	9.23	70	连续	大气
在线	2021-3-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.09	10	否		0.63	0.62	35	否		38.36	37.29	50	否		503587.34	10.51	5.62	52.80	9.49	70	连续	大气
在线	2021-3-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.09	10	否		0.71	0.69	35	否		42.18	41.23	50	否		514863.84	10.74	5.65	52.72	9.49	70	连续	大气
在线	2021-3-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	2.81	10	否		10.45	9.60	35	否														

在线	2021-3-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	3.81	10	否			9.47	9.17	35	否			34.26	33.03	50	否			469351.88	9.73	5.45	52.20	9.05	70	连续	大气
在线	2021-3-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	4.17	10	否			6.51	6.29	35	否			35.17	33.91	50	否			484120.94	10.07	5.49	52.45	9.31	70	连续	大气
在线	2021-3-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	4.32	10	否			5.37	5.06	35	否			34.33	32.33	50	否			504403.13	10.52	5.07	52.59	9.48	70	连续	大气
在线	2021-3-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	3.95	10	否			5.41	5.13	35	否			29.56	27.90	50	否			499562.00	10.47	5.15	53.24	9.78	70	连续	大气
在线	2021-3-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	3.46	10	否			5.38	5.03	35	否			25.64	24.12	50	否			472524.66	9.95	4.94	53.74	10.07	70	连续	大气
在线	2021-3-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.30	10	否			15.23	14.28	35	否			32.76	30.73	50	否			504281.84	10.48	4.99	53.16	9.06	70	连续	大气
在线	2021-3-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.48	10	否			10.06	9.57	35	否			38.06	36.16	50	否			523046.13	10.82	5.23	53.07	8.68	70	连续	大气
在线	2021-3-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	3.55	10	否			7.30	7.19	35	否			38.97	38.34	50	否			535638.75	11.11	5.78	52.95	9.02	70	连续	大气
在线	2021-3-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.32	10	否			5.58	5.46	35	否			31.84	31.23	50	否			523160.31	10.86	5.67	52.85	9.02	70	连续	大气
在线	2021-3-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	3.48	10	否			5.54	5.35	35	否			25.06	24.49	50	否			510239.59	10.57	5.43	52.48	8.91	70	连续	大气
在线	2021-3-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	4.92	10	否			7.41	7.19	35	否			12.90	12.59	50	否			510405.22	10.60	5.51	52.64	9.13	70	连续	大气
在线	2021-3-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	3.54	10	否			7.28	7.09	35	否			32.81	31.90	50	否			511765.75	10.63	5.61	52.49	9.15	70	连续	大气
在线	2021-3-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.56	10	否			5.30	5.38	35	否			36.43	37.00	50	否			498049.53	10.33	6.23	52.23	9.12	70	连续	大气
在线	2021-3-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.02	10	否			4.13	4.07	35	否			32.42	31.84	50	否			443539.72	9.22	5.75	52.17	9.19	70	连续	大气
在线	2021-3-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.17	10	否			4.54	4.42	35	否			37.86	36.86	50	否			484689.88	10.09	5.59	52.24	9.35	70	连续	大气
在线	2021-3-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.45	10	否			3.82	3.92	35	否			37.60	38.64	50	否			451179.78	9.38	6.41	51.86	9.30	70	连续	大气
在线	2021-3-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.18	10	否			3.29	3.31	35	否			36.72	36.92	50	否			480931.06	9.96	6.08	51.55	9.12	70	连续	大气
在线	2021-3-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.17	10	否			9.91	10.12	35	否			40.05	40.85	50	否			497621.78	10.23	6.29	51.50	8.48	70	连续	大气
在线	2021-3-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.11	10	否			5.79	5.80	35	否			38.39	38.39	50	否			511369.47	10.45	6.00	51.57	7.86	70	连续	大气
在线	2021-3-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.23	10	否			5.36	5.35	35	否			31.50	31.37	50	否			492074.75	10.13	5.95	51.97	8.39	70	连续	大气
在线	2021-3-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.35	10	否			3.99	4.15	35	否			36.34	37.86	50	否			478680.72	9.85	6.60	51.67	8.45	70	连续	大气
在线	2021-3-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.10	10	否			3.02	3.15	35	否			34.53	36.13	50	否			426609.94	8.78	6.62	51.48	8.43	70	连续	大气
在线	2021-3-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.79	10	否			4.13	4.49	35	否			35.65	38.71	50	否			408116.38	8.37	7.17	50.98	8.24	70	连续	大气
在线	2021-3-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.50	10	否			6.79	6.75	35	否			30.91	30.74	50	否			407001.66	8.33	5.86	50.87	8.13	70	连续	大气
在线	2021-3-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	2.78	10	否			13.65	13.30	35	否			37.31	36.47	50	否			425554.00	8.76	5.59	51.65	8.52	70	连续	大气
在线	2021-3-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	3.76	10	否			10.18	10.58	35	否			34.46	35.76	50	否			416881.94	8.59	6.52	51.45	8.65	70	连续	大气
在线	2021-3-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.10	10	否			6.44	6.46	35	否			23.80	23.88	50	否			408754.63	8.42	6.04	51.47	8.56	70	连续	大气
在线	2021-3-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.16	10	否			4.91	4.98	35	否			31.44	31.90	50	否			420943.03	8.67	6.18	51.55	8.57	70	连续	大气
在线	2021-3-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.06	10	否			4.50	4.60	35	否			38.47	39.29	50	否			432077.81	8.94	6.31	52.00	8.86	70	连续	大气
在线	2021-3-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	2.83	10	否			16.03	15.33	35	否			37.87	37.60	50	否			416259.94	8.61	5.81	52.63	8.64	70	连续	大气
在线	2021-3-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	2.76	10	否			24.43	23.97	35	否			40.47	39.71	50	否			425384.50	8.75	5.70	52.50	8.14	70	连续	大气
在线	2021-3-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.92	10	否			15.92	15.42	35	否			32.55	31.53	50	否			445250.59	9.16	5.52	52.12	8.27	70	连续	大气
在线	2021-3-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.20	10	否			11.02	10.74	35	否			35.76	34.82	50	否			486085.56	10.00	5.60	52.20	8.34	70	连续	大气
在线	2021-3-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.36	10	否			8.81	8.70	35	否			38.37	37.99	50	否			474063.06	9.81	5.84	52.75	8.74	70	连续	大气
在线	2021-3-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.35	10	否			6.37	6.24	35	否			33.70	33.06	50	否			483235.84	9.99	5.67	52.48	8.69	70	连续	大气
在线	2021-3-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.34	10	否			6.47	6.10	35	否			40.79	38.45	50	否			496165.94	10.30	5.08	53.07	8.94	70	连续	大气
在线	2021-3-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.34	10	否			6.65	6.35	35	否			38.53	36.66	50	否			481645.63	10.05	5.28	53.34	9.29	70	连续	大气
在线	2021-3-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	2.96	10	否			5.52	5.27	35	否			37.46	35.82	50	否			459408.66	9.54	5.27	52.75	9.01	70	连续	大气
在线	2021-3-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.15	10	否			5.04	4.96	35	否			32.85	32.56	50	否			489790.03	10.20	5.79	52.87	9.23	70	连续	大气
在线	2021-3-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.25	10	否			4.22	4.29	35	否			38.51	39.22	50	否			498130.84	10.37	6.26	52.74	9.28	70	连续	大气
在线	2021-3-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.02	10	否			3.91	3.81	35	否			37.61	36.67	50	否			485747.19	10.11	5.62	52.70	9.27	70	连续	大气
在线	2021-3-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	2.99	10	否			10.28	9.90	35	否			41.04	39.90	50	否			492805.56	10.21	5.57	52.34	8.89	70	连续	大气
在线	2021-3-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.88	10	否			9.80	9.41	35	否			38.31	36.81	50	否			495148.00	10.11	5.38	52.00	7.71	70	连续	大气
在线	2021-3-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.11	10	否			9.41	9.21	35	否			41.74	40.87	50	否			506753.94	10.38	5.68	51.80	8.03	70	连续	大气
在线	2021-3-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.05	10	否			10.72	10.46	35	否			39.02	38.01	50	否			500395.06	10.28	5.62	51.95	8.28	70	连续	大气
在线	2021-3-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	2.81	10	否			11.33	11.24	35	否			33.63	33.30	50	否			435838.75	8.97	5.88	51.80	8.38	70	连续	大气
在线	2021-3-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.88	10	否			10.66	10.28	35	否			40.13	38.59	50	否			463128.75	9.51	5.44	51.60	8.24	70	连续	大气
在线	2021-3-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.16	10	否			9.56	9.45	35	否			39.93	39.41	50	否			465637.69	9.61	5.82	51.94	8.62	70	连续	大气
在线	2021-3-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.79	10	否			7.81	7.52	35	否			36.50	35.22	50	否			477740.31	9.87	5.43	52.14	8.73	70	连续	大气
在线	2021-3-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.15	10	否			7.08	6.71	35	否			42.23	40.08	50	否			466776.44	9.66	5.18	52.20	8.85	70	连续	大气
在线	2021-3-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.54	10	否			6.85	6.69	35	否			35.32	34.44	50	否			450725.53	9.33	5.65	52.26	8.88	70	连续	大气
在线	2021-3-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	2.74	10	否			6.71	6.52	35	否			38.49	37.45	50	否										



在线	2021-3-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.37	10	否			9.92	9.69	35	否			23.09	22.53	50	否			419690.97	8.67	5.63	52.10	8.66	70	连续	大气
在线	2021-3-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.28	10	否			11.20	10.42	35	否			39.01	36.27	50	否			465041.97	9.60	4.89	52.00	8.71	70	连续	大气
在线	2021-3-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	3.50	10	否			13.08	12.44	35	否			43.79	41.63	50	否			478797.44	9.90	5.23	52.08	8.87	70	连续	大气
在线	2021-3-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.34	10	否			11.48	10.84	35	否			41.01	38.73	50	否			475126.03	9.85	5.11	52.26	8.97	70	连续	大气
在线	2021-3-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.06	10	否			19.30	17.37	35	否			38.67	34.78	50	否			455173.41	9.46	4.34	52.65	9.11	70	连续	大气
在线	2021-3-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.38	10	否			19.93	18.23	35	否			39.59	36.45	50	否			483645.94	9.90	4.71	52.59	7.77	70	连续	大气
在线	2021-3-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	2.67	10	否			10.87	10.13	35	否			44.93	41.96	50	否			484035.16	9.96	4.93	52.27	8.27	70	连续	大气
在线	2021-3-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.02	10	否			8.99	8.71	35	否			36.34	35.23	50	否			492362.06	10.14	5.52	52.21	8.43	70	连续	大气
在线	2021-3-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	2.90	10	否			8.83	8.36	35	否			39.57	37.45	50	否			465543.66	9.60	5.14	52.05	8.51	70	连续	大气
在线	2021-3-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.11	10	否			10.94	10.63	35	否			42.69	41.51	50	否			468855.59	9.67	5.57	52.15	8.54	70	连续	大气
在线	2021-3-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.20	10	否			14.50	13.96	35	否			42.52	40.93	50	否			475353.88	9.82	5.41	52.46	8.67	70	连续	大气
在线	2021-3-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.10	10	否			17.72	17.12	35	否			38.65	37.35	50	否			473520.09	9.81	5.48	52.71	8.85	70	连续	大气
在线	2021-3-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.05	10	否			18.13	17.57	35	否			43.06	41.73	50	否			454390.22	9.43	5.52	52.85	8.94	70	连续	大气
在线	2021-3-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.11	10	否			12.99	13.13	35	否			33.74	34.13	50	否			451926.56	9.38	6.19	52.43	9.03	70	连续	大气
在线	2021-3-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.22	10	否			8.66	8.82	35	否			37.33	38.02	50	否			452706.97	9.36	6.27	51.97	8.82	70	连续	大气
在线	2021-3-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.13	10	否			7.55	7.64	35	否			40.68	41.15	50	否			445378.75	9.22	6.17	52.19	8.85	70	连续	大气
在线	2021-3-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.06	10	否			8.97	9.13	35	否			36.30	36.98	50	否			425759.06	8.83	6.26	52.36	8.98	70	连续	大气
在线	2021-3-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.95	10	否			30.31	29.92	35	否			36.59	36.08	50	否			457481.88	9.32	5.76	52.27	7.42	70	连续	大气
在线	2021-3-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.42	10	否			22.02	22.29	35	否			38.51	38.98	50	否			481577.63	9.86	6.19	52.15	7.95	70	连续	大气
在线	2021-3-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.63	10	否			14.99	15.50	35	否			29.82	30.93	50	否			483408.66	9.93	6.50	52.18	8.27	70	连续	大气
在线	2021-3-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.64	10	否			12.88	13.16	35	否			32.05	32.76	50	否			481499.31	9.91	6.32	52.21	8.44	70	连续	大气
在线	2021-3-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	3.59	10	否			12.99	12.91	35	否			31.18	31.06	50	否			492102.81	10.15	5.90	52.22	8.55	70	连续	大气
在线	2021-3-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	3.63	10	否			16.36	16.16	35	否			35.16	34.66	50	否			495870.94	10.25	5.79	52.38	8.75	70	连续	大气
在线	2021-3-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.67	10	否			16.39	16.52	35	否			38.90	39.25	50	否			488222.25	10.08	6.12	52.15	8.65	70	连续	大气
在线	2021-3-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.71	10	否			14.33	14.79	35	否			36.66	37.91	50	否			473003.25	9.74	6.44	51.69	8.57	70	连续	大气
在线	2021-3-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	3.54	10	否			19.56	18.55	35	否			42.93	40.69	50	否			490033.81	10.10	5.15	51.98	8.61	70	连续	大气
在线	2021-3-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	3.68	10	否			18.69	17.57	35	否			38.60	36.24	50	否			503462.78	10.41	5.02	52.29	8.77	70	连续	大气
在线	2021-3-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	3.73	10	否			15.67	14.77	35	否			42.02	39.65	50	否			501666.66	10.40	5.10	52.55	9.00	70	连续	大气
在线	2021-3-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	3.51	10	否			13.42	12.73	35	否			37.03	35.21	50	否			497551.72	10.30	5.19	52.25	8.88	70	连续	大气
在线	2021-3-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.44	10	否			20.10	19.41	35	否			36.86	35.62	50	否			509551.38	10.34	5.47	51.69	7.18	70	连续	大气
在线	2021-3-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.89	10	否			9.13	8.78	35	否			37.29	35.90	50	否			510442.69	10.41	5.40	51.82	7.66	70	连续	大气
在线	2021-3-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.09	10	否			8.39	8.05	35	否			37.82	36.25	50	否			512028.47	10.48	5.35	52.17	7.91	70	连续	大气
在线	2021-3-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.18	10	否			8.06	7.88	35	否			30.49	29.79	50	否			494665.59	10.16	5.64	52.38	8.17	70	连续	大气
在线	2021-3-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.31	10	否			19.61	18.42	35	否			39.06	36.77	50	否			510625.69	10.46	5.07	52.00	8.03	70	连续	大气
在线	2021-3-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	2.61	10	否			23.90	21.54	35	否			43.05	38.83	50	否			514421.97	10.59	4.36	53.02	8.22	70	连续	大气
在线	2021-3-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	2.88	10	否			17.07	15.67	35	否			42.22	38.68	50	否			509385.56	10.61	4.62	54.06	9.03	70	连续	大气
在线	2021-3-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.88	10	否			13.94	12.72	35	否			44.67	40.84	50	否			498705.47	10.47	4.58	54.86	9.51	70	连续	大气
在线	2021-3-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.99	10	否			11.24	10.45	35	否			45.40	42.25	50	否			489103.78	10.27	4.86	54.69	9.57	70	连续	大气
在线	2021-3-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.12	10	否			9.47	9.03	35	否			37.85	36.12	50	否			475274.69	9.97	5.26	54.45	9.58	70	连续	大气
在线	2021-3-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	10.76	10	是	0.08	校准	19.48	31.22	35	否			39.10	87.97	50	是	0.76	校准	520350.81	10.06	6.44	54.39	1.86	70	连续	大气
在线	2021-3-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.93	10	否			19.91	19.20	35	否			41.09	40.15	50	否			473777.06	9.58	5.66	54.00	6.27	70	连续	大气
在线	2021-3-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.02	10	否			11.90	11.55	35	否			42.06	40.69	50	否			486462.72	9.88	5.52	53.23	6.87	70	连续	大气
在线	2021-3-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.00	10	否			5.87	5.22	35	否			45.78	40.80	50	否			505035.09	10.46	4.16	54.34	8.40	70	连续	大气
在线	2021-3-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.09	10	否			12.07	10.68	35	否			45.45	40.33	50	否			503339.91	10.58	4.02	55.48	9.51	70	连续	大气
在线	2021-3-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.36	10	否			10.86	10.38	35	否			37.38	35.95	50	否			502125.63	10.56	5.33	54.81	9.69	70	连续	大气
在线	2021-3-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	3.54	10	否			7.41	7.27	35	否			41.45	40.66	50	否			503936.00	10.58	5.70	54.48	9.61	70	连续	大气
在线	2021-3-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	3.38	10	否			7.53	7.00	35	否			39.33	36.57	50	否			484346.16	10.21	4.86	54.69	9.94	70	连续	大气
在线	2021-3-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.39	10	否			8.51	7.94	35	否			36.46	34.02	50	否			482244.34	10.17	4.89	54.49	9.96	70	连续	大气
在线	2021-3-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.50	10	否			8.90	8.96	35	否			40.43	40.53	50	否			484489.31	10.14	6.09	53.26	9.67	70	连续	大气
在线	2021-3-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.84	10	否			7.87	8.04	35	否			36.99	37.75	50	否			497188.41	10.36	6.28	52.67	9.37	70	连续	大气
在线	2021-3-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.00	10	否			9.33	8.85	35	否			38.36	36.35	50	否			504586.31	10.57	5.17	53.58	9.64	70	连续	大气
在线	2021-3-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.00	10																							

在线	2021-3-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.04	0.04	10	否			19.08	17.95	35	否			46.56	43.76	50	否			469713.78	9.81	5.05	53.83	9.31	70	连续	大气
在线	2021-3-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	1.87	10	否			18.55	17.75	35	否			39.07	37.35	50	否			474406.97	9.89	5.30	53.41	9.27	70	连续	大气
在线	2021-3-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.50	10	否			14.95	14.35	35	否			41.18	39.58	50	否			483524.34	10.06	5.39	53.22	9.16	70	连续	大气
在线	2021-3-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	3.62	10	否			12.29	12.19	35	否			30.82	30.49	50	否			463559.06	9.67	5.83	53.17	9.30	70	连续	大气
在线	2021-3-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.57	10	否			39.24	36.64	35	是	0.05	探杆异常	41.46	38.68	50	否			483610.09	9.98	4.91	53.13	8.43	70	连续	大气
在线	2021-3-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.52	10	否			19.18	17.93	35	否			36.72	34.28	50	否			468726.88	9.67	4.96	53.31	8.26	70	连续	大气
在线	2021-3-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	2.69	10	否			12.84	11.97	35	否			37.95	35.53	50	否			457815.44	9.54	4.93	53.39	9.15	70	连续	大气
在线	2021-3-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.91	10	否			8.95	8.61	35	否			36.94	35.53	50	否			486608.66	10.13	5.39	52.93	9.25	70	连续	大气
在线	2021-3-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.15	10	否			6.72	6.79	35	否			37.17	37.57	50	否			478419.69	9.96	6.16	52.77	9.29	70	连续	大气
在线	2021-3-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.02	10	否			5.53	5.40	35	否			35.25	34.41	50	否			470067.09	9.79	5.63	52.77	9.28	70	连续	大气
在线	2021-3-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.61	10	否			4.95	4.78	35	否			39.06	37.67	50	否			472631.50	9.84	5.45	52.59	9.33	70	连续	大气
在线	2021-3-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.91	10	否			4.56	4.52	35	否			35.47	35.20	50	否			471044.13	9.81	5.88	52.78	9.30	70	连续	大气
在线	2021-3-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.30	10	否			5.31	5.22	35	否			37.92	37.35	50	否			503653.38	10.49	5.78	52.84	9.30	70	连续	大气
在线	2021-3-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	3.49	10	否			7.44	7.14	35	否			31.32	30.11	50	否			480311.72	10.06	5.39	53.41	9.60	70	连续	大气
在线	2021-3-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	3.61	10	否			10.49	10.01	35	否			38.45	36.59	50	否			486246.91	10.17	5.22	53.21	9.54	70	连续	大气
在线	2021-3-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	3.69	10	否			9.60	9.06	35	否			40.94	38.66	50	否			494153.25	10.30	5.10	52.73	9.39	70	连续	大气
在线	2021-3-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.05	10	否			13.52	13.49	35	否			41.03	40.74	50	否			503226.81	10.39	5.90	52.45	8.61	70	连续	大气
在线	2021-3-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	3.73	10	否			9.24	8.69	35	否			31.36	29.50	50	否			492795.69	10.12	5.04	52.74	8.00	70	连续	大气
在线	2021-3-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	4.00	10	否			10.07	9.86	35	否			40.69	39.79	50	否			504849.56	10.41	5.66	52.63	8.49	70	连续	大气
在线	2021-3-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	4.05	10	否			9.43	9.46	35	否			32.90	33.12	50	否			476463.94	9.85	6.01	52.59	8.69	70	连续	大气
在线	2021-3-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	4.01	10	否			10.16	9.94	35	否			37.27	36.48	50	否			473060.69	9.80	5.67	52.76	8.77	70	连续	大气
在线	2021-3-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	4.14	10	否			14.94	14.63	35	否			44.65	43.50	50	否			476249.94	9.91	5.61	52.99	9.16	70	连续	大气
在线	2021-3-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	4.24	10	否			19.21	18.28	35	否			40.81	39.09	50	否			501019.19	10.42	5.23	52.99	9.14	70	连续	大气
在线	2021-3-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	4.39	10	否			22.47	21.67	35	否			38.02	36.62	50	否			501725.75	10.49	5.44	53.59	9.46	70	连续	大气
在线	2021-3-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	4.11	10	否			20.88	19.26	35	否			30.49	28.16	50	否			490678.00	10.25	4.74	53.45	9.45	70	连续	大气
在线	2021-3-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	4.20	10	否			19.78	18.77	35	否			33.62	31.88	50	否			472092.34	9.86	5.17	53.21	9.43	70	连续	大气
在线	2021-3-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	4.16	10	否			19.39	18.37	35	否			37.91	35.96	50	否			482392.50	10.05	5.16	52.78	9.34	70	连续	大气
在线	2021-3-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	3.80	10	否			20.00	19.26	35	否			30.91	29.82	50	否			435995.84	9.09	5.40	52.90	9.30	70	连续	大气
在线	2021-3-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.04	10	否			22.70	21.58	35	否			36.50	34.82	50	否			426239.13	8.78	5.28	52.12	8.51	70	连续	大气
在线	2021-3-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	3.56	10	否			15.52	14.93	35	否			38.17	36.71	50	否			470174.81	9.60	5.39	52.56	7.48	70	连续	大气
在线	2021-3-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.65	10	否			13.52	13.06	35	否			35.94	34.74	50	否			478690.03	9.84	5.47	52.79	8.14	70	连续	大气
在线	2021-3-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	4.05	10	否			12.67	12.28	35	否			41.65	40.36	50	否			489534.94	10.11	5.52	52.99	8.55	70	连续	大气
在线	2021-3-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	4.08	10	否			12.38	12.17	35	否			39.66	38.98	50	否			479757.50	9.92	5.75	52.90	8.58	70	连续	大气
在线	2021-3-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	4.25	10	否			10.83	10.67	35	否			41.24	40.76	50	否			477495.09	9.86	5.80	52.52	8.56	70	连续	大气
在线	2021-3-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	4.23	10	否			9.12	9.06	35	否			40.31	40.06	50	否			475607.91	9.80	5.89	52.20	8.53	70	连续	大气
在线	2021-3-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	4.05	10	否			10.08	9.70	35	否			39.10	37.63	50	否			466100.25	9.63	5.41	52.38	8.64	70	连续	大气
在线	2021-3-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	4.41	10	否			10.54	10.57	35	否			41.53	41.71	50	否			481016.94	9.95	6.04	52.40	8.79	70	连续	大气
在线	2021-3-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	4.30	10	否			10.75	10.23	35	否			35.14	33.48	50	否			484197.78	10.01	5.24	52.41	8.77	70	连续	大气
在线	2021-3-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	4.19	10	否			11.66	11.02	35	否			39.54	37.37	50	否			470039.50	9.73	5.13	52.41	8.84	70	连续	大气
在线	2021-3-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	3.96	10	否			10.40	9.84	35	否			44.51	42.23	50	否			476889.00	9.85	5.17	51.87	8.74	70	连续	大气
在线	2021-3-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	3.76	10	否			12.48	12.04	35	否			38.92	37.17	50	否			476598.06	9.71	5.18	51.15	7.68	70	连续	大气
在线	2021-3-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.15	10	否			9.12	8.62	35	否			33.14	31.37	50	否			469239.41	9.48	5.16	51.40	6.81	70	连续	大气
在线	2021-3-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.90	10	否			7.14	6.85	35	否			36.05	34.57	50	否			462411.84	9.40	5.36	51.42	7.37	70	连续	大气
在线	2021-3-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.17	10	否			9.03	8.67	35	否			41.58	40.01	50	否			467322.31	9.53	5.36	51.72	7.65	70	连续	大气
在线	2021-3-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.22	10	否			10.83	10.39	35	否			42.98	41.21	50	否			465223.22	9.52	5.37	52.03	7.88	70	连续	大气
在线	2021-3-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.41	10	否			12.71	12.06	35	否			45.68	43.36	50	否			470403.03	9.68	5.19	52.54	8.23	70	连续	大气
在线	2021-3-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	3.71	10	否			18.01	17.20	35	否			43.80	41.82	50	否			466319.63	9.64	5.28	52.94	8.63	70	连续	大气
在线	2021-3-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	3.92	10	否			13.93	12.97	35	否			40.51	37.88	50	否			475616.44	9.84	4.91	52.96	8.73	70	连续	大气
在线	2021-3-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	4.41	10	否			9.53	9.25	35	否			37.60	36.53	50	否			486340.66	10.07	5.55	52.89	8.76	70	连续	大气
在线	2021-3-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	4.31	10	否			7.02	6.88	35	否			34.60	33.95	50	否			455874.34	9.42	5.71	52.38	8.67	70	连续	大气
在线	2021-3-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.06	10	否			5.17	5.19	35	否			39.41	39.53	50	否			465262.31	9.57	6.05	51.65	8.45	70	连续	大气
在线	2021-3-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.27	10	否			4.4																			

在线	2021-3-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	3.53	10	否			18.29	17.03	35	否			38.88	36.23	50	否			493477.56	10.22	4.87	52.30	8.93	70	连续	大气
在线	2021-3-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	3.42	10	否			13.82	12.51	35	否			37.96	34.36	50	否			494136.56	10.24	4.42	52.38	9.01	70	连续	大气
在线	2021-3-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	3.51	10	否			13.27	12.45	35	否			43.83	41.08	50	否			496394.38	10.30	4.99	52.39	9.10	70	连续	大气
在线	2021-3-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	2.96	10	否			14.50	13.40	35	否			43.19	39.98	50	否			494332.72	10.23	4.78	52.12	8.89	70	连续	大气
在线	2021-3-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.84	10	否			18.81	17.93	35	否			44.24	42.33	50	否			486241.94	9.92	5.34	52.24	7.58	70	连续	大气
在线	2021-3-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.65	10	否			8.87	9.27	35	否			35.35	37.06	50	否			475298.22	9.73	6.69	51.89	7.98	70	连续	大气
在线	2021-3-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.71	10	否			7.30	7.20	35	否			33.30	32.87	50	否			447011.63	9.20	5.78	52.30	8.26	70	连续	大气
在线	2021-3-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.82	10	否			6.07	6.12	35	否			35.15	35.38	50	否			439497.00	9.06	6.09	52.22	8.44	70	连续	大气
在线	2021-3-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.73	10	否			13.01	12.94	35	否			43.49	42.94	50	否			471817.06	9.74	5.82	52.42	8.53	70	连续	大气
在线	2021-3-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	2.83	10	否			11.81	11.16	35	否			44.29	41.90	50	否			454494.28	9.41	5.13	52.69	8.80	70	连续	大气
在线	2021-3-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.53	10	否			7.06	7.11	35	否			38.98	39.19	50	否			482054.44	9.93	6.09	52.09	8.56	70	连续	大气
在线	2021-3-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	4.12	10	否			5.52	5.35	35	否			37.76	36.54	50	否			474587.97	9.81	5.51	52.41	8.71	70	连续	大气
在线	2021-3-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	3.83	10	否			5.53	5.22	35	否			39.79	37.65	50	否			471428.50	9.81	5.08	53.27	9.09	70	连续	大气
在线	2021-3-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	4.01	10	否			4.77	4.62	35	否			40.33	39.07	50	否			487988.81	10.18	5.50	53.18	9.34	70	连续	大气
在线	2021-3-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	4.07	10	否			5.11	4.87	35	否			46.45	44.25	50	否			489686.31	10.25	5.23	53.72	9.55	70	连续	大气
在线	2021-3-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	4.34	10	否			5.13	4.94	35	否			43.51	41.93	50	否			502384.97	10.50	5.43	53.27	9.53	70	连续	大气
在线	2021-3-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	4.25	10	否			21.53	19.97	35	否			42.63	39.56	50	否			507624.63	10.46	4.84	53.56	8.18	70	连续	大气
在线	2021-3-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	4.31	10	否			19.16	18.04	35	否			45.83	43.09	50	否			511715.81	10.59	5.05	53.39	8.65	70	连续	大气
在线	2021-3-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	4.23	10	否			16.01	15.19	35	否			44.61	42.35	50	否			508916.69	10.54	5.17	53.15	8.79	70	连续	大气
在线	2021-3-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	4.03	10	否			19.38	18.14	35	否			42.62	39.91	50	否			513874.59	10.71	4.96	53.62	9.19	70	连续	大气
在线	2021-3-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.69	10	否			16.03	15.72	35	否			41.24	40.41	50	否			517009.38	10.76	5.69	53.08	9.18	70	连续	大气
在线	2021-3-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.46	10	否			12.91	12.28	35	否			43.19	41.00	50	否			505015.72	10.49	5.20	52.86	9.06	70	连续	大气
在线	2021-3-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	3.44	10	否			18.05	16.28	35	否			46.72	42.20	50	否			490597.25	10.26	4.39	53.67	9.45	70	连续	大气
在线	2021-3-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	3.44	10	否			24.65	21.93	35	否			47.28	42.08	50	否			491992.28	10.28	4.12	53.65	9.41	70	连续	大气
在线	2021-3-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	3.95	10	否			21.04	18.87	35	否			45.79	41.11	50	否			491865.28	10.35	4.29	54.05	9.89	70	连续	大气
在线	2021-3-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	3.76	10	否			15.45	13.77	35	否			46.23	41.26	50	否			494826.34	10.41	4.18	53.88	9.89	70	连续	大气
在线	2021-3-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.01	10	否			11.51	11.29	35	否			42.79	41.92	50	否			498822.44	10.47	5.74	53.39	9.83	70	连续	大气
在线	2021-3-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	3.87	10	否			8.90	8.48	35	否			46.22	43.96	50	否			502669.31	10.48	5.26	52.63	9.48	70	连续	大气
在线	2021-3-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.32	10	否			14.94	13.85	35	否			47.99	44.58	50	否			522822.69	10.69	4.85	52.54	7.70	70	连续	大气
在线	2021-3-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	3.62	10	否			10.19	9.41	35	否			41.39	38.28	50	否			501781.69	10.37	4.74	53.21	8.47	70	连续	大气
在线	2021-3-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.37	10	否			13.55	12.90	35	否			39.62	37.59	50	否			459599.28	9.56	5.13	53.31	8.96	70	连续	大气
在线	2021-3-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.76	10	否			12.68	12.86	35	否			38.55	39.13	50	否			455875.38	9.41	6.21	51.91	8.68	70	连续	大气
在线	2021-3-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	3.56	10	否			10.13	9.39	35	否			43.14	40.02	50	否			456686.63	9.43	4.80	52.27	8.64	70	连续	大气
在线	2021-3-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	4.18	10	否			9.76	9.33	35	否			40.12	38.42	50	否			489206.84	10.13	5.33	52.30	8.91	70	连续	大气
在线	2021-3-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	4.70	10	否			7.00	6.94	35	否			40.43	40.08	50	否			474210.53	9.81	5.84	52.22	8.87	70	连续	大气
在线	2021-3-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	4.62	10	否			5.10	5.10	35	否			41.50	41.38	50	否			474394.81	9.78	5.99	51.59	8.69	70	连续	大气
在线	2021-3-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	4.26	10	否			3.85	3.79	35	否			31.61	31.06	50	否			493748.34	10.17	5.73	51.77	8.62	70	连续	大气
在线	2021-3-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	4.14	10	否			4.16	4.07	35	否			37.54	36.66	50	否			498158.56	10.38	5.67	52.96	9.31	70	连续	大气
在线	2021-3-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	3.91	10	否			3.68	3.65	35	否			33.77	33.41	50	否			467690.41	9.75	5.86	52.66	9.37	70	连续	大气
在线	2021-3-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	3.58	10	否			3.83	3.77	35	否			38.15	37.55	50	否			494083.72	10.26	5.79	52.12	9.26	70	连续	大气
在线	2021-3-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	3.62	10	否			17.56	17.55	35	否			39.39	39.22	50	否			501770.91	10.30	5.94	52.21	8.10	70	连续	大气
在线	2021-3-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	3.78	10	否			30.47	28.87	35	否			39.63	37.55	50	否			519768.94	10.66	5.14	52.15	8.13	70	连续	大气
在线	2021-3-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	3.86	10	否			20.69	19.43	35	否			44.17	41.51	50	否			509109.06	10.51	5.02	52.54	8.63	70	连续	大气
在线	2021-3-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	3.75	10	否			13.34	12.96	35	否			38.49	37.58	50	否			499362.59	10.33	5.57	52.33	8.82	70	连续	大气
在线	2021-3-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	3.93	10	否			10.85	10.79	35	否			36.91	36.77	50	否			503670.03	10.39	5.91	51.83	8.75	70	连续	大气
在线	2021-3-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	3.83	10	否			10.25	10.30	35	否			37.60	37.83	50	否			492901.34	10.17	6.05	51.68	8.71	70	连续	大气
在线	2021-3-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.78	10	否			9.07	9.37	35	否			32.18	33.27	50	否			463413.53	9.56	6.42	51.42	8.69	70	连续	大气
在线	2021-3-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.01	10	否			9.01	9.17	35	否			37.46	38.01	50	否			502043.19	10.36	6.25	51.32	8.84	70	连续	大气
在线	2021-3-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	4.29	10	否			9.01	8.85	35	否			39.63	39.07	50	否			510526.84	10.60	5.72	52.19	9.20	70	连续	大气
在线	2021-3-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	4.25	10	否			9.58	9.38	35	否			41.45	40.65	50	否			512385.03	10.69	5.68	52.62	9.54	70	连续	大气
在线	2021-3-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	4.23	10	否			7.86	7.98	35	否			39.77	40.35	50	否			501224.25	10.42	6.19	51.94	9.37	70	连续	大气
在线	2021-3-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	4.27	10	否			6.54</																			

在线	2021-3-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	3.95	10	否			14.51	13.29	35	否			40.26	36.92	50	否			476755.13	9.97	4.62	53.20	9.55	70	连续	大气
在线	2021-3-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	3.90	10	否			13.91	13.09	35	否			43.15	40.60	50	否			491769.56	10.27	5.06	52.84	9.52	70	连续	大气
在线	2021-3-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.19	10	否			14.24	12.70	35	否			44.77	39.95	50	否			500569.88	10.50	4.19	53.33	9.85	70	连续	大气
在线	2021-3-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	3.19	10	否			24.29	21.38	35	否			46.14	40.58	50	否			509737.31	10.60	3.94	53.53	8.93	70	连续	大气
在线	2021-3-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	3.80	10	否			15.09	14.20	35	否			39.44	37.22	50	否			505707.53	10.47	5.08	53.31	8.65	70	连续	大气
在线	2021-3-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	3.60	10	否			11.26	10.11	35	否			40.32	36.26	50	否			511991.94	10.64	4.28	53.28	9.01	70	连续	大气
在线	2021-3-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	3.71	10	否			12.92	11.45	35	否			43.31	38.44	50	否			510938.22	10.69	4.08	53.75	9.48	70	连续	大气
在线	2021-3-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	3.99	10	否			16.08	14.20	35	否			48.84	43.15	50	否			510868.44	10.73	4.01	54.08	9.77	70	连续	大气
在线	2021-3-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	4.03	10	否			15.00	13.62	35	否			44.56	40.45	50	否			500477.06	10.49	4.47	53.76	9.64	70	连续	大气
在线	2021-3-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	3.73	10	否			12.52	11.84	35	否			40.54	38.37	50	否			469004.31	9.82	5.15	53.22	9.62	70	连续	大气
在线	2021-3-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	3.79	10	否			9.49	9.03	35	否			40.53	38.50	50	否			477441.66	9.93	5.22	52.25	9.27	70	连续	大气
在线	2021-3-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	3.95	10	否			7.95	7.55	35	否			39.06	37.12	50	否			486209.78	10.11	5.21	52.36	9.29	70	连续	大气
在线	2021-3-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	3.78	10	否			7.90	7.41	35	否			38.72	36.34	50	否			482843.38	10.08	4.99	52.81	9.51	70	连续	大气
在线	2021-3-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	3.74	10	否			8.44	7.95	35	否			40.65	38.32	50	否			486366.47	10.16	5.08	52.73	9.56	70	连续	大气
在线	2021-3-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	3.85	10	否			9.75	9.11	35	否			40.10	37.50	50	否			485353.69	10.16	4.95	52.99	9.69	70	连续	大气
在线	2021-3-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	4.06	10	否			16.83	16.06	35	否			40.55	38.60	50	否			492685.28	10.19	5.21	52.57	8.73	70	连续	大气
在线	2021-3-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	3.95	10	否			15.03	14.22	35	否			41.09	38.87	50	否			492354.22	10.09	5.11	52.56	7.89	70	连续	大气
在线	2021-3-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	4.09	10	否			14.26	14.12	35	否			38.81	38.35	50	否			488004.50	10.07	5.82	52.55	8.45	70	连续	大气
在线	2021-3-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	4.02	10	否			18.64	17.65	35	否			40.31	38.38	50	否			475752.78	9.85	5.22	52.83	8.73	70	连续	大气
在线	2021-3-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	3.72	10	否			31.54	29.70	35	否			45.04	42.37	50	否			479261.69	9.95	5.09	52.82	8.95	70	连续	大气
在线	2021-3-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	3.91	10	否			26.59	24.78	35	否			42.32	39.50	50	否			474566.88	9.92	4.90	53.30	9.48	70	连续	大气
在线	2021-3-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	4.11	10	否			20.29	19.39	35	否			41.27	39.48	50	否			471368.94	9.86	5.32	52.96	9.61	70	连续	大气
在线	2021-3-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	3.96	10	否			13.86	13.70	35	否			30.78	30.43	50	否			431658.88	8.98	5.83	52.17	9.29	70	连续	大气
在线	2021-3-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.95	10	否			10.18	10.11	35	否			34.54	34.30	50	否			432255.47	8.93	5.89	51.16	8.87	70	连续	大气
在线	2021-3-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.03	10	否			8.33	8.14	35	否			36.98	36.15	50	否			445347.31	9.16	5.61	50.91	8.60	70	连续	大气
在线	2021-3-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.27	10	否			8.19	8.05	35	否			38.90	38.27	50	否			450371.59	9.30	5.73	51.18	8.85	70	连续	大气
在线	2021-3-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.52	10	否			7.60	7.61	35	否			38.98	39.09	50	否			462317.88	9.56	6.02	51.12	9.01	70	连续	大气
在线	2021-3-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	3.53	10	否			14.24	13.48	35	否			41.00	38.57	50	否			470046.72	9.71	5.04	51.75	8.78	70	连续	大气
在线	2021-3-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	3.62	10	否			16.47	15.55	35	否			42.83	40.40	50	否			483985.63	9.89	5.09	52.19	7.72	70	连续	大气
在线	2021-3-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.17	10	否			13.84	14.10	35	否			33.56	33.66	50	否			484178.41	9.97	6.30	52.26	8.35	70	连续	大气
在线	2021-3-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	4.85	10	否			9.74	10.00	35	否			25.27	25.91	50	否			472924.66	9.69	6.32	51.45	8.12	70	连续	大气
在线	2021-3-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	3.95	10	否			8.17	8.46	35	否			35.02	36.22	50	否			466850.72	9.57	6.49	51.21	8.19	70	连续	大气
在线	2021-3-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	3.75	10	否			7.37	7.54	35	否			39.50	40.35	50	否			464828.56	9.53	6.32	51.21	8.25	70	连续	大气
在线	2021-3-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.75	10	否			7.09	7.16	35	否			39.45	39.78	50	否			473861.09	9.76	6.14	51.63	8.56	70	连续	大气
在线	2021-3-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	3.72	10	否			7.41	7.11	35	否			36.27	34.84	50	否			475986.19	9.85	5.38	52.20	8.83	70	连续	大气
在线	2021-3-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.54	10	否			7.82	7.60	35	否			38.15	37.08	50	否			460459.63	9.55	5.55	52.31	9.00	70	连续	大气
在线	2021-3-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.34	10	否			8.24	7.92	35	否			39.42	37.90	50	否			454257.31	9.40	5.40	51.87	8.91	70	连续	大气
在线	2021-3-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.32	10	否			9.87	9.53	35	否			38.71	37.36	50	否			456100.59	9.42	5.45	51.68	8.78	70	连续	大气
在线	2021-3-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.01	10	否			14.28	13.85	35	否			35.46	34.41	50	否			434806.91	8.96	5.52	51.32	8.67	70	连续	大气
在线	2021-3-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	2.42	10	否			24.05	22.92	35	否			34.19	32.44	50	否			441487.31	9.03	5.17	51.03	8.08	70	连续	大气
在线	2021-3-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.72	10	否			17.06	16.18	35	否			40.63	38.73	50	否			460981.09	9.28	5.25	50.68	6.64	70	连续	大气
在线	2021-3-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	2.79	10	否			10.72	10.19	35	否			39.69	37.65	50	否			446896.88	9.08	5.21	50.98	7.39	70	连续	大气
在线	2021-3-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	2.91	10	否			11.28	10.90	35	否			37.65	36.37	50	否			433819.06	8.85	5.49	51.33	7.69	70	连续	大气
在线	2021-3-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	2.93	10	否			16.99	15.84	35	否			42.26	39.38	50	否			416295.16	8.55	4.89	51.86	8.16	70	连续	大气
在线	2021-3-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.27	10	否			17.23	16.62	35	否			45.13	43.50	50	否			437689.94	8.99	5.47	51.56	8.30	70	连续	大气
在线	2021-3-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.55	10	否			12.18	12.32	35	否			39.31	39.75	50	否			439063.13	9.01	6.16	51.39	8.23	70	连续	大气
在线	2021-3-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	3.47	10	否			9.99	9.78	35	否			39.28	38.47	50	否			433401.44	8.91	5.66	51.67	8.36	70	连续	大气
在线	2021-3-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.34	10	否			10.02	9.52	35	否			37.71	35.87	50	否			422610.22	8.73	5.22	52.24	8.64	70	连续	大气
在线	2021-3-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.62	10	否			8.36	9.01	35	否			38.21	41.25	50	否			397997.22	8.20	7.12	51.42	8.54	70	连续	大气
在线	2021-3-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.98	10	否			6.06	6.09	35	否			31.05	31.06	50	否			404102.91	8.24	5.97	50.24	7.92	70	连续	大气
在线	2021-3-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.29	10	否			7.39	7.20	35	否			44.09	42.91	50	否			428837.97	8.85	5.57	51.68	8.70	70	连续	大气
在线	2021-3-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.55	10	否			11.84	11.55																		



在线	2021-3-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	2.91	10	否			7.52	7.49	35	否			37.23	37.16	50	否			463467.47	9.58	5.93	51.52	8.88	70	连续	大气
在线	2021-3-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	2.92	10	否			7.90	7.69	35	否			37.79	36.66	50	否			452765.28	9.35	5.58	51.41	8.81	70	连续	大气
在线	2021-3-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	2.92	10	否			8.21	8.14	35	否			29.96	29.73	50	否			405990.13	8.38	5.85	51.31	8.76	70	连续	大气
在线	2021-3-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.88	10	否			15.40	15.67	35	否			33.26	34.32	50	否			395850.31	7.98	6.40	50.66	6.71	70	连续	大气
在线	2021-3-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	2.74	10	否			9.05	9.25	35	否			37.45	38.28	50	否			367404.78	7.44	6.31	50.17	7.28	70	连续	大气
在线	2021-3-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	2.83	10	否			8.39	8.98	35	否			35.09	37.54	50	否			362404.34	7.35	6.98	49.96	7.43	70	连续	大气
在线	2021-3-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.89	10	否			7.59	8.07	35	否			35.42	37.69	50	否			357147.16	7.25	6.90	49.81	7.56	70	连续	大气
在线	2021-3-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.85	10	否			7.41	7.72	35	否			36.91	38.52	50	否			365098.06	7.42	6.61	49.92	7.67	70	连续	大气
在线	2021-3-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.92	10	否			6.84	7.33	35	否			35.57	38.16	50	否			356417.38	7.25	7.01	49.74	7.81	70	连续	大气
在线	2021-3-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	2.90	10	否			6.49	6.84	35	否			35.72	37.67	50	否			356317.72	7.26	6.77	49.77	7.93	70	连续	大气
在线	2021-3-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.07	10	否			6.48	7.01	35	否			35.35	38.23	50	否			365777.81	7.45	7.13	49.52	8.00	70	连续	大气
在线	2021-3-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.11	10	否			5.80	6.34	35	否			31.35	34.29	50	否			383486.66	7.79	7.28	49.39	7.87	70	连续	大气
在线	2021-3-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	2.86	10	否			5.29	5.73	35	否			31.37	33.99	50	否			373750.78	7.59	7.15	49.22	7.81	70	连续	大气
在线	2021-3-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.45	10	否			5.01	5.40	35	否			32.05	34.57	50	否			379347.59	7.73	7.10	49.56	8.09	70	连续	大气
在线	2021-3-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.49	10	否			5.00	5.28	35	否			30.30	31.99	50	否			372425.31	7.63	6.79	49.96	8.38	70	连续	大气
在线	2021-3-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.67	10	否			10.70	11.27	35	否			30.96	32.58	50	否			377164.50	7.61	6.74	50.09	7.00	70	连续	大气
在线	2021-3-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	2.74	10	否			9.98	10.33	35	否			28.71	29.73	50	否			372786.34	7.54	6.51	50.08	7.21	70	连续	大气
在线	2021-3-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.79	10	否			11.05	11.31	35	否			31.94	32.67	50	否			372192.31	7.57	6.33	50.48	7.62	70	连续	大气
在线	2021-3-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.84	10	否			10.70	11.20	35	否			28.77	30.13	50	否			357303.78	7.27	6.68	50.12	7.67	70	连续	大气
在线	2021-3-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.83	10	否			12.00	12.54	35	否			28.27	29.53	50	否			356042.53	7.25	6.65	50.11	7.76	70	连续	大气
在线	2021-3-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.86	10	否			13.70	14.46	35	否			28.53	30.12	50	否			359244.41	7.32	6.79	49.92	7.88	70	连续	大气
在线	2021-3-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.98	10	否			12.22	13.13	35	否			29.22	31.41	50	否			368483.72	7.51	7.05	49.73	7.93	70	连续	大气
在线	2021-3-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.02	10	否			12.29	13.21	35	否			29.31	31.49	50	否			376892.63	7.69	7.04	49.88	8.01	70	连续	大气
在线	2021-3-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.02	10	否			15.70	17.06	35	否			28.73	31.20	50	否			386896.94	7.89	7.19	49.76	8.07	70	连续	大气
在线	2021-3-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.90	10	否			13.16	14.04	35	否			27.28	29.07	50	否			380391.50	7.75	6.92	49.58	8.00	70	连续	大气
在线	2021-3-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.81	10	否			11.49	12.13	35	否			30.15	31.85	50	否			377021.47	7.68	6.80	49.47	8.00	70	连续	大气
在线	2021-3-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.99	10	否			10.86	11.19	35	否			31.26	32.21	50	否			419676.94	8.56	6.43	49.71	8.17	70	连续	大气
在线	2021-3-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.59	10	否			23.74	24.58	35	否			28.16	29.34	50	否			419269.41	8.47	6.58	50.05	7.10	70	连续	大气
在线	2021-3-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.25	10	否			24.72	25.15	35	否			30.09	30.53	50	否			378987.22	7.68	6.25	50.33	7.25	70	连续	大气
在线	2021-3-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.39	10	否			29.36	29.64	35	否			39.98	40.25	50	否			349086.47	7.11	6.10	50.67	7.59	70	连续	大气
在线	2021-3-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	2.87	10	否			18.53	18.73	35	否			41.27	41.68	50	否			348327.63	7.09	6.21	50.35	7.71	70	连续	大气
在线	2021-3-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.73	10	否			12.32	12.34	35	否			37.59	37.61	50	否			342755.16	6.97	6.01	50.03	7.68	70	连续	大气
在线	2021-3-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.75	10	否			11.01	10.87	35	否			37.51	37.07	50	否			345230.72	7.04	5.80	50.31	7.91	70	连续	大气
在线	2021-3-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.72	10	否			9.58	9.39	35	否			41.85	40.98	50	否			347460.22	7.12	5.68	50.76	8.18	70	连续	大气
在线	2021-3-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.69	10	否			9.15	8.86	35	否			43.78	42.39	50	否			350788.88	7.21	5.50	51.05	8.47	70	连续	大气
在线	2021-3-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.84	10	否			8.63	8.88	35	否			43.29	44.53	50	否			343069.09	7.06	6.42	50.93	8.51	70	连续	大气
在线	2021-3-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.84	10	否			7.84	7.94	35	否			38.28	38.76	50	否			349486.34	7.17	6.19	50.73	8.29	70	连续	大气
在线	2021-3-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.11	10	否			9.72	10.36	35	否			32.31	34.43	50	否			363449.59	7.46	6.92	50.55	8.41	70	连续	大气
在线	2021-3-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.14	10	否			11.88	12.38	35	否			30.38	31.68	50	否			378065.41	7.77	6.61	50.64	8.53	70	连续	大气
在线	2021-3-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.17	10	否			22.06	22.44	35	否			28.75	29.26	50	否			406917.63	8.25	6.26	50.79	7.33	70	连续	大气
在线	2021-3-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.27	10	否			18.88	19.92	35	否			27.31	28.83	50	否			396157.34	8.02	6.79	50.87	7.16	70	连续	大气
在线	2021-3-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.25	10	否			15.01	15.80	35	否			26.57	27.96	50	否			398789.19	8.10	6.75	50.67	7.45	70	连续	大气
在线	2021-3-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.38	10	否			12.65	13.34	35	否			27.64	29.18	50	否			409074.41	8.32	6.79	50.49	7.64	70	连续	大气
在线	2021-3-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.43	10	否			10.61	11.18	35	否			28.65	30.16	50	否			409827.94	8.34	6.75	50.37	7.70	70	连续	大气
在线	2021-3-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.47	10	否			9.24	9.93	35	否			29.82	32.06	50	否			397042.34	8.10	7.04	50.51	7.86	70	连续	大气
在线	2021-3-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.42	10	否			8.35	8.61	35	否			31.19	32.18	50	否			396131.28	8.09	6.45	50.60	8.00	70	连续	大气
在线	2021-3-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.51	10	否			8.86	9.27	35	否			33.21	34.74	50	否			394281.63	8.06	6.65	50.50	8.10	70	连续	大气
在线	2021-3-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.25	10	否			10.73	11.11	35	否			33.64	34.81	50	否			405053.78	8.27	6.51	50.23	8.01	70	连续	大气
在线	2021-3-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.29	10	否			12.91	13.31	35	否			36.04	37.15	50	否			413450.50	8.44	6.45	50.32	8.03	70	连续	大气
在线	2021-3-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.29	10	否			12.25	12.97	35	否			35.84	37.96	50	否			399520.34	8.16	6.84	50.14	8.07	70	连续	大气
在线	2021-3-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.49	10	否			9.44	10.24	35	否			34.76	37.72	50	否			397659.81	8.11	7.18	49.97	8.05	70	连续	大气
在线	2021-3-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.54	10	否			17.36	17.74	35	否																

在线	2021-3-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.17	10	否			4.82	5.10	35	否			34.09	36.06	50	否			365920.28	7.51	6.82	50.74	8.40	70	连续	大气
在线	2021-3-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.23	10	否			6.11	6.29	35	否			32.32	33.27	50	否			354376.31	7.28	6.43	50.60	8.52	70	连续	大气
在线	2021-3-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.54	10	否			12.90	14.06	35	否			30.31	32.74	50	否			372381.00	7.57	7.12	50.10	7.75	70	连续	大气
在线	2021-3-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.56	10	否			14.17	14.93	35	否			28.21	29.71	50	否			394932.44	7.94	6.75	49.98	6.73	70	连续	大气
在线	2021-3-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.67	10	否			12.58	13.39	35	否			27.66	29.43	50	否			412298.94	8.31	6.90	49.85	7.05	70	连续	大气
在线	2021-3-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.70	10	否			11.32	11.92	35	否			27.84	29.30	50	否			423088.50	8.55	6.75	49.91	7.28	70	连续	大气
在线	2021-3-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.57	10	否			10.93	11.07	35	否			29.28	29.65	50	否			434594.69	8.81	6.19	50.17	7.49	70	连续	大气
在线	2021-3-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.52	10	否			10.65	10.65	35	否			33.30	33.36	50	否			431540.75	8.77	5.97	50.43	7.70	70	连续	大气
在线	2021-3-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	3.77	10	否			10.52	10.42	35	否			42.23	41.84	50	否			452589.97	9.27	5.85	51.33	8.11	70	连续	大气
在线	2021-3-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	3.92	10	否			9.19	9.30	35	否			41.71	42.24	50	否			455542.13	9.39	6.19	51.85	8.55	70	连续	大气
在线	2021-3-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	3.95	10	否			7.14	7.46	35	否			37.83	39.52	50	否			456896.00	9.40	6.64	51.40	8.53	70	连续	大气
在线	2021-3-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	3.78	10	否			6.11	6.27	35	否			41.29	42.43	50	否			458770.28	9.43	6.40	51.25	8.53	70	连续	大气
在线	2021-3-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.35	10	否			6.49	6.54	35	否			42.89	43.33	50	否			461450.50	9.50	6.13	51.33	8.65	70	连续	大气
在线	2021-3-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.89	10	否			14.35	14.03	35	否			41.33	39.99	50	否			447095.34	9.25	5.51	51.94	8.89	70	连续	大气
在线	2021-3-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.40	10	否			18.01	18.24	35	否			34.45	35.27	50	否			441283.50	9.03	6.38	51.17	8.08	70	连续	大气
在线	2021-3-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.29	10	否			13.78	14.24	35	否			36.17	37.37	50	否			406094.47	8.20	6.52	51.01	6.85	70	连续	大气
在线	2021-3-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.14	10	否			13.42	13.48	35	否			38.90	39.13	50	否			410245.47	8.32	6.12	50.96	7.25	70	连续	大气
在线	2021-3-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.06	10	否			26.00	26.36	35	否			38.76	39.40	50	否			431775.38	8.72	6.22	50.35	7.14	70	连续	大气
在线	2021-3-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.53	10	否			16.87	16.68	35	否			39.42	38.87	50	否			437367.91	8.94	5.81	51.60	7.87	70	连续	大气
在线	2021-3-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	3.75	10	否			15.64	15.29	35	否			36.20	35.48	50	否			425001.53	8.74	5.61	51.94	8.35	70	连续	大气
在线	2021-3-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	4.36	10	否			10.28	10.40	35	否			38.26	38.76	50	否			433892.59	8.90	6.19	51.50	8.29	70	连续	大气
在线	2021-3-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	4.40	10	否			7.29	7.58	35	否			35.83	37.22	50	否			428091.03	8.77	6.56	51.43	8.17	70	连续	大气
在线	2021-3-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	4.22	10	否			5.98	6.12	35	否			33.54	34.36	50	否			413894.16	8.50	6.34	51.55	8.30	70	连续	大气
在线	2021-3-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	3.73	10	否			5.23	5.06	35	否			31.38	30.29	50	否			364776.53	7.49	5.48	51.67	8.28	70	连续	大气
在线	2021-3-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	3.56	10	否			5.52	5.25	35	否			34.61	32.96	50	否			367845.50	7.58	5.22	51.70	8.48	70	连续	大气
在线	2021-3-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	3.80	10	否			6.71	6.47	35	否			32.70	31.61	50	否			395598.00	8.14	5.46	51.40	8.50	70	连续	大气
在线	2021-3-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	3.79	10	否			16.10	15.88	35	否			41.72	40.68	50	否			418498.50	8.59	5.60	51.53	8.29	70	连续	大气
在线	2021-3-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.16	10	否			25.88	25.26	35	否			40.43	39.47	50	否			435624.69	8.80	5.63	51.26	6.86	70	连续	大气
在线	2021-3-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.23	10	否			24.45	23.70	35	否			42.83	41.52	50	否			434442.88	8.83	5.53	51.21	7.48	70	连续	大气
在线	2021-3-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.34	10	否			20.11	19.90	35	否			41.25	40.83	50	否			432169.28	8.81	5.85	51.22	7.73	70	连续	大气
在线	2021-3-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.25	10	否			16.65	16.53	35	否			40.13	39.85	50	否			433609.25	8.86	5.89	51.29	7.95	70	连续	大气
在线	2021-3-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.27	10	否			14.88	14.84	35	否			36.67	36.55	50	否			400530.44	8.21	5.95	51.37	8.17	70	连续	大气
在线	2021-3-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.24	10	否			18.64	17.97	35	否			42.97	41.43	50	否			418540.00	8.60	5.43	51.51	8.32	70	连续	大气
在线	2021-3-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.40	10	否			17.14	16.70	35	否			38.66	37.72	50	否			433103.75	8.92	5.61	51.62	8.52	70	连续	大气
在线	2021-3-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.44	10	否			13.82	13.72	35	否			41.03	40.73	50	否			442322.34	9.10	5.89	51.27	8.55	70	连续	大气
在线	2021-3-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.40	10	否			11.65	11.44	35	否			40.09	39.35	50	否			450434.38	9.25	5.71	50.98	8.49	70	连续	大气
在线	2021-3-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.55	10	否			10.11	10.04	35	否			38.03	37.79	50	否			450190.16	9.24	5.86	51.01	8.47	70	连续	大气
在线	2021-3-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	3.54	10	否			9.76	9.34	35	否			42.21	40.41	50	否			438454.94	9.03	5.32	51.41	8.61	70	连续	大气
在线	2021-3-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.57	10	否			12.49	12.27	35	否			42.45	41.61	50	否			426510.47	8.78	5.69	51.31	8.62	70	连续	大气
在线	2021-3-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.40	10	否			18.00	17.68	35	否			45.57	44.59	50	否			397691.66	8.06	5.68	51.64	7.04	70	连续	大气
在线	2021-3-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	3.59	10	否			20.70	20.50	35	否			36.15	36.00	50	否			421862.63	8.61	5.90	51.69	7.67	70	连续	大气
在线	2021-3-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	3.83	10	否			14.33	13.92	35	否			39.22	37.93	50	否			439742.59	8.98	5.52	51.57	7.77	70	连续	大气
在线	2021-3-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	3.98	10	否			13.09	13.07	35	否			34.89	34.88	50	否			455825.94	9.33	5.97	51.62	8.01	70	连续	大气
在线	2021-3-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.70	10	否			9.59	10.40	35	否			31.76	34.49	50	否			436664.44	8.93	7.13	51.30	8.04	70	连续	大气
在线	2021-3-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.25	10	否			9.35	9.45	35	否			30.80	31.18	50	否			432726.59	8.86	6.14	51.22	8.14	70	连续	大气
在线	2021-3-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	4.86	10	否			19.23	19.28	35	否			34.70	35.12	50	否			456198.06	9.08	7.07	50.78	5.67	70	连续	大气
在线	2021-3-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.45	10	否			31.77	32.13	35	否			36.60	37.13	50	否			441207.19	8.61	6.15	50.47	3.94	70	连续	大气
在线	2021-3-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.61	10	否			15.44	14.85	35	否			37.76	36.25	50	否			420298.25	8.47	5.34	50.65	6.86	70	连续	大气
在线	2021-3-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.09	10	否			8.33	8.12	35	否			41.43	40.43	50	否			427950.19	8.70	5.63	50.71	7.63	70	连续	大气
在线	2021-3-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.23	10	否			6.09	5.97	35	否			43.19	42.38	50	否			430117.28	8.79	5.70	50.91	8.10	70	连续	大气
在线	2021-3-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.28	10	否			6.25	6.21	35	否			43.56	43.27	50	否			427265.94	8.77	5.90	51.12	8.37	70	连续	大气
在线	2021-3-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.22	10	否			11.08	11.15	35</																	

在线	2021-3-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	2.92	10	否			18.25	16.56	35	否			38.47	34.91	50	否			422923.63	8.79	4.45	52.30	9.22	70	连续	大气
在线	2021-3-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.18	10	否			18.85	18.06	35	否			41.79	40.04	50	否			439473.50	9.15	5.35	52.39	9.36	70	连续	大气
在线	2021-3-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	2.90	10	否			31.68	30.30	35	否			44.14	42.02	50	否			414688.63	8.48	5.23	52.34	7.66	70	连续	大气
在线	2021-3-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.18	10	否			19.54	19.30	35	否			36.28	35.93	50	否			395863.72	8.11	5.82	52.19	7.89	70	连续	大气
在线	2021-3-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	1.87	10	否			37.66	35.49	35	是	0.01	燃烧异常	43.46	40.90	50	否			401666.34	8.23	5.12	51.56	8.02	70	连续	大气
在线	2021-3-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.73	10	否			23.80	22.67	35	否			42.85	40.55	50	否			417592.28	8.54	5.16	51.65	7.91	70	连续	大气
在线	2021-3-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.09	10	否			13.50	13.54	35	否			40.97	41.19	50	否			414249.09	8.56	6.07	52.19	8.64	70	连续	大气
在线	2021-3-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.55	10	否			9.37	9.46	35	否			39.25	39.60	50	否			402418.06	8.32	6.11	52.00	8.83	70	连续	大气
在线	2021-3-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	2.88	10	否			7.85	7.28	35	否			39.80	36.92	50	否			442371.47	9.15	4.83	52.08	8.89	70	连续	大气
在线	2021-3-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.09	10	否			7.73	7.02	35	否			45.94	41.78	50	否			464286.81	9.67	4.49	52.93	9.27	70	连续	大气
在线	2021-3-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.16	10	否			8.22	7.70	35	否			40.83	38.16	50	否			432527.75	9.08	4.96	53.56	9.73	70	连续	大气
在线	2021-3-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.54	10	否			6.58	6.50	35	否			38.68	38.28	50	否			447135.41	9.32	5.83	52.64	9.44	70	连续	大气
在线	2021-3-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	3.74	10	否			5.39	5.30	35	否			42.06	41.34	50	否			452629.34	9.43	5.72	52.59	9.44	70	连续	大气
在线	2021-3-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.93	10	否			5.10	4.92	35	否			40.77	39.36	50	否			461836.72	9.66	5.45	53.14	9.65	70	连续	大气
在线	2021-3-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	2.96	10	否			10.66	10.33	35	否			37.63	36.24	50	否			453054.56	9.37	5.43	53.01	8.66	70	连续	大气
在线	2021-3-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.17	10	否			8.66	7.84	35	否			41.97	37.92	50	否			475174.63	9.82	4.41	53.27	8.48	70	连续	大气
在线	2021-3-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	3.59	10	否			7.58	7.29	35	否			42.09	40.57	50	否			442325.34	9.20	5.40	53.31	9.02	70	连续	大气
在线	2021-3-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	3.87	10	否			5.28	5.32	35	否			36.74	37.04	50	否			440497.31	9.08	6.11	51.77	8.59	70	连续	大气
在线	2021-3-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.38	10	否			3.85	4.05	35	否			34.06	35.79	50	否			423974.03	8.70	6.72	51.09	8.30	70	连续	大气
在线	2021-3-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.25	10	否			3.08	3.18	35	否			37.14	38.20	50	否			430697.84	8.79	6.41	50.61	8.02	70	连续	大气
在线	2021-3-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.29	10	否			3.26	3.10	35	否			43.84	41.62	50	否			459973.56	9.45	5.20	51.39	8.40	70	连续	大气
在线	2021-3-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	3.44	10	否			4.49	4.18	35	否			43.60	40.63	50	否			474406.34	9.88	4.89	53.06	9.20	70	连续	大气
在线	2021-3-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	3.34	10	否			7.93	7.21	35	否			44.33	40.30	50	否			472303.84	9.91	4.50	53.69	9.71	70	连续	大气
在线	2021-3-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.26	10	否			15.28	14.11	35	否			45.03	41.56	50	否			471426.88	9.90	4.75	53.64	9.85	70	连续	大气
在线	2021-3-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.41	10	否			18.99	18.85	35	否			39.68	39.00	50	否			467984.97	9.80	5.79	53.07	9.69	70	连续	大气
在线	2021-3-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.44	10	否			17.65	17.44	35	否			42.71	42.17	50	否			426862.63	8.87	5.81	51.94	9.26	70	连续	大气
在线	2021-3-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.36	10	否			26.82	26.85	35	否			42.13	42.25	50	否			394781.69	8.11	6.03	52.06	8.14	70	连续	大气
在线	2021-3-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.23	10	否			19.74	19.89	35	否			40.23	40.40	50	否			348764.31	7.15	6.11	52.00	7.85	70	连续	大气
在线	2021-3-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.41	10	否			14.20	14.43	35	否			36.77	37.41	50	否			356931.72	7.30	6.21	51.41	7.89	70	连续	大气
在线	2021-3-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.52	10	否			10.21	10.53	35	否			39.71	40.96	50	否			372781.13	7.61	6.46	51.03	7.91	70	连续	大气
在线	2021-3-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.49	10	否			7.32	7.55	35	否			36.66	37.82	50	否			352187.53	7.21	6.46	51.23	8.10	70	连续	大气
在线	2021-3-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.78	10	否			5.50	5.85	35	否			31.81	33.84	50	否			395109.41	8.10	6.91	50.93	8.34	70	连续	大气
在线	2021-3-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.77	10	否			4.13	4.44	35	否			30.25	32.47	50	否			438297.75	8.94	7.03	50.27	8.18	70	连续	大气
在线	2021-3-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.98	10	否			3.01	3.47	35	否			26.51	30.54	50	否			459237.97	9.28	7.98	49.13	7.70	70	连续	大气
在线	2021-3-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.41	10	否			2.59	2.98	35	否			30.39	34.97	50	否			462680.53	9.36	7.96	49.32	7.67	70	连续	大气
在线	2021-3-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.65	10	否			2.37	2.86	35	否			31.15	37.63	50	否			485896.25	9.81	8.56	49.00	7.70	70	连续	大气
在线	2021-3-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.83	10	否			2.14	2.56	35	否			23.72	28.28	50	否			488235.28	9.87	8.44	48.97	7.79	70	连续	大气
在线	2021-3-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.63	10	否			2.37	2.70	35	否			35.60	40.50	50	否			503153.22	10.21	7.80	49.48	8.01	70	连续	大气
在线	2021-3-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.07	10	否			7.53	8.29	35	否			33.65	37.64	50	否			513854.47	10.41	7.52	50.16	7.62	70	连续	大气
在线	2021-3-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.73	10	否			10.24	11.15	35	否			32.14	35.02	50	否			522220.75	10.55	7.23	50.64	7.26	70	连续	大气
在线	2021-3-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.96	10	否			11.33	12.47	35	否			31.80	34.99	50	否			527110.19	10.69	7.35	50.83	7.58	70	连续	大气
在线	2021-3-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.14	10	否			11.83	13.49	35	否			35.48	40.44	50	否			537536.44	10.93	7.84	51.02	7.77	70	连续	大气
在线	2021-3-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.20	10	否			12.22	14.10	35	否			35.23	40.62	50	否			541480.13	11.03	7.99	51.02	7.95	70	连续	大气
在线	2021-3-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.14	10	否			12.41	14.13	35	否			35.30	40.19	50	否			537633.81	10.92	7.82	50.68	7.82	70	连续	大气
在线	2021-3-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.99	10	否			18.23	20.45	35	否			40.38	45.14	50	否			536240.06	10.91	7.59	50.66	7.92	70	连续	大气
在线	2021-3-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.06	10	否			22.92	26.04	35	否			36.13	41.06	50	否			533058.19	10.83	7.80	50.41	7.90	70	连续	大气
在线	2021-3-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	3.94	10	否			22.12	24.54	35	否			37.63	41.72	50	否			530521.88	10.78	7.47	50.50	7.89	70	连续	大气
在线	2021-3-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.23	10	否			23.82	26.20	35	否			33.75	38.02	50	否			533160.63	10.85	7.44	50.52	8.03	70	连续	大气
在线	2021-3-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	6.10	10	否			12.06	17.00	35	否			37.48	49.53	50	否			514571.16	10.38	10.27	49.02	7.58	70	连续	大气
在线	2021-3-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.63	10	否			10.39	11.49	35	否			35.14	38.34	50	否			413088.44	8.32	7.21	48.87	7.25	70	连续	大气
在线	2021-3-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.43	1.50	10	否			36.84	39.29	35	是	0.12	探杆异常	37.87	40.08	50	否			381533.50	7.61	6.93	48.43	6.33	70	连续	大气
在线	2021-3-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.44	10	否			20.26	22																		

在线	2021-3-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.62	10	否			2.72	2.90	35	否			34.97	37.30	50	否			406136.72	8.28	6.90	50.28	8.00	70	连续	大气
在线	2021-3-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.88	10	否			5.68	6.00	35	否			35.29	37.47	50	否			398895.25	8.07	6.87	49.49	7.50	70	连续	大气
在线	2021-3-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.17	10	否			7.13	7.36	35	否			40.99	42.26	50	否			424285.69	8.51	6.45	49.90	6.58	70	连续	大气
在线	2021-3-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.11	10	否			6.63	6.74	35	否			38.78	39.43	50	否			412019.69	8.29	6.25	49.79	6.94	70	连续	大气
在线	2021-3-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.16	10	否			6.02	6.27	35	否			35.38	36.79	50	否			398270.38	8.09	6.59	50.67	7.53	70	连续	大气
在线	2021-3-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.28	10	否			5.72	5.93	35	否			39.16	40.62	50	否			396792.63	8.09	6.53	50.97	7.82	70	连续	大气
在线	2021-3-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.49	10	否			5.18	5.55	35	否			36.64	39.28	50	否			386758.50	7.90	7.02	50.89	7.93	70	连续	大气
在线	2021-3-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.69	10	否			4.30	4.72	35	否			36.46	40.08	50	否			386168.22	7.86	7.32	50.36	7.81	70	连续	大气
在线	2021-3-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.16	10	否			3.57	4.37	35	否			31.32	37.32	50	否			415228.78	8.44	8.42	50.11	7.78	70	连续	大气
在线	2021-3-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	7.02	10	否			1.75	3.75	35	否			14.92	32.12	50	否			510903.16	10.12	14.03	45.81	6.77	70	连续	大气
在线	2021-3-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	6.54	10	否			1.09	2.13	35	否			20.11	39.13	50	否			527836.13	10.29	13.28	44.31	5.74	70	连续	大气
在线	2021-3-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	7.01	10	否			0.99	1.95	35	否			20.07	39.56	50	否			520251.50	10.19	13.38	44.98	5.96	70	连续	大气
在线	2021-3-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	6.72	10	否			0.84	1.63	35	否			20.10	38.70	50	否			521996.72	10.22	13.22	44.98	5.92	70	连续	大气
在线	2021-3-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	6.45	10	否			1.67	2.94	35	否			21.87	39.63	50	否			501891.09	9.84	12.60	45.41	5.89	70	连续	大气
在线	2021-3-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.11	10	否			3.78	4.15	35	否			36.50	40.22	50	否			388142.31	7.70	7.38	48.64	5.96	70	连续	大气
在线	2021-3-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.71	10	否			17.59	18.09	35	否			37.83	39.13	50	否			392681.22	7.93	6.50	50.07	7.17	70	连续	大气
在线	2021-3-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.57	10	否			19.23	20.99	35	否			38.02	41.55	50	否			400229.53	8.11	7.27	50.71	7.39	70	连续	大气
在线	2021-3-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	3.78	10	否			8.36	9.18	35	否			36.58	40.20	50	否			378900.97	7.74	7.34	50.98	7.96	70	连续	大气
在线	2021-3-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.97	10	否			5.38	5.97	35	否			36.03	39.85	50	否			387997.19	7.96	7.43	51.16	8.29	70	连续	大气
在线	2021-3-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.44	10	否			4.24	4.79	35	否			35.42	39.95	50	否			394573.56	8.13	7.72	51.61	8.56	70	连续	大气
在线	2021-3-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.66	10	否			3.29	3.77	35	否			36.57	41.91	50	否			379769.13	7.81	7.91	51.36	8.53	70	连续	大气
在线	2021-3-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	4.56	10	否			2.66	2.92	35	否			33.18	36.39	50	否			383573.63	7.88	7.31	51.33	8.44	70	连续	大气
在线	2021-3-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.19	10	否			2.51	2.75	35	否			36.31	39.67	50	否			394901.00	8.14	7.27	51.58	8.61	70	连续	大气
在线	2021-3-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.58	10	否			2.21	2.47	35	否			35.92	40.13	50	否			395995.97	8.17	7.57	51.35	8.75	70	连续	大气
在线	2021-3-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.67	10	否			2.72	3.05	35	否			37.66	42.17	50	否			401191.56	8.26	7.60	51.30	8.68	70	连续	大气
在线	2021-3-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.15	10	否			7.33	7.74	35	否			41.00	43.43	50	否			404591.84	8.28	6.83	50.83	8.21	70	连续	大气
在线	2021-3-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.79	10	否			11.83	12.56	35	否			38.83	41.16	50	否			412400.19	8.35	6.85	51.31	7.09	70	连续	大气
在线	2021-3-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.12	10	否			13.09	14.13	35	否			31.73	34.32	50	否			426370.63	8.67	7.12	51.20	7.54	70	连续	大气
在线	2021-3-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.03	10	否			14.83	16.43	35	否			38.89	43.13	50	否			410700.47	8.36	7.47	50.80	7.66	70	连续	大气
在线	2021-3-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.99	10	否			8.88	9.91	35	否			36.16	40.32	50	否			412921.94	8.37	7.53	50.39	7.43	70	连续	大气
在线	2021-3-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.11	10	否			8.06	8.81	35	否			37.00	40.40	50	否			419659.41	8.56	7.26	51.09	7.88	70	连续	大气
在线	2021-3-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.06	10	否			7.64	8.20	35	否			39.94	42.79	50	否			424681.31	8.71	7.00	51.36	8.26	70	连续	大气
在线	2021-3-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.24	10	否			6.37	7.10	35	否			37.13	41.36	50	否			419922.84	8.62	7.54	51.24	8.41	70	连续	大气
在线	2021-3-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.01	10	否			5.15	5.69	35	否			36.31	40.08	50	否			415996.63	8.55	7.41	51.13	8.45	70	连续	大气
在线	2021-3-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.82	10	否			4.47	4.86	35	否			35.73	38.73	50	否			399387.09	8.20	7.16	50.99	8.46	70	连续	大气
在线	2021-3-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	3.96	10	否			4.41	4.63	35	否			39.21	41.08	50	否			394720.31	8.13	6.67	51.31	8.57	70	连续	大气
在线	2021-3-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.09	10	否			4.21	4.45	35	否			39.90	42.21	50	否			417906.72	8.59	6.82	51.02	8.54	70	连续	大气
在线	2021-3-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.09	10	否			6.21	6.60	35	否			34.60	37.17	50	否			385045.19	7.96	7.02	51.67	8.88	70	连续	大气
在线	2021-3-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.29	10	否			14.89	16.56	35	否			36.03	40.09	50	否			394813.69	8.06	7.56	51.56	7.74	70	连续	大气
在线	2021-3-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	4.53	10	否			12.35	13.57	35	否			36.79	40.41	50	否			399702.31	8.17	7.34	51.66	7.81	70	连续	大气
在线	2021-3-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.49	10	否			12.66	13.97	35	否			38.67	42.63	50	否			401422.50	8.22	7.39	51.67	8.06	70	连续	大气
在线	2021-3-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	4.23	10	否			9.55	10.17	35	否			36.21	38.48	50	否			381932.56	7.82	6.90	51.62	8.07	70	连续	大气
在线	2021-3-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	4.01	10	否			7.30	7.61	35	否			34.38	35.79	50	否			371459.25	7.61	6.57	51.48	8.15	70	连续	大气
在线	2021-3-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.12	10	否			5.93	6.08	35	否			33.94	34.77	50	否			376981.16	7.75	6.35	51.67	8.41	70	连续	大气
在线	2021-3-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	4.16	10	否			4.79	4.86	35	否			39.75	40.35	50	否			375190.53	7.71	6.22	51.26	8.38	70	连续	大气
在线	2021-3-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.18	10	否			3.76	4.03	35	否			35.61	38.18	50	否			367150.84	7.53	7.00	50.91	8.35	70	连续	大气
在线	2021-3-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.71	10	否			3.40	3.53	35	否			33.24	34.41	50	否			372035.94	7.63	6.52	50.98	8.38	70	连续	大气
在线	2021-3-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.17	10	否			3.41	3.66	35	否			35.81	38.54	50	否			406072.53	8.36	7.00	51.08	8.68	70	连续	大气
在线	2021-3-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	4.24	10	否			3.32	3.67	35	否			36.31	40.06	50	否			402882.69	8.31	7.40	51.25	8.78	70	连续	大气
在线	2021-3-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.24	10	否			3.44	3.80	35	否			36.96	40.80	50	否			394241.31	8.15	7.41	51.49	8.89	70	连续	大气
在线	2021-3-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	3.96	10	否			11.45	12.16	35	否			37.82	39.86	50	否			419216.78	8.55	6.77	51.60	7.72	70	连续	大气
在线	2021-3-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	4.34	10	否			11.12	12.14	35	否			34.68	37.86	50</											



在线	2021-3-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.14	10	否		6.42	7.41	35	否		28.08	32.78	50	否		379413.59	7.85	7.90	51.77	8.89	70	连续	大气
在线	2021-3-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.08	10	否		25.31	27.80	35	否		36.46	40.15	50	否		388462.75	7.93	7.38	51.38	7.77	70	连续	大气
在线	2021-3-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.20	10	否		15.02	16.86	35	否		36.97	41.45	50	否		396082.09	8.08	7.62	51.51	7.70	70	连续	大气
在线	2021-3-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.81	10	否		8.28	9.22	35	否		34.36	38.27	50	否		391756.69	8.02	7.53	51.63	8.02	70	连续	大气
在线	2021-3-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.17	10	否		5.98	6.93	35	否		34.48	39.98	50	否		380557.47	7.81	8.06	51.59	8.24	70	连续	大气
在线	2021-3-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.11	10	否		4.88	5.50	35	否		33.70	37.97	50	否		372827.38	7.68	7.68	51.92	8.47	70	连续	大气
在线	2021-3-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.17	10	否		4.17	4.70	35	否		32.57	36.72	50	否		362593.56	7.48	7.69	51.91	8.56	70	连续	大气
在线	2021-3-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.36	10	否		3.61	3.90	35	否		33.94	36.50	50	否		392465.94	8.09	7.08	51.74	8.60	70	连续	大气
在线	2021-3-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	4.95	10	否		3.06	3.38	35	否		37.15	41.30	50	否		374656.81	7.72	7.39	51.56	8.59	70	连续	大气
在线	2021-3-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	4.98	10	否		2.38	2.80	35	否		33.99	40.08	50	否		400196.84	8.23	8.25	51.22	8.55	70	连续	大气
在线	2021-3-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	4.95	10	否		2.24	2.65	35	否		35.98	42.56	50	否		397195.00	8.20	8.30	51.51	8.87	70	连续	大气
在线	2021-3-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	4.74	10	否		2.22	2.53	35	否		35.30	40.29	50	否		397217.38	8.23	7.85	51.87	9.05	70	连续	大气
在线	2021-3-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	4.72	10	否		2.23	2.55	35	否		35.27	40.39	50	否		386713.06	8.03	7.90	52.02	9.13	70	连续	大气
在线	2021-3-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.61	10	否		6.70	7.67	35	否		34.98	39.70	50	否		408448.59	8.39	7.74	51.85	8.27	70	连续	大气
在线	2021-3-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	4.74	10	否		6.19	7.01	35	否		38.65	43.80	50	否		424004.63	8.70	7.76	51.86	8.15	70	连续	大气
在线	2021-3-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	4.41	10	否		6.22	6.71	35	否		39.92	42.98	50	否		425942.84	8.79	7.06	52.38	8.59	70	连续	大气
在线	2021-3-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.11	10	否		10.52	10.21	35	否		31.65	31.22	50	否		498975.13	10.60	5.71	52.99	10.99	70	连续	大气
在线	2021-3-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.08	10	否		11.11	10.62	35	否		36.09	34.58	50	否		502986.34	10.74	5.33	53.36	11.34	70	连续	大气
在线	2021-3-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.08	10	否		13.69	12.97	35	否		43.19	40.92	50	否		518927.28	11.09	5.17	53.44	11.40	70	连续	大气
在线	2021-3-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.11	10	否		10.49	9.95	35	否		47.21	44.80	50	否		516544.47	11.05	5.19	53.58	11.45	70	连续	大气
在线	2021-3-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.05	10	否		12.82	12.20	35	否		47.69	45.38	50	否		516617.91	11.01	5.24	53.38	11.21	70	连续	大气
在线	2021-3-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.82	10	否		18.37	17.53	35	否		48.41	46.25	50	否		525129.06	11.19	5.30	53.38	11.15	70	连续	大气
在线	2021-3-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.02	10	否		9.59	9.43	35	否		46.44	45.67	50	否		521826.97	11.13	5.75	53.41	11.28	70	连续	大气
在线	2021-3-1	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.06	10	否		16.50	15.88	35	否		37.46	36.08	50	否		528686.69	11.26	5.42	53.46	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-1	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.83	10	否		20.09	19.42	35	否		39.33	38.38	50	否		490131.91	10.41	5.60	53.10	10.88	70	连续	大气
在线	2021-3-1	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.43	10	否		18.61	18.16	35	否		43.71	42.61	50	否		521039.44	11.06	5.62	52.93	11.00	70	连续	大气
在线	2021-3-1	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.50	10	否		19.05	18.56	35	否		38.56	37.57	50	否		535243.25	11.40	5.60	53.34	11.18	70	连续	大气
在线	2021-3-1	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.15	10	否		13.85	13.58	35	否		41.01	40.22	50	否		517007.06	10.93	5.70	52.33	10.74	70	连续	大气
在线	2021-3-1	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.53	10	否		12.55	12.42	35	否		37.53	37.23	50	否		506294.28	10.76	5.85	53.11	11.02	70	连续	大气
在线	2021-3-1	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.66	10	否		8.63	8.43	35	否		35.97	35.37	50	否		513392.13	10.92	5.69	53.20	11.07	70	连续	大气
在线	2021-3-1	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.78	10	否		7.11	6.94	35	否		40.11	39.46	50	否		528905.50	11.26	5.67	53.50	11.10	70	连续	大气
在线	2021-3-1	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.86	10	否		15.03	14.56	35	否		37.19	36.04	50	否		519290.22	11.07	5.52	53.56	11.17	70	连续	大气
在线	2021-3-1	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.92	10	否		13.48	13.14	35	否		40.71	39.93	50	否		520246.78	11.08	5.67	53.48	11.13	70	连续	大气
在线	2021-3-1	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.89	10	否		14.61	14.05	35	否		41.09	39.78	50	否		526893.56	11.22	5.49	53.33	11.16	70	连续	大气
在线	2021-3-1	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.88	10	否		19.02	18.49	35	否		38.32	37.49	50	否		532932.44	11.36	5.63	53.56	11.24	70	连续	大气
在线	2021-3-1	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.93	10	否		11.46	11.17	35	否		37.96	37.40	50	否		530894.19	11.33	5.68	53.45	11.35	70	连续	大气
在线	2021-3-1	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.89	10	否		11.00	10.58	35	否		40.84	39.30	50	否		529893.69	11.31	5.41	53.46	11.33	70	连续	大气
在线	2021-3-1	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.81	10	否		16.57	16.04	35	否		39.15	37.91	50	否		529151.38	11.32	5.50	53.66	11.47	70	连续	大气
在线	2021-3-1	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.38	10	否		18.60	18.14	35	否		42.55	41.51	50	否		519552.84	11.10	5.62	53.50	11.37	70	连续	大气
在线	2021-3-1	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.44	10	否		21.35	20.81	35	否		41.16	40.14	50	否		532219.88	11.35	5.62	53.36	11.28	70	连续	大气
在线	2021-3-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.43	10	否		21.40	20.99	35	否		38.61	37.97	50	否		520798.38	11.11	5.73	53.33	11.29	70	连续	大气
在线	2021-3-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.37	10	否		21.39	20.47	35	否		43.19	41.34	50	否		535692.69	11.43	5.33	53.38	11.35	70	连续	大气
在线	2021-3-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.77	10	否		10.22	9.82	35	否		45.83	44.10	50	否		537584.63	11.48	5.41	53.49	11.36	70	连续	大气
在线	2021-3-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.95	10	否		13.27	12.65	35	否		47.29	45.10	50	否		412092.50	8.81	5.27	53.58	11.43	70	连续	大气
在线	2021-3-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.02	10	否		11.56	11.05	35	否		45.69	43.67	50	否		248173.17	5.27	5.31	53.24	11.17	70	连续	大气
在线	2021-3-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.03	10	否		10.21	9.85	35	否		48.65	46.93	50	否		680506.50	14.46	5.45	53.09	11.04	70	连续	大气
在线	2021-3-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.04	10	否		14.55	14.13	35	否		46.69	45.36	50	否		803723.06	17.11	5.56	53.11	11.12	70	连续	大气
在线	2021-3-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.84	10	否		18.79	18.07	35	否		43.34	41.70	50	否		851238.06	18.05	5.42	52.95	10.81	70	连续	大气
在线	2021-3-2	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.91	10	否		17.03	16.39	35	否		36.23	34.95	50	否		257024.17	5.44	5.46	53.02	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-2	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.94	10	否		14.96	14.50	35	否		44.80	43.64	50	否		1321.82	0.03	5.57	53.01	11.03	70	连续	大气
在线	2021-3-2	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.94	10	否		9.04	8.91	35	否		44.67	44.17	50	否		84478.54	1.78	5.82	52.75	10.81	70	连续	大气
在线	2021-3-2	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.93	10	否		9.87	9.86	35	否		46.21	46.32	50	否		49180.76	1.04	6.03	52.85	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-2	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.80	10	否		13.40	13.22	35	否		33.85	33.41	50	否		145321.17	3.09	5.80	53.04	11.04	70	连续	大气
在线	2021-3-2	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.59	10	否		17.83	16.50	35	否		35.31	33.90	50	否		200206.19	4.26	5.23	53.31	11.06	70	连续	大气
在线	2021-3-2																										

在线	2021-3-2	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.88	10	否			11.49	11.30	35	否			41.66	41.02	50	否			512444.63	10.94	5.77	53.53	11.33	70	连续	大气
在线	2021-3-2	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.93	10	否			20.27	19.83	35	否			40.06	39.31	50	否			524194.47	11.20	5.71	53.61	11.42	70	连续	大气
在线	2021-3-2	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.95	10	否			16.22	15.77	35	否			27.24	26.63	50	否			530569.88	11.35	5.65	53.81	11.49	70	连续	大气
在线	2021-3-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.97	10	否			9.11	9.07	35	否			39.58	39.64	50	否			507815.28	10.85	6.02	53.54	11.38	70	连续	大气
在线	2021-3-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.88	10	否			25.02	23.82	35	否			35.58	33.77	50	否			516693.00	11.05	5.22	53.74	11.47	70	连续	大气
在线	2021-3-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	1.96	10	否			8.87	8.39	35	否			46.09	43.64	50	否			525739.88	11.26	5.16	53.91	11.50	70	连续	大气
在线	2021-3-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.00	10	否			12.98	12.47	35	否			39.70	38.45	50	否			508411.41	10.90	5.51	53.86	11.60	70	连续	大气
在线	2021-3-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.99	10	否			14.91	14.33	35	否			43.63	42.32	50	否			506395.16	10.82	5.53	53.55	11.38	70	连续	大气
在线	2021-3-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.10	10	否			16.42	15.55	35	否			44.73	42.41	50	否			519568.03	11.12	5.18	53.76	11.48	70	连续	大气
在线	2021-3-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.12	10	否			8.60	8.26	35	否			47.33	45.81	50	否			527918.63	11.31	5.50	53.88	11.54	70	连续	大气
在线	2021-3-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.21	10	否			7.86	7.74	35	否			36.23	35.77	50	否			525598.13	11.23	5.80	53.81	11.32	70	连续	大气
在线	2021-3-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.10	10	否			8.49	8.33	35	否			38.94	38.39	50	否			471758.75	10.10	5.78	53.85	11.38	70	连续	大气
在线	2021-3-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.12	10	否			4.39	4.42	35	否			42.28	42.53	50	否			470891.09	9.99	6.07	52.91	10.88	70	连续	大气
在线	2021-3-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.01	10	否			4.44	4.56	35	否			38.12	39.24	50	否			471220.00	9.94	6.42	52.32	10.51	70	连续	大气
在线	2021-3-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.01	10	否			6.82	6.65	35	否			34.26	33.63	50	否			490680.75	10.40	5.64	52.91	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.99	10	否			8.86	8.63	35	否			44.01	43.05	50	否			484949.34	10.39	5.64	53.81	11.49	70	连续	大气
在线	2021-3-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.63	10	否			10.81	10.53	35	否			37.13	36.41	50	否			484426.59	10.34	5.66	53.60	11.22	70	连续	大气
在线	2021-3-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.24	10	否			10.52	10.44	35	否			43.67	43.37	50	否			483359.00	10.29	5.90	53.42	11.05	70	连续	大气
在线	2021-3-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.47	10	否			6.57	6.63	35	否			26.93	27.22	50	否			493552.38	10.46	6.06	53.13	10.80	70	连续	大气
在线	2021-3-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.47	10	否			8.71	8.21	35	否			22.71	21.56	50	否			478705.22	10.19	5.12	53.51	11.05	70	连续	大气
在线	2021-3-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.62	10	否			10.00	9.48	35	否			35.98	34.17	50	否			512002.44	10.91	5.21	53.74	11.15	70	连续	大气
在线	2021-3-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.55	10	否			6.61	6.32	35	否			46.15	44.26	50	否			517517.59	11.02	5.36	53.47	11.12	70	连续	大气
在线	2021-3-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.79	10	否			7.23	7.00	35	否			42.32	41.13	50	否			507050.09	10.83	5.56	53.66	11.32	70	连续	大气
在线	2021-3-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.93	10	否			5.78	5.82	35	否			39.05	39.44	50	否			512357.72	10.90	6.10	53.33	11.08	70	连续	大气
在线	2021-3-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.97	10	否			6.57	6.66	35	否			42.86	43.56	50	否			518958.41	11.01	6.24	53.08	10.90	70	连续	大气
在线	2021-3-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.85	10	否			8.32	8.31	35	否			41.59	41.63	50	否			521635.50	11.06	6.01	52.95	10.87	70	连续	大气
在线	2021-3-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.93	10	否			7.72	7.73	35	否			38.05	38.14	50	否			520019.75	11.03	6.02	53.04	10.89	70	连续	大气
在线	2021-3-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.99	10	否			4.94	5.23	35	否			33.53	35.61	50	否			494809.88	10.48	6.86	52.65	10.80	70	连续	大气
在线	2021-3-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.96	10	否			16.68	16.44	35	否			30.51	31.76	50	否			524862.88	11.12	6.13	52.85	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.85	10	否			9.63	9.05	35	否			28.55	27.08	50	否			509103.25	10.82	5.17	53.10	11.03	70	连续	大气
在线	2021-3-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	1.95	10	否			11.19	10.45	35	否			33.70	31.66	50	否			515275.78	10.96	4.98	53.18	11.05	70	连续	大气
在线	2021-3-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.09	10	否			3.68	3.55	35	否			36.18	35.07	50	否			511346.56	10.88	5.44	53.24	11.05	70	连续	大气
在线	2021-3-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.06	10	否			3.98	3.90	35	否			37.45	36.80	50	否			514581.31	10.95	5.73	53.20	11.07	70	连续	大气
在线	2021-3-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.04	10	否			4.83	4.72	35	否			34.30	33.55	50	否			528691.88	11.25	5.67	53.33	11.12	70	连续	大气
在线	2021-3-4	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.03	10	否			6.98	6.86	35	否			41.84	41.09	50	否			529158.06	11.25	5.73	53.32	11.02	70	连续	大气
在线	2021-3-4	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.94	10	否			19.05	18.81	35	否			30.36	30.79	50	否			482822.72	10.26	6.09	53.12	10.91	70	连续	大气
在线	2021-3-4	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	2.00	10	否			15.79	15.73	35	否			43.17	43.45	50	否			492011.81	10.43	6.09	52.85	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-4	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.08	10	否			17.08	16.47	35	否			48.23	46.68	50	否			509225.00	10.90	5.49	53.93	11.44	70	连续	大气
在线	2021-3-4	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.22	10	否			6.50	6.40	35	否			40.16	39.60	50	否			506035.28	10.81	5.77	53.78	11.31	70	连续	大气
在线	2021-3-4	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.03	10	否			22.61	21.56	35	否			33.73	32.46	50	否			484693.91	10.38	5.37	54.06	11.47	70	连续	大气
在线	2021-3-4	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	1.96	10	否			10.48	9.93	35	否			37.85	35.91	50	否			479559.69	10.27	5.19	53.95	11.44	70	连续	大气
在线	2021-3-4	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	1.99	10	否			7.13	6.77	35	否			37.33	35.47	50	否			484487.66	10.36	5.20	53.97	11.32	70	连续	大气
在线	2021-3-4	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.11	10	否			9.41	9.39	35	否			39.42	39.47	50	否			458004.63	9.78	6.02	53.62	11.22	70	连续	大气
在线	2021-3-4	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	2.04	10	否			7.04	7.19	35	否			34.44	35.28	50	否			461047.94	9.72	6.38	52.25	10.50	70	连续	大气
在线	2021-3-4	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.03	10	否			9.36	9.10	35	否			36.26	36.12	50	否			495646.38	10.45	5.90	52.47	10.50	70	连续	大气
在线	2021-3-4	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	1.99	10	否			12.25	11.58	35	否			28.00	26.59	50	否			518314.19	11.06	5.06	53.79	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-4	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.18	10	否			5.00	4.77	35	否			33.41	31.99	50	否			528392.06	11.32	5.29	54.07	11.52	70	连续	大气
在线	2021-3-4	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.08	10	否			7.08	6.68	35	否			40.55	38.33	50	否			530175.19	11.36	5.13	54.19	11.56	70	连续	大气
在线	2021-3-4	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.06	10	否			5.31	5.08	35	否			44.62	42.67	50	否			520066.81	11.14	5.31	54.07	11.55	70	连续	大气
在线	2021-3-4	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	1.99	10	否			9.28	8.82	35	否			45.05	42.85	50	否			507677.13	10.88	5.23	54.10	11.57	70	连续	大气
在线	2021-3-4	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.66	10	否			6.60	6.40	35	否			46.01	44.73	50	否			501081.78	10.74	5.58	54.00	11.57	70	连续	大气
在线	2021-3-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.17	10	否			8.82	8.54																		

在线	2021-3-5	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.80	10	否			10.45	10.42	35	否			43.64	43.75	50	否			514678.31	10.92	6.03	53.05	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-5	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.88	10	否			15.47	14.96	35	否			46.20	45.14	50	否			512783.69	11.00	5.65	54.05	11.61	70	连续	大气
在线	2021-3-5	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.88	10	否			5.10	4.94	35	否			41.13	39.81	50	否			505183.91	10.87	5.51	54.31	11.79	70	连续	大气
在线	2021-3-5	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.84	10	否			7.89	7.46	35	否			32.15	30.63	50	否			506758.75	10.89	5.23	54.34	11.71	70	连续	大气
在线	2021-3-5	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.93	10	否			7.15	6.68	35	否			27.61	26.05	50	否			527728.31	11.36	5.04	54.61	11.78	70	连续	大气
在线	2021-3-5	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.17	10	否			7.91	7.52	35	否			40.73	39.27	50	否			523794.09	11.25	5.42	54.13	11.70	70	连续	大气
在线	2021-3-5	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.97	10	否			8.73	8.44	35	否			36.91	35.80	50	否			487036.06	10.43	5.51	53.91	11.44	70	连续	大气
在线	2021-3-5	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.71	10	否			19.44	18.13	35	否			37.58	35.15	50	否			513243.72	10.94	4.95	53.59	11.18	70	连续	大气
在线	2021-3-5	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.90	10	否			5.85	5.57	35	否			37.28	36.11	50	否			525144.44	11.25	5.43	54.01	11.53	70	连续	大气
在线	2021-3-5	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.45	10	否			2.22	2.18	35	否			40.31	39.79	50	否			537802.56	11.52	5.77	53.97	11.57	70	连续	大气
在线	2021-3-5	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.37	10	否			11.12	10.64	35	否			35.10	33.70	50	否			528974.81	11.37	5.33	54.23	11.74	70	连续	大气
在线	2021-3-5	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.48	10	否			16.68	15.83	35	否			36.01	34.97	50	否			503846.25	10.82	5.49	54.14	11.67	70	连续	大气
在线	2021-3-5	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.60	10	否			4.00	3.89	35	否			41.83	40.89	50	否			503764.59	10.84	5.65	54.25	11.76	70	连续	大气
在线	2021-3-5	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.64	10	否			10.33	10.33	35	否			35.72	35.85	50	否			475913.78	10.22	6.07	53.96	11.64	70	连续	大气
在线	2021-3-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.69	10	否			4.50	4.50	35	否			36.77	36.58	50	否			460579.94	9.83	5.98	53.40	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.85	10	否			2.90	2.87	35	否			26.93	26.79	50	否			511927.72	10.93	5.95	53.46	11.32	70	连续	大气
在线	2021-3-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.89	10	否			12.46	11.98	35	否			41.20	39.68	50	否			530621.06	11.41	5.42	54.16	11.78	70	连续	大气
在线	2021-3-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.87	10	否			7.01	6.78	35	否			42.50	41.08	50	否			513331.41	11.05	5.48	54.27	11.86	70	连续	大气
在线	2021-3-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.90	10	否			10.15	9.85	35	否			39.36	38.55	50	否			489910.31	10.55	5.67	54.22	11.86	70	连续	大气
在线	2021-3-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.71	10	否			7.23	6.99	35	否			31.71	32.32	50	否			477168.72	10.21	6.19	53.60	11.40	70	连续	大气
在线	2021-3-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.42	10	否			2.88	2.87	35	否			32.09	32.17	50	否			484811.06	10.30	6.02	53.10	10.93	70	连续	大气
在线	2021-3-6	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.56	10	否			9.89	9.54	35	否			28.12	28.03	50	否			482024.38	10.26	5.87	53.26	11.02	70	连续	大气
在线	2021-3-6	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.67	10	否			10.93	10.66	35	否			39.94	39.33	50	否			471082.53	10.08	5.76	53.55	11.41	70	连续	大气
在线	2021-3-6	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.84	10	否			19.83	19.58	35	否			43.46	42.96	50	否			485989.78	10.42	5.82	53.61	11.61	70	连续	大气
在线	2021-3-6	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.93	10	否			12.76	12.67	35	否			43.08	42.94	50	否			475901.44	10.20	5.95	53.58	11.60	70	连续	大气
在线	2021-3-6	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.77	10	否			10.64	10.41	35	否			38.90	38.29	50	否			488371.13	10.45	5.76	53.61	11.43	70	连续	大气
在线	2021-3-6	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.36	10	否			2.63	2.67	35	否			37.39	38.18	50	否			477590.88	10.16	6.29	53.11	11.04	70	连续	大气
在线	2021-3-6	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.52	10	否			3.91	3.92	35	否			35.84	36.07	50	否			518327.25	11.03	6.10	53.20	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-6	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.64	10	否			6.00	6.17	35	否			37.66	38.73	50	否			512770.66	10.89	6.39	53.13	11.00	70	连续	大气
在线	2021-3-6	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.71	10	否			7.17	7.47	35	否			36.73	38.52	50	否			475962.84	10.10	6.69	52.75	10.88	70	连续	大气
在线	2021-3-6	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.56	10	否			8.11	8.30	35	否			22.75	23.74	50	否			435135.66	9.19	6.60	52.11	10.57	70	连续	大气
在线	2021-3-6	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.94	10	否			17.18	16.77	35	否			28.27	28.06	50	否			433718.75	9.17	5.85	52.28	10.68	70	连续	大气
在线	2021-3-6	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.95	10	否			16.36	15.49	35	否			37.34	35.70	50	否			451663.84	9.57	5.28	52.59	10.79	70	连续	大气
在线	2021-3-6	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.12	10	否			7.75	7.61	35	否			37.15	36.85	50	否			431234.81	9.18	5.86	52.98	11.05	70	连续	大气
在线	2021-3-6	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.19	10	否			11.90	11.77	35	否			37.52	38.47	50	否			424586.88	8.99	6.39	52.39	10.73	70	连续	大气
在线	2021-3-6	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.38	10	否			8.95	8.89	35	否			42.36	42.28	50	否			444563.56	9.43	5.97	52.66	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-6	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.50	10	否			14.25	14.18	35	否			38.47	38.76	50	否			446274.97	9.49	6.11	52.84	11.04	70	连续	大气
在线	2021-3-6	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.57	10	否			21.83	21.19	35	否			41.54	40.45	50	否			455076.47	9.73	5.59	53.32	11.33	70	连续	大气
在线	2021-3-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.52	10	否			9.26	9.02	35	否			34.10	33.83	50	否			453155.09	9.67	5.88	53.18	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.45	10	否			15.11	14.45	35	否			33.98	32.60	50	否			477892.97	10.22	5.37	53.42	11.41	70	连续	大气
在线	2021-3-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.63	10	否			7.75	7.51	35	否			34.22	33.74	50	否			476208.81	10.22	5.81	53.74	11.59	70	连续	大气
在线	2021-3-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.16	10	否			1.58	1.61	35	否			31.32	32.75	50	否			478738.41	10.21	6.55	53.21	11.23	70	连续	大气
在线	2021-3-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.17	10	否			5.05	5.02	35	否			36.71	36.83	50	否			475223.16	10.17	6.03	53.49	11.39	70	连续	大气
在线	2021-3-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.20	10	否			5.35	5.30	35	否			40.53	40.17	50	否			480052.63	10.29	5.85	53.69	11.55	70	连续	大气
在线	2021-3-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.29	10	否			6.58	6.54	35	否			43.02	43.07	50	否			482620.09	10.36	6.00	53.93	11.63	70	连续	大气
在线	2021-3-7	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.47	10	否			3.09	3.16	35	否			43.63	44.94	50	否			488652.88	10.47	6.44	53.74	11.50	70	连续	大气
在线	2021-3-7	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.49	10	否			5.57	5.81	35	否			34.69	36.47	50	否			460821.69	9.87	6.72	53.49	11.47	70	连续	大气
在线	2021-3-7	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.50	10	否			7.15	7.49	35	否			41.33	43.50	50	否			438592.44	9.39	6.74	53.21	11.46	70	连续	大气
在线	2021-3-7	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.64	10	否			7.63	7.81	35	否			28.85	30.58	50	否			464568.13	9.86	6.75	52.76	10.93	70	连续	大气
在线	2021-3-7	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.71	10	否			4.03	4.32	35	否			38.31	41.25	50	否			467174.69	9.89	7.07	52.34	10.76	70	连续	大气
在线	2021-3-7	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.60	10	否			5.34	5.75	35	否			35.61	38.31	50	否			464137.06	9.78	7.05	52.20	10.45	70	连续	大气
在线	2021-3-7	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.66	10	否			5.05	5.29	35																	

在线	2021-3-7	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.70	10	否			7.16	7.01	35	否			36.48	35.68	50	否			458292.50	9.74	5.76	53.24	10.97	70	连续	大气
在线	2021-3-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.69	10	否			9.67	9.56	35	否			40.19	40.46	50	否			449201.28	9.58	6.07	53.38	11.16	70	连续	大气
在线	2021-3-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.68	10	否			9.87	9.53	35	否			43.60	42.39	50	否			469980.16	10.02	5.58	53.45	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.73	10	否			3.67	3.65	35	否			43.64	43.76	50	否			465679.69	9.94	6.00	53.58	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.75	10	否			6.74	6.61	35	否			38.19	37.62	50	否			474345.78	10.12	5.74	53.60	11.23	70	连续	大气
在线	2021-3-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.72	10	否			5.99	5.77	35	否			46.87	45.14	50	否			488395.38	10.47	5.43	54.00	11.50	70	连续	大气
在线	2021-3-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.70	10	否			3.39	3.33	35	否			37.46	37.12	50	否			484471.34	10.37	5.83	53.78	11.40	70	连续	大气
在线	2021-3-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.69	10	否			3.10	3.07	35	否			42.26	41.99	50	否			478715.84	10.21	5.91	53.53	11.21	70	连续	大气
在线	2021-3-8	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.76	10	否			2.05	2.08	35	否			39.23	40.31	50	否			487003.44	10.34	6.38	53.14	10.87	70	连续	大气
在线	2021-3-8	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.70	10	否			4.48	4.71	35	否			30.50	32.18	50	否			462407.19	9.81	6.80	52.94	10.81	70	连续	大气
在线	2021-3-8	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.26	10	否			2.36	2.46	35	否			36.59	38.13	50	否			454579.69	9.62	6.60	52.46	10.70	70	连续	大气
在线	2021-3-8	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.04	10	否			1.39	1.51	35	否			33.60	36.90	50	否			435120.44	9.21	7.32	52.34	10.74	70	连续	大气
在线	2021-3-8	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.15	10	否			1.59	1.74	35	否			36.86	40.48	50	否			460327.63	9.71	7.32	52.13	10.51	70	连续	大气
在线	2021-3-8	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.30	10	否			2.91	3.16	35	否			30.72	33.81	50	否			473378.59	10.03	7.33	52.64	10.80	70	连续	大气
在线	2021-3-8	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.41	10	否			3.40	3.71	35	否			36.39	40.23	50	否			490014.81	10.45	7.38	53.23	11.24	70	连续	大气
在线	2021-3-8	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.48	10	否			3.62	3.97	35	否			36.44	40.03	50	否			489203.06	10.43	7.34	53.32	11.23	70	连续	大气
在线	2021-3-8	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.54	10	否			3.14	3.40	35	否			35.77	39.15	50	否			462861.00	9.86	7.26	53.24	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-8	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.58	10	否			9.07	9.41	35	否			37.03	38.81	50	否			483773.41	10.30	6.69	53.24	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-8	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.64	10	否			12.02	12.10	35	否			37.45	37.68	50	否			497683.72	10.65	6.07	53.76	11.45	70	连续	大气
在线	2021-3-8	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.71	10	否			9.19	8.87	35	否			42.09	40.66	50	否			511432.56	11.03	5.47	54.53	11.96	70	连续	大气
在线	2021-3-8	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.83	10	否			5.12	5.08	35	否			42.49	42.32	50	否			494719.13	10.67	5.94	54.46	11.94	70	连续	大气
在线	2021-3-8	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.89	10	否			7.78	7.81	35	否			37.44	37.68	50	否			485866.88	10.45	6.10	54.12	11.79	70	连续	大气
在线	2021-3-8	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.97	10	否			7.65	7.78	35	否			41.80	42.54	50	否			489109.06	10.50	6.27	53.91	11.68	70	连续	大气
在线	2021-3-8	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	2.12	10	否			6.54	6.81	35	否			37.38	39.16	50	否			487203.47	10.42	6.65	53.60	11.44	70	连续	大气
在线	2021-3-8	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.05	10	否			9.30	9.81	35	否			35.71	38.12	50	否			469582.75	9.99	6.96	53.03	11.11	70	连续	大气
在线	2021-3-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.85	10	否			6.30	6.51	35	否			32.94	35.31	50	否			426910.44	9.02	7.04	52.16	10.64	70	连续	大气
在线	2021-3-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.73	10	否			4.84	4.67	35	否			29.52	28.89	50	否			464587.59	9.82	5.64	52.38	10.64	70	连续	大气
在线	2021-3-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.81	10	否			1.98	2.09	35	否			35.09	37.69	50	否			429785.28	9.10	7.00	52.25	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.72	10	否			9.11	8.96	35	否			40.24	40.16	50	否			462072.78	9.73	5.99	51.93	10.43	70	连续	大气
在线	2021-3-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.74	10	否			12.34	12.30	35	否			42.30	42.26	50	否			464739.94	9.86	5.99	52.72	10.88	70	连续	大气
在线	2021-3-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.73	10	否			17.14	16.62	35	否			42.71	41.51	50	否			472717.03	10.08	5.56	53.23	11.23	70	连续	大气
在线	2021-3-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.75	10	否			10.40	10.18	35	否			44.37	44.27	50	否			456939.59	9.76	5.93	53.32	11.28	70	连续	大气
在线	2021-3-9	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.72	10	否			7.20	7.20	35	否			38.34	38.45	50	否			447351.19	9.50	6.06	52.73	10.89	70	连续	大气
在线	2021-3-9	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.34	10	否			1.82	1.94	35	否			28.98	32.19	50	否			398910.38	8.42	7.48	51.89	10.56	70	连续	大气
在线	2021-3-9	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.07	10	否			0.44	0.52	35	否			31.44	37.72	50	否			394589.50	8.22	8.50	50.59	9.70	70	连续	大气
在线	2021-3-9	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.00	10	否			2.58	2.93	35	否			27.81	31.86	50	否			400775.72	8.34	7.86	50.35	9.72	70	连续	大气
在线	2021-3-9	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.08	10	否			3.92	4.24	35	否			31.54	34.17	50	否			421014.66	8.80	7.17	51.00	9.95	70	连续	大气
在线	2021-3-9	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.21	10	否			1.82	1.97	35	否			34.44	38.20	50	否			417603.72	8.78	7.43	51.52	10.30	70	连续	大气
在线	2021-3-9	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.25	10	否			2.44	2.61	35	否			32.77	35.54	50	否			407416.06	8.59	7.15	51.97	10.42	70	连续	大气
在线	2021-3-9	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.31	10	否			2.54	2.65	35	否			28.24	30.03	50	否			419366.16	8.85	6.88	52.25	10.48	70	连续	大气
在线	2021-3-9	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.46	10	否			2.37	2.47	35	否			38.50	40.49	50	否			429105.72	9.09	6.72	52.60	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-9	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.53	10	否			1.50	1.63	35	否			38.26	41.77	50	否			408712.78	8.65	7.30	52.44	10.66	70	连续	大气
在线	2021-3-9	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.56	10	否			4.14	4.54	35	否			37.98	41.90	50	否			408615.94	8.65	7.41	52.41	10.68	70	连续	大气
在线	2021-3-9	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.64	10	否			7.83	8.30	35	否			36.41	38.71	50	否			431511.69	9.13	6.86	52.64	10.67	70	连续	大气
在线	2021-3-9	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.82	10	否			4.98	5.17	35	否			39.56	41.53	50	否			470715.09	9.97	6.70	53.00	10.75	70	连续	大气
在线	2021-3-9	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.84	10	否			7.89	8.28	35	否			38.49	40.61	50	否			459323.91	9.78	6.79	53.37	11.06	70	连续	大气
在线	2021-3-9	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.85	10	否			6.88	7.09	35	否			34.37	35.81	50	否			468819.31	9.96	6.59	53.13	10.89	70	连续	大气
在线	2021-3-9	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.89	10	否			7.59	7.75	35	否			36.60	37.55	50	否			481359.66	10.26	6.36	53.57	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-9	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.92	10	否			4.78	5.07	35	否			38.75	41.41	50	否			464241.25	9.89	6.98	53.43	11.09	70	连续	大气
在线	2021-3-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.72	10	否			3.98	4.35	35	否			36.97	40.51	50	否			451961.34	9.53	7.32	52.24	10.47	70	连续	大气
在线	2021-3-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.54	10	否			7.89	8.12	35	否			30.42	31.64	50	否			481782.63	10.16	6.59	52.36	10.47	70	连续	大气
在线	2021-3-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.25	10	否			14.81	14.12	35	否			35.19	33.73	50	否										



在线	2021-3-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.23	10	否			4.83	5.37	35	否			35.98	40.10	50	否			468001.19	9.88	7.53	52.24	10.61	70	连续	大气
在线	2021-3-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.20	10	否			5.63	5.97	35	否			35.22	37.59	50	否			447754.66	9.48	6.96	52.63	10.72	70	连续	大气
在线	2021-3-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.27	10	否			4.67	4.75	35	否			39.76	40.64	50	否			476116.63	10.07	6.30	52.82	10.68	70	连续	大气
在线	2021-3-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.41	10	否			1.36	1.44	35	否			37.59	40.48	50	否			458291.72	9.69	7.03	52.66	10.61	70	连续	大气
在线	2021-3-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.46	10	否			6.44	6.69	35	否			36.13	38.46	50	否			461367.81	9.70	6.95	52.09	10.24	70	连续	大气
在线	2021-3-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.52	10	否			8.01	8.08	35	否			37.31	38.09	50	否			501783.00	10.61	6.30	52.92	10.67	70	连续	大气
在线	2021-3-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.50	10	否			15.74	15.27	35	否			37.76	36.88	50	否			513235.16	10.94	5.64	53.70	11.17	70	连续	大气
在线	2021-3-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.60	10	否			4.72	4.60	35	否			40.28	39.32	50	否			499387.38	10.67	5.62	53.91	11.29	70	连续	大气
在线	2021-3-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.62	10	否			6.47	6.48	35	否			41.57	41.71	50	否			474221.97	10.09	6.06	53.44	11.03	70	连续	大气
在线	2021-3-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.72	10	否			3.47	3.73	35	否			35.59	38.40	50	否			457177.25	9.66	7.09	52.59	10.59	70	连续	大气
在线	2021-3-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.73	10	否			11.55	11.92	35	否			38.09	39.62	50	否			455091.41	9.61	6.59	52.57	10.57	70	连续	大气
在线	2021-3-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.93	10	否			8.29	8.84	35	否			21.33	22.80	50	否			490196.03	10.31	6.96	52.17	10.33	70	连续	大气
在线	2021-3-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.93	10	否			2.78	3.06	35	否			28.36	31.02	50	否			439769.47	9.24	7.29	51.97	10.21	70	连续	大气
在线	2021-3-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.88	10	否			15.09	15.80	35	否			29.78	31.81	50	否			485280.47	10.20	6.89	52.09	10.27	70	连续	大气
在线	2021-3-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.88	10	否			7.17	6.92	35	否			25.08	25.55	50	否			495923.25	10.47	6.05	52.49	10.53	70	连续	大气
在线	2021-3-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.01	10	否			2.90	2.98	35	否			26.86	28.31	50	否			496349.13	10.42	6.65	52.00	10.23	70	连续	大气
在线	2021-3-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.96	10	否			7.97	8.70	35	否			33.45	36.79	50	否			482250.19	10.14	7.27	52.07	10.30	70	连续	大气
在线	2021-3-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.92	10	否			14.71	15.06	35	否			26.16	28.36	50	否			501092.44	10.52	6.86	51.91	10.21	70	连续	大气
在线	2021-3-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.58	10	否			15.30	16.07	35	否			37.51	39.95	50	否			506658.66	10.67	6.87	52.06	10.43	70	连续	大气
在线	2021-3-11	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.56	10	否			17.28	17.34	35	否			40.41	40.70	50	否			504733.81	10.65	6.09	52.46	10.57	70	连续	大气
在线	2021-3-11	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.81	10	否			9.65	10.06	35	否			35.81	38.37	50	否			480973.38	10.20	6.95	52.82	10.84	70	连续	大气
在线	2021-3-11	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.89	10	否			12.51	13.19	35	否			36.94	39.15	50	否			490142.59	10.37	6.82	52.44	10.72	70	连续	大气
在线	2021-3-11	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.01	10	否			17.70	18.42	35	否			41.12	43.09	50	否			506745.31	10.72	6.66	52.52	10.75	70	连续	大气
在线	2021-3-11	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.15	10	否			10.53	10.82	35	否			34.87	36.32	50	否			502346.97	10.67	6.57	52.92	10.97	70	连续	大气
在线	2021-3-11	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.06	10	否			8.96	9.29	35	否			34.70	36.40	50	否			491553.63	10.41	6.69	52.76	10.80	70	连续	大气
在线	2021-3-11	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.96	10	否			11.39	11.73	35	否			38.70	39.98	50	否			487247.78	10.32	6.47	52.65	10.76	70	连续	大气
在线	2021-3-11	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	2.00	10	否			9.86	10.11	35	否			38.38	39.66	50	否			491692.34	10.41	6.47	52.67	10.75	70	连续	大气
在线	2021-3-11	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.12	10	否			12.35	13.15	35	否			34.72	37.55	50	否			482534.66	10.21	7.12	52.59	10.70	70	连续	大气
在线	2021-3-11	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.94	10	否			9.82	10.30	35	否			32.89	34.66	50	否			464530.22	9.78	6.82	52.05	10.39	70	连续	大气
在线	2021-3-11	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.99	10	否			7.21	7.75	35	否			35.49	38.24	50	否			475535.13	10.00	7.06	52.03	10.36	70	连续	大气
在线	2021-3-11	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.02	10	否			14.13	14.63	35	否			34.23	36.02	50	否			502646.72	10.60	6.75	52.29	10.54	70	连续	大气
在线	2021-3-11	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.43	10	否			7.96	8.13	35	否			40.32	41.21	50	否			508051.25	10.74	6.32	52.56	10.72	70	连续	大气
在线	2021-3-11	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.34	10	否			3.32	3.54	35	否			40.23	42.91	50	否			507450.06	10.72	6.94	52.48	10.67	70	连续	大气
在线	2021-3-11	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.33	10	否			9.26	9.71	35	否			41.38	43.93	50	否			515924.91	10.91	6.85	52.55	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-11	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.42	10	否			13.85	14.56	35	否			39.25	41.54	50	否			522542.13	11.08	6.79	52.89	10.90	70	连续	大气
在线	2021-3-11	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.67	10	否			1.83	2.03	35	否			37.80	41.95	50	否			513816.66	10.86	7.48	52.52	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.64	10	否			4.61	4.99	35	否			37.96	41.79	50	否			497191.75	10.50	7.38	52.25	10.62	70	连续	大气
在线	2021-3-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.53	10	否			15.76	15.77	35	否			37.13	36.99	50	否			512073.59	10.83	5.96	52.56	10.72	70	连续	大气
在线	2021-3-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.69	10	否			10.56	10.31	35	否			42.95	41.93	50	否			524259.06	11.15	5.64	53.20	11.10	70	连续	大气
在线	2021-3-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.88	10	否			9.94	9.80	35	否			44.86	45.27	50	否			523007.22	11.15	6.14	53.41	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.87	10	否			11.11	11.02	35	否			31.96	32.64	50	否			519751.63	11.04	6.28	53.11	10.99	70	连续	大气
在线	2021-3-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.85	10	否			13.67	13.55	35	否			38.81	38.53	50	否			518218.84	11.03	5.89	53.27	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.49	10	否			13.08	13.02	35	否			42.17	41.97	50	否			523843.59	11.11	5.93	53.06	10.91	70	连续	大气
在线	2021-3-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.62	10	否			16.18	16.27	35	否			43.97	44.22	50	否			528309.63	11.21	6.09	53.20	10.85	70	连续	大气
在线	2021-3-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.66	10	否			17.59	17.86	35	否			37.45	38.61	50	否			512115.25	10.86	6.43	53.02	10.83	70	连续	大气
在线	2021-3-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.60	10	否			19.64	19.30	35	否			41.78	41.30	50	否			510816.28	10.90	5.78	53.52	11.29	70	连续	大气
在线	2021-3-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.71	10	否			19.50	18.62	35	否			39.64	38.08	50	否			532186.94	11.44	5.36	54.49	11.79	70	连续	大气
在线	2021-3-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.82	10	否			23.85	22.52	35	否			41.36	39.03	50	否			545475.38	11.76	5.09	54.72	11.94	70	连续	大气
在线	2021-3-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.85	10	否			10.06	9.54	35	否			44.83	42.49	50	否			534678.81	11.53	5.17	54.85	11.93	70	连续	大气
在线	2021-3-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.89	10	否			20.24	19.43	35	否			44.15	42.44	50	否			526457.31	11.36	5.39	54.81	11.94	70	连续	大气
在线	2021-3-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.94	10	否			21.93	20.81	35	否			41.06	39.19	50	否			512205.16	11.05	5.28	54.80	11.90	70	连续	大气
在线	2021-3-12	15	锅炉																											

在线	2021-3-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.43	10	否			6.18	6.36	35	否			39.83	40.87	50	否			528411.88	11.28	6.37	53.79	11.28	70	连续	大气
在线	2021-3-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.57	10	否			10.65	10.67	35	否			42.36	42.43	50	否			536358.13	11.50	6.03	54.23	11.52	70	连续	大气
在线	2021-3-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.70	10	否			10.88	11.03	35	否			41.75	42.43	50	否			523195.91	11.23	6.24	54.34	11.61	70	连续	大气
在线	2021-3-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.79	10	否			12.95	13.07	35	否			41.20	41.68	50	否			519444.00	11.11	6.17	54.00	11.39	70	连续	大气
在线	2021-3-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.88	10	否			15.28	15.45	35	否			40.04	40.80	50	否			525883.63	11.23	6.21	53.86	11.30	70	连续	大气
在线	2021-3-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.93	10	否			12.41	12.34	35	否			38.18	38.15	50	否			540708.81	11.54	5.98	53.81	11.22	70	连续	大气
在线	2021-3-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.99	10	否			6.02	6.19	35	否			36.96	38.03	50	否			518453.97	11.03	6.41	53.50	11.01	70	连续	大气
在线	2021-3-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.96	10	否			15.33	15.77	35	否			38.08	39.35	50	否			484500.88	10.29	6.47	53.23	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.23	10	否			17.85	18.54	35	否			42.53	44.43	50	否			479821.13	10.20	6.63	53.22	10.96	70	连续	大气
在线	2021-3-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.41	10	否			18.29	18.49	35	否			46.10	46.93	50	否			499393.63	10.63	6.26	53.44	11.07	70	连续	大气
在线	2021-3-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.63	2.57	10	否			16.86	16.42	35	否			44.51	43.39	50	否			506206.97	10.85	5.61	54.33	11.53	70	连续	大气
在线	2021-3-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	2.67	10	否			11.93	11.80	35	否			44.87	44.56	50	否			498059.47	10.68	5.88	54.25	11.52	70	连续	大气
在线	2021-3-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	2.68	10	否			13.44	13.21	35	否			43.45	43.26	50	否			496622.00	10.59	5.92	53.77	11.19	70	连续	大气
在线	2021-3-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	2.60	10	否			11.64	11.45	35	否			46.77	46.08	50	否			494647.69	10.54	5.77	53.68	11.12	70	连续	大气
在线	2021-3-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	2.63	10	否			11.48	11.40	35	否			43.33	43.07	50	否			500517.94	10.68	5.90	53.79	11.21	70	连续	大气
在线	2021-3-13	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	2.43	10	否			18.28	17.71	35	否			34.78	34.55	50	否			478071.66	10.21	5.89	53.68	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-13	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	2.40	10	否			15.01	14.17	35	否			42.78	40.44	50	否			513395.06	11.05	5.13	54.53	11.77	70	连续	大气
在线	2021-3-13	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	2.46	10	否			8.88	8.63	35	否			42.18	41.32	50	否			504154.41	10.86	5.69	54.50	11.82	70	连续	大气
在线	2021-3-13	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	2.48	10	否			7.56	7.30	35	否			42.50	42.57	50	否			498432.88	10.70	5.94	54.10	11.66	70	连续	大气
在线	2021-3-13	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.52	2.45	10	否			10.66	10.37	35	否			41.18	40.12	50	否			506921.75	10.89	5.60	54.23	11.66	70	连续	大气
在线	2021-3-13	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	2.40	10	否			7.62	7.53	35	否			40.36	39.90	50	否			497155.38	10.69	5.83	54.26	11.71	70	连续	大气
在线	2021-3-13	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.24	10	否			7.07	7.08	35	否			40.50	40.82	50	否			490066.59	10.50	6.09	54.01	11.50	70	连续	大气
在线	2021-3-13	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.51	10	否			6.66	6.79	35	否			40.53	41.55	50	否			483086.97	10.30	6.34	53.46	11.20	70	连续	大气
在线	2021-3-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.60	10	否			6.97	6.96	35	否			35.36	35.75	50	否			484766.41	10.30	6.17	53.31	10.90	70	连续	大气
在线	2021-3-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.68	10	否			19.60	18.96	35	否			38.25	36.99	50	否			516279.75	11.02	5.49	53.89	11.21	70	连续	大气
在线	2021-3-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.91	10	否			9.17	9.05	35	否			40.81	40.47	50	否			489354.56	10.47	5.85	54.03	11.33	70	连续	大气
在线	2021-3-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.08	10	否			8.78	8.64	35	否			41.51	41.04	50	否			497167.28	10.63	5.80	54.05	11.29	70	连续	大气
在线	2021-3-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.22	10	否			12.11	11.92	35	否			41.45	40.84	50	否			504539.72	10.80	5.76	54.12	11.37	70	连续	大气
在线	2021-3-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	2.31	10	否			13.26	13.03	35	否			39.57	38.91	50	否			505531.78	10.80	5.75	54.03	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.36	10	否			14.25	14.07	35	否			40.40	39.90	50	否			493633.22	10.56	5.81	54.15	11.34	70	连续	大气
在线	2021-3-14	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	2.38	10	否			13.23	12.92	35	否			43.50	42.56	50	否			508594.56	10.86	5.66	53.95	11.20	70	连续	大气
在线	2021-3-14	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	2.51	10	否			7.98	8.21	35	否			42.53	44.37	50	否			477693.81	10.18	6.58	53.47	11.11	70	连续	大气
在线	2021-3-14	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	2.57	10	否			8.20	8.48	35	否			38.86	40.43	50	否			475499.94	10.11	6.58	53.31	10.96	70	连续	大气
在线	2021-3-14	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	2.70	10	否			12.33	12.94	35	否			41.39	43.80	50	否			480874.75	10.24	6.81	53.16	11.09	70	连续	大气
在线	2021-3-14	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.67	2.65	10	否			10.58	10.58	35	否			38.06	37.77	50	否			518113.47	10.98	5.85	53.14	10.78	70	连续	大气
在线	2021-3-14	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.70	2.63	10	否			9.32	9.02	35	否			41.26	40.18	50	否			527415.13	11.26	5.59	53.81	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-14	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	2.64	10	否			6.31	6.20	35	否			40.99	40.31	50	否			514655.34	10.98	5.74	53.85	11.19	70	连续	大气
在线	2021-3-14	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.62	2.65	10	否			5.71	5.75	35	否			41.25	41.76	50	否			492971.97	10.52	6.17	53.72	11.22	70	连续	大气
在线	2021-3-14	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	2.67	10	否			1.04	1.07	35	否			40.88	42.25	50	否			507905.84	10.77	6.48	53.04	10.84	70	连续	大气
在线	2021-3-14	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	2.63	10	否			4.35	4.70	35	否			36.74	39.06	50	否			476086.28	10.10	6.87	53.05	10.81	70	连续	大气
在线	2021-3-14	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.39	10	否			22.15	22.74	35	否			37.48	38.93	50	否			484421.50	10.23	6.56	52.50	10.54	70	连续	大气
在线	2021-3-14	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	2.64	10	否			2.10	2.15	35	否			38.01	39.04	50	否			488912.72	10.34	6.39	52.91	10.65	70	连续	大气
在线	2021-3-14	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.77	2.75	10	否			7.88	7.78	35	否			39.83	39.45	50	否			529803.38	11.22	5.85	53.24	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-14	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.79	2.72	10	否			21.41	20.84	35	否			43.89	42.77	50	否			539624.00	11.45	5.60	53.46	10.88	70	连续	大气
在线	2021-3-14	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.81	2.76	10	否			14.28	14.02	35	否			45.60	44.78	50	否			528900.56	11.23	5.73	53.52	10.88	70	连续	大气
在线	2021-3-14	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.76	2.77	10	否			13.42	13.47	35	否			45.97	46.20	50	否			527407.69	11.18	6.07	53.29	10.78	70	连续	大气
在线	2021-3-14	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.77	10	否			22.61	22.97	35	否			43.05	43.70	50	否			524079.09	11.07	6.22	52.82	10.56	70	连续	大气
在线	2021-3-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.50	10	否			22.39	22.20	35	否			39.36	39.26	50	否			505477.03	10.67	5.95	52.72	10.48	70	连续	大气
在线	2021-3-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.48	10	否			29.35	28.57	35	否			40.44	39.50	50	否			514696.44	10.83	5.63	52.46	10.31	70	连续	大气
在线	2021-3-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.58	10	否			19.28	18.97	35	否			37.63	37.17	50	否			513816.63	10.88	5.80	53.08	10.73	70	连续	大气
在线	2021-3-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.70	10	否			6.71	6.81	35	否			37.38	38.01	50	否			503113.00	10.66	6.23	53.07	10.73	70	连续	大气
在线	2021-3-15																													

在线	2021-3-15	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.45	10	否			12.52	12.76	35	否			38.17	39.12	50	否			488106.63	10.45	6.33	53.95	11.43	70	连续	大气
在线	2021-3-15	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.22	10	否			18.80	18.89	35	否			43.26	43.53	50	否			499444.25	10.63	6.08	53.41	11.09	70	连续	大气
在线	2021-3-15	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.65	10	否			17.16	16.52	35	否			39.75	38.75	50	否			496523.59	10.58	5.58	53.50	11.12	70	连续	大气
在线	2021-3-15	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.65	10	否			6.98	6.84	35	否			42.69	42.95	50	否			494794.72	10.46	6.03	52.67	10.67	70	连续	大气
在线	2021-3-15	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.70	10	否			8.10	8.06	35	否			43.39	43.67	50	否			504424.72	10.65	6.09	52.54	10.57	70	连续	大气
在线	2021-3-15	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.47	10	否			24.89	24.09	35	否			44.55	43.16	50	否			515940.19	10.92	5.51	52.85	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-15	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.77	10	否			18.80	18.06	35	否			46.01	44.65	50	否			507262.22	10.79	5.52	53.38	11.07	70	连续	大气
在线	2021-3-15	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.05	10	否			15.32	14.68	35	否			44.70	43.88	50	否			512259.56	10.88	5.69	53.22	10.94	70	连续	大气
在线	2021-3-15	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.09	10	否			19.92	19.20	35	否			46.81	45.21	50	否			495007.13	10.55	5.46	53.47	11.16	70	连续	大气
在线	2021-3-15	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.25	10	否			15.29	14.90	35	否			47.46	46.91	50	否			499383.97	10.63	5.81	53.35	11.09	70	连续	大气
在线	2021-3-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.39	10	否			12.24	12.23	35	否			45.18	45.64	50	否			486117.97	10.32	6.14	52.97	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.25	10	否			23.73	22.45	35	否			39.38	37.36	50	否			505042.47	10.69	5.19	52.80	10.74	70	连续	大气
在线	2021-3-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.23	10	否			18.70	17.43	35	否			40.32	37.59	50	否			509914.06	10.90	4.91	53.84	11.36	70	连续	大气
在线	2021-3-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.30	10	否			10.11	9.52	35	否			47.66	44.88	50	否			511533.38	10.97	5.07	54.04	11.53	70	连续	大气
在线	2021-3-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	2.37	10	否			14.05	13.37	35	否			47.21	44.96	50	否			512663.41	10.99	5.25	54.08	11.54	70	连续	大气
在线	2021-3-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	2.39	10	否			21.83	20.63	35	否			43.99	41.56	50	否			522574.09	11.22	5.13	54.24	11.66	70	连续	大气
在线	2021-3-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.08	10	否			13.60	12.93	35	否			45.61	43.50	50	否			524459.38	11.24	5.26	54.01	11.53	70	连续	大气
在线	2021-3-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.62	10	否			7.28	7.16	35	否			43.92	43.11	50	否			513340.78	10.94	5.72	53.56	11.11	70	连续	大气
在线	2021-3-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.20	10	否			22.74	22.37	35	否			37.15	36.59	50	否			487475.09	10.29	5.76	52.45	10.53	70	连续	大气
在线	2021-3-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.41	10	否			9.08	9.03	35	否			42.38	42.44	50	否			495486.06	10.48	6.02	52.46	10.68	70	连续	大气
在线	2021-3-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.43	10	否			7.24	7.08	35	否			44.44	43.82	50	否			516312.34	10.99	5.75	53.39	11.11	70	连续	大气
在线	2021-3-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.57	10	否			6.53	6.46	35	否			47.24	47.31	50	否			506232.59	10.83	6.01	53.73	11.40	70	连续	大气
在线	2021-3-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.47	10	否			18.18	17.60	35	否			43.19	42.17	50	否			535343.88	11.42	5.63	53.85	11.24	70	连续	大气
在线	2021-3-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.64	10	否			9.22	8.92	35	否			38.84	38.24	50	否			504671.34	10.83	5.74	54.20	11.64	70	连续	大气
在线	2021-3-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.68	10	否			18.46	17.67	35	否			42.79	41.16	50	否			504360.34	10.81	5.39	54.21	11.51	70	连续	大气
在线	2021-3-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.86	10	否			11.28	10.93	35	否			45.48	44.30	50	否			523562.91	11.25	5.60	54.29	11.71	70	连续	大气
在线	2021-3-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.07	10	否			1.28	1.29	35	否			43.80	44.43	50	否			522911.63	11.21	6.21	54.04	11.56	70	连续	大气
在线	2021-3-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.04	10	否			15.10	14.32	35	否			39.03	37.22	50	否			535644.69	11.50	5.24	54.40	11.68	70	连续	大气
在线	2021-3-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.08	10	否			11.83	10.98	35	否			42.14	39.20	50	否			529221.31	11.43	4.87	54.90	12.00	70	连续	大气
在线	2021-3-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.15	10	否			10.64	9.79	35	否			42.29	39.02	50	否			534123.94	11.56	4.74	55.15	12.15	70	连续	大气
在线	2021-3-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	2.26	10	否			7.87	7.29	35	否			45.32	41.98	50	否			538510.56	11.65	4.80	55.16	12.14	70	连续	大气
在线	2021-3-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.11	10	否			23.86	22.12	35	否			43.78	40.65	50	否			540628.75	11.70	4.84	55.13	12.17	70	连续	大气
在线	2021-3-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.72	10	否			26.52	24.80	35	否			46.05	43.08	50	否			535598.75	11.56	4.96	54.81	11.96	70	连续	大气
在线	2021-3-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.04	10	否			5.98	5.84	35	否			45.33	46.49	50	否			525157.13	11.30	6.38	54.47	11.77	70	连续	大气
在线	2021-3-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.04	10	否			1.04	1.13	35	否			31.34	33.94	50	否			522986.03	11.13	7.14	53.36	11.11	70	连续	大气
在线	2021-3-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.83	10	否			18.43	19.21	35	否			35.70	37.67	50	否			535886.19	11.33	6.78	52.74	10.67	70	连续	大气
在线	2021-3-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.06	10	否			15.94	16.08	35	否			42.86	43.24	50	否			523358.72	11.15	6.13	53.46	11.15	70	连续	大气
在线	2021-3-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.10	10	否			15.31	15.21	35	否			40.06	39.99	50	否			527180.94	11.22	5.95	53.46	11.10	70	连续	大气
在线	2021-3-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.84	10	否			20.03	18.88	35	否			45.69	43.15	50	否			522979.06	11.15	5.11	53.66	11.20	70	连续	大气
在线	2021-3-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.14	10	否			16.52	15.40	35	否			47.34	44.17	50	否			524150.56	11.26	4.92	54.36	11.70	70	连续	大气
在线	2021-3-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.52	2.37	10	否			17.39	16.30	35	否			44.41	41.66	50	否			528145.94	11.36	5.01	54.53	11.77	70	连续	大气
在线	2021-3-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.67	2.53	10	否			13.69	12.93	35	否			41.00	38.93	50	否			515169.94	11.08	5.19	54.50	11.71	70	连续	大气
在线	2021-3-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	2.51	10	否			7.68	7.57	35	否			32.62	32.45	50	否			465771.13	9.95	5.87	53.66	11.21	70	连续	大气
在线	2021-3-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.52	2.69	10	否			3.41	3.63	35	否			35.69	38.10	50	否			488902.91	10.31	6.95	52.21	10.50	70	连续	大气
在线	2021-3-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	2.50	10	否			11.73	11.62	35	否			36.74	36.61	50	否			497014.19	10.48	5.96	52.34	10.50	70	连续	大气
在线	2021-3-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.63	2.53	10	否			16.39	15.80	35	否			45.79	44.08	50	否			530785.75	11.30	5.41	53.42	11.09	70	连续	大气
在线	2021-3-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.65	2.54	10	否			11.16	10.61	35	否			44.94	43.03	50	否			515118.66	11.06	5.32	54.23	11.62	70	连续	大气
在线	2021-3-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	2.49	10	否			10.50	9.97	35	否			43.35	41.72	50	否			506835.59	10.87	5.35	54.20	11.58	70	连续	大气
在线	2021-3-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.58	2.43	10	否			1.64	1.55	35	否			48.00	45.27	50	否			513531.59	11.04	5.10	54.46	11.71	70	连续	大气
在线	2021-3-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.60	2.50	10	否			3.50	3.34	35	否			47.35	45.54	50	否			516211.25	11.10	5.40	54.38	11.71	70	连续	大气
在线	2021-3-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	2.39	10	否			5.76	5.56	35	否			35.89	34.99	50	否			485441.22	10.40	5.59	53.94	11.44	70	连续	大气
在线	20																													

在线	2021-3-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.82	2.67	10	否			14.60	13.78	35	否			46.32	43.89	50	否			524070.53	11.26	5.17	54.20	11.66	70	连续	大气
在线	2021-3-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.75	2.63	10	否			13.76	13.14	35	否			47.61	45.60	50	否			515509.34	11.07	5.34	54.04	11.66	70	连续	大气
在线	2021-3-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.76	2.67	10	否			15.39	14.85	35	否			46.03	44.57	50	否			502354.16	10.77	5.50	53.97	11.53	70	连续	大气
在线	2021-3-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.75	2.65	10	否			16.21	15.59	35	否			35.71	34.41	50	否			526126.19	11.27	5.44	54.05	11.46	70	连续	大气
在线	2021-3-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	2.42	10	否			23.29	22.13	35	否			42.72	40.73	50	否			541869.88	11.59	5.27	53.86	11.38	70	连续	大气
在线	2021-3-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	6.37	10	否			12.79	63.50	35	是	0.81	校准	30.98	137.25	50	是	1.74	校准	532841.38	11.27	5.71	53.95	10.36	70	连续	大气
在线	2021-3-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	3.62	10	否			6.79	31.06	35	否			56.18	107.80	50	是	1.16	校准	537035.44	11.25	5.91	53.37	9.64	70	连续	大气
在线	2021-3-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.89	10	否			8.63	8.47	35	否			46.13	45.35	50	否			562056.31	11.93	5.72	53.49	10.85	70	连续	大气
在线	2021-3-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.10	10	否			14.72	14.06	35	否			41.61	39.84	50	否			561892.69	11.98	5.34	53.98	11.12	70	连续	大气
在线	2021-3-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.19	10	否			15.91	15.08	35	否			48.49	45.94	50	否			562120.94	11.98	5.17	54.05	11.07	70	连续	大气
在线	2021-3-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.33	10	否			9.85	9.50	35	否			42.64	41.58	50	否			535556.50	11.45	5.51	54.25	11.24	70	连续	大气
在线	2021-3-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.32	10	否			5.17	4.88	35	否			38.38	36.54	50	否			519417.91	11.14	5.17	54.52	11.44	70	连续	大气
在线	2021-3-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.37	10	否			5.78	5.59	35	否			41.98	40.79	50	否			516286.44	11.04	5.53	54.20	11.23	70	连续	大气
在线	2021-3-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	2.28	10	否			5.46	5.40	35	否			41.13	40.70	50	否			543139.06	11.60	5.84	54.03	11.20	70	连续	大气
在线	2021-3-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.84	10	否			13.27	12.61	35	否			39.25	37.33	50	否			554861.75	11.84	5.22	54.02	11.21	70	连续	大气
在线	2021-3-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.96	10	否			13.32	12.68	35	否			36.74	35.03	50	否			555701.13	11.87	5.25	54.14	11.25	70	连续	大气
在线	2021-3-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.16	10	否			9.48	9.29	35	否			45.25	44.49	50	否			540518.06	11.56	5.74	54.13	11.31	70	连续	大气
在线	2021-3-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.19	10	否			6.72	6.46	35	否			39.11	37.65	50	否			551822.13	11.84	5.41	54.46	11.52	70	连续	大气
在线	2021-3-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.30	10	否			6.68	6.47	35	否			40.84	39.53	50	否			552214.94	11.85	5.50	54.50	11.53	70	连续	大气
在线	2021-3-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	2.31	10	否			9.97	9.32	35	否			43.70	40.88	50	否			556779.75	11.96	4.97	54.66	11.60	70	连续	大气
在线	2021-3-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.58	2.48	10	否			8.72	8.29	35	否			45.10	43.23	50	否			543079.88	11.65	5.32	54.73	11.48	70	连续	大气
在线	2021-3-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.67	2.70	10	否			4.23	4.25	35	否			42.10	42.65	50	否			506478.06	10.83	6.13	54.17	11.20	70	连续	大气
在线	2021-3-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.73	2.67	10	否			8.53	8.25	35	否			39.45	38.60	50	否			514289.88	10.96	5.66	53.99	11.02	70	连续	大气
在线	2021-3-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.83	2.76	10	否			7.49	7.29	35	否			47.14	45.89	50	否			525604.50	11.21	5.59	54.12	11.09	70	连续	大气
在线	2021-3-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.81	2.75	10	否			6.77	6.64	35	否			44.75	43.89	50	否			515313.59	10.98	5.70	53.99	11.00	70	连续	大气
在线	2021-3-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.74	2.68	10	否			9.18	8.93	35	否			43.71	42.66	50	否			522432.84	11.14	5.62	54.00	11.04	70	连续	大气
在线	2021-3-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.75	2.70	10	否			6.51	6.39	35	否			42.57	41.85	50	否			519784.75	11.08	5.73	54.00	11.07	70	连续	大气
在线	2021-3-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.71	2.65	10	否			6.74	6.60	35	否			43.71	42.84	50	否			529468.19	11.28	5.69	53.98	10.98	70	连续	大气
在线	2021-3-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.70	2.73	10	否			5.43	5.45	35	否			43.61	44.10	50	否			518658.69	11.01	6.13	53.54	10.81	70	连续	大气
在线	2021-3-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.62	2.70	10	否			11.18	11.11	35	否			39.39	40.61	50	否			517166.31	10.95	6.41	53.06	10.67	70	连续	大气
在线	2021-3-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.54	10	否			16.55	17.03	35	否			44.00	45.08	50	否			517703.75	10.98	6.36	53.15	10.83	70	连续	大气
在线	2021-3-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.61	2.72	10	否			16.21	16.85	35	否			43.18	44.91	50	否			543333.69	11.46	6.59	52.50	10.51	70	连续	大气
在线	2021-3-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.66	2.83	10	否			14.30	15.15	35	否			36.94	39.27	50	否			541134.19	11.42	6.88	52.67	10.55	70	连续	大气
在线	2021-3-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	2.75	10	否			20.59	21.32	35	否			37.63	39.18	50	否			533877.31	11.30	6.57	52.82	10.70	70	连续	大气
在线	2021-3-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	2.63	10	否			14.33	15.07	35	否			33.58	35.46	50	否			491201.22	10.37	6.79	52.60	10.49	70	连续	大气
在线	2021-3-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.89	10	否			10.78	11.23	35	否			35.62	37.26	50	否			488465.66	10.28	6.64	52.16	10.29	70	连续	大气
在线	2021-3-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.91	10	否			20.99	20.70	35	否			41.05	40.49	50	否			502657.38	10.59	5.81	52.45	10.34	70	连续	大气
在线	2021-3-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.28	10	否			13.76	13.78	35	否			43.41	43.79	50	否			504888.34	10.70	6.12	52.98	10.73	70	连续	大气
在线	2021-3-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.37	10	否			12.06	11.64	35	否			40.08	38.76	50	否			523416.34	11.12	5.47	53.35	10.91	70	连续	大气
在线	2021-3-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	2.50	10	否			7.67	7.45	35	否			43.87	42.59	50	否			537210.69	11.46	5.55	53.78	11.19	70	连续	大气
在线	2021-3-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	2.57	10	否			9.28	9.02	35	否			43.10	41.91	50	否			545974.06	11.65	5.57	53.78	11.22	70	连续	大气
在线	2021-3-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.74	2.67	10	否			10.03	9.78	35	否			41.68	40.67	50	否			554815.00	11.86	5.63	53.98	11.31	70	连续	大气
在线	2021-3-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.90	2.86	10	否			9.07	8.84	35	否			40.86	40.24	50	否			533808.13	11.44	5.75	54.13	11.45	70	连续	大气
在线	2021-3-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.91	2.94	10	否			5.21	5.25	35	否			43.47	43.89	50	否			535153.63	11.41	6.14	53.58	11.12	70	连续	大气
在线	2021-3-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.01	3.14	10	否			6.01	6.17	35	否			41.30	43.13	50	否			533398.44	11.31	6.61	53.07	10.79	70	连续	大气
在线	2021-3-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.98	3.01	10	否			10.92	11.00	35	否			39.94	40.29	50	否			545345.06	11.56	6.12	53.07	10.80	70	连续	大气
在线	2021-3-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.96	2.95	10	否			16.03	15.79	35	否			37.00	36.93	50	否			550392.63	11.69	5.90	53.36	10.93	70	连续	大气
在线	2021-3-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.96	2.87	10	否			12.08	11.66	35	否			44.88	43.46	50	否			524898.69	11.20	5.50	53.70	11.15	70	连续	大气
在线	2021-3-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.01	2.90	10	否			18.06	17.42	35	否			45.30	43.70	50	否			514436.63	11.01	5.45	53.93	11.32	70	连续	大气
在线	2021-3-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.07	3.02	10	否			14.07	13.78	35	否			43.77	43.11	50	否			514830.28	11.00	5.74	53.89	11.26	70	连续	大气
在线	2021-3-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.89	2.91	10	否			9.25	9.18	35	否			40.42	40.87	50	否			499426.34	10.64	6.11	53.54	11.06	70	连续	大气
在线																														



在线	2021-3-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	2.65	10	否			7.06	7.19	35	否			39.30	40.56	50	否			491039.19	10.25	6.47	51.47	9.79	70	连续	大气
在线	2021-3-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.65	2.71	10	否			20.24	20.48	35	否			40.98	41.91	50	否			512701.94	10.79	6.32	52.28	10.32	70	连续	大气
在线	2021-3-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.78	2.69	10	否			17.51	16.91	35	否			39.48	38.18	50	否			525121.31	11.13	5.47	53.07	10.78	70	连续	大气
在线	2021-3-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	2.49	10	否			21.58	20.71	35	否			39.38	38.23	50	否			530474.25	11.27	5.50	53.27	10.91	70	连续	大气
在线	2021-3-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.15	10	否			17.93	16.71	35	否			45.73	42.65	50	否			535101.25	11.38	4.91	53.30	10.97	70	连续	大气
在线	2021-3-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.73	2.57	10	否			16.44	15.48	35	否			47.49	44.77	50	否			514771.06	10.96	5.08	53.40	11.04	70	连续	大气
在线	2021-3-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.79	2.71	10	否			16.75	16.27	35	否			47.07	45.68	50	否			513687.31	10.93	5.54	53.34	11.02	70	连续	大气
在线	2021-3-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.97	2.91	10	否			13.70	13.33	35	否			45.25	44.48	50	否			530672.88	11.27	5.70	53.14	10.88	70	连续	大气
在线	2021-3-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.93	3.01	10	否			12.89	13.21	35	否			42.13	43.26	50	否			506235.38	10.77	6.38	53.25	10.99	70	连续	大气
在线	2021-3-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.93	3.13	10	否			6.92	7.37	35	否			39.50	42.20	50	否			506815.59	10.69	6.96	52.18	10.45	70	连续	大气
在线	2021-3-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.93	3.09	10	否			11.45	11.96	35	否			36.56	38.57	50	否			520270.59	10.88	6.77	51.53	9.96	70	连续	大气
在线	2021-3-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.57	10	否			8.09	8.38	35	否			38.11	39.78	50	否			553782.44	11.59	6.63	51.74	10.03	70	连续	大气
在线	2021-3-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.48	10	否			11.41	11.71	35	否			39.52	40.82	50	否			542126.75	11.42	6.46	52.26	10.40	70	连续	大气
在线	2021-3-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	2.96	10	否			6.41	7.06	35	否			35.66	40.01	50	否			532427.25	11.20	7.60	52.16	10.34	70	连续	大气
在线	2021-3-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.66	2.94	10	否			4.45	4.89	35	否			27.64	30.46	50	否			488874.75	10.21	7.40	51.44	9.79	70	连续	大气
在线	2021-3-21	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.71	3.12	10	否			5.03	5.79	35	否			31.40	36.13	50	否			458912.22	9.53	7.94	50.88	9.39	70	连续	大气
在线	2021-3-21	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.63	3.23	10	否			5.00	6.13	35	否			31.47	38.72	50	否			437212.44	9.03	8.79	49.96	9.08	70	连续	大气
在线	2021-3-21	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	3.02	10	否			7.67	9.19	35	否			34.27	41.47	50	否			440318.78	9.03	8.61	49.20	8.68	70	连续	大气
在线	2021-3-21	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	2.62	10	否			16.35	18.18	35	否			39.48	43.94	50	否			438892.50	9.02	7.52	49.39	8.85	70	连续	大气
在线	2021-3-21	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.55	10	否			19.69	21.44	35	否			39.66	43.53	50	否			451927.03	9.31	7.36	49.81	8.94	70	连续	大气
在线	2021-3-21	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.59	10	否			10.60	11.89	35	否			40.59	45.56	50	否			441943.91	9.12	7.64	49.86	9.10	70	连续	大气
在线	2021-3-21	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.42	10	否			15.56	16.91	35	否			40.92	44.65	50	否			445524.38	9.19	7.25	49.85	9.06	70	连续	大气
在线	2021-3-21	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.53	10	否			9.96	11.33	35	否			37.38	42.49	50	否			449440.31	9.28	7.81	49.97	9.13	70	连续	大气
在线	2021-3-21	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	2.20	10	否			14.75	16.06	35	否			40.36	44.07	50	否			460693.91	9.55	7.26	50.57	9.31	70	连续	大气
在线	2021-3-21	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.00	10	否			12.08	13.47	35	否			35.59	39.90	50	否			446702.59	9.27	7.62	50.64	9.36	70	连续	大气
在线	2021-3-21	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.37	10	否			21.34	23.09	35	否			35.42	38.34	50	否			453356.69	9.43	7.14	51.00	9.52	70	连续	大气
在线	2021-3-21	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.39	10	否			16.92	18.13	35	否			37.06	40.06	50	否			438772.50	9.15	7.15	51.33	9.65	70	连续	大气
在线	2021-3-21	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.66	10	否			18.68	19.43	35	否			33.58	35.41	50	否			447307.28	9.32	6.78	51.27	9.63	70	连续	大气
在线	2021-3-21	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.83	10	否			14.57	15.68	35	否			40.18	43.37	50	否			440986.28	9.20	7.11	51.37	9.71	70	连续	大气
在线	2021-3-21	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.96	10	否			14.96	16.24	35	否			33.51	37.00	50	否			436947.06	9.10	7.38	51.09	9.59	70	连续	大气
在线	2021-3-21	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.96	10	否			10.95	12.31	35	否			34.62	38.97	50	否			422499.41	8.78	7.66	50.76	9.43	70	连续	大气
在线	2021-3-21	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.05	10	否			11.75	13.44	35	否			34.48	39.44	50	否			419309.88	8.66	7.88	50.17	9.04	70	连续	大气
在线	2021-3-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.16	10	否			13.78	15.94	35	否			33.14	38.33	50	否			424578.03	8.75	8.03	49.93	8.94	70	连续	大气
在线	2021-3-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.21	10	否			15.19	17.12	35	否			34.36	39.01	50	否			442706.94	9.13	7.77	50.01	8.97	70	连续	大气
在线	2021-3-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.41	10	否			13.33	15.13	35	否			33.28	38.62	50	否			449253.72	9.26	8.04	50.09	8.96	70	连续	大气
在线	2021-3-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.46	10	否			8.90	10.19	35	否			34.75	39.81	50	否			459351.44	9.50	7.91	50.49	9.18	70	连续	大气
在线	2021-3-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.43	10	否			9.98	11.37	35	否			30.06	34.37	50	否			444903.78	9.24	7.87	50.79	9.37	70	连续	大气
在线	2021-3-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.45	10	否			12.69	14.32	35	否			30.20	34.23	50	否			445530.19	9.26	7.75	50.96	9.46	70	连续	大气
在线	2021-3-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	2.55	10	否			19.89	21.08	35	否			40.27	42.77	50	否			494726.91	10.32	6.88	51.43	9.76	70	连续	大气
在线	2021-3-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.23	10	否			15.95	17.16	35	否			37.48	40.69	50	否			479516.69	10.05	7.17	52.03	9.98	70	连续	大气
在线	2021-3-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.96	10	否			16.89	18.89	35	否			35.69	40.05	50	否			437361.22	9.20	7.62	52.10	10.24	70	连续	大气
在线	2021-3-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.86	10	否			19.19	21.11	35	否			35.49	39.31	50	否			416969.56	8.74	7.48	51.67	10.00	70	连续	大气
在线	2021-3-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	2.00	10	否			12.44	13.60	35	否			38.55	42.27	50	否			422916.44	8.83	7.31	51.21	9.81	70	连续	大气
在线	2021-3-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.23	10	否			8.05	8.99	35	否			34.88	39.14	50	否			423677.56	8.86	7.65	51.27	9.94	70	连续	大气
在线	2021-3-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.46	10	否			9.03	10.53	35	否			33.98	39.72	50	否			429107.97	8.95	8.15	51.12	9.76	70	连续	大气
在线	2021-3-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.43	10	否			15.63	17.18	35	否			37.33	41.07	50	否			433271.06	9.03	7.37	51.12	9.69	70	连续	大气
在线	2021-3-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.50	10	否			12.47	13.81	35	否			33.50	37.12	50	否			434022.00	9.07	7.47	51.41	9.84	70	连续	大气
在线	2021-3-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.67	10	否			13.89	15.62	35	否			31.24	35.12	50	否			419011.09	9.06	7.66	51.31	9.69	70	连续	大气
在线	2021-3-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.62	10	否			17.27	19.06	35	否			35.28	38.95	50	否			432741.75	9.09	7.41	51.09	9.49	70	连续	大气
在线	2021-3-22	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.65	10	否			19.08	21.16	35	否			33.17	36.80	50	否			445056.97	9.27	7.48	51.24	9.57	70	连续	大气
在线	2021-3-22	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.36	10	否			18.44	19.51	35	否			35.84	37.90	50	否			462829.00	9.65	6.82	51.58	9.66	70	连续	大气
在线	2021-3-22	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.69	10																							

在线	2021-3-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.10	10	否			22.08	22.85	35	否			40.88	42.73	50	否			474665.00	9.98	6.58	52.26	10.14	70	连续	大气
在线	2021-3-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.51	10	否			19.58	20.08	35	否			38.22	39.77	50	否			479595.13	9.99	6.50	51.31	9.59	70	连续	大气
在线	2021-3-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.77	10	否			23.54	23.81	35	否			45.18	45.72	50	否			495382.31	10.34	6.17	51.56	9.78	70	连续	大气
在线	2021-3-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.07	10	否			23.55	24.63	35	否			44.45	46.63	50	否			479969.91	10.09	6.67	52.17	10.20	70	连续	大气
在线	2021-3-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.22	10	否			23.46	24.61	35	否			42.91	45.01	50	否			474622.81	10.00	6.70	52.34	10.39	70	连续	大气
在线	2021-3-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.02	10	否			12.45	13.41	35	否			38.36	41.59	50	否			463684.69	9.71	7.17	51.52	9.98	70	连续	大气
在线	2021-3-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.60	10	否			9.47	11.70	35	否			30.54	38.79	50	否			521301.41	10.76	9.22	50.28	9.21	70	连续	大气
在线	2021-3-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.28	10	否			19.11	19.98	35	否			35.79	37.76	50	否			461585.75	9.54	6.74	50.43	9.15	70	连续	大气
在线	2021-3-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.14	10	否			16.51	16.49	35	否			39.92	40.17	50	否			465056.19	9.74	6.06	51.95	9.96	70	连续	大气
在线	2021-3-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.81	10	否			9.40	10.03	35	否			39.18	42.12	50	否			452856.00	9.47	7.04	51.86	9.84	70	连续	大气
在线	2021-3-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.98	10	否			6.21	6.85	35	否			36.43	40.36	50	否			443593.03	9.24	7.44	51.34	9.63	70	连续	大气
在线	2021-3-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.15	10	否			6.95	7.76	35	否			36.28	40.68	50	否			441145.97	9.18	7.63	51.23	9.57	70	连续	大气
在线	2021-3-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.30	10	否			8.68	9.71	35	否			37.53	41.96	50	否			451975.34	9.39	7.59	50.99	9.49	70	连续	大气
在线	2021-3-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	2.25	10	否			11.45	12.65	35	否			33.29	37.03	50	否			437059.50	9.07	7.51	50.79	9.36	70	连续	大气
在线	2021-3-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.39	10	否			12.58	14.04	35	否			34.79	38.98	50	否			443068.94	9.19	7.59	50.85	9.35	70	连续	大气
在线	2021-3-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.45	10	否			20.68	21.35	35	否			38.18	39.46	50	否			472624.00	9.86	6.49	51.58	9.68	70	连续	大气
在线	2021-3-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	2.56	10	否			20.47	20.50	35	否			39.78	39.87	50	否			492949.69	10.37	6.03	52.51	10.21	70	连续	大气
在线	2021-3-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.67	2.63	10	否			13.93	13.81	35	否			40.39	39.74	50	否			503794.34	10.65	5.75	53.07	10.53	70	连续	大气
在线	2021-3-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.84	2.71	10	否			5.30	5.05	35	否			46.57	44.45	50	否			510813.47	10.85	5.27	53.66	10.81	70	连续	大气
在线	2021-3-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.83	2.80	10	否			6.72	6.55	35	否			45.81	45.38	50	否			514476.38	10.91	5.81	53.43	10.72	70	连续	大气
在线	2021-3-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.82	2.81	10	否			9.12	9.00	35	否			44.42	44.35	50	否			549507.13	11.56	5.94	52.71	10.27	70	连续	大气
在线	2021-3-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.77	2.74	10	否			9.35	9.22	35	否			42.71	42.26	50	否			542098.31	11.43	5.83	52.88	10.37	70	连续	大气
在线	2021-3-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.83	2.78	10	否			12.29	12.08	35	否			43.14	42.44	50	否			543337.19	11.45	5.75	52.94	10.37	70	连续	大气
在线	2021-3-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.79	2.78	10	否			13.00	12.96	35	否			48.40	48.25	50	否			544484.63	11.47	5.95	52.73	10.36	70	连续	大气
在线	2021-3-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.21	10	否			14.68	14.48	35	否			45.67	45.31	50	否			546566.63	11.51	5.87	52.57	10.35	70	连续	大气
在线	2021-3-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.92	10	否			15.98	15.60	35	否			47.50	46.40	50	否			534625.13	11.25	5.64	52.51	10.27	70	连续	大气
在线	2021-3-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.10	10	否			14.38	14.20	35	否			48.19	47.59	50	否			514872.13	10.83	5.81	52.53	10.27	70	连续	大气
在线	2021-3-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.86	10	否			8.18	8.66	35	否			42.27	45.22	50	否			468058.00	9.76	6.98	51.31	9.68	70	连续	大气
在线	2021-3-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.69	10	否			5.32	5.56	35	否			41.26	44.43	50	否			491952.44	10.24	7.06	51.27	9.59	70	连续	大气
在线	2021-3-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.89	10	否			1.85	1.96	35	否			41.89	44.43	50	否			515661.59	10.83	6.85	52.11	10.24	70	连续	大气
在线	2021-3-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.06	10	否			5.55	5.83	35	否			42.85	45.52	50	否			529528.50	11.15	6.88	52.40	10.39	70	连续	大气
在线	2021-3-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.14	10	否			3.48	3.51	35	否			41.98	42.70	50	否			525164.50	11.12	6.25	53.01	10.73	70	连续	大气
在线	2021-3-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.17	10	否			6.32	6.24	35	否			43.12	43.47	50	否			528856.63	11.22	6.06	53.37	10.85	70	连续	大气
在线	2021-3-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.19	10	否			12.09	11.91	35	否			45.36	44.86	50	否			519067.19	11.02	5.82	53.43	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	2.39	10	否			11.71	11.65	35	否			45.68	45.73	50	否			505732.63	10.78	6.02	53.64	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.19	10	否			14.47	13.93	35	否			32.05	31.55	50	否			443244.09	9.43	5.68	53.41	10.94	70	连续	大气
在线	2021-3-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.21	10	否			5.67	5.51	35	否			41.30	40.38	50	否			444796.81	9.40	5.64	52.76	10.55	70	连续	大气
在线	2021-3-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.35	10	否			12.09	11.57	35	否			38.84	38.39	50	否			476509.03	10.05	5.74	52.81	10.40	70	连续	大气
在线	2021-3-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	2.45	10	否			10.75	10.25	35	否			41.08	39.20	50	否			503086.59	10.68	5.27	53.69	10.77	70	连续	大气
在线	2021-3-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.63	2.51	10	否			13.44	12.78	35	否			41.93	40.01	50	否			486935.44	10.38	5.27	54.05	11.04	70	连续	大气
在线	2021-3-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	2.58	10	否			7.73	7.41	35	否			43.64	41.84	50	否			489562.72	10.41	5.35	53.80	10.83	70	连续	大气
在线	2021-3-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.70	2.66	10	否			8.89	8.75	35	否			45.05	44.42	50	否			487474.56	10.35	5.79	53.50	10.75	70	连续	大气
在线	2021-3-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	2.54	10	否			6.30	6.47	35	否			44.45	45.91	50	否			485999.44	10.25	6.47	52.75	10.36	70	连续	大气
在线	2021-3-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.99	10	否			5.99	6.34	35	否			39.62	42.55	50	否			455300.28	9.54	7.01	52.07	9.96	70	连续	大气
在线	2021-3-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.61	10	否			19.98	19.58	35	否			37.31	37.03	50	否			479225.50	9.99	5.90	51.65	9.64	70	连续	大气
在线	2021-3-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.11	10	否			12.21	11.51	35	否			49.03	46.37	50	否			491735.31	10.36	5.14	52.72	10.29	70	连续	大气
在线	2021-3-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	2.36	10	否			12.61	12.18	35	否			47.39	45.80	50	否			497126.16	10.54	5.48	53.44	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	2.43	10	否			13.86	13.38	35	否			44.83	43.28	50	否			504422.44	10.72	5.45	53.59	10.87	70	连续	大气
在线	2021-3-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	2.47	10	否			18.03	17.29	35	否			42.64	41.06	50	否			505865.03	10.76	5.39	53.73	10.89	70	连续	大气
在线	2021-3-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	2.53	10	否			14.58	14.24	35	否			45.52	44.55	50	否			491387.38	10.42	5.66	53.34	10.76	70	连续	大气
在线	2021-3-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.15	10	否			16.79	16.26	35	否			46.32	44.87	50	否			491129.75	10.36	5.51	52.71	10.45	70	连续	大气
在线	2021-3-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.9																									

在线	2021-3-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.39	10	否			6.28	6.50	35	否			43.08	44.69	50	否			490885.66	10.45	6.53	53.47	11.04	70	连续	大气
在线	2021-3-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	2.50	10	否			6.92	6.98	35	否			38.80	39.25	50	否			491063.72	10.47	6.16	53.70	11.14	70	连续	大气
在线	2021-3-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.44	10	否			10.20	10.06	35	否			35.56	36.35	50	否			470494.88	10.03	6.22	53.55	11.13	70	连续	大气
在线	2021-3-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.41	10	否			7.13	7.29	35	否			38.43	39.66	50	否			462086.06	9.84	6.45	53.33	11.02	70	连续	大气
在线	2021-3-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	2.63	10	否			5.11	5.33	35	否			43.08	45.29	50	否			505397.63	10.74	6.72	53.23	10.94	70	连续	大气
在线	2021-3-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	2.81	10	否			6.70	7.26	35	否			37.75	41.26	50	否			497941.50	10.59	7.27	53.24	11.00	70	连续	大气
在线	2021-3-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	2.67	10	否			9.25	9.30	35	否			34.79	36.38	50	否			489445.72	10.39	6.58	53.18	10.89	70	连续	大气
在线	2021-3-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.61	2.63	10	否			7.33	7.37	35	否			35.29	35.63	50	否			485928.69	10.36	6.09	53.59	11.15	70	连续	大气
在线	2021-3-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	2.25	10	否			24.34	23.38	35	否			44.30	42.60	50	否			497580.25	10.62	5.39	53.74	11.21	70	连续	大气
在线	2021-3-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.44	10	否			10.55	10.30	35	否			43.73	43.00	50	否			480787.84	10.29	5.77	53.90	11.36	70	连续	大气
在线	2021-3-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.35	10	否			18.49	18.15	35	否			42.79	42.18	50	否			469449.94	10.01	5.76	53.52	11.10	70	连续	大气
在线	2021-3-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	2.35	10	否			15.46	14.66	35	否			44.29	42.02	50	否			490440.25	10.49	5.19	53.95	11.35	70	连续	大气
在线	2021-3-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	2.45	10	否			2.16	2.16	35	否			37.51	37.92	50	否			483460.31	10.35	6.12	53.91	11.35	70	连续	大气
在线	2021-3-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.33	10	否			17.53	16.94	35	否			44.08	42.88	50	否			503772.66	10.73	5.58	53.70	11.06	70	连续	大气
在线	2021-3-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	2.55	10	否			6.55	6.77	35	否			37.17	38.91	50	否			459586.94	9.85	6.66	54.09	11.44	70	连续	大气
在线	2021-3-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	2.42	10	否			11.32	11.49	35	否			39.01	40.14	50	否			454305.63	9.66	6.42	53.21	10.97	70	连续	大气
在线	2021-3-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.11	10	否			8.01	8.11	35	否			41.66	44.15	50	否			478717.47	10.16	6.91	53.03	10.81	70	连续	大气
在线	2021-3-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.98	10	否			10.17	9.98	35	否			41.70	41.35	50	否			516254.91	10.96	5.85	53.37	10.86	70	连续	大气
在线	2021-3-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.18	10	否			7.83	7.81	35	否			40.45	40.64	50	否			514514.75	10.99	6.05	53.93	11.23	70	连续	大气
在线	2021-3-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.30	10	否			13.06	12.86	35	否			38.00	38.39	50	否			483303.75	10.37	6.04	54.17	11.55	70	连续	大气
在线	2021-3-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	2.40	10	否			5.22	5.00	35	否			42.10	40.49	50	否			509779.53	10.93	5.39	54.21	11.55	70	连续	大气
在线	2021-3-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.72	2.62	10	否			9.37	8.98	35	否			42.50	41.16	50	否			544660.69	11.73	5.44	54.67	11.84	70	连续	大气
在线	2021-3-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.73	2.86	10	否			8.49	8.74	35	否			35.04	36.86	50	否			513814.63	11.01	6.67	54.14	11.50	70	连续	大气
在线	2021-3-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.72	2.90	10	否			10.16	10.82	35	否			38.24	40.88	50	否			522645.88	11.10	6.96	53.50	10.90	70	连续	大气
在线	2021-3-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.72	2.78	10	否			11.93	12.18	35	否			42.36	43.30	50	否			530786.75	11.24	6.32	53.35	10.73	70	连续	大气
在线	2021-3-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.10	10	否			10.34	9.98	35	否			42.11	40.62	50	否			543148.19	11.57	5.45	53.95	11.07	70	连续	大气
在线	2021-3-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.98	10	否			6.47	6.28	35	否			43.07	41.91	50	否			539354.88	11.52	5.57	54.13	11.24	70	连续	大气
在线	2021-3-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.04	10	否			7.48	7.06	35	否			39.27	37.24	50	否			563656.19	12.09	5.20	54.52	11.59	70	连续	大气
在线	2021-3-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.21	10	否			5.02	4.90	35	否			42.56	41.65	50	否			520588.31	11.17	5.65	54.28	11.58	70	连续	大气
在线	2021-3-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.23	10	否			4.91	4.72	35	否			38.85	37.48	50	否			508856.25	10.92	5.42	54.25	11.56	70	连续	大气
在线	2021-3-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.17	10	否			11.37	10.59	35	否			40.30	37.66	50	否			485132.72	10.44	4.95	54.53	11.71	70	连续	大气
在线	2021-3-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.25	10	否			12.80	11.97	35	否			45.45	42.67	50	否			496563.59	10.67	5.01	54.56	11.60	70	连续	大气
在线	2021-3-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.28	10	否			16.25	14.93	35	否			43.05	39.53	50	否			536977.75	11.53	4.67	54.50	11.60	70	连续	大气
在线	2021-3-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.62	2.42	10	否			12.21	11.27	35	否			46.68	43.08	50	否			554224.50	11.89	4.75	54.41	11.60	70	连续	大气
在线	2021-3-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.65	2.45	10	否			13.67	12.62	35	否			42.89	39.63	50	否			555813.63	11.93	4.77	54.38	11.63	70	连续	大气
在线	2021-3-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.06	10	否			10.99	10.19	35	否			41.26	38.25	50	否			557172.25	11.94	4.82	54.21	11.50	70	连续	大气
在线	2021-3-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.15	10	否			11.95	12.21	35	否			41.85	42.74	50	否			576397.75	12.26	6.36	53.55	11.09	70	连续	大气
在线	2021-3-27	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.03	10	否			10.54	10.21	35	否			47.56	45.91	50	否			551544.44	11.67	5.48	52.97	10.69	70	连续	大气
在线	2021-3-27	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.18	10	否			10.35	10.32	35	否			38.09	38.34	50	否			510576.28	10.89	6.04	53.71	11.09	70	连续	大气
在线	2021-3-27	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.34	10	否			3.03	3.19	35	否			37.08	40.30	50	否			462049.28	9.76	7.23	52.53	10.51	70	连续	大气
在线	2021-3-27	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.16	10	否			11.79	12.31	35	否			40.16	42.11	50	否			475676.03	9.96	6.69	51.79	10.01	70	连续	大气
在线	2021-3-27	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.33	10	否			11.48	12.05	35	否			42.58	44.63	50	否			505838.31	10.64	6.69	52.13	10.30	70	连续	大气
在线	2021-3-27	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.57	10	否			8.59	9.71	35	否			35.41	40.17	50	否			489886.78	10.31	7.73	52.14	10.33	70	连续	大气
在线	2021-3-27	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.79	10	否			9.05	10.72	35	否			29.80	37.05	50	否			549540.56	11.35	8.92	50.35	9.31	70	连续	大气
在线	2021-3-27	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	2.11	10	否			7.88	11.51	35	否			25.19	37.53	50	否			621486.13	12.49	10.94	47.45	7.71	70	连续	大气
在线	2021-3-27	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	2.12	10	否			9.77	13.81	35	否			29.72	42.90	50	否			643345.56	12.86	10.57	46.99	7.39	70	连续	大气
在线	2021-3-27	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	2.46	10	否			5.66	8.37	35	否			26.83	39.83	50	否			650742.19	12.97	10.90	46.77	7.21	70	连续	大气
在线	2021-3-27	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.61	10	否			10.29	13.68	35	否			31.03	42.40	50	否			667213.44	13.36	10.00	47.44	7.50	70	连续	大气
在线	2021-3-27	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.73	10	否			9.85	13.15	35	否			31.68	42.52	50	否			673705.50	13.65	9.81	48.84	8.27	70	连续	大气
在线	2021-3-27	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.62	10	否			11.20	14.16	35	否			37.46	46.99	50	否			689878.13	14.06	9.08	49.59	8.58	70	连续	大气
在线	2021-3-27	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.52	10	否			5.77	7.06	35	否			41.72	51.07	50	是	0.02	启炉	700814.44	14.33	8.74	50.02	8.79	70	连续	大气
在线	2021-3-27	21</																												

在线	2021-3-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.95	10	否			5.94	6.25	35	否			37.49	39.50	50	否			568452.63	11.83	6.76	51.44	9.62	70	连续	大气
在线	2021-3-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.80	10	否			8.26	8.87	35	否			35.42	38.28	50	否			562480.44	11.69	7.13	51.04	9.56	70	连续	大气
在线	2021-3-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.91	10	否			6.10	6.51	35	否			40.79	43.50	50	否			580344.88	12.09	6.93	51.38	9.76	70	连续	大气
在线	2021-3-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.87	10	否			11.86	12.65	35	否			42.04	44.86	50	否			572356.44	12.01	6.94	52.11	10.21	70	连续	大气
在线	2021-3-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.06	10	否			14.10	14.91	35	否			40.88	43.41	50	否			582867.13	12.24	6.86	52.31	10.23	70	连续	大气
在线	2021-3-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.07	10	否			19.72	19.97	35	否			37.87	38.34	50	否			588213.31	12.37	6.19	52.55	10.32	70	连续	大气
在线	2021-3-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.14	10	否			20.93	21.13	35	否			39.02	39.52	50	否			593560.88	12.49	6.16	52.63	10.40	70	连续	大气
在线	2021-3-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.20	10	否			14.88	15.40	35	否			40.79	42.36	50	否			577854.25	12.14	6.55	52.49	10.28	70	连续	大气
在线	2021-3-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.31	10	否			9.75	10.31	35	否			38.47	40.78	50	否			571387.88	12.00	6.85	52.39	10.20	70	连续	大气
在线	2021-3-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.24	10	否			6.92	7.26	35	否			35.91	37.91	50	否			549874.25	11.53	6.77	52.18	10.10	70	连续	大气
在线	2021-3-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.23	10	否			12.59	12.84	35	否			37.78	38.99	50	否			550958.19	11.53	6.47	52.03	9.97	70	连续	大气
在线	2021-3-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.36	10	否			10.25	10.55	35	否			40.87	42.33	50	否			559568.25	11.75	6.50	52.41	10.19	70	连续	大气
在线	2021-3-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	2.40	10	否			15.89	15.61	35	否			39.16	38.54	50	否			568047.31	12.00	5.75	53.06	10.57	70	连续	大气
在线	2021-3-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.52	2.51	10	否			9.77	9.71	35	否			38.99	38.86	50	否			564604.25	11.95	5.94	53.31	10.68	70	连续	大气
在线	2021-3-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.34	10	否			12.71	12.29	35	否			37.32	36.09	50	否			589510.75	12.46	5.48	53.21	10.67	70	连续	大气
在线	2021-3-28	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.01	10	否			11.18	11.17	35	否			39.00	39.00	50	否			573118.94	12.09	5.99	52.92	10.48	70	连续	大气
在线	2021-3-28	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.12	10	否			13.58	13.49	35	否			40.63	40.57	50	否			559385.94	11.76	5.99	52.53	10.27	70	连续	大气
在线	2021-3-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.30	10	否			13.78	13.80	35	否			37.62	37.83	50	否			558138.50	11.75	6.03	52.63	10.33	70	连续	大气
在线	2021-3-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	2.47	10	否			7.54	7.77	35	否			37.49	39.44	50	否			537480.06	11.31	6.72	52.55	10.28	70	连续	大气
在线	2021-3-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.56	10	否			0.93	1.03	35	否			37.86	41.80	50	否			546943.69	11.43	7.40	51.87	9.89	70	连续	大气
在线	2021-3-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.52	10	否			3.79	4.19	35	否			34.60	38.26	50	否			580502.13	12.09	7.43	51.64	9.72	70	连续	大气
在线	2021-3-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.50	10	否			4.69	5.06	35	否			32.88	35.50	50	否			663388.94	13.81	7.11	51.82	9.82	70	连续	大气
在线	2021-3-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	2.38	10	否			9.84	9.92	35	否			38.97	39.51	50	否			684513.25	14.32	6.21	52.37	10.15	70	连续	大气
在线	2021-3-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.59	10	否			4.16	4.32	35	否			37.91	39.94	50	否			674550.88	14.14	6.75	52.53	10.29	70	连续	大气
在线	2021-3-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	2.64	10	否			3.82	3.88	35	否			38.00	38.75	50	否			681998.50	14.30	6.28	52.64	10.32	70	连续	大气
在线	2021-3-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.61	2.81	10	否			4.79	5.10	35	否			36.71	39.45	50	否			655273.00	13.76	7.02	52.67	10.34	70	连续	大气
在线	2021-3-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.61	2.83	10	否			6.40	6.92	35	否			38.10	41.39	50	否			547907.38	11.48	7.18	52.11	10.10	70	连续	大气
在线	2021-3-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.39	10	否			11.81	12.38	35	否			42.55	44.91	50	否			569634.69	11.95	6.79	52.18	10.19	70	连续	大气
在线	2021-3-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.47	10	否			11.97	12.99	35	否			38.98	42.26	50	否			574008.19	12.11	7.16	52.65	10.55	70	连续	大气
在线	2021-3-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.48	10	否			13.40	14.34	35	否			33.68	36.07	50	否			555218.75	11.69	6.98	52.40	10.41	70	连续	大气
在线	2021-3-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.53	10	否			15.69	16.72	35	否			33.93	36.23	50	否			570664.94	11.98	6.94	52.24	10.26	70	连续	大气
在线	2021-3-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.64	10	否			16.16	17.19	35	否			35.18	37.45	50	否			575981.00	12.13	6.91	52.49	10.45	70	连续	大气
在线	2021-3-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.43	10	否			6.82	7.31	35	否			34.00	36.30	50	否			553770.06	11.62	6.94	52.28	10.15	70	连续	大气
在线	2021-3-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	2.45	10	否			10.31	10.16	35	否			38.16	38.53	50	否			560979.56	11.80	6.11	52.59	10.31	70	连续	大气
在线	2021-3-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.19	10	否			15.49	15.76	35	否			38.82	39.65	50	否			566030.63	11.95	6.29	52.91	10.57	70	连续	大气
在线	2021-3-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.91	10	否			12.59	12.94	35	否			37.42	38.99	50	否			564626.19	11.89	6.58	52.64	10.42	70	连续	大气
在线	2021-3-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.12	10	否			16.56	16.83	35	否			37.82	38.53	50	否			572361.81	12.07	6.27	52.82	10.48	70	连续	大气
在线	2021-3-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.18	10	否			18.27	18.58	35	否			39.12	39.85	50	否			569402.63	12.04	6.26	53.21	10.66	70	连续	大气
在线	2021-3-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.31	10	否			15.08	15.48	35	否			38.26	39.27	50	否			572775.50	12.11	6.39	53.12	10.66	70	连续	大气
在线	2021-3-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	2.44	10	否			9.82	9.89	35	否			43.33	43.53	50	否			585293.81	12.41	6.07	53.45	10.83	70	连续	大气
在线	2021-3-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	2.54	10	否			13.96	14.46	35	否			37.10	38.74	50	否			569615.75	12.07	6.62	53.27	10.77	70	连续	大气
在线	2021-3-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.59	10	否			22.58	23.69	35	否			35.96	37.92	50	否			576775.44	12.17	6.76	52.83	10.55	70	连续	大气
在线	2021-3-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.35	10	否			12.81	13.36	35	否			41.96	43.81	50	否			586497.94	12.30	6.63	52.19	10.16	70	连续	大气
在线	2021-3-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.51	10	否			7.82	8.42	35	否			41.01	44.17	50	否			589922.25	12.46	7.07	52.99	10.64	70	连续	大气
在线	2021-3-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	2.78	10	否			8.76	9.42	35	否			41.77	45.20	50	否			588438.63	12.43	7.13	52.99	10.63	70	连续	大气
在线	2021-3-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.73	10	否			8.79	9.66	35	否			38.58	42.43	50	否			580741.81	12.21	7.36	52.45	10.32	70	连续	大气
在线	2021-3-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	2.55	10	否			13.74	14.59	35	否			39.30	42.58	50	否			555594.00	11.66	7.15	52.26	10.20	70	连续	大气
在线	2021-3-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.62	10	否			9.87	10.72	35	否			39.60	43.41	50	否			554514.06	11.68	7.30	52.55	10.40	70	连续	大气
在线	2021-3-30	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	2.81	10	否			10.88	11.87	35	否			38.47	42.14	50	否			579877.94	12.17	7.31	52.41	10.21	70	连续	大气
在线	2021-3-30	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.71	10	否			14.31	15.46	35	否			33.93	36.97	50	否			542665.63	11.40	7.27	52.44	10.22	70	连续	大气
在线	2021-3-30	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.51	10	否			16.19	17.16	35	否			39.76	42.19	50	否			556543.19	11.70	6.86	52.33	10.29	70	连续	大气
在线	2021-3-30	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.55	10	否																						



在线	2021-3-30	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.60	2.61	10	否			23.37	23.36	35	否			40.33	40.48	50	否			558871.13	11.90	6.04	53.84	11.10	70	连续	大气
在线	2021-3-30	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.66	2.68	10	否			1.18	1.18	35	否			42.35	42.58	50	否			585658.13	12.44	6.09	53.64	10.96	70	连续	大气
在线	2021-3-30	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	2.70	10	否			11.51	11.56	35	否			42.31	42.43	50	否			590506.13	12.57	6.03	53.87	11.13	70	连续	大气
在线	2021-3-30	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.23	10	否			12.15	12.86	35	否			40.99	43.89	50	否			569864.06	12.07	6.98	53.28	10.77	70	连续	大气
在线	2021-3-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.76	10	否			8.02	9.09	35	否			36.27	41.31	50	否			539954.19	11.34	7.80	52.20	10.23	70	连续	大气
在线	2021-3-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.70	10	否			21.76	22.38	35	否			38.56	40.24	50	否			566061.69	11.85	6.66	52.02	10.02	70	连续	大气
在线	2021-3-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.74	10	否			20.24	19.98	35	否			42.45	42.30	50	否			580167.56	12.24	5.93	52.99	10.52	70	连续	大气
在线	2021-3-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	2.02	10	否			16.06	16.24	35	否			40.52	41.24	50	否			580601.38	12.30	6.24	53.32	10.79	70	连续	大气
在线	2021-3-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.14	10	否			9.94	10.16	35	否			38.94	40.27	50	否			578905.75	12.25	6.46	53.21	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.91	10	否			10.02	10.52	35	否			37.96	40.67	50	否			572540.94	12.12	6.98	53.17	10.73	70	连续	大气
在线	2021-3-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.85	10	否			14.36	15.03	35	否			37.84	39.84	50	否			591251.00	12.50	6.75	53.14	10.69	70	连续	大气
在线	2021-3-31	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.18	10	否			15.23	16.19	35	否			38.77	41.34	50	否			591949.19	12.54	6.92	53.44	10.77	70	连续	大气
在线	2021-3-31	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.39	10	否			10.32	11.81	35	否			32.67	37.47	50	否			532937.75	11.30	7.94	53.33	10.77	70	连续	大气
在线	2021-3-31	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.40	10	否			11.87	12.63	35	否			38.62	41.79	50	否			555538.44	11.72	7.13	52.72	10.55	70	连续	大气
在线	2021-3-31	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.49	10	否			8.34	9.05	35	否			38.18	41.49	50	否			564825.44	11.91	7.19	52.62	10.55	70	连续	大气
在线	2021-3-31	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.65	10	否			10.51	11.67	35	否			32.53	36.29	50	否			565745.81	11.96	7.56	52.92	10.72	70	连续	大气
在线	2021-3-31	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.67	10	否			7.90	9.04	35	否			32.30	37.05	50	否			554949.69	11.73	7.91	52.75	10.67	70	连续	大气
在线	2021-3-31	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.52	10	否			10.22	11.32	35	否			33.11	36.68	50	否			544685.56	11.49	7.46	52.62	10.56	70	连续	大气
在线	2021-3-31	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.59	10	否			8.06	9.18	35	否			34.01	39.06	50	否			530301.81	11.17	7.95	52.39	10.44	70	连续	大气
在线	2021-3-31	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.63	10	否			8.66	9.42	35	否			38.17	41.47	50	否			559484.88	11.81	7.19	52.70	10.59	70	连续	大气
在线	2021-3-31	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.65	10	否			3.19	3.58	35	否			30.43	34.76	50	否			544039.56	11.47	7.81	52.67	10.51	70	连续	大气
在线	2021-3-31	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.42	10	否			11.22	12.26	35	否			37.96	41.42	50	否			575440.94	12.11	7.25	52.58	10.41	70	连续	大气
在线	2021-3-31	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	2.46	10	否			13.44	13.82	35	否			41.22	42.95	50	否			574347.19	12.15	6.59	53.20	10.71	70	连续	大气
在线	2021-3-31	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.38	10	否			10.96	11.36	35	否			41.87	43.77	50	否			571396.69	12.09	6.65	53.20	10.74	70	连续	大气
在线	2021-3-31	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.58	10	否			2.76	3.01	35	否			37.84	42.14	50	否			555188.25	11.76	7.51	53.29	10.77	70	连续	大气
在线	2021-3-31	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	2.42	10	否			17.45	18.20	35	否			38.73	40.79	50	否			582104.63	12.33	6.73	53.33	10.78	70	连续	大气
在线	2021-3-31	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.32	10	否			20.22	20.60	35	否			36.16	36.99	50	否			601925.56	12.84	6.33	54.05	11.27	70	连续	大气
在线	2021-3-31	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	2.61	10	否			17.86	18.35	35	否			37.25	38.35	50	否			602625.31	12.91	6.41	54.47	11.55	70	连续	大气