

自行监测公布

监测日期：2019 年 06 月

监测结果：

监测方式	监测点名称	采样时间	监测项目	监测频次	流速 m/s	温度℃	湿度%	含氧量%	实测	折算浓度	限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	1#脱硫塔烟道出口	20190613	汞及其化合物	1(月)	12.66	53.0	9.5	10.3	0.0046	0.0065	0.03	否			连续	大气
手工	2#脱硫塔烟道出口	20190613	汞及其化合物	1(月)	13.0	51.3	10.19	9.7	0.0030	0.0040	0.03	否			连续	大气
手工	烟囱出口	20190613	烟气黑度（级）	1(季)					<1		≤1	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	pH	1(月)					7.84		6.5-8.5	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	溶解性总固体	1(月)					410		1000	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	氯化物	1(月)					14.6		250	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	硫酸盐	1(月)					13.8		250	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	氨氮	1(月)					0.15		0.5	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	硝酸盐氮	1(月)					3.03		20	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	亚硝酸盐氮	1(月)					0.009		1.0	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	硫化物	1(月)					0.02L		0.02	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	氟化物	1(月)					0.6		1.0	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	铅	1(月)					0		0.01	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	镉	1(月)					0.0005		0.005	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	砷	1(月)					1.0L		0.01	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	汞	1(月)					0.0001		0.001	否				
手工	灰场下游监控井	20190613	六价铬	1(月)					0.009		0.05	否				
手工	废水监测点 1	20190613	pH 值	1(季)					8.39		6-9	否			间断	不外排
手工	废水监测点 1	20190613	总汞	1(季)					0.00024		0.05	否			间断	不外排

手工	废水监测点 1	20190613	总镉	1(季)					0.022		0.1	否			间断	不外排
手工	废水监测点 1	20190613	总砷	1(季)					0.0003		0.5	否			间断	不外排
手工	废水监测点 1	20190613	总铅	1(季)					0.23		1	否			间断	不外排
手工	废水监测点 1	20190613	流量	1(季)					5		--	否			间断	不外排
备注：低于检出限浓度，以“检出限 L”表示。																
监测方式	监测点名称	采样时间	监测项目	监测频次	风速 m/s	温度℃	压力 Kpa	风向	实测	折算浓度	限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	厂界	20190613	颗粒物	1(季)	1.3	26.9	90.54	西北	0.768		1	否			连续	大气
手工	厂界	20190613	非甲烷总烃	1(季)	1.3	29.0	90.58	西北	0.12		4	否			连续	大气
手工	氨罐区	20190613	氨	1(季)	1.3	27.2	90.31	西北	1.19		1.5	否			连续	大气
手工	油罐区	20190613	非甲烷总烃	1(季)	1.3	30.0	90.68	西北	0.19		4	否			连续	大气
手工	灰渣周转场	20190613	颗粒物	1(季)	1.9	31.5	90.4	西北	0.67		1	否			连续	大气
手工	1#南厂界	20190613	噪声	1(季)	1.2				58.7;49.7		60;50	否				
手工	2#北厂界	20190613	噪声	1(季)	1.2				59.3;49.4		60;50	否				
手工	3#益家村	20190613	噪声	1(季)	1.2				59.4;48.7		60;50	否				